

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/09/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.
00:30		4,4	100		0,4	100	0,0	78	4,0	100	0,26	100	28,3	100	1,9	100	0,1	100	110012,7	100	9,5	100	140,9	100	968,4	100	In marcia
01:00		5,6	100		1,3	100	0,0	96	4,1	100	0,26	100	18,8	100	1,9	100	0,0	100	110149,8	100	9,5	100	140,6	100	967,9	100	In marcia
01:30		3,3	100		0,4	100	0,0	100	4,9	100	0,26	100	21,3	100	1,9	100	0,0	100	110616,4	100	9,9	100	140,6	100	960,8	100	In marcia
02:00		1,6	100		0,0	100	0,0	100	4,1	100	0,26	100	22,9	100	1,9	100	0,0	100	109855,4	100	9,6	100	140,1	100	969,3	100	In marcia
02:30		2,8	100		0,0	100	0,0	78	4,3	100	0,26	94	23,0	100	1,9	100	0,0	100	109734,1	100	9,7	100	139,9	100	965,3	100	In marcia
03:00		6,0	100		0,3	100	0,0	96	3,7	100	0,26	100	26,1	100	1,9	100	0,0	100	109623,8	100	9,6	100	140,0	100	970,9	100	In marcia
03:30		4,7	100		0,0	100	0,0	100	4,0	100	0,26	100	29,0	100	1,9	100	0,0	100	110948,1	100	9,6	100	140,6	100	967,6	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,0	100	0,0	100	4,3	100	0,26	100	39,2	100	1,9	100	0,0	100	111259,8	100	9,9	100	140,4	100	964,0	100	In marcia
04:30		4,4	100		0,5	100	0,0	78	4,3	100	0,26	100	28,3	100	1,9	100	0,1	100	111395,5	100	10,0	100	140,3	100	960,1	100	In marcia
05:00		3,3	100		0,0	100	0,0	96	4,1	100	0,26	100	30,6	100	1,9	100	0,0	100	112261,7	100	9,5	100	140,4	100	970,8	100	In marcia
05:30		2,9	100		0,0	100	0,0	100	4,4	100	0,26	100	16,1	100	1,9	100	0,0	100	112619,8	100	9,9	100	140,2	100	967,3	100	In marcia
06:00		4,5	100		1,2	100	0,0	100	3,7	100	0,26	100	22,3	100	1,9	100	0,0	100	112146,7	100	9,9	100	140,5	100	964,3	100	In marcia
06:30		5,1	100		0,6	100	0,0	78	4,2	100	0,26	94	19,2	100	1,9	100	0,0	100	111365,6	100	9,7	100	140,2	100	972,4	100	In marcia
07:00		3,0	85		0,0	85	0,0	96	4,2	85	0,26	100	16,6	85	1,9	85	0,0	85	110607,5	100	9,8	85	140,0	100	967,5	100	In marcia
07:30		2,8	79		0,0	79	0,0	100	4,0	79	0,26	100	34,8	79	1,9	79	0,1	79	110071,8	100	9,3	79	140,7	100	978,0	100	In marcia
08:00		2,5	100		0,0	100	0,0	100	4,1	100	0,26	100	35,6	100	1,9	100	0,1	100	111366,1	100	9,3	100	141,1	100	981,0	100	In marcia
08:30		4,6	100		0,9	100	0,0	78	4,4	100	0,26	100	24,7	100	1,9	100	0,0	100	112519,0	100	9,7	100	140,8	100	971,9	100	In marcia
09:00		3,7	100		1,4	100	0,0	96	4,1	100	0,26	100	27,5	100	1,9	100	0,0	100	112350,0	100	9,7	100	140,9	100	966,2	100	In marcia
09:30		5,3	100		3,2	100	0,0	100	4,0	100	0,27	100	25,5	100	1,9	100	0,1	100	112703,2	100	9,3	100	141,8	100	980,7	100	In marcia
10:00		1,8	100		0,0	100	0,0	100	3,9	100	0,26	100	13,7	100	1,9	100	0,1	100	112503,2	100	9,7	100	140,4	100	968,1	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100	0,0	78	3,9	100	0,27	94	26,8	100	1,9	100	0,1	100	113252,3	100	9,6	100	140,8	100	968,8	100	In marcia
11:00		1,8	100		0,0	100	0,0	96	3,5	100	0,27	100	29,2	100	1,8	100	0,0	100	112393,8	100	9,4	100	141,3	100	969,3	100	In marcia
11:30		2,7	100		0,0	100	0,0	100	3,9	100	0,26	100	22,2	100	1,9	100	0,1	100	112315,3	100	9,6	100	141,0	100	971,9	100	In marcia
12:00		3,8	100		0,0	100	0,0	100	4,2	100	0,27	100	26,9	100	1,9	100	0,1	100	112514,9	100	9,1	100	141,8	100	981,6	100	In marcia
12:30		4,4	100		0,0	100	0,0	78	3,3	100	0,26	100	20,7	100	1,9	100	0,0	100	110695,0	100	9,6	100	140,3	100	963,5	100	In marcia
13:00		2,0	100		0,0	100	0,0	96	3,7	100	0,27	100	29,9	100	1,8	100	0,0	100	110870,9	100	9,3	100	140,6	100	970,6	100	In marcia
13:30		5,3	100		0,6	100	0,0	100	3,7	100	0,27	100	25,3	100	1,9	100	0,0	100	111892,0	100	9,6	100	141,5	100	971,1	100	In marcia
14:00		1,7	100		0,0	100	0,0	100	4,2	100	0,27	100	23,1	100	1,8	100	0,0	100	111579,5	100	9,6	100	141,2	100	959,3	100	In marcia
14:30		4,7	100		1,6	100	0,0	78	3,5	100	0,27	94	23,0	100	1,9	100	0,1	100	111186,2	100	9,2	100	141,1	100	972,4	100	In marcia
15:00		5,0	100		0,3	100	0,0	96	3,8	100	0,26	100	18,3	100	1,9	100	0,1	100	111799,7	100	9,8	100	140,8	100	970,5	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,0	100	0,0	100	4,7	100	0,26	100	28,5	100	1,9	100	0,1	100	111926,4	100	9,5	100	140,8	100	966,8	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100	0,0	100	3,9	100	0,26	100	30,3	100	1,8	100	0,0	100	111815,8	100	9,4	100	140,9	100	978,2	100	In marcia
16:30		1,7	100		0,0	100	0,0	78	3,8	100	0,27	100	28,2	100	1,9	100	0,0	100	112175,4	100	9,5	100	141,0	100	965,0	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100	0,0	96	4,0	100	0,26	100	23,4	100	1,9	100	0,0	100	112566,2	100	9,8	100	141,1	100	960,8	100	In marcia
17:30		2,3	100		0,0	100	0,0	100	4,1	100	0,26	100	28,8	100	1,9	100	0,0	100	112821,6	100	9,6	100	141,7	100	969,8	100	In marcia
18:00		4,7	100		1,5	100	0,0	100	4,5	100	0,26	100	23,2	100	1,9	100	0,0	100	113043,9	100	9,7	100	142,1	100	966,1	100	In marcia
18:30		1,8	100		0,0	100	0,0	77	5,0	100	0,26	94	19,7	100	1,9	100	0,0	100	113169,5	100	9,7	100	141,7	100	967,5	100	In marcia
19:00		1,6	84		0,0	84	0,0	96	5,5	84	0,26	100	24,2	84	1,9	84	0,0	84	113527,4	100	9,6	84	141,6	100	966,3	100	In marcia
19:30		2,5	79		0,0	79	0,0	100	3,9	79	0,26	100	21,0	79	1,9	79	0,0	79	114789,4	100	9,9	79	141,3	100	968,8	100	In marcia
20:00		2,1	100		0,0	100	0,0	100	4,4	100	0,26	100	23,8	100	1,9	100	0,1	100	113874,0	100	9,6	100	141,8	100	970,9	100	In marcia
20:30		4,2	100		2,5	100	0,0	77	3,8	100	0,26	100	17,7	100	1,9	100	0,1	100	113815,9	100	9,8	100	140,8	100	965,3	100	In marcia
21:00		1,6	100		0,0	100	0,0	96	4,9	100	0,26	100	25,8	100	1,9	100	0,1	100	112850,6	100	9,6	100	140,9	100	957,5	100	In marcia
21:30		1,6	100		0,0	100	0,0	100	4,9	100	0,26	100	23,7	100	1,9	100	0,0	100	112899,1	100	9,6	100	140,9	100	966,2	100	In marcia
22:00		1,7	100		0,0	100	0,0	100	4,8	100	0,26	100	24,8	100	1,9	100	0,1	100	112593,6	100	9,5	100	140,8	100	970,3	100	In marcia
22:30		2,0	100		0,0	100	0,0	77	4,0	100	0,26	94	22,7	100	1,9	100	0,0	100	112013,9	100	9,5	100	140,0	100	966,4	100	In marcia
23:00		1,9	100		0,0	100	0,0	96	4,2	100	0,26	100	31,2	100	1,9	100	0,0	100	112371,5	100	9,7	100	140,7	100	963,6	100	In marcia
23:30		5,6	100		1,1	100	0,0	100	4,4	100	0,26	100	27,9	100	1,9	100	0,1	100	112284,9	100	9,8	100	140,2	100	967,2	100	In marcia
24:00		4,5	100		0,2	100	0,0	100	5,9	100	0,26	100	32,0	100	1,9	100	0,0	100	112464,6	100	9,6	100	140,3	100	967,2	100	In marcia

MIN	1,6	0	0	3,3	0,26	13,7	1,8	0	109623,8	9,1	139,9	957,5
MAX	6	3,2	0	5,9	0,27	39,2	1,9	0,1	114789,4	10	142,1	981,6
Limite Semiorario	200	60		100	30	400	20	60				
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)	4,4/4,5	1,5/1,5	0,7	1,1/1,6	1,4/1,4	6,0/5,7	1,5/1,5	0,3/0,5				
% Medie Semiorarie < Soglia 97%	100,00	99,98				100,00	100,00	100,00				

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,4	100		0,4	100		0,0	78		4,0	100		0,26	100		28,3	100		1,9	100		0,1	100		110012,7	100		9,5	100		140,9	100		968,4	100		in Betrieb
01:00		5,6	100		1,3	100		0,0	96		4,1	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,0	100		110149,8	100		9,5	100		140,6	100		967,9	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,0	100		110616,4	100		9,9	100		140,6	100		960,8	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,0	100		109855,4	100		9,6	100		140,1	100		969,3	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		0,0	100		0,0	78		4,3	100		0,26	94		23,0	100		1,9	100		0,0	100		109734,1	100		9,7	100		139,9	100		965,3	100		in Betrieb
03:00		6,0	100		0,3	100		0,0	96		3,7	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,0	100		109623,8	100		9,6	100		140,0	100		970,9	100		in Betrieb
03:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,0	100		110948,1	100		9,6	100		140,6	100		967,6	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		39,2	100		1,9	100		0,0	100		111259,8	100		9,9	100		140,4	100		964,0	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		0,5	100		0,0	78		4,3	100		0,26	100		28,3	100		1,9	100		0,1	100		111395,5	100		10,0	100		140,3	100		960,1	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,0	100		0,0	96		4,1	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,0	100		112261,7	100		9,5	100		140,4	100		970,8	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		16,1	100		1,9	100		0,0	100		112619,8	100		9,9	100		140,2	100		967,3	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,0	100		112146,7	100		9,9	100		140,5	100		964,3	100		in Betrieb
06:30		5,1	100		0,6	100		0,0	78		4,2	100		0,26	94		19,2	100		1,9	100		0,0	100		111365,6	100		9,7	100		140,2	100		972,4	100		in Betrieb
07:00		3,0	85		0,0	85		0,0	96		4,2	85		0,26	100		16,6	85		1,9	85		0,0	85		110607,5	100		9,8	85		140,0	100		967,5	100		in Betrieb
07:30		2,8	79		0,0	79		0,0	100		4,0	79		0,26	100		34,8	79		1,9	79		0,1	79		110071,8	100		9,3	79		140,7	100		978,0	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		35,6	100		1,9	100		0,1	100		111366,1	100		9,3	100		141,1	100		981,0	100		in Betrieb
08:30		4,6	100		0,9	100		0,0	78		4,4	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,0	100		112519,0	100		9,7	100		140,8	100		971,9	100		in Betrieb
09:00		3,7	100		1,4	100		0,0	96		4,1	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		112350,0	100		9,7	100		140,9	100		966,2	100		in Betrieb
09:30		5,3	100		3,2	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		25,5	100		1,9	100		0,1	100		112703,2	100		9,3	100		141,8	100		980,7	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		13,7	100		1,9	100		0,1	100		112503,2	100		9,7	100		140,4	100		968,1	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	78		3,9	100		0,27	94		26,8	100		1,9	100		0,1	100		113252,3	100		9,6	100		140,8	100		968,8	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		0,0	100		0,0	96		3,5	100		0,27	100		29,2	100		1,8	100		0,0	100		112393,8	100		9,4	100		141,3	100		969,3	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,1	100		112315,3	100		9,6	100		141,0	100		971,9	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,27	100		26,9	100		1,9	100		0,1	100		112514,9	100		9,1	100		141,8	100		981,6	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		0,0	100		0,0	78		3,3	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,0	100		110695,0	100		9,6	100		140,3	100		963,5	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		0,0	100		0,0	96		3,7	100		0,27	100		29,9	100		1,8	100		0,0	100		110870,9	100		9,3	100		140,6	100		970,6	100		in Betrieb
13:30		5,3	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		25,3	100		1,9	100		0,0	100		111892,0	100		9,6	100		141,5	100		971,1	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,27	100		23,1	100		1,8	100		0,0	100		111579,5	100		9,6	100		141,2	100		959,3	100		in Betrieb
14:30		4,7	100		1,6	100		0,0	78		3,5	100		0,27	94		23,0	100		1,9	100		0,1	100		111186,2	100		9,2	100		141,1	100		972,4	100		in Betrieb
15:00		5,0	100		0,3	100		0,0	96		3,8	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,1	100		111799,7	100		9,8	100		140,8	100		970,5	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		28,5	100		1,9	100		0,1	100		111926,4	100		9,5	100		140,8	100		966,8	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		30,3	100		1,8	100		0,0	100		111815,8	100		9,4	100		140,9	100		978,2	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		0,0	100		0,0	78		3,8	100		0,27	100		28,2	100		1,9	100		0,0	100		112175,4	100		9,5	100		141,0	100		965,0	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	96		4,0	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,0	100		112566,2	100		9,8	100		141,1	100		960,8	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,0	100		112821,6	100		9,6	100		141,7	100		969,8	100		in Betrieb
18:00		4,7	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,0	100		113043,9	100		9,7	100		142,1	100		966,1	100		in Betrieb
18:30		1,8	100		0,0	100		0,0	77		5,0	100		0,26	94		19,7	100		1,9	100		0,0	100		113169,5	100		9,7	100		141,7	100		967,5	100		in Betrieb
19:00		1,6	84		0,0	84		0,0	96		5,5	84		0,26	100		24,2	84		1,9	84		0,0	84		113527,4	100		9,6	84		141,6	100		966,3	100		in Betrieb
19:30		2,5	79		0,0	79		0,0	100		3,9	79		0,26	100		21,0	79		1,9	79		0,0	79		114789,4	100		9,9	79		141,3	100		968,8	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,1	100		113874,0	100		9,6	100		141,8	100		970,9	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		2,5	100		0,0	77		3,8	100		0,26	100		17,7	100		1,9	100		0,1	100		113815,9	100		9,8	100		140,8	100		965,3	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	96		4,9	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,1	100		112850,6	100		9,6	100		140,9	100		957,5	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,0	100		112899,1	100		9,6	100								