

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/10/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		24,1	100		2,1	100		0,2	100		112929,3	100		9,8	100		141,2	100		935,4	100	In marcia
01:00		5,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		21,5	100		2,1	100		0,3	100		113414,9	100		9,7	100		141,3	100		952,9	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		17,5	100		2,1	100		0,2	100		112983,4	100		10,0	100		140,8	100		940,5	100	In marcia
02:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		17,9	100		2,1	100		0,3	100		112164,4	100		9,9	100		140,7	100		942,1	100	In marcia
02:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		25,4	100		2,1	100		0,2	100		112094,2	100		10,0	100		140,3	100		940,7	100	In marcia
03:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		24,4	100		2,1	100		0,2	100		112413,2	100		9,7	100		140,6	100		949,9	100	In marcia
03:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		26,8	100		2,1	100		0,2	100		113415,8	100		10,0	100		141,6	100		953,9	100	In marcia
04:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		31,4	100		2,1	100		0,1	100		113243,1	100		9,9	100		141,4	100		951,7	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		34,9	100		2,1	100		0,1	100		113654,1	100		9,9	100		140,9	100		944,6	100	In marcia
05:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		26,5	100		2,1	100		0,1	100		113198,0	100		10,1	100		140,1	100		938,1	100	In marcia
05:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		34,9	100		2,1	100		0,2	100		112883,6	100		9,8	100		140,6	100		946,4	100	In marcia
06:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		26,7	100		2,1	100		0,1	100		113310,8	100		10,0	100		140,3	100		939,6	100	In marcia
06:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		26,4	100		2,1	100		0,1	100		112693,1	100		9,9	100		140,4	100		940,9	100	In marcia
07:00		3,1	85		0,0	85		0,0	100		3,1	85		0,25	94		21,5	85		2,1	85		0,2	85		111913,1	100		9,9	85		139,8	100		944,6	100	In marcia
07:30		3,5	78		0,0	78		0,0	100		3,9	78		0,26	100		27,3	78		2,1	78		0,2	78		113296,9	100		10,1	78		140,5	100		947,3	100	In marcia
08:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		28,8	100		2,1	100		0,3	100		114376,7	100		9,5	100		141,3	100		958,3	100	In marcia
08:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		24,9	100		2,1	100		0,4	100		116367,4	100		9,8	100		141,8	100		948,4	100	In marcia
09:00		3,1	100		0,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,6	100		2,1	100		0,4	100		117417,9	100		9,8	100		141,6	100		953,1	100	In marcia
09:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,32	100		22,4	100		2,1	100		0,5	100		118617,9	100		9,9	100		142,8	100		951,4	100	In marcia
10:00		10,6	100		1,6	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		18,6	100		2,1	100		0,5	100		118239,7	100		10,0	100		142,4	100		952,3	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		18,1	100		2,2	100		0,6	100		114813,8	100		9,7	100		140,7	100		954,3	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		23,9	100		2,1	100		0,5	100		113925,7	100		9,5	100		141,2	100		959,6	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		31,8	100		2,1	100		0,5	100		115563,9	100		9,3	100		142,3	100		962,1	100	In marcia
12:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		19,6	100		2,1	100		0,5	100		115827,1	100		9,7	100		141,6	100		957,3	100	In marcia
12:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		17,1	100		2,1	100		0,4	100		115467,1	100		9,9	100		140,5	100		954,6	100	In marcia
13:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,4	100		2,1	100		0,5	100		113511,3	100		9,6	100		140,9	100		951,6	100	In marcia
13:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		27,6	100		0,26	100		28,3	100		2,6	100		0,4	100		114543,5	100		9,3	100		141,5	100		954,9	100	In marcia
14:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		32,4	100		2,1	100		0,5	100		113824,2	100		9,6	100		141,8	100		952,0	100	In marcia
14:30		6,0	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		33,8	100		2,0	100		0,4	100		115435,7	100		9,5	100		141,8	100		964,5	100	In marcia
15:00		3,9	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		24,0	100		2,0	100		0,4	100		116171,1	100		9,7	100		141,2	100		963,0	100	In marcia
15:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		21,8	100		2,0	100		0,5	100		115995,4	100		9,8	100		140,6	100		957,1	100	In marcia
16:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		29,5	100		2,1	100		0,5	100		113329,3	100		9,5	100		140,9	100		956,3	100	In marcia
16:30		4,0	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		22,2	100		2,1	100		0,4	100		114359,0	100		9,6	100		140,8	100		961,6	100	In marcia
17:00		6,8	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,2	100		2,1	100		0,5	100		113407,5	100		9,3	100		141,3	100		961,3	100	In marcia
17:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		19,6	100		2,1	100		0,6	100		114081,5	100		9,4	100		141,4	100		959,4	100	In marcia
18:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		23,1	100		2,1	100		0,5	100		113906,6	100		9,5	100		141,4	100		961,4	100	In marcia
18:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,1	100		2,1	100		0,5	100		114105,1	100		9,5	100		140,4	100		963,2	100	In marcia
19:00		3,8	86		0,0	86		0,0	100		3,6	86		0,25	95		22,9	86		2,1	86		0,4	86		113914,0	100		9,6	86		138,6	100		955,8	100	In marcia
19:30		3,7	78		0,0	78		0,0	100		4,5	78		0,26	100		21,3	78		2,1	78		0,5	78		112517,3	100		9,5	78		139,7	100		962,4	100	In marcia
20:00		7,6	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		19,2	100		2,1	100		0,4	100		112891,0	100		9,4	100		139,4	100		976,9	100	In marcia
20:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		16,8	100		2,1	100		0,5	100		113577,0	100		9,7	100		139,8	100		957,8	100	In marcia
21:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		30,6	100		2,1	100		0,3	100		113971,8	100		9,5	100		139,6	100		959,9	100	In marcia
21:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		35,7	100		2,2	100		0,3	100		114678,8	100		9,5	100		139,9	100		958,7	100	In marcia
22:00		3,1	100																																		

MVA Bozen

Datum: 21/10/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		24,1	100		2,1	100		0,2	100		112929,3	100		9,8	100		141,2	100		935,4	100	in Betrieb
01:00		5,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		21,5	100		2,1	100		0,3	100		113414,9	100		9,7	100		141,3	100		952,9	100	in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		17,5	100		2,1	100		0,2	100		112983,4	100		10,0	100		140,8	100		940,5	100	in Betrieb
02:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		17,9	100		2,1	100		0,3	100		112164,4	100		9,9	100		140,7	100		942,1	100	in Betrieb
02:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		25,4	100		2,1	100		0,2	100		112094,2	100		10,0	100		140,3	100		940,7	100	in Betrieb
03:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		24,4	100		2,1	100		0,2	100		112413,2	100		9,7	100		140,6	100		949,9	100	in Betrieb
03:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		26,8	100		2,1	100		0,2	100		113415,8	100		10,0	100		141,6	100		953,9	100	in Betrieb
04:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		31,4	100		2,1	100		0,1	100		113243,1	100		9,9	100		141,4	100		951,7	100	in Betrieb
04:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		34,9	100		2,1	100		0,1	100		113654,1	100		9,9	100		140,9	100		944,6	100	in Betrieb
05:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		26,5	100		2,1	100		0,1	100		113198,0	100		10,1	100		140,1	100		938,1	100	in Betrieb
05:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		34,9	100		2,1	100		0,2	100		112883,6	100		9,8	100		140,6	100		946,4	100	in Betrieb
06:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		26,7	100		2,1	100		0,1	100		113310,8	100		10,0	100		140,3	100		939,6	100	in Betrieb
06:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		26,4	100		2,1	100		0,1	100		112693,1	100		9,9	100		140,4	100		940,9	100	in Betrieb
07:00		3,1	85		0,0	85		0,0	100		3,1	85		0,25	94		21,5	85		2,1	85		0,2	85		111913,1	100		9,9	85		139,8	100		944,6	100	in Betrieb
07:30		3,5	78		0,0	78		0,0	100		3,9	78		0,26	100		27,3	78		2,1	78		0,2	78		113296,9	100		10,1	78		140,5	100		947,3	100	in Betrieb
08:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		28,8	100		2,1	100		0,3	100		114376,7	100		9,5	100		141,3	100		958,3	100	in Betrieb
08:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		24,9	100		2,1	100		0,4	100		116367,4	100		9,8	100		141,8	100		948,4	100	in Betrieb
09:00		3,1	100		0,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,6	100		2,1	100		0,4	100		117417,9	100		9,8	100		141,6	100		953,1	100	in Betrieb
09:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,32	100		22,4	100		2,1	100		0,5	100		118617,9	100		9,9	100		142,8	100		951,4	100	in Betrieb
10:00		10,6	100		1,6	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		18,6	100		2,1	100		0,5	100		118239,7	100		10,0	100		142,4	100		952,3	100	in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		18,1	100		2,2	100		0,6	100		114813,8	100		9,7	100		140,7	100		954,3	100	in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		23,9	100		2,1	100		0,5	100		113925,7	100		9,5	100		141,2	100		959,6	100	in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		31,8	100		2,1	100		0,5	100		115563,9	100		9,3	100		142,3	100		962,1	100	in Betrieb
12:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		19,6	100		2,1	100		0,5	100		115827,1	100		9,7	100		141,6	100		957,3	100	in Betrieb
12:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		17,1	100		2,1	100		0,4	100		115467,1	100		9,9	100		140,5	100		954,6	100	in Betrieb
13:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,4	100		2,1	100		0,5	100		113511,3	100		9,6	100		140,9	100		951,6	100	in Betrieb
13:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		27,6	100		0,26	100		28,3	100		2,6	100		0,4	100		114543,5	100		9,3	100		141,5	100		954,9	100	in Betrieb
14:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		32,4	100		2,1	100		0,5	100		113824,2	100		9,6	100		141,8	100		952,0	100	in Betrieb
14:30		6,0	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		33,8	100		2,0	100		0,4	100		115435,7	100		9,5	100		141,8	100		964,5	100	in Betrieb
15:00		3,9	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		24,0	100		2,0	100		0,4	100		116171,1	100		9,7	100		141,2	100		963,0	100	in Betrieb
15:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		21,8	100		2,0	100		0,5	100		115995,4	100		9,8	100		140,6	100		957,1	100	in Betrieb
16:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		29,5	100		2,1	100		0,5	100		113329,3	100		9,5	100		140,9	100		956,3	100	in Betrieb
16:30		4,0	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		22,2	100		2,1	100		0,4	100		114359,0	100		9,6	100		140,8	100		961,6	100	in Betrieb
17:00		6,8	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,2	100		2,1	100		0,5	100		113407,5	100		9,3	100		141,3	100		961,3	100	in Betrieb
17:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		19,6	100		2,1	100		0,6	100		114081,5	100		9,4	100		141,4	100		959,4	100	in Betrieb
18:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		23,1	100		2,1	100		0,5	100		113906,6	100		9,5	100		141,4	100		961,4	100	in Betrieb
18:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,1	100		2,1	100		0,5	100		114105,1	100		9,5	100		140,4	100		963,2	100	in Betrieb
19:00		3,8	86		0,0	86		0,0	100		3,6	86		0,25	95		22,9	86		2,1	86		0,4	86		113914,0	100		9,6	86		138,6	100		955,8	100	in Betrieb
19:30		3,7	78		0,0	78		0,0	100		4,5	78		0,26	100		21,3	78		2,1	78		0,5	78		112517,3	100		9,5	78		139,7	100		962,4	100	in Betrieb
20:00		7,6	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		19,2	100		2,1	100		0,4	100		112891,0	100		9,4	100		139,4	100		976,9	100	in Betrieb
20:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		16,8	100		2,1	100		0,5	100		113577,0	100		9,7	100		139,8	100		957,8	100	in Betrieb
21:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		30,6	100		2,1	100		0,3	100		113971,8	100		9,5	100		139,6	100		959,9	100	in Betrieb
21:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		35,7	100		2,2	100		0,3	100		114678,8	100		9,5	100		139,9	100		958,7	100	in Betrieb
22:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26																							