

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/10/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,4	100		0,0	100		0,11	100		3,0	100		0,26	100		30,2	100		2,0	100		0,2	100		103517,0	100		8,4	100		140,1	100		979,7	100	In marcia
01:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,3	100		103010,1	100		8,3	100		140,2	100		980,2	100	In marcia
01:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,5	100		2,0	100		0,3	100		103738,1	100		8,7	100		139,9	100		979,2	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,3	100		102804,7	100		8,4	100		140,0	100		977,5	100	In marcia
02:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,1	100		2,0	100		0,3	100		102477,3	100		8,7	100		140,1	100		969,0	100	In marcia
03:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		23,9	100		2,0	100		0,3	100		102353,3	100		8,4	100		140,0	100		975,9	100	In marcia
03:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		20,9	100		2,0	100		0,3	100		102224,3	100		8,4	100		139,9	100		977,3	100	In marcia
04:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		27,3	100		2,0	100		0,3	100		101827,5	100		8,4	100		140,1	100		982,1	100	In marcia
04:30		4,4	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		33,0	100		2,0	100		0,3	100		101909,6	100		8,4	100		140,3	100		978,3	100	In marcia
05:00		4,7	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		32,4	100		2,0	100		0,4	100		103572,0	100		7,8	100		140,4	100		996,0	100	In marcia
05:30		3,3	100		0,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,2	100		2,0	100		0,3	100		103752,4	100		8,7	100		139,9	100		969,0	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,0	100		0,46	73		2,9	100		0,26	100		28,4	100		2,0	100		0,2	100		102309,3	100		8,4	100		139,9	100		970,5	100	In marcia
06:30		4,8	100		0,1	100		0,0	100		16,6	100		0,26	100		24,9	100		2,1	100		0,3	100		103342,5	100		8,5	100		140,3	100		970,7	100	In marcia
07:00		3,8	85		0,0	85		0,0	100		4,6	85		0,26	94		20,5	85		2,0	85		0,3	85		103961,6	100		8,4	85		140,0	100		968,3	100	In marcia
07:30		3,6	79		0,0	79		0,0	100		2,7	79		0,26	100		22,4	79		2,1	79		0,1	79		102436,7	100		8,4	79		139,6	100		968,1	100	In marcia
08:00		5,8	100		0,8	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		20,0	100		2,0	100		0,3	100		102747,8	100		8,3	100		139,7	100		971,8	100	In marcia
08:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,8	100		2,0	100		0,3	100		102340,5	100		8,5	100		139,9	100		965,3	100	In marcia
09:00		5,3	100		2,8	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,6	100		2,0	100		0,2	100		103498,0	100		8,5	100		139,8	100		968,7	100	In marcia
09:30		2,6	100		0,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		24,9	100		2,0	100		0,2	100		103362,5	100		8,6	100		139,9	100		977,2	100	In marcia
10:00		4,1	100		0,2	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		32,1	100		2,0	100		0,2	100		103071,6	100		8,6	100		140,1	100		972,7	100	In marcia
10:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		36,3	100		2,1	100		0,2	100		103247,4	100		8,5	100		139,9	100		962,9	100	In marcia
11:00		4,6	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		33,3	100		2,1	100		0,2	100		103565,7	100		8,5	100		139,8	100		961,3	100	In marcia
11:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		24,9	100		2,1	100		0,2	100		104633,3	100		8,7	100		140,0	100		958,6	100	In marcia
12:00		5,6	100		0,5	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		13,8	100		2,2	100		0,1	100		106293,7	100		9,0	100		139,5	100		974,7	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		18,2	100		2,1	100		0,3	100		103726,4	100		8,9	100		139,9	100		969,6	100	In marcia
13:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		23,1	100		2,1	100		0,2	100		104914,1	100		8,8	100		140,3	100		973,1	100	In marcia
13:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		12,9	100		2,0	100		0,2	100		104907,3	100		8,7	100		140,0	100		967,6	100	In marcia
14:00		3,1	100		0,0	100		0,11	73		3,0	100		0,26	100		17,9	100		2,0	100		0,2	100		103424,6	100		8,7	100		140,2	100		968,2	100	In marcia
14:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		34,8	100		2,0	100		0,2	100		102197,4	100		8,2	100		140,0	100		973,3	100	In marcia
15:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		32,4	100		2,0	100		0,2	100		103797,0	100		8,6	100		139,8	100		965,0	100	In marcia
15:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		32,7	100		2,0	100		0,2	100		102971,7	100		8,5	100		139,2	100		972,4	100	In marcia
16:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		31,7	100		2,0	100		0,1	100		102977,4	100		8,5	100		139,7	100		974,5	100	In marcia
16:30		7,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		32,0	100		2,1	100		0,2	100		104504,6	100		8,4	100		140,0	100		971,9	100	In marcia
17:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		25,9	100		2,1	100		0,3	100		104860,5	100		8,6	100		139,8	100		972,0	100	In marcia
17:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		20,5	100		2,1	100		0,3	100		105753,2	100		8,6	100		139,7	100		968,1	100	In marcia
18:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,3	100		105784,0	100		8,7	100		139,7	100		969,7	100	In marcia
18:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		23,1	100		2,0	100		0,2	100		105944,1	100		8,7	100		139,6	100		976,5	100	In marcia
19:00		3,1	84		0,0	84		0,0	100		3,0	84		0,26	94		19,9	84		2,0	84		0,3	84		105858,8	100		8,7	84		140,1	100		969,8	100	In marcia
19:30		4,5	79		0,0	79		0,0	100		2,2	79		0,26	100		12,0	79		2,0	79		0,3	79		105183,5	100		8,8	79		140,0	100		968,8	100	In marcia
20:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		13,7	100		2,0	100		0,3	100		104084,9	100		8,7	100		140,1	100		967,6	100	In marcia
20:30		5,4	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		13,8	100		2,0	100		0,3	100		103094,0	100		8,5	100		140,1	100		972,1	100	In marcia
21:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		18,7	100		2,0	100		0,4	100		104150,5	100		8,3	100		140,0	100		979,1	100	In marcia
21:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,3	100		104506,7	100		8,8	100		140,3	100		965,7	100	In marcia
22:00		4,8	100		0,0	100		0																													

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,4	100		0,0	100		0,11	100		3,0	100		0,26	100		30,2	100		2,0	100		0,2	100		103517,0	100	8,4	100		140,1	100		979,7	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,3	100		103010,1	100	8,3	100		140,2	100		980,2	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,5	100		2,0	100		0,3	100		103738,1	100	8,7	100		139,9	100		979,2	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,3	100		102804,7	100	8,4	100		140,0	100		977,5	100		in Betrieb
02:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,1	100		2,0	100		0,3	100		102477,3	100	8,7	100		140,1	100		969,0	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		23,9	100		2,0	100		0,3	100		102353,3	100	8,4	100		140,0	100		975,9	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		20,9	100		2,0	100		0,3	100		102224,3	100	8,4	100		139,9	100		977,3	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		27,3	100		2,0	100		0,3	100		101827,5	100	8,4	100		140,1	100		982,1	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		33,0	100		2,0	100		0,3	100		101909,6	100	8,4	100		140,3	100		978,3	100		in Betrieb
05:00		4,7	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		32,4	100		2,0	100		0,4	100		103572,0	100	7,8	100		140,4	100		996,0	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		0,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,2	100		2,0	100		0,3	100		103752,4	100	8,7	100		139,9	100		969,0	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,0	100		0,46	73		2,9	100		0,26	100		28,4	100		2,0	100		0,2	100		102309,3	100	8,4	100		139,9	100		970,5	100		in Betrieb
06:30		4,8	100		0,1	100		0,0	100		16,6	100		0,26	100		24,9	100		2,1	100		0,3	100		103342,5	100	8,5	100		140,3	100		970,7	100		in Betrieb
07:00		3,8	85		0,0	85		0,0	100		4,6	85		0,26	94		20,5	85		2,0	85		0,3	85		103961,6	100	8,4	85		140,0	100		968,3	100		in Betrieb
07:30		3,6	79		0,0	79		0,0	100		2,7	79		0,26	100		22,4	79		2,1	79		0,1	79		102436,7	100	8,4	79		139,6	100		968,1	100		in Betrieb
08:00		5,8	100		0,8	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		20,0	100		2,0	100		0,3	100		102747,8	100	8,3	100		139,7	100		971,8	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,8	100		2,0	100		0,3	100		102340,5	100	8,5	100		139,9	100		965,3	100		in Betrieb
09:00		5,3	100		2,8	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,6	100		2,0	100		0,2	100		103498,0	100	8,5	100		139,8	100		968,7	100		in Betrieb
09:30		2,6	100		0,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		24,9	100		2,0	100		0,2	100		103362,5	100	8,6	100		139,9	100		977,2	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		0,2	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		32,1	100		2,0	100		0,2	100		103071,6	100	8,6	100		140,1	100		972,7	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		36,3	100		2,1	100		0,2	100		103247,4	100	8,5	100		139,9	100		962,9	100		in Betrieb
11:00		4,6	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		33,3	100		2,1	100		0,2	100		103565,7	100	8,5	100		139,8	100		961,3	100		in Betrieb
11:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		24,9	100		2,1	100		0,2	100		104633,3	100	8,7	100		140,0	100		958,6	100		in Betrieb
12:00		5,6	100		0,5	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		13,8	100		2,2	100		0,1	100		106293,7	100	9,0	100		139,5	100		974,7	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		18,2	100		2,1	100		0,3	100		103726,4	100	8,9	100		139,9	100		969,6	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		23,1	100		2,1	100		0,2	100		104914,1	100	8,8	100		140,3	100		973,1	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		12,9	100		2,0	100		0,2	100		104907,3	100	8,7	100		140,0	100		967,6	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		0,0	100		0,11	73		3,0	100		0,26	100		17,9	100		2,0	100		0,2	100		103424,6	100	8,7	100		140,2	100		968,2	100		in Betrieb
14:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		34,8	100		2,0	100		0,2	100		102197,4	100	8,2	100		140,0	100		973,3	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		32,4	100		2,0	100		0,2	100		103797,0	100	8,6	100		139,8	100		965,0	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		32,7	100		2,0	100		0,2	100		102971,7	100	8,5	100		139,2	100		972,4	100		in Betrieb
16:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		31,7	100		2,0	100		0,1	100		102977,4	100	8,5	100		139,7	100		974,5	100		in Betrieb
16:30		7,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		32,0	100		2,1	100		0,2	100		104504,6	100	8,4	100		140,0	100		971,9	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		25,9	100		2,1	100		0,3	100		104860,5	100	8,6	100		139,8	100		972,0	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		20,5	100		2,1	100		0,3	100		105753,2	100	8,6	100		139,7	100		968,1	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,3	100		105784,0	100	8,7	100		139,7	100		969,7	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		23,1	100		2,0	100		0,2	100		105944,1	100	8,7	100		139,6	100		976,5	100		in Betrieb
19:00		3,1	84		0,0	84		0,0	100		3,0	84		0,26	94		19,9	84		2,0	84		0,3	84		105858,8	100	8,7	84		140,1	100		969,8	100		in Betrieb
19:30		4,5	79		0,0	79		0,0	100		2,2	79		0,26	100		12,0	79		2,0	79		0,3	79		105183,5	100	8,8	79		140,0	100		968,8	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		13,7	100		2,0	100		0,3	100		104084,9	100	8,7	100		140,1	100		967,6	100		in Betrieb
20:30		5,4	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		13,8	100		2,0	100		0,3	100		103094,0	100	8,5	100		140,1	100		972,1	100		in Betrieb
21:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		18,7	100		2,0	100		0,4	100		104150,5	100	8,3	100		140,0	100		979,1	100		in Betrieb
21:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,3	100		104506,7	100	8,8	100		140,3	100		965,7	100		in Betrieb
22:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26																							