

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		34,0	100		2,0	100		0,3	100		100440,8	100		8,3	100		140,1	100		981,7	100		In marcia
01:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		39,8	100		2,1	100		0,3	100		101507,6	100		8,3	100		140,4	100		971,8	100		In marcia
01:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		22,8	100		2,0	100		0,2	100		102969,1	100		8,5	100		139,8	100		981,3	100		In marcia
02:00		1,6	100		0,0	100		0,49	73		1,9	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,2	100		102899,1	100		8,7	100		140,2	100		977,7	100		In marcia
02:30		2,2	100		0,0	100		0,65	100		1,9	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,3	100		101903,6	100		8,4	100		140,2	100		988,1	100		In marcia
03:00		2,8	100		0,0	100		0,71	100		2,1	100		0,26	94		18,6	100		1,9	100		0,3	100		102492,6	100		8,3	100		140,2	100		992,3	100		In marcia
03:30		3,6	100		0,0	100		0,85	100		2,0	100		0,26	100		22,6	100		2,0	100		0,3	100		102945,1	100		8,3	100		140,5	100		990,8	100		In marcia
04:00		5,7	100		0,0	100		1,54	73		2,6	100		0,26	100		22,8	100		2,0	100		0,4	100		104009,2	100		8,5	100		140,3	100		989,6	100		In marcia
04:30		4,5	100		0,0	100		1,12	100		2,2	100		0,26	100		20,6	100		2,0	100		0,4	100		104280,2	100		8,5	100		139,9	100		982,8	100		In marcia
05:00		3,3	100		0,0	100		0,55	100		2,2	100		0,26	100		21,2	100		2,0	100		0,3	100		102909,5	100		8,4	100		139,9	100		983,4	100		In marcia
05:30		4,3	100		0,0	100		0,24	100		3,4	100		0,26	100		19,3	100		2,0	100		0,4	100		102894,1	100		8,4	100		139,8	100		989,9	100		In marcia
06:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		28,2	100		2,0	100		0,3	100		103079,6	100		8,5	100		140,2	100		979,3	100		In marcia
06:30		5,1	100		0,1	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		35,7	100		2,0	100		0,4	100		103179,4	100		8,4	100		140,3	100		986,3	100		In marcia
07:00		2,1	84		0,0	84		0,0	100		2,3	84		0,26	94		29,6	84		2,0	84		0,4	84		103339,8	100		8,4	84		139,9	100		987,4	100		In marcia
07:30		4,6	80		0,0	80		0,0	100		3,4	80		0,25	100		19,7	80		2,0	80		0,5	80		104075,8	100		8,5	80		139,9	100		993,9	100		In marcia
08:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		14,0	100		2,0	100		0,5	100		103654,9	100		8,6	100		139,9	100		991,0	100		In marcia
08:30		5,0	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		12,7	100		2,0	100		0,6	100		104441,5	100		8,7	100		140,2	100		985,3	100		In marcia
09:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		19,8	100		2,0	100		0,5	100		104157,1	100		8,5	100		139,9	100		985,9	100		In marcia
09:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		17,1	100		2,0	100		0,5	100		103504,0	100		8,8	100		139,7	100		979,0	100		In marcia
10:00		1,8	100		0,0	100		0,04	73		2,9	100		0,26	100		26,8	100		2,0	100		0,5	100		103173,4	100		8,4	100		140,1	100		987,5	100		In marcia
10:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,3	100		2,0	100		0,5	100		103194,4	100		8,6	100		139,9	100		981,7	100		In marcia
11:00		3,7	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	94		30,8	100		2,0	100		0,5	100		103702,0	100		8,5	100		140,0	100		983,4	100		In marcia
11:30		4,4	100		0,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		26,1	100		2,0	100		0,5	100		103344,5	100		8,6	100		139,9	100		985,7	100		In marcia
12:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		32,7	100		2,0	100		0,5	100		103877,2	100		8,4	100		140,4	100		984,6	100		In marcia
12:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,1	100		2,1	100		0,5	100		104605,6	100		8,5	100		140,2	100		985,2	100		In marcia
13:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,6	100		2,1	100		0,5	100		104784,8	100		8,6	100		140,3	100		982,8	100		In marcia
13:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,9	100		2,1	100		0,4	100		105449,2	100		8,8	100		139,9	100		986,0	100		In marcia
14:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		22,6	100		2,0	100		0,5	100		103375,8	100		8,7	100		139,6	100		981,5	100		In marcia
14:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,3	100		2,0	100		0,5	100		103660,5	100		8,4	100		139,8	100		987,7	100		In marcia
15:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		21,5	100		2,0	100		0,5	100		103791,2	100		8,7	100		139,8	100		977,9	100		In marcia
15:30		7,4	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,5	100		103845,1	100		8,6	100		139,7	100		984,2	100		In marcia
16:00		4,0	100		0,0	100		0,74	73		4,6	100		0,25	100		15,7	100		2,0	100		0,5	100		103108,9	100		8,6	100		139,7	100		986,7	100		In marcia
16:30		2,1	100		0,0	100		0,21	100		3,9	100		0,26	100		17,1	100		2,1	100		0,5	100		103515,7	100		8,5	100		140,1	100		994,4	100		In marcia
17:00		3,1	100		0,0	100		0,1	100		3,2	100		0,26	100		30,6	100		2,0	100		0,5	100		103154,7	100		8,5	100		139,9	100		982,1	100		In marcia
17:30		9,7	100		0,0	100		0,19	100		4,7	100		0,25	100		23,6	100		2,1	100		0,4	100		105678,5	100		9,6	100		140,0	100		960,4	100		In marcia
18:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		28,8	100		2,2	100		0,6	100		105819,4	100		8,6	100		140,1	100		986,2	100		In marcia
18:30		25,0	100		0,2	100		0,0	100		8,6	100		0,26	100		13,4	100		2,2	100		0,7	100		106873,4	100		8,8	100		140,0	100		974,9	100		In marcia
19:00		3,1	86		0,0	86		0,0	100		5,6	86		0,26	94		16,8	86		2,2	86		0,6	86		110346,9	100		9,0	86		140,4	100		983,8	100		In marcia
19:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		6,0	78		0,25	100		13,7	78		2,1	78		0,4	78		107593,0	100		9,0	78		139,9	100		977,5	100		In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		15,2	100		2,1	100		0,5	100		105599,5	100		8,4	100		140,2	100		984,6	100		In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		23,8	100		2,1	100		0,5	100		105599,9	100		8,5	100		140,7	100		992,4	100		In marcia
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,6	100		2,0	100		0,4	100		105176,1	100		8,8	100		139,8	100		977,7	100		In marcia
21:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		36,4	100		2,0	100		0,4	100		104121,0	100											

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		34,0	100		2,0	100		0,3	100		100440,8	100		8,3	100		140,1	100		981,7	100	in Betrieb
01:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		39,8	100		2,1	100		0,3	100		101507,6	100		8,3	100		140,4	100		971,8	100	in Betrieb
01:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		22,8	100		2,0	100		0,2	100		102969,1	100		8,5	100		139,8	100		981,3	100	in Betrieb
02:00		1,6	100		0,0	100		0,49	73		1,9	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,2	100		102899,1	100		8,7	100		140,2	100		977,7	100	in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100		0,65	100		1,9	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,3	100		101903,6	100		8,4	100		140,2	100		988,1	100	in Betrieb
03:00		2,8	100		0,0	100		0,71	100		2,1	100		0,26	94		18,6	100		1,9	100		0,3	100		102492,6	100		8,3	100		140,2	100		992,3	100	in Betrieb
03:30		3,6	100		0,0	100		0,85	100		2,0	100		0,26	100		22,6	100		2,0	100		0,3	100		102945,1	100		8,3	100		140,5	100		990,8	100	in Betrieb
04:00		5,7	100		0,0	100		1,54	73		2,6	100		0,26	100		22,8	100		2,0	100		0,4	100		104009,2	100		8,5	100		140,3	100		989,6	100	in Betrieb
04:30		4,5	100		0,0	100		1,12	100		2,2	100		0,26	100		20,6	100		2,0	100		0,4	100		104280,2	100		8,5	100		139,9	100		982,8	100	in Betrieb
05:00		3,3	100		0,0	100		0,55	100		2,2	100		0,26	100		21,2	100		2,0	100		0,3	100		102909,5	100		8,4	100		139,9	100		983,4	100	in Betrieb
05:30		4,3	100		0,0	100		0,24	100		3,4	100		0,26	100		19,3	100		2,0	100		0,4	100		102894,1	100		8,4	100		139,8	100		989,9	100	in Betrieb
06:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		28,2	100		2,0	100		0,3	100		103079,6	100		8,5	100		140,2	100		979,3	100	in Betrieb
06:30		5,1	100		0,1	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		35,7	100		2,0	100		0,4	100		103179,4	100		8,4	100		140,3	100		986,3	100	in Betrieb
07:00		2,1	84		0,0	84		0,0	100		2,3	84		0,26	94		29,6	84		2,0	84		0,4	84		103339,8	100		8,4	84		139,9	100		987,4	100	in Betrieb
07:30		4,6	80		0,0	80		0,0	100		3,4	80		0,25	100		19,7	80		2,0	80		0,5	80		104075,8	100		8,5	80		139,9	100		993,9	100	in Betrieb
08:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		14,0	100		2,0	100		0,5	100		103654,9	100		8,6	100		139,9	100		991,0	100	in Betrieb
08:30		5,0	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		12,7	100		2,0	100		0,6	100		104441,5	100		8,7	100		140,2	100		985,3	100	in Betrieb
09:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		19,8	100		2,0	100		0,5	100		104157,1	100		8,5	100		139,9	100		985,9	100	in Betrieb
09:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		17,1	100		2,0	100		0,5	100		103504,0	100		8,8	100		139,7	100		979,0	100	in Betrieb
10:00		1,8	100		0,0	100		0,04	73		2,9	100		0,26	100		26,8	100		2,0	100		0,5	100		103173,4	100		8,4	100		140,1	100		987,5	100	in Betrieb
10:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,3	100		2,0	100		0,5	100		103194,4	100		8,6	100		139,9	100		981,7	100	in Betrieb
11:00		3,7	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	94		30,8	100		2,0	100		0,5	100		103702,0	100		8,5	100		140,0	100		983,4	100	in Betrieb
11:30		4,4	100		0,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		26,1	100		2,0	100		0,5	100		103344,5	100		8,6	100		139,9	100		985,7	100	in Betrieb
12:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		32,7	100		2,0	100		0,5	100		103877,2	100		8,4	100		140,4	100		984,6	100	in Betrieb
12:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,1	100		2,1	100		0,5	100		104605,6	100		8,5	100		140,2	100		985,2	100	in Betrieb
13:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,6	100		2,1	100		0,5	100		104784,8	100		8,6	100		140,3	100		982,8	100	in Betrieb
13:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,9	100		2,1	100		0,4	100		105449,2	100		8,8	100		139,9	100		986,0	100	in Betrieb
14:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		22,6	100		2,0	100		0,5	100		103375,8	100		8,7	100		139,6	100		981,5	100	in Betrieb
14:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,3	100		2,0	100		0,5	100		103660,5	100		8,4	100		139,8	100		987,7	100	in Betrieb
15:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		21,5	100		2,0	100		0,5	100		103791,2	100		8,7	100		139,8	100		977,9	100	in Betrieb
15:30		7,4	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,5	100		103845,1	100		8,6	100		139,7	100		984,2	100	in Betrieb
16:00		4,0	100		0,0	100		0,74	73		4,6	100		0,25	100		15,7	100		2,0	100		0,5	100		103108,9	100		8,6	100		139,7	100		986,7	100	in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		0,21	100		3,9	100		0,26	100		17,1	100		2,1	100		0,5	100		103515,7	100		8,5	100		140,1	100		994,4	100	in Betrieb
17:00		3,1	100		0,0	100		0,1	100		3,2	100		0,26	100		30,6	100		2,0	100		0,5	100		103154,7	100		8,5	100		139,9	100		982,1	100	in Betrieb
17:30		9,7	100		0,0	100		0,19	100		4,7	100		0,25	100		23,6	100		2,1	100		0,4	100		105678,5	100		9,6	100		140,0	100		960,4	100	in Betrieb
18:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		28,8	100		2,2	100		0,6	100		105819,4	100		8,6	100		140,1	100		986,2	100	in Betrieb
18:30		25,0	100		0,2	100		0,0	100		8,6	100		0,26	100		13,4	100		2,2	100		0,7	100		106873,4	100		8,8	100		140,0	100		974,9	100	in Betrieb
19:00		3,1	86		0,0	86		0,0	100		5,6	86		0,26	94		16,8	86		2,2	86		0,6	86		110346,9	100		9,0	86		140,4	100		983,8	100	in Betrieb
19:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		6,0	78		0,25	100		13,7	78		2,1	78		0,4	78		107593,0	100		9,0	78		139,9	100		977,5	100	in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		15,2	100		2,1	100		0,5	100		105599,5	100		8,4	100		140,2	100		984,6	100	in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		23,8	100		2,1	100		0,5	100		105599,9	100		8,5	100		140,7	100		992,4	100	in Betrieb
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,6	100		2,0	100		0,4	100		105176,1	100		8,8	100		139,8	100		977,7	100	in Betrieb
21:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		36,4	100		2,0	100		0,4	100		104121,0	100		8,5	100		140,0	100		978,5	100	in Betrieb
22:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		39,8																				