

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,6	100		0,0	100		0,22	100		2,7	100		0,25	100		26,5	100		2,0	100		0,3	100		101764,6	100		9,1	100		140,3	100		954,2	100		In marcia
01:00		5,7	100		0,0	100		0,3	100		3,2	100		0,26	100		30,6	100		2,0	100		0,3	100		102201,9	100		8,7	100		140,3	100		960,7	100		In marcia
01:30		3,9	100		0,0	100		0,35	100		3,8	100		0,26	100		39,6	100		2,1	100		0,3	100		102417,2	100		8,7	100		140,2	100		950,7	100		In marcia
02:00		3,6	100		0,0	100		0,42	73		3,1	100		0,25	100		23,1	100		2,0	100		0,2	100		104878,8	100		9,3	100		139,8	100		942,2	100		In marcia
02:30		4,1	100		0,0	100		0,69	100		3,0	100		0,25	100		16,6	100		2,0	100		0,3	100		102808,5	100		9,4	100		139,6	100		941,8	100		In marcia
03:00		3,7	100		0,0	100		0,6	100		2,9	100		0,25	94		19,1	100		2,0	100		0,2	100		102040,3	100		9,2	100		140,1	100		946,7	100		In marcia
03:30		4,5	100		0,0	100		0,31	100		3,1	100		0,26	100		25,4	100		2,1	100		0,4	100		102095,0	100		8,8	100		139,9	100		952,3	100		In marcia
04:00		3,2	100		0,0	100		0,18	73		2,6	100		0,26	100		25,1	100		2,0	100		0,3	100		102499,7	100		9,3	100		139,8	100		948,2	100		In marcia
04:30		3,4	100		0,0	100		0,5	100		2,7	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,3	100		102494,4	100		9,1	100		139,7	100		952,2	100		In marcia
05:00		4,6	100		0,0	100		0,67	100		2,9	100		0,26	100		29,4	100		2,0	100		0,3	100		102814,1	100		8,8	100		139,5	100		956,3	100		In marcia
05:30		3,9	100		0,0	100		0,44	100		2,5	100		0,25	100		22,4	100		2,1	100		0,2	100		103412,9	100		9,2	100		139,2	100		946,9	100		In marcia
06:00		4,2	100		0,0	100		0,45	73		2,3	100		0,25	100		22,0	100		2,1	100		0,2	100		103019,0	100		9,1	100		139,3	100		953,6	100		In marcia
06:30		4,1	100		0,0	100		0,73	100		2,7	100		0,25	100		19,0	100		2,1	100		0,2	100		103186,3	100		9,3	100		139,7	100		953,1	100		In marcia
07:00		3,7	85		0,0	85		0,76	100		2,4	85		0,25	94		22,6	85		2,0	85		0,3	85		102440,1	100		9,2	85		139,2	100		949,7	100		In marcia
07:30		3,9	79		0,0	79		0,54	100		2,3	79		0,25	100		17,8	79		2,0	79		0,2	79		101801,7	100		9,1	79		139,3	100		955,0	100		In marcia
08:00		2,0	100		0,0	100		1,4	73		2,2	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,3	100		101311,8	100		8,8	100		139,7	100		958,6	100		In marcia
08:30		2,8	100		0,0	100		1,33	100		1,9	100		0,25	100		25,0	100		2,0	100		0,2	100		101943,9	100		9,2	100		139,5	100		950,4	100		In marcia
09:00		6,6	100		0,7	100		1,07	100		2,0	100		0,25	100		31,5	100		2,0	100		0,2	100		101946,4	100		8,9	100		139,4	100		956,0	100		In marcia
09:30		4,1	100		0,0	100		0,44	100		2,4	100		0,25	100		30,7	100		2,0	100		0,3	100		101620,8	100		9,0	100		139,6	100		953,5	100		In marcia
10:00		4,1	100		0,0	100		0,21	73		2,3	100		0,25	100		31,1	100		2,0	100		0,2	100		103075,5	100		9,1	100		139,6	100		953,2	100		In marcia
10:30		4,6	100		0,0	100		0,11	100		2,2	100		0,26	100		28,4	100		2,0	100		0,3	100		101602,1	100		9,0	100		139,7	100		953,0	100		In marcia
11:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	94		24,2	100		2,0	100		0,3	100		102087,4	100		8,9	100		139,7	100		961,4	100		In marcia
11:30		2,6	100		0,0	100		0,02	100		2,2	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,2	100		102000,3	100		9,1	100		139,8	100		956,3	100		In marcia
12:00		4,4	100		0,2	100		0,15	73		2,2	100		0,25	100		23,0	100		2,0	100		0,3	100		101652,1	100		9,0	100		139,8	100		958,8	100		In marcia
12:30		4,7	100		0,0	100		0,26	100		2,0	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,2	100		101281,4	100		8,9	100		140,1	100		956,3	100		In marcia
13:00		4,7	100		0,0	100		0,23	100		2,7	100		0,26	100		23,0	100		2,0	100		0,2	100		101765,0	100		8,8	100		140,2	100		955,0	100		In marcia
13:30		3,7	100		0,0	100		0,23	100		2,6	100		0,26	100		21,6	100		2,0	100		0,3	100		102132,8	100		8,9	100		140,3	100		952,2	100		In marcia
14:00		4,1	100		0,0	100		0,18	73		2,3	100		0,25	100		23,4	100		2,0	100		0,2	100		102941,1	100		9,2	100		139,8	100		948,1	100		In marcia
14:30		3,5	100		0,0	100		0,23	100		2,2	100		0,25	100		24,4	100		2,0	100		0,2	100		101440,4	100		9,1	100		139,6	100		952,5	100		In marcia
15:00		4,0	100		0,0	100		0,24	100		2,4	100		0,26	95		28,9	100		2,0	100		0,3	100		101179,2	100		8,8	100		140,1	100		960,4	100		In marcia
15:30		5,0	100		0,0	100		0,29	100		3,2	100		0,25	100		22,4	100		2,0	100		0,3	100		102621,4	100		8,9	100		139,8	100		961,2	100		In marcia
16:00		3,4	100		0,0	100		0,18	73		2,5	100		0,25	100		24,1	100		2,0	100		0,2	100		101482,8	100		9,1	100		139,8	100		955,5	100		In marcia
16:30		3,6	100		0,0	100		0,21	100		2,8	100		0,25	100		22,6	100		2,0	100		0,3	100		100921,1	100		8,9	100		140,1	100		960,2	100		In marcia
17:00		4,4	100		0,0	100		0,26	100		3,5	100		0,25	100		24,7	100		2,0	100		0,2	100		101536,1	100		9,0	100		139,9	100		956,8	100		In marcia
17:30		3,3	100		0,0	100		0,23	100		2,9	100		0,25	100		23,8	100		2,0	100		0,3	100		100902,2	100		9,1	100		139,9	100		956,1	100		In marcia
18:00		4,1	100		0,0	100		0,19	73		2,3	100		0,26	100		24,6	100		2,0	100		0,2	100		100675,8	100		9,0	100		140,2	100		961,5	100		In marcia
18:30		4,9	100		0,0	100		0,23	100		2,6	100		0,26	100		26,3	100		2,0	100		0,3	100		100342,3	100		8,7	100		139,9	100		964,9	100		In marcia
19:00		3,4	84		0,0	84		0,07	100		2,6	84		0,25	94		21,3	84		2,0	84		0,2	84		100910,9	100		9,1	84		139,8	100		957,1	100		In marcia
19:30		3,7	80		0,0	80		0,04	100		2,6	80		0,26	100		28,7	80		2,1	80		0,3	80		100022,2	100		9,3	80		140,1	100		957,2	100		In marcia
20:00		6,1	100		0,0	100		0,29	73		2,9	100		0,25	100		28,5	100		2,0	100		0,3	100		99584,0	100		8,9	100		139,6	100		965,3	100		In marcia
20:30		2,5	100		0,0	100		0,62	100		3,5	100		0,25	100		26,1	100		2,0	100		0,4	100		99491,0	100		8,7	100		139,8	100		968,6	100		In marcia
21:00		3,1	100		0,0	100		0,71	100		3,0	100		0,25	100		31,3	100		2,0	100		0,3	100		100987,9	100		9,0	100		140,0	100		960,6	100		In marcia
21:30		3,8	100		0,0	100		0,68	100		3,0	100		0,25	100		25,8	100		2,1	100		0,3	100														

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,6	100		0,0	100		0,22	100		2,7	100		0,25	100		26,5	100		2,0	100		0,3	100		101764,6	100		9,1	100		140,3	100		954,2	100		in Betrieb
01:00		5,7	100		0,0	100		0,3	100		3,2	100		0,26	100		30,6	100		2,0	100		0,3	100		102201,9	100		8,7	100		140,3	100		960,7	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		0,0	100		0,35	100		3,8	100		0,26	100		39,6	100		2,1	100		0,3	100		102417,2	100		8,7	100		140,2	100		950,7	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,0	100		0,42	73		3,1	100		0,25	100		23,1	100		2,0	100		0,2	100		104878,8	100		9,3	100		139,8	100		942,2	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		0,0	100		0,69	100		3,0	100		0,25	100		16,6	100		2,0	100		0,3	100		102808,5	100		9,4	100		139,6	100		941,8	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,0	100		0,6	100		2,9	100		0,25	94		19,1	100		2,0	100		0,2	100		102040,3	100		9,2	100		140,1	100		946,7	100		in Betrieb
03:30		4,5	100		0,0	100		0,31	100		3,1	100		0,26	100		25,4	100		2,1	100		0,4	100		102095,0	100		8,8	100		139,9	100		952,3	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,0	100		0,18	73		2,6	100		0,26	100		25,1	100		2,0	100		0,3	100		102499,7	100		9,3	100		139,8	100		948,2	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,0	100		0,5	100		2,7	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,3	100		102494,4	100		9,1	100		139,7	100		952,2	100		in Betrieb
05:00		4,6	100		0,0	100		0,67	100		2,9	100		0,26	100		29,4	100		2,0	100		0,3	100		102814,1	100		8,8	100		139,5	100		956,3	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		0,0	100		0,44	100		2,5	100		0,25	100		22,4	100		2,1	100		0,2	100		103412,9	100		9,2	100		139,2	100		946,9	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		0,0	100		0,45	73		2,3	100		0,25	100		22,0	100		2,1	100		0,2	100		103019,0	100		9,1	100		139,3	100		953,6	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		0,0	100		0,73	100		2,7	100		0,25	100		19,0	100		2,1	100		0,2	100		103186,3	100		9,3	100		139,7	100		953,1	100		in Betrieb
07:00		3,7	85		0,0	85		0,76	100		2,4	85		0,25	94		22,6	85		2,0	85		0,3	85		102440,1	100		9,2	85		139,2	100		949,7	100		in Betrieb
07:30		3,9	79		0,0	79		0,54	100		2,3	79		0,25	100		17,8	79		2,0	79		0,2	79		101801,7	100		9,1	79		139,3	100		955,0	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		0,0	100		1,4	73		2,2	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,3	100		101311,8	100		8,8	100		139,7	100		958,6	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		0,0	100		1,33	100		1,9	100		0,25	100		25,0	100		2,0	100		0,2	100		101943,9	100		9,2	100		139,5	100		950,4	100		in Betrieb
09:00		6,6	100		0,7	100		1,07	100		2,0	100		0,25	100		31,5	100		2,0	100		0,2	100		101946,4	100		8,9	100		139,4	100		956,0	100		in Betrieb
09:30		4,1	100		0,0	100		0,44	100		2,4	100		0,25	100		30,7	100		2,0	100		0,3	100		101620,8	100		9,0	100		139,6	100		953,5	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		0,0	100		0,21	73		2,3	100		0,25	100		31,1	100		2,0	100		0,2	100		103075,5	100		9,1	100		139,6	100		953,2	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		0,0	100		0,11	100		2,2	100		0,26	100		28,4	100		2,0	100		0,3	100		101602,1	100		9,0	100		139,7	100		953,0	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	94		24,2	100		2,0	100		0,3	100		102087,4	100		8,9	100		139,7	100		961,4	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		0,0	100		0,02	100		2,2	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,2	100		102000,3	100		9,1	100		139,8	100		956,3	100		in Betrieb
12:00		4,4	100		0,2	100		0,15	73		2,2	100		0,25	100		23,0	100		2,0	100		0,3	100		101652,1	100		9,0	100		139,8	100		958,8	100		in Betrieb
12:30		4,7	100		0,0	100		0,26	100		2,0	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,2	100		101281,4	100		8,9	100		140,1	100		956,3	100		in Betrieb
13:00		4,7	100		0,0	100		0,23	100		2,7	100		0,26	100		23,0	100		2,0	100		0,2	100		101765,0	100		8,8	100		140,2	100		955,0	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		0,0	100		0,23	100		2,6	100		0,26	100		21,6	100		2,0	100		0,3	100		102132,8	100		8,9	100		140,3	100		952,2	100		in Betrieb
14:00		4,1	100		0,0	100		0,18	73		2,3	100		0,25	100		23,4	100		2,0	100		0,2	100		102941,1	100		9,2	100		139,8	100		948,1	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		0,0	100		0,23	100		2,2	100		0,25	100		24,4	100		2,0	100		0,2	100		101440,4	100		9,1	100		139,6	100		952,5	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,0	100		0,24	100		2,4	100		0,26	95		28,9	100		2,0	100		0,3	100		101179,2	100		8,8	100		140,1	100		960,4	100		in Betrieb
15:30		5,0	100		0,0	100		0,29	100		3,2	100		0,25	100		22,4	100		2,0	100		0,3	100		102621,4	100		8,9	100		139,8	100		961,2	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		0,0	100		0,18	73		2,5	100		0,25	100		24,1	100		2,0	100		0,2	100		101482,8	100		9,1	100		139,8	100		955,5	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		0,0	100		0,21	100		2,8	100		0,25	100		22,6	100		2,0	100		0,3	100		100921,1	100		8,9	100		140,1	100		960,2	100		in Betrieb
17:00		4,4	100		0,0	100		0,26	100		3,5	100		0,25	100		24,7	100		2,0	100		0,2	100		101536,1	100		9,0	100		139,9	100		956,8	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		0,0	100		0,23	100		2,9	100		0,25	100		23,8	100		2,0	100		0,3	100		100902,2	100		9,1	100		139,9	100		956,1	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		0,0	100		0,19	73		2,3	100		0,26	100		24,6	100		2,0	100		0,2	100		100675,8	100		9,0	100		140,2	100		961,5	100		in Betrieb
18:30		4,9	100		0,0	100		0,23	100		2,6	100		0,26	100		26,3	100		2,0	100		0,3	100		100342,3	100		8,7	100		139,9	100		964,9	100		in Betrieb
19:00		3,4	84		0,0	84		0,07	100		2,6	84		0,25	94		21,3	84		2,0	84		0,2	84		100910,9	100		9,1	84		139,8	100		957,1	100		in Betrieb
19:30		3,7	80		0,0	80		0,04	100		2,6	80		0,26	100		28,7	80		2,1	80		0,3	80		100022,2	100		9,3	80		140,1	100		957,2	100		in Betrieb
20:00		6,1	100		0,0	100		0,29	73		2,9	100		0,25	100		28,5	100		2,0	100		0,3	100		99584,0	100		8,9	100		139,6	100		965,3	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		0,0	100		0,62	100		3,5	100		0,25	100		26,1	100		2,0	100		0,4	100		99491,0	100		8,7	100		139,8	100		968,6	100		in Betrieb
21:00		3,1	100		0,0	100		0,71	100		3,0	100		0,25	100		31,3	100		2,0	100		0,3	100		100987,9	100		9,0	100		140,0	100		960,6	100		in Betrieb
21:30		3,8	100		0,0	100		0,68	100		3,0	100		0,25	100		25,8	100		2,1	100		0,3	100														