

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/11/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,7	100		0,6	100		0,71	100		2,3	100		0,26	100		33,8	100		2,0	100		0,2	100		104708,5	100		8,9	100		140,4	100		957,2	100	In marcia
01:00		3,7	100		1,5	100		0,72	100		2,4	100		0,26	100		29,9	100		2,0	100		0,1	100		105754,9	100		9,4	100		140,2	100		952,9	100	In marcia
01:30		3,1	100		0,7	100		0,62	100		2,2	100		0,26	100		24,0	100		2,0	100		0,2	100		104943,0	100		9,2	100		140,0	100		952,9	100	In marcia
02:00		4,7	100		1,5	100		0,74	73		2,2	100		0,26	100		19,2	100		2,0	100		0,2	100		104585,4	100		9,1	100		140,1	100		961,5	100	In marcia
02:30		4,7	100		1,2	100		0,71	100		2,4	100		0,26	100		16,4	100		2,0	100		0,2	100		105777,1	100		9,7	100		140,1	100		945,9	100	In marcia
03:00		2,3	100		0,0	100		0,49	100		2,2	100		0,26	95		23,0	100		2,0	100		0,3	100		109532,7	100		9,6	100		140,9	100		960,7	100	In marcia
03:30		6,8	100		1,1	100		0,44	100		2,6	100		0,26	100		23,4	100		2,0	100		0,3	100		107603,2	100		9,4	100		140,2	100		950,1	100	In marcia
04:00		5,8	100		0,0	100		0,1	73		3,0	100		0,26	100		24,5	100		2,0	100		0,3	100		107402,4	100		9,5	100		140,2	100		949,7	100	In marcia
04:30		2,4	100		0,0	100		0,01	100		3,8	100		0,26	100		21,4	100		2,1	100		0,3	100		107182,0	100		9,3	100		140,4	100		959,7	100	In marcia
05:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,8	100		2,0	100		0,3	100		107432,1	100		9,3	100		140,3	100		954,7	100	In marcia
05:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,3	100		105643,1	100		9,3	100		139,9	100		950,4	100	In marcia
06:00		4,3	100		0,0	100		0,19	73		2,6	100		0,26	100		21,8	100		2,0	100		0,3	100		104025,6	100		9,1	100		139,6	100		955,2	100	In marcia
06:30		4,2	100		0,0	100		0,48	100		2,5	100		0,26	100		18,8	100		2,0	100		0,3	100		103359,2	100		9,0	100		139,7	100		961,7	100	In marcia
07:00		4,1	85		0,0	85		0,44	100		2,7	85		0,26	95		26,6	85		2,0	85		0,3	85		102478,1	100		8,7	85		140,0	100		960,3	100	In marcia
07:30		3,3	79		0,0	79		0,36	100		3,6	79		0,26	100		24,5	79		2,0	79		0,2	79		103398,7	100		8,9	79		140,3	100		963,0	100	In marcia
08:00		3,2	100		0,0	100		0,34	73		3,0	100		0,26	100		24,0	100		2,0	100		0,1	100		103066,6	100		9,1	100		139,9	100		957,2	100	In marcia
08:30		3,7	100		0,3	100		0,75	100		2,8	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,1	100		103378,0	100		9,1	100		139,9	100		961,0	100	In marcia
09:00		3,5	100		0,1	100		0,8	100		3,5	100		0,26	100		34,3	100		1,9	100		0,2	100		102838,4	100		8,8	100		140,2	100		957,5	100	In marcia
09:30		2,7	100		0,2	100		1,36	100		2,9	100		0,27	100		39,9	100		1,9	100		0,1	100		103518,9	100		9,0	100		140,1	100		953,7	100	In marcia
10:00		2,1	100		0,8	100		1,04	73		2,3	100		0,26	100		31,3	100		1,9	100		0,1	100		104214,5	100		9,2	100		139,8	100		959,9	100	In marcia
10:30		4,5	100		1,1	100		1,25	100		2,4	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,1	100		105206,6	100		8,9	100		139,9	100		962,3	100	In marcia
11:00		3,1	100		0,9	100		1,04	100		2,9	100		0,26	94		25,8	100		1,9	100		0,1	100		105748,4	100		9,2	100		139,9	100		953,4	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,1	100		1,3	100		2,4	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,1	100		104895,3	100		9,1	100		140,0	100		948,3	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,4	100		1,29	73		2,1	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,2	100		105413,1	100		8,9	100		140,0	100		957,0	100	In marcia
12:30		1,7	100		1,2	100		1,55	100		2,4	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,2	100		105947,4	100		9,3	100		140,0	100		947,9	100	In marcia
13:00		2,6	100		0,9	100		1,58	100		2,1	100		0,26	100		17,6	100		1,9	100		0,2	100		105036,6	100		9,3	100		140,0	100		943,5	100	In marcia
13:30		4,5	100		1,3	100		1,15	100		5,3	100		0,26	100		12,7	100		1,9	100		0,1	100		105252,0	100		9,1	100		139,8	100		956,1	100	In marcia
14:00		1,8	100		0,4	100		0,76	73		2,5	100		0,26	100		13,1	100		1,9	100		0,2	100		104298,5	100		9,2	100		139,8	100		954,2	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		1,02	100		1,8	100		0,26	100		18,5	100		1,9	100		0,1	100		102348,6	100		9,1	100		139,9	100		957,5	100	In marcia
15:00		2,0	100		0,4	100		1,27	100		1,7	100		0,25	94		17,7	100		1,8	100		0,0	100		102734,4	100		9,2	100		139,5	100		957,6	100	In marcia
15:30		3,7	100		0,4	100		0,8	100		1,8	100		0,25	100		24,3	100		1,9	100		0,0	100		101270,7	100		9,0	100		139,8	100		969,6	100	In marcia
16:00		4,7	100		0,3	100		0,79	73		1,8	100		0,26	100		32,1	100		1,9	100		0,1	100		100598,2	100		8,8	100		140,1	100		970,7	100	In marcia
16:30		4,7	100		0,8	100		0,91	100		2,3	100		0,26	100		43,3	100		2,0	100		0,1	100		102198,6	100		8,8	100		140,4	100		965,9	100	In marcia
17:00		2,7	100		0,0	100		0,47	100		2,3	100		0,25	100		35,1	100		1,9	100		0,1	100		103387,4	100		9,4	100		139,6	100		964,7	100	In marcia
17:30		2,0	100		0,0	100		0,36	100		2,1	100		0,26	100		36,4	100		1,9	100		0,1	100		102869,1	100		8,8	100		139,9	100		973,5	100	In marcia
18:00		1,8	100		0,0	100		0,55	73		1,9	100		0,26	100		34,5	100		1,9	100		0,1	100		103257,3	100		9,2	100		140,0	100		962,9	100	In marcia
18:30		3,0	100		0,6	100		0,78	100		2,1	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,2	100		103331,3	100		8,9	100		140,2	100		960,0	100	In marcia
19:00		4,3	85		0,9	85		0,43	100		2,7	85		0,26	94		24,8	85		1,9	85		0,1	85		103102,0	100		9,0	85		140,1	100		965,9	100	In marcia
19:30		2,4	79		0,0	79		0,43	100		2,5	79		0,26	100		23,7	79		1,9	79		0,2	79		103282,5	100		8,8	79		140,3	100		966,8	100	In marcia
20:00		3,1	100		1,6	100		0,85	73		2,9	100		0,26	100		17,1	100		1,9	100		0,3	100		104391,4	100		9,0	100		139,8	100		967,9	100	In marcia
20:30		2,7	100		1,0	100		0,93	100		2,7	100		0,26	100		14,4	100		1,9	100		0,3	100		104247,6	100		9,0	100		139,7	100		961,5	100	In marcia
21:00		2,7	100		1,1	100		0,96	100		2,6	100		0,26	100		13,3	100		1,9	100		0,3	100		104725,6	100		9,2	100		139,6	100		966,9	100	In marcia
21:30		2,1	100		0,9	100		0,98	100		2,6	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,3	100		104050,2	100		9,0	100		140,1	100		962,9	100	In marcia
22:00		2,2																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		0,6	100		0,71	100		2,3	100		0,26	100		33,8	100		2,0	100		0,2	100		104708,5	100		8,9	100		140,4	100		957,2	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		1,5	100		0,72	100		2,4	100		0,26	100		29,9	100		2,0	100		0,1	100		105754,9	100		9,4	100		140,2	100		952,9	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,7	100		0,62	100		2,2	100		0,26	100		24,0	100		2,0	100		0,2	100		104943,0	100		9,2	100		140,0	100		952,9	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		1,5	100		0,74	73		2,2	100		0,26	100		19,2	100		2,0	100		0,2	100		104585,4	100		9,1	100		140,1	100		961,5	100		in Betrieb
02:30		4,7	100		1,2	100		0,71	100		2,4	100		0,26	100		16,4	100		2,0	100		0,2	100		105777,1	100		9,7	100		140,1	100		945,9	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		0,0	100		0,49	100		2,2	100		0,26	95		23,0	100		2,0	100		0,3	100		109532,7	100		9,6	100		140,9	100		960,7	100		in Betrieb
03:30		6,8	100		1,1	100		0,44	100		2,6	100		0,26	100		23,4	100		2,0	100		0,3	100		107603,2	100		9,4	100		140,2	100		950,1	100		in Betrieb
04:00		5,8	100		0,0	100		0,1	73		3,0	100		0,26	100		24,5	100		2,0	100		0,3	100		107402,4	100		9,5	100		140,2	100		949,7	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		0,0	100		0,01	100		3,8	100		0,26	100		21,4	100		2,1	100		0,3	100		107182,0	100		9,3	100		140,4	100		959,7	100		in Betrieb
05:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,8	100		2,0	100		0,3	100		107432,1	100		9,3	100		140,3	100		954,7	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,3	100		105643,1	100		9,3	100		139,9	100		950,4	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		0,0	100		0,19	73		2,6	100		0,26	100		21,8	100		2,0	100		0,3	100		106425,6	100		9,1	100		139,6	100		955,2	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		0,0	100		0,48	100		2,5	100		0,26	100		18,8	100		2,0	100		0,3	100		103359,2	100		9,0	100		139,7	100		961,7	100		in Betrieb
07:00		4,1	85		0,0	85		0,44	100		2,7	85		0,26	95		26,6	85		2,0	85		0,3	85		102478,1	100		8,7	85		140,0	100		960,3	100		in Betrieb
07:30		3,3	79		0,0	79		0,36	100		3,6	79		0,26	100		24,5	79		2,0	79		0,2	79		103398,7	100		8,9	79		140,3	100		963,0	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		0,0	100		0,34	73		3,0	100		0,26	100		24,0	100		2,0	100		0,1	100		103066,6	100		9,1	100		139,9	100		957,2	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		0,3	100		0,75	100		2,8	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,1	100		103378,0	100		9,1	100		139,9	100		961,0	100		in Betrieb
09:00		3,5	100		0,1	100		0,8	100		3,5	100		0,26	100		34,3	100		1,9	100		0,2	100		102838,4	100		8,8	100		140,2	100		957,5	100		in Betrieb
09:30		2,7	100		0,2	100		1,36	100		2,9	100		0,27	100		39,9	100		1,9	100		0,1	100		103518,9	100		9,0	100		140,1	100		953,7	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,8	100		1,04	73		2,3	100		0,26	100		31,3	100		1,9	100		0,1	100		104214,5	100		9,2	100		139,8	100		959,9	100		in Betrieb
10:30		4,5	100		1,1	100		1,25	100		2,4	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,1	100		105206,6	100		8,9	100		139,9	100		962,3	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		0,9	100		1,04	100		2,9	100		0,26	94		25,8	100		1,9	100		0,1	100		105748,4	100		9,2	100		139,9	100		953,4	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,1	100		1,3	100		2,4	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,1	100		104895,3	100		9,1	100		140,0	100		948,3	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,4	100		1,29	73		2,1	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,2	100		105413,1	100		8,9	100		140,0	100		957,0	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		1,2	100		1,55	100		2,4	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,2	100		105947,4	100		9,3	100		140,0	100		947,9	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		0,9	100		1,58	100		2,1	100		0,26	100		17,6	100		1,9	100		0,2	100		105036,6	100		9,3	100		140,0	100		943,5	100		in Betrieb
13:30		4,5	100		1,3	100		1,15	100		5,3	100		0,26	100		12,7	100		1,9	100		0,1	100		105252,0	100		9,1	100		139,8	100		956,1	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		0,4	100		0,76	73		2,5	100		0,26	100		13,1	100		1,9	100		0,2	100		104298,5	100		9,2	100		139,8	100		954,2	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		1,02	100		1,8	100		0,26	100		18,5	100		1,9	100		0,1	100		103348,6	100		9,1	100		139,9	100		957,5	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		0,4	100		1,27	100		1,7	100		0,25	94		17,7	100		1,8	100		0,0	100		102734,4	100		9,2	100		139,5	100		957,6	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		0,4	100		0,8	100		1,8	100		0,25	100		24,3	100		1,9	100		0,0	100		101270,7	100		9,0	100		139,8	100		969,6	100		in Betrieb
16:00		4,7	100		0,3	100		0,79	73		1,8	100		0,26	100		32,1	100		1,9	100		0,1	100		100598,2	100		8,8	100		140,1	100		970,7	100		in Betrieb
16:30		4,7	100		0,8	100		0,91	100		2,3	100		0,26	100		43,3	100		2,0	100		0,1	100		102198,6	100		8,8	100		140,4	100		965,9	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		0,0	100		0,47	100		2,3	100		0,25	100		35,1	100		1,9	100		0,1	100		103387,4	100		9,4	100		139,6	100		964,7	100		in Betrieb
17:30		2,0	100		0,0	100		0,36	100		2,1	100		0,26	100		36,4	100		1,9	100		0,1	100		102869,1	100		8,8	100		139,9	100		973,5	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		0,0	100		0,55	73		1,9	100		0,26	100		34,5	100		1,9	100		0,1	100		103257,3	100		9,2	100		140,0	100		962,9	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,6	100		0,78	100		2,1	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,2	100		103331,3	100		8,9	100		140,2	100		960,0	100		in Betrieb
19:00		4,3	85		0,9	85		0,43	100		2,7	85		0,26	94		24,8	85		1,9	85		0,1	85		103102,0	100		9,0	85		140,1	100		965,9	100		in Betrieb
19:30		2,4	79		0,0	79		0,43	100		2,5	79		0,26	100		23,7	79		1,9	79		0,2	79		103282,5	100		8,8	79		140,3	100		966,8	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		1,6	100		0,85	73		2,9	100		0,26	100		17,1	100		1,9	100		0,3	100		104391,4	100		9,0	100		139,8	100		967,9	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		1,0	100		0,93	100		2,7	100		0,26	100		14,4	100		1,9	100		0,3	100		104247,6	100		9,0	100		139,7	100		961,5	100		in Betrieb
21:00		2,7	100		1,1	100		0,96	100		2,6	100		0,26	100		13,3	100		1,9	100		0,3	100		104725,6	100		9,2	100		139,6	100		966,9	100		in Betrieb
21:30		2,1	100		0,9	100		0,98	100		2,6	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,3	100														