

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/12/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,2	100		1,0	100		0,35	100		3,8	100		0,26	100		28,1	100		2,0	100		0,2	100		110733,1	100		9,2	100		140,4	100		958,4	100		In marcia
01:00		5,1	100		0,8	100		0,32	100		3,3	100		0,25	100		20,8	100		2,0	100		0,2	100		111169,3	100		9,3	100		139,9	100		956,1	100		In marcia
01:30		4,1	100		0,0	100		0,14	100		2,7	100		0,25	100		15,1	100		2,0	100		0,2	100		110513,8	100		9,5	100		139,9	100		956,4	100		In marcia
02:00		3,8	100		0,0	100		0,06	73		3,0	100		0,25	100		12,7	100		2,0	100		0,2	100		109639,1	100		9,2	100		140,0	100		964,2	100		In marcia
02:30		3,1	100		0,0	100		0,13	100		3,1	100		0,26	100		16,6	100		2,0	100		0,4	100		108819,0	100		8,9	100		140,3	100		966,5	100		In marcia
03:00		3,4	100		0,2	100		0,17	100		2,6	100		0,25	94		23,0	100		2,0	100		0,2	100		109471,6	100		9,3	100		139,9	100		955,6	100		In marcia
03:30		3,8	100		0,8	100		0,28	100		2,8	100		0,25	100		24,0	100		2,0	100		0,3	100		109323,7	100		9,1	100		139,5	100		957,0	100		In marcia
04:00		4,1	100		0,8	100		0,03	73		2,3	100		0,26	100		28,8	100		2,0	100		0,2	100		108105,3	100		9,2	100		139,8	100		962,1	100		In marcia
04:30		5,0	100		0,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		39,1	100		2,0	100		0,3	100		107815,4	100		8,7	100		140,0	100		964,5	100		In marcia
05:00		4,3	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		26,4	100		2,0	100		0,2	100		109451,4	100		9,0	100		139,8	100		969,1	100		In marcia
05:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		30,3	100		2,0	100		0,3	100		109465,5	100		9,1	100		140,3	100		962,4	100		In marcia
06:00		4,3	100		0,1	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		27,1	100		2,0	100		0,3	100		109563,5	100		9,3	100		140,2	100		962,8	100		In marcia
06:30		4,3	100		0,1	100		0,13	100		2,5	100		0,26	100		22,2	100		2,0	100		0,2	100		109776,2	100		9,2	100		140,3	100		959,7	100		In marcia
07:00		3,6	85		0,0	85		0,07	100		2,9	85		0,25	94		18,3	85		2,0	85		0,2	85		109044,8	100		9,2	85		139,8	100		959,7	100		In marcia
07:30		3,7	79		0,2	79		0,04	100		4,1	79		0,26	100		21,8	79		2,0	79		0,2	79		109315,9	100		8,7	79		140,1	100		965,2	100		In marcia
08:00		4,6	100		1,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		19,9	100		2,0	100		0,1	100		110659,5	100		9,1	100		139,8	100		971,8	100		In marcia
08:30		5,2	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,2	100		110141,5	100		9,3	100		139,7	100		957,4	100		In marcia
09:00		3,8	100		0,4	100		0,02	100		2,6	100		0,25	100		23,7	100		2,0	100		0,1	100		108021,6	100		9,1	100		139,7	100		963,3	100		In marcia
09:30		2,7	100		0,3	100		0,17	100		2,4	100		0,26	100		29,5	100		2,0	100		0,2	100		107323,9	100		8,9	100		140,2	100		968,5	100		In marcia
10:00		1,7	100		0,2	100		0,09	73		2,7	100		0,26	100		32,8	100		2,0	100		0,1	100		110392,7	100		8,5	100		140,4	100		979,4	100		In marcia
10:30		2,2	100		1,5	100		0,04	100		2,3	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,0	100		110899,1	100		9,3	100		140,0	100		964,4	100		In marcia
11:00		2,8	100		1,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		32,1	100		2,0	100		0,2	100		109552,4	100		9,0	100		139,9	100		971,4	100		In marcia
11:30		1,6	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,1	100		110429,7	100		9,3	100		140,2	100		966,3	100		In marcia
12:00		2,5	100		0,0	100		0,01	73		2,3	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,1	100		108680,0	100		9,0	100		139,9	100		965,8	100		In marcia
12:30		2,8	100		0,0	100		0,06	100		2,2	100		0,26	100		23,9	100		2,0	100		0,1	100		111248,5	100		9,5	100		140,4	100		952,3	100		In marcia
13:00		4,3	100		0,1	100		0,02	100		2,4	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,2	100		110458,2	100		8,8	100		140,2	100		968,2	100		In marcia
13:30		3,1	100		0,7	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,2	100		111029,4	100		9,2	100		139,6	100		961,0	100		In marcia
14:00		2,4	100		0,5	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		110291,5	100		9,0	100		140,3	100		956,8	100		In marcia
14:30		4,0	100		1,4	100		0,1	100		2,5	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,2	100		110582,8	100		9,2	100		140,3	100		964,8	100		In marcia
15:00		4,3	100		1,0	100		0,09	100		2,8	100		0,26	94		24,5	100		1,9	100		0,2	100		110626,4	100		9,0	100		140,3	100		971,8	100		In marcia
15:30		3,1	100		0,9	100		0,14	100		2,4	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,2	100		110385,5	100		9,3	100		140,2	100		974,1	100		In marcia
16:00		1,7	100		0,4	100		0,01	73		1,8	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,2	100		114222,9	100		9,9	100		141,0	100		954,4	100		In marcia
16:30		2,7	100		0,8	100		0,08	100		2,3	100		0,27	100		30,1	100		1,9	100		0,1	100		113210,3	100		9,4	100		140,6	100		968,0	100		In marcia
17:00		3,1	100		0,6	100		0,08	100		3,1	100		0,26	100		30,8	100		1,9	100		0,1	100		112280,0	100		9,1	100		139,9	100		964,4	100		In marcia
17:30		4,4	100		1,0	100		0,1	100		3,2	100		0,28	100		27,6	100		1,9	100		0,3	100		115184,3	100		8,9	100		141,2	100		979,1	100		In marcia
18:00		3,8	100		0,9	100		0,05	73		2,5	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,3	100		113144,0	100		9,2	100		140,5	100		960,8	100		In marcia
18:30		4,0	100		0,8	100		0,07	100		1,9	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,3	100		112468,0	100		9,3	100		139,0	100		957,3	100		In marcia
19:00		2,9	84		0,3	84		0,04	100		2,0	84		0,26	95		20,2	84		1,9	84		0,4	84		111596,5	100		9,2	84		138,6	100		966,1	100		In marcia
19:30		3,0	79		0,4	79		0,07	100		1,8	79		0,26	100		20,8	79		1,9	79		0,3	79		111092,9	100		9,3	79		139,3	100		964,5	100		In marcia
20:00		3,9	100		1,7	100		0,02	73		2,3	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,3	100		112183,0	100		9,0	100		139,4	100		971,5	100		In marcia
20:30		2,7	100		1,3	100		0,09	100		1,8	100		0,25	100		15,1	100		1,9	100		0,3	100		112480,7	100		9,4	100		139,0	100		972,6	100		In marcia
21:00		3,3	100		0,6	100		0,06	100		1,8	100		0,25	100		13,1	100		1,9	100		0,4	100		111500,3	100		9,3	100		139,3	100		973,1	100		In marcia
21:30		3,4	100		1,0	100		0,01	100		1,8	100		0,25	100		16,8	100		1,9	100		0,3	100														

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,2	100		1,0	100		0,35	100		3,8	100		0,26	100		28,1	100		2,0	100		0,2	100		110733,1	100		9,2	100		140,4	100		958,4	100		in Betrieb
01:00		5,1	100		0,8	100		0,32	100		3,3	100		0,25	100		20,8	100		2,0	100		0,2	100		111169,3	100		9,3	100		139,9	100		956,1	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		0,0	100		0,14	100		2,7	100		0,25	100		15,1	100		2,0	100		0,2	100		110513,8	100		9,5	100		139,9	100		956,4	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,0	100		0,06	73		3,0	100		0,25	100		12,7	100		2,0	100		0,2	100		109639,1	100		9,2	100		140,0	100		964,2	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		0,0	100		0,13	100		3,1	100		0,26	100		16,6	100		2,0	100		0,4	100		108819,0	100		8,9	100		140,3	100		966,5	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		0,2	100		0,17	100		2,6	100		0,25	94		23,0	100		2,0	100		0,2	100		109471,6	100		9,3	100		139,9	100		955,6	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,8	100		0,28	100		2,8	100		0,25	100		24,0	100		2,0	100		0,3	100		109323,7	100		9,1	100		139,5	100		957,0	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		0,8	100		0,03	73		2,3	100		0,26	100		28,8	100		2,0	100		0,2	100		108105,3	100		9,2	100		139,8	100		962,1	100		in Betrieb
04:30		5,0	100		0,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		39,1	100		2,0	100		0,3	100		107815,4	100		8,7	100		140,0	100		964,5	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		26,4	100		2,0	100		0,2	100		109451,4	100		9,0	100		139,8	100		969,1	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		30,3	100		2,0	100		0,3	100		109465,5	100		9,1	100		140,3	100		962,4	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		0,1	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		27,1	100		2,0	100		0,3	100		109563,5	100		9,3	100		140,2	100		962,8	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		0,1	100		0,13	100		2,5	100		0,26	100		22,2	100		2,0	100		0,2	100		109776,2	100		9,2	100		140,3	100		959,7	100		in Betrieb
07:00		3,6	85		0,0	85		0,07	100		2,9	85		0,25	94		18,3	85		2,0	85		0,2	85		109044,8	100		9,2	85		139,8	100		959,7	100		in Betrieb
07:30		3,7	79		0,2	79		0,04	100		4,1	79		0,26	100		21,8	79		2,0	79		0,2	79		109315,9	100		8,7	79		140,1	100		965,2	100		in Betrieb
08:00		4,6	100		1,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		19,9	100		2,0	100		0,1	100		110659,5	100		9,1	100		139,8	100		971,8	100		in Betrieb
08:30		5,2	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,2	100		110141,5	100		9,3	100		139,7	100		957,4	100		in Betrieb
09:00		3,8	100		0,4	100		0,02	100		2,6	100		0,25	100		23,7	100		2,0	100		0,1	100		108021,6	100		9,1	100		139,7	100		963,3	100		in Betrieb
09:30		2,7	100		0,3	100		0,17	100		2,4	100		0,26	100		29,5	100		2,0	100		0,2	100		107323,9	100		8,9	100		140,2	100		968,5	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		0,2	100		0,09	73		2,7	100		0,26	100		32,8	100		2,0	100		0,1	100		110392,7	100		8,5	100		140,4	100		979,4	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,5	100		0,04	100		2,3	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,0	100		110899,1	100		9,3	100		140,0	100		964,4	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		1,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		32,1	100		2,0	100		0,2	100		109552,4	100		9,0	100		139,9	100		971,4	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,1	100		110429,7	100		9,3	100		140,2	100		966,3	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		0,0	100		0,01	73		2,3	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,1	100		108680,0	100		9,0	100		139,9	100		965,8	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		0,0	100		0,06	100		2,2	100		0,26	100		23,9	100		2,0	100		0,1	100		111248,5	100		9,5	100		140,4	100		952,3	100		in Betrieb
13:00		4,3	100		0,1	100		0,02	100		2,4	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,2	100		110458,2	100		8,8	100		140,2	100		968,2	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		0,7	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,2	100		111029,4	100		9,2	100		139,6	100		961,0	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		0,5	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		110291,5	100		9,0	100		140,3	100		956,8	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		1,4	100		0,1	100		2,5	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,2	100		110582,8	100		9,2	100		140,3	100		964,8	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		1,0	100		0,09	100		2,8	100		0,26	94		24,5	100		1,9	100		0,2	100		110626,4	100		9,0	100		140,3	100		971,8	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		0,9	100		0,14	100		2,4	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,2	100		110385,5	100		9,3	100		140,2	100		974,1	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		0,4	100		0,01	73		1,8	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,2	100		114222,9	100		9,9	100		141,0	100		954,4	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,8	100		0,08	100		2,3	100		0,27	100		30,1	100		1,9	100		0,1	100		113210,3	100		9,4	100		140,6	100		968,0	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		0,6	100		0,08	100		3,1	100		0,26	100		30,8	100		1,9	100		0,1	100		112280,0	100		9,1	100		139,9	100		964,4	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		1,0	100		0,1	100		3,2	100		0,28	100		27,6	100		1,9	100		0,3	100		115184,3	100		8,9	100		141,2	100		979,1	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,9	100		0,05	73		2,5	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,3	100		113144,0	100		9,2	100		140,5	100		960,8	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,8	100		0,07	100		1,9	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,3	100		112468,0	100		9,3	100		139,0	100		957,3	100		in Betrieb
19:00		2,9	84		0,3	84		0,04	100		2,0	84		0,26	95		20,2	84		1,9	84		0,4	84		111596,5	100		9,2	84		138,6	100		966,1	100		in Betrieb
19:30		3,0	79		0,4	79		0,07	100		1,8	79		0,26	100		20,8	79		1,9	79		0,3	79		111092,9	100		9,3	79		139,3	100		964,5	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		1,7	100		0,02	73		2,3	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,3	100		112183,0	100		9,0	100		139,4	100		971,5	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		1,3	100		0,09	100		1,8	100		0,25	100		15,1	100		1,9	100		0,3	100		112480,7	100		9,4	100		139,0	100		972,6	100		in Betrieb
21:00		3,3	100		0,6	100		0,06	100		1,8	100		0,25	100		13,1	100		1,9	100		0,4	100		111500,3	100		9,3	100		139,3	100		973,1	100		in Betrieb
21:30		3,4	100		1,0	100		0,01	100		1,8	100		0,25	100		16,8	100		1,9	100		0,3	100		10												