

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/12/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		7,0	100		1,7	100		0,45	100		3,0	100		0,25	100		29,5	100		1,9	100		0,0	100		108221,9	100	9,2	100		139,3	100		964,9	100	In marcia
01:00		2,4	100		0,0	100		0,29	100		3,4	100		0,25	100		37,6	100		2,0	100		0,0	100		107869,9	100	8,8	100		140,1	100		971,9	100	In marcia
01:30		3,3	100		0,5	100		0,72	100		3,0	100		0,25	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		109270,4	100	9,1	100		140,1	100		969,2	100	In marcia
02:00		5,7	100		1,2	100		0,74	73		3,3	100		0,25	100		25,7	100		1,9	100		0,1	100		108845,9	100	9,1	100		140,3	100		975,4	100	In marcia
02:30		4,3	100		0,7	100		0,66	100		3,5	100		0,25	100		16,2	100		1,9	100		0,0	100		111033,7	100	9,5	100		140,3	100		970,9	100	In marcia
03:00		2,4	100		0,0	100		0,47	100		3,1	100		0,25	94		16,0	100		1,9	100		0,1	100		109790,1	100	9,4	100		140,2	100		965,3	100	In marcia
03:30		5,8	100		1,2	100		0,51	100		2,4	100		0,25	100		22,2	100		1,9	100		0,2	100		109697,5	100	9,2	100		140,2	100		973,3	100	In marcia
04:00		4,5	100		0,8	100		0,16	73		2,8	100		0,25	100		18,5	100		2,0	100		0,1	100		110056,6	100	9,4	100		140,3	100		967,0	100	In marcia
04:30		3,6	100		0,0	100		0,01	100		2,7	100		0,25	100		24,1	100		2,0	100		0,1	100		109403,9	100	9,4	100		140,2	100		963,7	100	In marcia
05:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		18,1	100		1,9	100		0,0	100		109516,4	100	9,3	100		140,3	100		968,1	100	In marcia
05:30		3,4	100		0,0	100		0,04	100		2,9	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		109695,9	100	9,3	100		140,2	100		977,6	100	In marcia
06:00		3,9	100		0,0	100		0,08	73		2,6	100		0,25	100		31,8	100		1,9	100		0,0	100		109332,5	100	9,1	100		140,3	100		977,5	100	In marcia
06:30		5,6	100		0,0	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		24,6	100		2,0	100		0,0	100		109412,9	100	9,3	100		140,4	100		965,8	100	In marcia
07:00		3,9	85		0,0	85		0,08	100		3,5	85		0,25	95		27,2	85		2,0	85		0,1	85		109549,5	100	9,0	85		140,1	100		975,3	100	In marcia
07:30		2,1	79		0,0	79		0,1	100		2,5	79		0,25	100		30,4	79		2,0	79		0,0	79		109626,3	100	9,0	79		140,5	100		976,7	100	In marcia
08:00		3,6	100		0,1	100		0,23	73		2,4	100		0,25	100		30,1	100		2,0	100		0,1	100		110384,3	100	9,3	100		140,2	100		972,3	100	In marcia
08:30		2,0	100		0,5	100		0,52	100		2,9	100		0,25	100		29,6	100		2,0	100		0,0	100		111197,3	100	9,3	100		140,0	100		980,2	100	In marcia
09:00		2,8	100		1,9	100		0,69	100		2,7	100		0,25	100		29,6	100		2,0	100		0,0	100		111392,3	100	9,3	100		139,8	100		965,8	100	In marcia
09:30		3,0	100		1,8	100		0,67	100		2,6	100		0,25	100		20,4	100		2,0	100		0,0	100		110891,5	100	9,4	100		139,7	100		965,3	100	In marcia
10:00		3,6	100		0,5	100		0,4	73		2,7	100		0,25	100		27,0	100		2,0	100		0,0	100		111245,5	100	9,3	100		140,0	100		968,4	100	In marcia
10:30		6,6	100		1,5	100		0,31	100		3,7	100		0,25	100		23,6	100		2,0	100		0,0	100		111992,5	100	9,2	100		139,6	100		974,0	100	In marcia
11:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,25	94		17,6	100		2,0	100		0,0	100		111660,0	100	9,6	100		139,3	100		973,8	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		27,9	100		1,9	100		0,0	100		112225,3	100	9,1	100		140,0	100		978,0	100	In marcia
12:00		5,3	100		0,9	100		0,16	73		2,8	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,0	100		112834,8	100	9,6	100		139,8	100		971,1	100	In marcia
12:30		4,0	100		0,0	100		0,23	100		2,6	100		0,25	100		21,0	100		1,9	100		0,0	100		111757,1	100	9,5	100		140,0	100		972,2	100	In marcia
13:00		2,0	100		0,0	100		0,41	100		3,0	100		0,25	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		109181,5	100	9,0	100		140,1	100		978,6	100	In marcia
13:30		3,9	100		1,6	100		0,62	100		3,1	100		0,25	100		18,1	100		1,9	100		0,0	100		110268,0	100	9,1	100		139,8	100		984,5	100	In marcia
14:00		2,6	100		0,5	100		0,05	73		4,0	100		0,25	100		22,3	100		1,9	100		0,0	100		109807,4	100	9,2	100		140,0	100		968,2	100	In marcia
14:30		3,9	100		0,0	100		0,19	100		4,1	100		0,25	100		28,4	100		1,9	100		0,0	100		109454,1	100	9,1	100		139,9	100		979,0	100	In marcia
15:00		4,5	100		0,8	100		0,23	100		3,5	100		0,25	94		35,1	100		1,9	100		0,0	100		109754,2	100	8,8	100		139,8	100		975,6	100	In marcia
15:30		4,7	100		1,5	100		0,24	100		3,1	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,0	100		110002,3	100	9,3	100		139,3	100		973,8	100	In marcia
16:00		3,6	100		0,2	100		0,09	73		3,6	100		0,25	100		25,4	100		1,9	100		0,0	100		107270,1	100	9,1	100		140,0	100		970,4	100	In marcia
16:30		3,6	100		0,6	100		0,12	100		3,1	100		0,25	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		108270,6	100	8,9	100		139,2	100		975,9	100	In marcia
17:00		7,1	100		0,6	100		0,13	100		2,6	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,1	100		107318,8	100	8,6	100		139,9	100		985,5	100	In marcia
17:30		2,6	100		0,0	100		0,1	100		3,3	100		0,25	100		13,3	100		2,0	100		0,0	100		107043,8	100	9,0	100		138,6	100		978,7	100	In marcia
18:00		2,2	100		0,0	100		0,06	73		2,8	100		0,25	100		27,9	100		1,9	100		0,0	100		106108,6	100	8,7	100		139,6	100		982,0	100	In marcia
18:30		3,4	100		0,2	100		0,13	100		8,1	100		0,25	100		31,6	100		1,9	100		0,0	100		107600,1	100	8,8	100		139,4	100		979,6	100	In marcia
19:00		3,9	84		0,5	84		0,12	100		3,0	84		0,25	94		26,3	84		2,0	84		0,0	84		107082,8	100	8,7	84		139,9	100		978,6	100	In marcia
19:30		6,4	79		0,7	79		0,11	100		2,7	79		0,25	100		18,4	79		2,0	79		0,3	79		107905,1	100	9,2	79		140,0	100		978,2	100	In marcia
20:00		4,3	100		0,0	100		0,06	73		2,6	100		0,25	100		24,3	100		2,0	100		0,3	100		106906,6	100	8,8	100		140,1	100		986,4	100	In marcia
20:30		3,8	100		0,0	100		0,11	100		3,1	100		0,25	100		22,9	100		2,0	100		0,5	100		108096,4	100	9,0	100		139,9	100		976,7	100	In marcia
21:00		3,1	100		0,0	100		0,12	100		3,4	100		0,25	100		23,5	100		2,0	100		0,4	100		106094,3	100	8,9	100		139,8	100		977,2	100	In marcia
21:30		2,5	100		0,0	100		0,1	100		2,6	100		0,25	100		22,6	100		2,0	100		0,3	100		107287,4	100	9,2	100		139,8	100		973,0	100	In marcia
22:00		3,7	100		0,0	100		0,02	73		2,4	100		0,25	100		32,6	100		2,0	100		0,4	100		107569,4	100	8,8	100		140,0	100	</			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		7,0	100		1,7	100		0,45	100		3,0	100		0,25	100		29,5	100		1,9	100		0,0	100		108221,9	100		9,2	100		139,3	100		964,9	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		0,0	100		0,29	100		3,4	100		0,25	100		37,6	100		2,0	100		0,0	100		107869,9	100		8,8	100		140,1	100		971,9	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		0,5	100		0,72	100		3,0	100		0,25	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		109270,4	100		9,1	100		140,1	100		969,2	100		in Betrieb
02:00		5,7	100		1,2	100		0,74	73		3,3	100		0,25	100		25,7	100		1,9	100		0,1	100		108845,9	100		9,1	100		140,3	100		975,4	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		0,7	100		0,66	100		3,5	100		0,25	100		16,2	100		1,9	100		0,0	100		111033,7	100		9,5	100		140,3	100		970,9	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		0,0	100		0,47	100		3,1	100		0,25	94		16,0	100		1,9	100		0,1	100		109790,1	100		9,4	100		140,2	100		965,3	100		in Betrieb
03:30		5,8	100		1,2	100		0,51	100		2,4	100		0,25	100		22,2	100		1,9	100		0,2	100		109697,5	100		9,2	100		140,2	100		973,3	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		0,8	100		0,16	73		2,8	100		0,25	100		18,5	100		2,0	100		0,1	100		110056,6	100		9,4	100		140,3	100		967,0	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		0,0	100		0,01	100		2,7	100		0,25	100		24,1	100		2,0	100		0,1	100		109403,9	100		9,4	100		140,2	100		963,7	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		18,1	100		1,9	100		0,0	100		109516,4	100		9,3	100		140,3	100		968,1	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,0	100		0,04	100		2,9	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		109695,9	100		9,3	100		140,2	100		977,6	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		0,0	100		0,08	73		2,6	100		0,25	100		31,8	100		1,9	100		0,0	100		109332,5	100		9,1	100		140,3	100		977,5	100		in Betrieb
06:30		5,6	100		0,0	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		24,6	100		2,0	100		0,0	100		109412,9	100		9,3	100		140,4	100		965,8	100		in Betrieb
07:00		3,9	85		0,0	85		0,08	100		3,5	85		0,25	95		27,2	85		2,0	85		0,1	85		109549,5	100		9,0	85		140,1	100		975,3	100		in Betrieb
07:30		2,1	79		0,0	79		0,1	100		2,5	79		0,25	100		30,4	79		2,0	79		0,0	79		109626,3	100		9,0	79		140,5	100		976,7	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		0,1	100		0,23	73		2,4	100		0,25	100		30,1	100		2,0	100		0,1	100		110384,3	100		9,3	100		140,2	100		972,3	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		0,5	100		0,52	100		2,9	100		0,25	100		29,6	100		2,0	100		0,0	100		111197,3	100		9,3	100		140,0	100		980,2	100		in Betrieb
09:00		2,8	100		1,9	100		0,69	100		2,7	100		0,25	100		29,6	100		2,0	100		0,0	100		111392,3	100		9,3	100		139,8	100		965,8	100		in Betrieb
09:30		3,0	100		1,8	100		0,67	100		2,6	100		0,25	100		20,4	100		2,0	100		0,0	100		110891,5	100		9,4	100		139,7	100		965,3	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		0,5	100		0,4	73		2,7	100		0,25	100		27,0	100		2,0	100		0,0	100		111245,5	100		9,3	100		140,0	100		968,4	100		in Betrieb
10:30		6,6	100		1,5	100		0,31	100		3,7	100		0,25	100		23,6	100		2,0	100		0,0	100		111992,5	100		9,2	100		139,6	100		974,0	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,25	94		17,6	100		2,0	100		0,0	100		111660,0	100		9,6	100		139,3	100		973,8	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		27,9	100		1,9	100		0,0	100		112225,3	100		9,1	100		140,0	100		978,0	100		in Betrieb
12:00		5,3	100		0,9	100		0,16	73		2,8	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,0	100		112834,8	100		9,6	100		139,8	100		971,1	100		in Betrieb
12:30		4,0	100		0,0	100		0,23	100		2,6	100		0,25	100		21,0	100		1,9	100		0,0	100		111757,1	100		9,5	100		140,0	100		972,2	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		0,0	100		0,41	100		3,0	100		0,25	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		109181,5	100		9,0	100		140,1	100		978,6	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		1,6	100		0,62	100		3,1	100		0,25	100		18,1	100		1,9	100		0,0	100		110268,0	100		9,1	100		139,8	100		984,5	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		0,5	100		0,05	73		4,0	100		0,25	100		22,3	100		1,9	100		0,0	100		109087,4	100		9,2	100		140,0	100		968,2	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		0,0	100		0,19	100		4,1	100		0,25	100		28,4	100		1,9	100		0,0	100		109454,1	100		9,1	100		139,9	100		979,0	100		in Betrieb
15:00		4,5	100		0,8	100		0,23	100		3,5	100		0,25	94		35,1	100		1,9	100		0,0	100		109754,2	100		8,8	100		139,8	100		975,6	100		in Betrieb
15:30		4,7	100		1,5	100		0,24	100		3,1	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,0	100		110002,3	100		9,3	100		139,3	100		973,8	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		0,2	100		0,09	73		3,6	100		0,25	100		25,4	100		1,9	100		0,0	100		107270,1	100		9,1	100		140,0	100		970,4	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		0,6	100		0,12	100		3,1	100		0,25	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		108270,6	100		8,9	100		139,2	100		975,9	100		in Betrieb
17:00		7,1	100		0,6	100		0,13	100		2,6	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,1	100		107318,8	100		8,6	100		139,9	100		985,5	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		0,0	100		0,1	100		3,3	100		0,25	100		13,3	100		2,0	100		0,0	100		107043,8	100		9,0	100		139,6	100		978,7	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		0,06	73		2,8	100		0,25	100		27,9	100		1,9	100		0,0	100		106108,6	100		8,7	100		139,6	100		982,0	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		0,2	100		0,13	100		8,1	100		0,25	100		31,6	100		1,9	100		0,0	100		107600,1	100		8,8	100		139,4	100		979,6	100		in Betrieb
19:00		3,9	84		0,5	84		0,12	100		3,0	84		0,25	94		26,3	84		2,0	84		0,0	84		107082,8	100		8,7	84		139,9	100		978,6	100		in Betrieb
19:30		6,4	79		0,7	79		0,11	100		2,7	79		0,25	100		18,4	79		2,0	79		0,3	79		107905,1	100		9,2	79		140,0	100		978,2	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		0,0	100		0,06	73		2,6	100		0,25	100		24,3	100		2,0	100		0,3	100		106906,6	100		8,8	100		140,1	100		986,4	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,0	100		0,11	100		3,1	100		0,25	100		22,9	100		2,0	100		0,5	100		108096,4	100		9,0	100		139,9	100		976,7	100		in Betrieb
21:00		3,1	100		0,0	100		0,12	100		3,4	100		0,25	100		23,5	100		2,0	100		0,4	100		106094,3	100		8,9	100		139,8	100		977,2	100		in Betrieb
21:30		2,5	100		0,0	100		0,1	100		2,6	100		0,25	100		22,6	100		2,0	100		0,3	100														