

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 24/12/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,6	100		0,0	100		0,1	100		4,2	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,3	100		111270,7	100		9,3	100		139,9	100		966,7	100	In marcia
01:00		4,4	100		0,0	100		0,11	100		4,7	100		0,25	100		18,5	100		1,9	100		0,2	100		110655,5	100		9,2	100		139,8	100		963,2	100	In marcia
01:30		3,8	100		0,0	100		0,11	100		4,6	100		0,26	100		18,1	100		1,9	100		0,2	100		110123,5	100		9,1	100		140,3	100		968,7	100	In marcia
02:00		5,0	100		0,0	100		0,1	73		5,1	100		0,26	100		17,4	100		1,9	100		0,2	100		110429,8	100		9,0	100		139,7	100		979,3	100	In marcia
02:30		2,8	100		0,0	100		0,12	100		4,7	100		0,25	100		17,4	100		1,9	100		0,2	100		110621,4	100		9,2	100		139,7	100		974,5	100	In marcia
03:00		3,9	100		0,0	100		0,24	100		3,9	100		0,26	94		26,4	100		1,9	100		0,2	100		109277,2	100		9,1	100		139,6	100		975,5	100	In marcia
03:30		3,5	100		0,0	100		0,2	100		4,3	100		0,26	100		33,2	100		1,9	100		0,2	100		109211,7	100		9,2	100		139,7	100		973,9	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,0	100		0,2	73		4,6	100		0,26	100		46,9	100		1,9	100		0,3	100		109493,5	100		8,8	100		140,1	100		977,9	100	In marcia
04:30		4,8	100		0,0	100		0,41	100		3,6	100		0,25	100		33,1	100		1,9	100		0,1	100		110522,8	100		9,3	100		139,4	100		965,4	100	In marcia
05:00		4,3	100		0,0	100		0,24	100		3,7	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,2	100		108938,4	100		9,0	100		139,5	100		970,7	100	In marcia
05:30		3,7	100		0,0	100		0,19	100		4,1	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,1	100		108675,5	100		8,9	100		140,0	100		974,4	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,0	100		0,15	73		3,8	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		108914,4	100		8,9	100		140,2	100		976,4	100	In marcia
06:30		3,2	100		0,0	100		0,26	100		3,4	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,2	100		109709,8	100		9,0	100		140,4	100		974,3	100	In marcia
07:00		3,3	86		0,0	86		0,27	100		2,9	86		0,27	94		29,0	86		1,9	86		0,3	86		110354,7	100		8,8	86		140,6	100		974,7	100	In marcia
07:30		5,3	78		0,0	78		0,4	100		3,2	78		0,25	100		9,9	78		1,9	78		0,2	78		112608,9	100		9,6	78		139,4	100		966,2	100	In marcia
08:00		3,2	100		0,0	100		0,1	73		3,0	100		0,26	100		12,2	100		1,9	100		0,3	100		109768,6	100		9,4	100		139,5	100		963,2	100	In marcia
08:30		3,7	100		0,0	100		0,09	100		3,5	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,3	100		109524,6	100		9,3	100		139,9	100		961,4	100	In marcia
09:00		2,2	100		0,0	100		0,21	100		2,9	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,3	100		111268,4	100		8,9	100		140,6	100		979,4	100	In marcia
09:30		4,0	100		1,6	100		0,47	100		2,2	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,2	100		111302,2	100		9,5	100		139,3	100		961,2	100	In marcia
10:00		4,0	100		0,6	100		0,15	73		3,5	100		0,26	100		35,2	100		1,9	100		0,3	100		108987,5	100		9,2	100		139,5	100		960,5	100	In marcia
10:30		4,0	100		1,0	100		0,29	100		3,3	100		0,26	100		37,4	100		1,9	100		0,3	100		108583,7	100		8,9	100		140,1	100		970,9	100	In marcia
11:00		4,9	100		1,3	100		0,3	100		3,1	100		0,26	94		30,0	100		1,9	100		0,3	100		109657,3	100		9,0	100		140,3	100		979,5	100	In marcia
11:30		3,7	100		1,8	100		0,39	100		2,8	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,2	100		110202,8	100		9,1	100		140,0	100		975,9	100	In marcia
12:00		3,9	100		2,0	100		0,11	73		2,9	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		108541,7	100		9,3	100		139,6	100		966,1	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,3	100		107347,2	100		8,9	100		140,1	100		974,9	100	In marcia
13:00		1,8	100		0,0	100		0,14	100		3,1	100		0,26	100		14,7	100		1,9	100		0,3	100		107622,0	100		8,6	100		140,0	100		996,3	100	In marcia
13:30		2,8	100		0,3	100		0,19	100		2,5	100		0,26	100		10,3	100		1,9	100		0,3	100		108498,7	100		9,1	100		139,9	100		983,5	100	In marcia
14:00		6,3	100		1,2	100		0,21	73		2,6	100		0,26	100		16,0	100		1,9	100		0,3	100		108379,5	100		9,0	100		139,7	100		988,3	100	In marcia
14:30		5,2	100		1,2	100		0,16	100		2,8	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,2	100		109152,8	100		9,3	100		139,9	100		984,4	100	In marcia
15:00		3,6	100		0,3	100		0,15	100		3,3	100		0,26	94		33,3	100		1,9	100		0,2	100		109673,3	100		9,0	100		140,2	100		978,8	100	In marcia
15:30		2,3	100		0,2	100		0,18	100		3,4	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,3	100		110400,3	100		9,3	100		139,9	100		971,5	100	In marcia
16:00		4,0	100		0,3	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,2	100		110809,0	100		9,4	100		139,5	100		976,4	100	In marcia
16:30		4,3	100		1,4	100		0,08	100		2,9	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,2	100		109816,4	100		9,3	100		139,6	100		967,1	100	In marcia
17:00		5,9	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,3	100		109544,0	100		8,9	100		139,9	100		973,3	100	In marcia
17:30		5,7	100		0,0	100		0,03	100		3,2	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		109408,5	100		9,2	100		140,2	100		980,7	100	In marcia
18:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		17,1	100		1,9	100		0,2	100		109109,9	100		9,3	100		140,0	100		980,6	100	In marcia
18:30		2,7	100		0,0	100		0,07	100		3,3	100		0,27	100		27,9	100		1,9	100		0,2	100		109472,0	100		9,1	100		140,3	100		982,4	100	In marcia
19:00		3,9	86		0,0	86		0,07	100		3,1	86		0,26	94		28,5	86		1,9	86		0,2	86		109514,3	100		9,2	86		139,9	100		981,0	100	In marcia
19:30		4,3	78		0,0	78		0,05	100		3,3	78		0,27	100		32,5	78		1,8	78		0,4	78		109015,0	100		9,2	78		139,8	100		985,1	100	In marcia
20:00		3,6	100		0,0	100		0,09	73		4,3	100		0,27	100		33,5	100		1,9	100		0,3	100		109155,2	100		9,1	100		140,1	100		989,2	100	In marcia
20:30		3,8	100		0,0	100		0,13	100		3,4	100		0,27	100		31,0	100		1,9	100		0,4	100		109126,3	100		9,2	100		139,8	100		988,1	100	In marcia
21:00		3,5	100		0,0	100		0,12	100		3,4	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,3	100		109583,1	100		9,1	100		139,7	100		990,1	100	In marcia
21:30		4,2	100		0,0	100		0,17	100		3,3	100		0,25	100		20,3	100		1,9	100		0,3	100		110081,3	100		9,1	100		139,7	100		986,7	100	In marcia
22:00		4,6	100																																		

MVA Bozen

Datum: 24/12/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,6	100		0,0	100		0,1	100		4,2	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,3	100		111270,7	100		9,3	100		139,9	100		966,7	100	in Betrieb
01:00		4,4	100		0,0	100		0,11	100		4,7	100		0,25	100		18,5	100		1,9	100		0,2	100		110655,5	100		9,2	100		139,8	100		963,2	100	in Betrieb
01:30		3,8	100		0,0	100		0,11	100		4,6	100		0,26	100		18,1	100		1,9	100		0,2	100		110123,5	100		9,1	100		140,3	100		968,7	100	in Betrieb
02:00		5,0	100		0,0	100		0,1	73		5,1	100		0,26	100		17,4	100		1,9	100		0,2	100		110429,8	100		9,0	100		139,7	100		979,3	100	in Betrieb
02:30		2,8	100		0,0	100		0,12	100		4,7	100		0,25	100		17,4	100		1,9	100		0,2	100		110621,4	100		9,2	100		139,7	100		974,5	100	in Betrieb
03:00		3,9	100		0,0	100		0,24	100		3,9	100		0,26	94		26,4	100		1,9	100		0,2	100		109277,2	100		9,1	100		139,6	100		975,5	100	in Betrieb
03:30		3,5	100		0,0	100		0,2	100		4,3	100		0,26	100		33,2	100		1,9	100		0,2	100		109211,7	100		9,2	100		139,7	100		973,9	100	in Betrieb
04:00		3,7	100		0,0	100		0,2	73		4,6	100		0,26	100		46,9	100		1,9	100		0,3	100		109493,5	100		8,8	100		140,1	100		977,9	100	in Betrieb
04:30		4,8	100		0,0	100		0,41	100		3,6	100		0,25	100		33,1	100		1,9	100		0,1	100		110522,8	100		9,3	100		139,4	100		965,4	100	in Betrieb
05:00		4,3	100		0,0	100		0,24	100		3,7	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,2	100		108938,4	100		9,0	100		139,5	100		970,7	100	in Betrieb
05:30		3,7	100		0,0	100		0,19	100		4,1	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,1	100		108675,5	100		8,9	100		140,0	100		974,4	100	in Betrieb
06:00		3,8	100		0,0	100		0,15	73		3,8	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		108914,4	100		8,9	100		140,2	100		976,4	100	in Betrieb
06:30		3,2	100		0,0	100		0,26	100		3,4	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,2	100		109709,8	100		9,0	100		140,4	100		974,3	100	in Betrieb
07:00		3,3	86		0,0	86		0,27	100		2,9	86		0,27	94		29,0	86		1,9	86		0,3	86		110354,7	100		8,8	86		140,6	100		974,7	100	in Betrieb
07:30		5,3	78		0,0	78		0,4	100		3,2	78		0,25	100		9,9	78		1,9	78		0,2	78		112608,9	100		9,6	78		139,4	100		966,2	100	in Betrieb
08:00		3,2	100		0,0	100		0,1	73		3,0	100		0,26	100		12,2	100		1,9	100		0,3	100		109768,6	100		9,4	100		139,5	100		963,2	100	in Betrieb
08:30		3,7	100		0,0	100		0,09	100		3,5	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,3	100		109524,6	100		9,3	100		139,9	100		961,4	100	in Betrieb
09:00		2,2	100		0,0	100		0,21	100		2,9	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,3	100		111268,4	100		8,9	100		140,6	100		979,4	100	in Betrieb
09:30		4,0	100		1,6	100		0,47	100		2,2	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,2	100		111302,2	100		9,5	100		139,3	100		961,2	100	in Betrieb
10:00		4,0	100		0,6	100		0,15	73		3,5	100		0,26	100		35,2	100		1,9	100		0,3	100		108987,5	100		9,2	100		139,5	100		960,5	100	in Betrieb
10:30		4,0	100		1,0	100		0,29	100		3,3	100		0,26	100		37,4	100		1,9	100		0,3	100		108583,7	100		8,9	100		140,1	100		970,9	100	in Betrieb
11:00		4,9	100		1,3	100		0,3	100		3,1	100		0,26	94		30,0	100		1,9	100		0,3	100		109657,3	100		9,0	100		140,3	100		979,5	100	in Betrieb
11:30		3,7	100		1,8	100		0,39	100		2,8	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,2	100		110202,8	100		9,1	100		140,0	100		975,9	100	in Betrieb
12:00		3,9	100		2,0	100		0,11	73		2,9	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		108541,7	100		9,3	100		139,6	100		966,1	100	in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,3	100		107347,2	100		8,9	100		140,1	100		974,9	100	in Betrieb
13:00		1,8	100		0,0	100		0,14	100		3,1	100		0,26	100		14,7	100		1,9	100		0,3	100		107622,0	100		8,6	100		140,0	100		996,3	100	in Betrieb
13:30		2,8	100		0,3	100		0,19	100		2,5	100		0,26	100		10,3	100		1,9	100		0,3	100		108498,7	100		9,1	100		139,9	100		983,5	100	in Betrieb
14:00		6,3	100		1,2	100		0,21	73		2,6	100		0,26	100		16,0	100		1,9	100		0,3	100		108379,5	100		9,0	100		139,7	100		988,3	100	in Betrieb
14:30		5,2	100		1,2	100		0,16	100		2,8	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,2	100		109152,8	100		9,3	100		139,9	100		984,4	100	in Betrieb
15:00		3,6	100		0,3	100		0,15	100		3,3	100		0,26	94		33,3	100		1,9	100		0,2	100		109673,3	100		9,0	100		140,2	100		978,8	100	in Betrieb
15:30		2,3	100		0,2	100		0,18	100		3,4	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,3	100		110400,3	100		9,3	100		139,9	100		971,5	100	in Betrieb
16:00		4,0	100		0,3	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,2	100		110809,0	100		9,4	100		139,5	100		976,4	100	in Betrieb
16:30		4,3	100		1,4	100		0,08	100		2,9	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,2	100		109816,4	100		9,3	100		139,6	100		967,1	100	in Betrieb
17:00		5,9	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,3	100		109544,0	100		8,9	100		139,9	100		973,3	100	in Betrieb
17:30		5,7	100		0,0	100		0,03	100		3,2	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		109408,5	100		9,2	100		140,2	100		980,7	100	in Betrieb
18:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		17,1	100		1,9	100		0,2	100		109109,9	100		9,3	100		140,0	100		980,6	100	in Betrieb
18:30		2,7	100		0,0	100		0,07	100		3,3	100		0,27	100		27,9	100		1,9	100		0,2	100		109472,0	100		9,1	100		140,3	100		982,4	100	in Betrieb
19:00		3,9	86		0,0	86		0,07	100		3,1	86		0,26	94		28,5	86		1,9	86		0,2	86		109514,3	100		9,2	86		139,9	100		981,0	100	in Betrieb
19:30		4,3	78		0,0	78		0,05	100		3,3	78		0,27	100		32,5	78		1,8	78		0,4	78		109015,0	100		9,2	78		139,8	100		985,1	100	in Betrieb
20:00		3,6	100		0,0	100		0,09	73		4,3	100		0,27	100		33,5	100		1,9	100		0,3	100		109155,2	100		9,1	100		140,1	100		989,2	100	in Betrieb
20:30		3,8	100		0,0	100		0,13	100		3,4	100		0,27	100		31,0	100		1,9	100		0,4	100		109126,3	100		9,2	100		139,8	100		988,1	100	in Betrieb
21:00		3,5	100		0,0	100		0,12	100		3,4	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,3	100		109583,1	100		9,1	100		139,7	100		990,1	100	in Betrieb
21:30		4,2	100		0,0	100		0,17	100		3,3	100		0,25	100		20,3	100		1,9	100		0,3	100		110081,3	100		9,1	100		139,7	100		986,7	100	in Betrieb
22:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		3																										