

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 30/12/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,0	100		0,0	100		0,12	100		2,8	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,2	100		107957,6	100		9,0	100		140,3	100		962,5	100	In marcia
01:00		4,2	100		0,0	100		0,07	100		2,7	100		0,25	100		24,7	100		1,9	100		0,1	100		109422,5	100		9,3	100		140,1	100		962,7	100	In marcia
01:30		2,4	100		0,0	100		0,02	100		2,5	100		0,25	100		32,4	100		1,9	100		0,2	100		108706,0	100		8,9	100		140,3	100		971,3	100	In marcia
02:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		32,9	100		1,9	100		0,2	100		110139,6	100		9,3	100		140,3	100		961,9	100	In marcia
02:30		4,0	100		0,2	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		34,4	100		1,9	100		0,1	100		109255,9	100		9,1	100		140,4	100		967,9	100	In marcia
03:00		5,3	100		1,1	100		0,0	100		2,5	100		0,25	94		29,1	100		1,9	100		0,2	100		111308,7	100		9,0	100		140,1	100		974,6	100	In marcia
03:30		3,0	100		0,2	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		111111,0	100		9,3	100		139,9	100		969,6	100	In marcia
04:00		3,1	100		0,5	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,1	100		111023,3	100		9,4	100		140,0	100		969,5	100	In marcia
04:30		5,9	100		0,6	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		24,2	100		1,9	100		0,2	100		110700,3	100		9,1	100		140,3	100		967,8	100	In marcia
05:00		5,1	100		0,8	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		25,6	100		2,0	100		0,1	100		110697,6	100		9,4	100		140,2	100		957,0	100	In marcia
05:30		4,3	100		0,0	100		0,01	100		6,4	100		0,25	100		22,2	100		2,0	100		0,1	100		110147,0	100		9,1	100		140,1	100		960,0	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,0	100		0,03	73		4,8	100		0,25	100		18,4	100		1,9	100		0,2	100		110145,6	100		9,3	100		140,0	100		966,3	100	In marcia
06:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		22,2	100		2,0	100		0,3	100		110005,6	100		9,1	100		140,3	100		965,1	100	In marcia
07:00		5,8	85		0,0	85		0,0	100		3,5	85		0,25	94		18,9	85		1,9	85		0,2	85		111151,0	100		9,5	85		140,1	100		964,9	100	In marcia
07:30		4,9	79		0,0	79		0,0	100		3,7	79		0,25	100		15,0	79		1,9	79		0,0	79		110215,8	100		9,7	79		140,2	100		955,9	100	In marcia
08:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		27,0	100		2,0	100		0,0	100		109697,0	100		9,3	100		140,3	100		961,8	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,1	100		2,8	100		0,25	100		40,8	100		1,9	100		0,0	100		110976,8	100		9,1	100		140,4	100		955,3	100	In marcia
09:00		3,9	100		0,0	100		0,24	100		2,9	100		0,25	100		34,1	100		2,0	100		0,0	100		112465,4	100		9,6	100		140,0	100		956,6	100	In marcia
09:30		1,9	100		0,0	100		0,16	100		2,3	100		0,25	100		41,9	100		1,9	100		0,0	100		111330,2	100		9,1	100		140,3	100		959,4	100	In marcia
10:00		5,0	100		0,8	100		0,12	73		2,5	100		0,25	100		29,1	100		2,0	100		0,0	100		112545,2	100		9,6	100		139,9	100		947,9	100	In marcia
10:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		32,9	100		2,0	100		0,0	100		112163,3	100		9,3	100		140,0	100		944,5	100	In marcia
11:00		4,6	100		0,3	100		0,0	100		2,2	100		0,25	94		21,3	100		1,9	100		0,0	100		112356,1	100		9,5	100		139,5	100		950,0	100	In marcia
11:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		14,1	100		1,9	100		0,0	100		112271,4	100		9,3	100		139,9	100		956,2	100	In marcia
12:00		2,7	100		0,0	100		0,03	73		2,6	100		0,26	100		16,7	100		1,9	100		0,1	100		111483,7	100		9,2	100		140,3	100		955,5	100	In marcia
12:30		5,0	100		0,2	100		0,11	100		3,0	100		0,25	100		14,8	100		1,9	100		0,0	100		113023,4	100		9,4	100		140,1	100		961,0	100	In marcia
13:00		3,0	100		0,0	100		0,02	100		2,9	100		0,25	100		17,4	100		1,9	100		0,0	100		112444,1	100		9,3	100		140,2	100		956,6	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		0,04	100		2,9	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		112370,4	100		9,1	100		140,2	100		965,7	100	In marcia
14:00		1,7	100		0,0	100		0,09	73		2,2	100		0,25	100		32,9	100		1,9	100		0,0	100		112722,1	100		9,4	100		140,2	100		959,2	100	In marcia
14:30		4,3	100		3,4	100		0,22	100		2,4	100		0,25	100		26,8	100		1,9	100		0,0	100		113286,9	100		9,5	100		139,7	100		958,1	100	In marcia
15:00		2,6	100		0,0	100		0,07	100		2,9	100		0,25	94		25,9	100		1,9	100		0,0	100		111716,7	100		9,6	100		139,9	100		943,9	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		2,4	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,0	100		110159,1	100		9,4	100		139,4	100		947,8	100	In marcia
16:00		2,3	100		0,0	100		0,07	73		2,2	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		109741,7	100		9,3	100		139,6	100		957,1	100	In marcia
16:30		3,5	100		1,8	100		0,09	100		2,4	100		0,25	100		27,8	100		1,9	100		0,0	100		110142,9	100		9,1	100		140,0	100		963,9	100	In marcia
17:00		2,4	100		1,4	100		0,1	100		2,6	100		0,25	100		27,1	100		1,9	100		0,0	100		109985,1	100		9,2	100		139,4	100		960,5	100	In marcia
17:30		2,6	100		1,5	100		0,13	100		2,4	100		0,26	100		35,2	100		1,9	100		0,0	100		111296,2	100		9,1	100		140,4	100		957,4	100	In marcia
18:00		2,0	100		1,7	100		0,13	73		3,1	100		0,26	100		39,1	100		1,9	100		0,0	100		112986,0	100		9,0	100		140,8	100		946,9	100	In marcia
18:30		3,3	100		2,6	100		0,16	100		3,0	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		116313,3	100		9,2	100		141,3	100		955,1	100	In marcia
19:00		1,6	84		0,0	84		0,12	100		2,2	84		0,25	94		15,9	84		2,0	84		0,1	84		115595,4	100		9,6	84		140,7	100		950,3	100	In marcia
19:30		1,9	79		0,0	79		0,15	100		1,9	79		0,26	100		20,8	79		1,9	79		0,4	79		115100,7	100		9,7	79		140,6	100		943,9	100	In marcia
20:00		6,2	100		1,9	100		0,0	73		1,9	100		0,25	100		10,6	100		1,9	100		0,4	100		112143,3	100		9,4	100		138,6	100		952,5	100	In marcia
20:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		10,8	100		1,9	100		0,5	100		110915,3	100		9,2	100		138,2	100		956,6	100	In marcia
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		19,4	100		1,9	100		0,4	100		109295,5	100		9,2	100		139,6	100		952,2	100	In marcia
21:30		2,8	100		1,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		24,9	100		1,9	100		0,3	100		110217,8	100		8,9	100		140,0	100		963,6	100	In marcia
22:00		3,0	10																																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,0	100		0,0	100		0,12	100		2,8	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,2	100		107957,6	100	9,0	100		140,3	100		962,5	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		0,0	100		0,07	100		2,7	100		0,25	100		24,7	100		1,9	100		0,1	100		109422,5	100	9,3	100		140,1	100		962,7	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		0,0	100		0,02	100		2,5	100		0,25	100		32,4	100		1,9	100		0,2	100		108706,0	100	8,9	100		140,3	100		971,3	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		32,9	100		1,9	100		0,2	100		110139,6	100	9,3	100		140,3	100		961,9	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		0,2	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		34,4	100		1,9	100		0,1	100		109255,9	100	9,1	100		140,4	100		967,9	100		in Betrieb
03:00		5,3	100		1,1	100		0,0	100		2,5	100		0,25	94		29,1	100		1,9	100		0,2	100		111308,7	100	9,0	100		140,1	100		974,6	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		0,2	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		111111,0	100	9,3	100		139,9	100		969,6	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		0,5	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,1	100		111023,3	100	9,4	100		140,0	100		969,5	100		in Betrieb
04:30		5,9	100		0,6	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		24,2	100		1,9	100		0,2	100		110700,3	100	9,1	100		140,3	100		967,8	100		in Betrieb
05:00		5,1	100		0,8	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		25,6	100		2,0	100		0,1	100		110697,6	100	9,4	100		140,2	100		957,0	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		0,0	100		0,01	100		6,4	100		0,25	100		22,2	100		2,0	100		0,1	100		110147,0	100	9,1	100		140,1	100		960,0	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,0	100		0,03	73		4,8	100		0,25	100		18,4	100		1,9	100		0,2	100		110145,6	100	9,3	100		140,0	100		966,3	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		22,2	100		2,0	100		0,3	100		110005,6	100	9,1	100		140,3	100		965,1	100		in Betrieb
07:00		5,8	85		0,0	85		0,0	100		3,5	85		0,25	94		18,9	85		1,9	85		0,2	85		111151,0	100	9,5	85		140,1	100		964,9	100		in Betrieb
07:30		4,9	79		0,0	79		0,0	100		3,7	79		0,25	100		15,0	79		1,9	79		0,0	79		110215,8	100	9,7	79		140,2	100		955,9	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		27,0	100		2,0	100		0,0	100		109697,0	100	9,3	100		140,3	100		961,8	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,1	100		2,8	100		0,25	100		40,8	100		1,9	100		0,0	100		110976,8	100	9,1	100		140,4	100		955,3	100		in Betrieb
09:00		3,9	100		0,0	100		0,24	100		2,9	100		0,25	100		34,1	100		2,0	100		0,0	100		112465,4	100	9,6	100		140,0	100		956,6	100		in Betrieb
09:30		1,9	100		0,0	100		0,16	100		2,3	100		0,25	100		41,9	100		1,9	100		0,0	100		111330,2	100	9,1	100		140,3	100		959,4	100		in Betrieb
10:00		5,0	100		0,8	100		0,12	73		2,5	100		0,25	100		29,1	100		2,0	100		0,0	100		112545,2	100	9,6	100		139,9	100		947,9	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		32,9	100		2,0	100		0,0	100		112163,3	100	9,3	100		140,0	100		944,5	100		in Betrieb
11:00		4,6	100		0,3	100		0,0	100		2,2	100		0,25	94		21,3	100		1,9	100		0,0	100		112356,1	100	9,5	100		139,5	100		950,0	100		in Betrieb
11:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		14,1	100		1,9	100		0,0	100		112271,4	100	9,3	100		139,9	100		956,2	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		0,0	100		0,03	73		2,6	100		0,26	100		16,7	100		1,9	100		0,1	100		111483,7	100	9,2	100		140,3	100		955,5	100		in Betrieb
12:30		5,0	100		0,2	100		0,11	100		3,0	100		0,25	100		14,8	100		1,9	100		0,0	100		113023,4	100	9,4	100		140,1	100		961,0	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		0,0	100		0,02	100		2,9	100		0,25	100		17,4	100		1,9	100		0,0	100		112444,1	100	9,3	100		140,2	100		956,6	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		0,04	100		2,9	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		112370,4	100	9,1	100		140,2	100		965,7	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		0,0	100		0,09	73		2,2	100		0,25	100		32,9	100		1,9	100		0,0	100		112722,1	100	9,4	100		140,2	100		959,2	100		in Betrieb
14:30		4,3	100		3,4	100		0,22	100		2,4	100		0,25	100		26,8	100		1,9	100		0,0	100		113286,9	100	9,5	100		139,7	100		958,1	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		0,0	100		0,07	100		2,9	100		0,25	94		25,9	100		1,9	100		0,0	100		111716,7	100	9,6	100		139,9	100		943,9	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		2,4	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,0	100		110159,1	100	9,4	100		139,4	100		947,8	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		0,0	100		0,07	73		2,2	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		109741,7	100	9,3	100		139,6	100		957,1	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		1,8	100		0,09	100		2,4	100		0,25	100		27,8	100		1,9	100		0,0	100		110142,9	100	9,1	100		140,0	100		963,9	100		in Betrieb
17:00		2,4	100		1,4	100		0,1	100		2,6	100		0,25	100		27,1	100		1,9	100		0,0	100		109985,1	100	9,2	100		139,4	100		960,5	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		1,5	100		0,13	100		2,4	100		0,26	100		35,2	100		1,9	100		0,0	100		111296,2	100	9,1	100		140,4	100		957,4	100		in Betrieb
18:00		2,0	100		1,7	100		0,13	73		3,1	100		0,26	100		39,1	100		1,9	100		0,0	100		112986,0	100	9,0	100		140,8	100		946,9	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		2,6	100		0,16	100		3,0	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		116313,3	100	9,2	100		141,3	100		955,1	100		in Betrieb
19:00		1,6	84		0,0	84		0,12	100		2,2	84		0,25	94		15,9	84		2,0	84		0,1	84		115595,4	100	9,6	84		140,7	100		950,3	100		in Betrieb
19:30		1,9	79		0,0	79		0,15	100		1,9	79		0,26	100		20,8	79		1,9	79		0,4	79		115100,7	100	9,7	79		140,6	100		943,9	100		in Betrieb
20:00		6,2	100		1,9	100		0,0	73		1,9	100		0,25	100		10,6	100		1,9	100		0,4	100		112143,3	100	9,4	100		138,6	100		952,5	100		in Betrieb
20:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		10,8	100		1,9	100		0,5	100		110915,3	100	9,2	100		138,2	100		956,6	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		19,4	100		1,9	100		0,4	100		109295,5	100	9,2	100		139,6	100		952,2	100		in Betrieb
21:30		2,8	100		1,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		24,9	100		1,9	100		0,3	100		110217,8	100	8,9	100		140,0	100		963,6	100		in Betrieb
22:00		3,0	100		1,4	100		0,0	73		1,7																										