

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/01/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,4	100		0,2	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,5	100		110642,6	100		8,8	100		140,2	100		966,2	100	In marcia
01:00		2,5	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,4	100		110129,0	100		9,0	100		139,9	100		964,3	100	In marcia
01:30		3,3	100		0,6	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,5	100		110551,4	100		8,9	100		141,0	100		960,0	100	In marcia
02:00		2,8	100		0,8	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,5	100		110862,4	100		9,0	100		139,6	100		954,9	100	In marcia
02:30		3,1	100		1,1	100		0,0	100		2,7	100		0,26	98		24,7	100		1,9	100		0,6	100		111123,3	100		8,9	100		139,6	100		961,2	100	In marcia
03:00		2,0	100		0,4	100		0,0	100		2,2	100		0,26	96		23,4	100		1,9	100		0,5	100		111516,2	100		9,2	100		139,5	100		953,4	100	In marcia
03:30		1,7	100		0,2	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,6	100		109645,6	100		8,8	100		139,9	100		967,5	100	In marcia
04:00		2,6	100		0,7	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,5	100		110417,4	100		8,8	100		139,6	100		965,4	100	In marcia
04:30		2,1	100		0,6	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,6	100		110404,7	100		9,0	100		139,7	100		963,6	100	In marcia
05:00		1,9	100		0,6	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,5	100		110574,5	100		9,1	100		139,6	100		965,2	100	In marcia
05:30		2,1	100		0,9	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,5	100		110841,1	100		8,9	100		140,1	100		965,1	100	In marcia
06:00		2,7	100		1,7	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,5	100		110635,9	100		9,0	100		139,6	100		962,9	100	In marcia
06:30		2,6	100		0,6	100		0,0	100		2,4	100		0,26	98		25,7	100		1,9	100		0,5	100		110051,2	100		8,8	100		140,1	100		960,7	100	In marcia
07:00		2,2	85		0,5	85		0,0	100		2,3	85		0,26	96		26,0	85		1,9	85		0,5	85		110493,0	100		9,0	85		139,6	100		959,1	100	In marcia
07:30		1,6	79		0,2	79		0,0	100		1,9	79		0,26	100		21,6	79		1,9	79		0,3	79		110788,5	100		9,2	79		139,4	100		967,2	100	In marcia
08:00		2,5	100		0,4	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,3	100		111870,1	100		8,8	100		140,4	100		967,4	100	In marcia
08:30		3,3	100		1,6	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		26,6	100		2,0	100		0,3	100		112604,2	100		9,5	100		140,3	100		955,4	100	In marcia
09:00		4,3	100		2,3	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		15,7	100		2,0	100		0,3	100		111936,5	100		9,4	100		139,8	100		961,5	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,3	100		110258,5	100		9,0	100		140,7	100		959,8	100	In marcia
10:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,3	100		110022,3	100		8,8	100		140,7	100		967,2	100	In marcia
10:30		2,6	100		0,0	100		0,02	100		3,0	100		0,26	98		22,1	100		1,9	100		0,2	100		110035,3	100		9,1	100		140,1	100		962,0	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,01	100		2,2	100		0,27	96		32,2	100		1,9	100		0,3	100		117288,9	100		9,9	100		142,5	100		943,9	100	In marcia
11:30		1,7	100		0,0	100		0,39	100		2,4	100		0,27	100		31,8	100		2,0	100		0,3	100		114940,0	100		8,5	100		142,7	100		974,0	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,3	100		0,99	73		2,9	100		0,26	100		18,0	100		1,9	100		0,4	100		116779,9	100		9,4	100		141,7	100		967,5	100	In marcia
12:30		2,4	100		0,7	100		0,36	100		2,8	100		0,26	100		17,9	100		1,9	100		0,4	100		116225,2	100		9,7	100		141,6	100		958,3	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,22	100		3,4	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,3	100		116374,9	100		9,4	100		142,1	100		941,6	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,2	100		0,17	100		3,4	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,4	100		115563,7	100		9,5	100		142,0	100		942,9	100	In marcia
14:00		1,7	100		0,3	100		0,11	73		2,4	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,4	100		114508,5	100		9,2	100		141,4	100		958,9	100	In marcia
14:30		2,7	100		0,9	100		0,14	100		2,0	100		0,26	98		25,0	100		1,9	100		0,4	100		114143,5	100		9,4	100		140,9	100		954,0	100	In marcia
15:00		2,3	100		0,4	100		0,13	100		2,1	100		0,26	96		27,8	100		1,9	100		0,3	100		112927,6	100		9,0	100		141,4	100		982,7	100	In marcia
15:30		3,5	100		1,9	100		0,15	100		2,4	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,3	100		114445,9	100		9,2	100		141,4	100		977,9	100	In marcia
16:00		2,5	100		1,0	100		0,01	73		1,8	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,3	100		113138,0	100		9,2	100		140,7	100		973,6	100	In marcia
16:30		2,4	100		1,0	100		0,02	100		2,1	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,3	100		111986,3	100		9,3	100		140,2	100		967,4	100	In marcia
17:00		3,6	100		1,1	100		0,02	100		2,1	100		0,26	100		26,3	100		1,9	100		0,3	100		111210,2	100		8,9	100		140,2	100		975,7	100	In marcia
17:30		3,4	100		1,0	100		0,06	100		2,2	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,3	100		110440,5	100		8,9	100		139,9	100		969,3	100	In marcia
18:00		3,1	100		0,7	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,5	100		111238,9	100		8,6	100		140,2	100		972,2	100	In marcia
18:30		2,5	100		0,6	100		0,0	100		1,9	100		0,26	98		17,4	100		1,9	100		0,4	100		110087,9	100		9,2	100		139,4	100		968,3	100	In marcia
19:00		2,5	84		0,9	84		0,0	100		2,0	84		0,26	96		23,6	84		1,9	84		0,4	84		109300,9	100		9,1	84		139,1	100		959,9	100	In marcia
19:30		2,8	79		0,6	79		0,0	100		2,7	79		0,26	100		34,0	79		2,0	79		0,3	79		109738,1	100		8,7	79		139,5	100		967,8	100	In marcia
20:00		2,1	100		0,2	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		32,3	100		1,9	100		0,2	100		109441,8	100		8,9	100		139,4	100		959,2	100	In marcia
20:30		2,9	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,2	100		110414,7	100		8,6	100		139,6	100		972,2	100	In marcia
21:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,2	100		112548,4	100		9,0	100		140,1	100		970,1	100	In marcia
21:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,2	100		112452,9	100		9,3	100		139,8	100		955,3	100	In marcia
22:00		1,9	100		0,6	100																															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		0,2	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,5	100		110642,6	100		8,8	100		140,2	100		966,2	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,4	100		110129,0	100		9,0	100		139,9	100		964,3	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		0,6	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,5	100		110551,4	100		8,9	100		141,0	100		960,0	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		0,8	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,5	100		110862,4	100		9,0	100		139,6	100		954,9	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		1,1	100		0,0	100		2,7	100		0,26	98		24,7	100		1,9	100		0,6	100		111123,3	100		8,9	100		139,6	100		961,2	100		in Betrieb
03:00		2,0	100		0,4	100		0,0	100		2,2	100		0,26	96		23,4	100		1,9	100		0,5	100		111516,2	100		9,2	100		139,5	100		953,4	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		0,2	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,6	100		109645,6	100		8,8	100		139,9	100		967,5	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		0,7	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,5	100		110417,4	100		8,8	100		139,6	100		965,4	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		0,6	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,6	100		110404,7	100		9,0	100		139,7	100		963,6	100		in Betrieb
05:00		1,9	100		0,6	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,5	100		110574,5	100		9,1	100		139,6	100		965,2	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,9	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,5	100		110841,1	100		8,9	100		140,1	100		965,1	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		1,7	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,5	100		110635,9	100		9,0	100		139,6	100		962,9	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		0,6	100		0,0	100		2,4	100		0,26	98		25,7	100		1,9	100		0,5	100		110051,2	100		8,8	100		140,1	100		960,7	100		in Betrieb
07:00		2,2	85		0,5	85		0,0	100		2,3	85		0,26	96		26,0	85		1,9	85		0,5	85		110493,0	100		9,0	85		139,6	100		959,1	100		in Betrieb
07:30		1,6	79		0,2	79		0,0	100		1,9	79		0,26	100		21,6	79		1,9	79		0,3	79		110788,5	100		9,2	79		139,4	100		967,2	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,4	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,3	100		111870,1	100		8,8	100		140,4	100		967,4	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		1,6	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		26,6	100		2,0	100		0,3	100		112604,2	100		9,5	100		140,3	100		955,4	100		in Betrieb
09:00		4,3	100		2,3	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		15,7	100		2,0	100		0,3	100		111936,5	100		9,4	100		139,8	100		961,5	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,3	100		110258,5	100		9,0	100		140,7	100		959,8	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,3	100		110022,3	100		8,8	100		140,7	100		967,2	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		0,0	100		0,02	100		3,0	100		0,26	98		22,1	100		1,9	100		0,2	100		110035,3	100		9,1	100		140,1	100		962,0	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,01	100		2,2	100		0,27	96		32,2	100		1,9	100		0,3	100		117288,9	100		9,9	100		142,5	100		943,9	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		0,0	100		0,39	100		2,4	100		0,27	100		31,8	100		2,0	100		0,3	100		114940,0	100		8,5	100		142,7	100		974,0	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,3	100		0,99	73		2,9	100		0,26	100		18,0	100		1,9	100		0,4	100		116779,9	100		9,4	100		141,7	100		967,5	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		0,7	100		0,36	100		2,8	100		0,26	100		17,9	100		1,9	100		0,4	100		116225,2	100		9,7	100		141,6	100		958,3	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,22	100		3,4	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,3	100		116374,9	100		9,4	100		142,1	100		941,6	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,2	100		0,17	100		3,4	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,4	100		115563,7	100		9,5	100		142,0	100		942,9	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		0,3	100		0,11	73		2,4	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,4	100		114508,5	100		9,2	100		141,4	100		958,9	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		0,9	100		0,14	100		2,0	100		0,26	98		25,0	100		1,9	100		0,4	100		114143,5	100		9,4	100		140,9	100		954,0	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		0,4	100		0,13	100		2,1	100		0,26	96		27,8	100		1,9	100		0,3	100		112927,6	100		9,0	100		141,4	100		982,7	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		1,9	100		0,15	100		2,4	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,3	100		114445,9	100		9,2	100		141,4	100		977,9	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		1,0	100		0,01	73		1,8	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,3	100		113138,0	100		9,2	100		140,7	100		973,6	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		1,0	100		0,02	100		2,1	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,3	100		111986,3	100		9,3	100		140,2	100		967,4	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		1,1	100		0,02	100		2,1	100		0,26	100		26,3	100		1,9	100		0,3	100		111210,2	100		8,9	100		140,2	100		975,7	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		1,0	100		0,06	100		2,2	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,3	100		110440,5	100		8,9	100		139,9	100		969,3	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		0,7	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,5	100		111238,9	100		8,6	100		140,2	100		972,2	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		0,6	100		0,0	100		1,9	100		0,26	98		17,4	100		1,9	100		0,4	100		110087,9	100		9,2	100		139,4	100		968,3	100		in Betrieb
19:00		2,5	84		0,9	84		0,0	100		2,0	84		0,26	96		23,6	84		1,9	84		0,4	84		109300,9	100		9,1	84		139,1	100		959,9	100		in Betrieb
19:30		2,8	79		0,6	79		0,0	100		2,7	79		0,26	100		34,0	79		2,0	79		0,3	79		109738,1	100		8,7	79		139,5	100		967,8	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,2	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		32,3	100		1,9	100		0,2	100		109441,8	100		8,9	100		139,4	100		959,2	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,2	100		110414,7	100		8,6	100		139,6	100		972,2	100		in Betrieb
21:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,2	100		112548,4	100		9,0	100		140,1	100		970,1	100		in Betrieb
21:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,2	100		112452,9	100											