

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,9	100		0,6	100		0,0	100		2,3	100		0,27	100		36,3	100		1,9	100		0,3	100		110583,9	100		9,0	100		140,2	100		961,5	100	In marcia
01:00		2,5	100		2,4	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,4	100		111908,0	100		9,2	100		140,6	100		957,1	100	In marcia
01:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		19,5	100		1,9	100		0,5	100		112357,5	100		9,4	100		140,1	100		960,2	100	In marcia
02:00		2,0	100		1,1	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		14,9	100		1,9	100		0,7	100		111234,3	100		9,2	100		139,7	100		963,7	100	In marcia
02:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		1,9	100		0,26	96		17,4	100		1,9	100		0,8	100		110763,0	100		9,2	100		139,6	100		966,9	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,7	100		0,0	100		2,2	100		0,26	98		19,4	100		1,9	100		0,7	100		112191,5	100		9,0	100		140,1	100		973,6	100	In marcia
03:30		5,5	100		2,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,6	100		112314,5	100		9,2	100		140,2	100		975,3	100	In marcia
04:00		1,9	100		0,1	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,6	100		112337,7	100		9,2	100		139,7	100		970,4	100	In marcia
04:30		1,9	100		0,2	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,5	100		111764,2	100		9,3	100		139,7	100		967,8	100	In marcia
05:00		2,5	100		0,9	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,4	100		112122,8	100		9,2	100		140,0	100		961,7	100	In marcia
05:30		4,5	100		2,7	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,4	100		112364,9	100		9,3	100		139,9	100		962,4	100	In marcia
06:00		2,5	100		1,0	100		0,06	73		2,2	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,4	100		112577,8	100		9,4	100		139,6	100		970,4	100	In marcia
06:30		2,4	100		0,7	100		0,55	100		1,9	100		0,26	96		25,5	100		1,9	100		0,4	100		111303,0	100		9,2	100		139,9	100		973,3	100	In marcia
07:00		2,4	85		1,2	85		1,04	100		2,0	85		0,26	98		26,9	85		1,9	85		0,4	85		110794,7	100		9,1	85		139,8	100		968,6	100	In marcia
07:30		2,6	79		2,1	79		1,3	100		2,4	79		0,26	100		22,6	79		1,9	79		0,4	79		111237,2	100		9,3	79		139,1	100		969,3	100	In marcia
08:00		2,0	100		1,2	100		0,08	73		2,5	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,5	100		110408,3	100		9,3	100		139,7	100		963,3	100	In marcia
08:30		2,0	100		1,7	100		0,12	100		2,7	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,5	100		111237,9	100		9,1	100		140,4	100		968,6	100	In marcia
09:00		2,9	100		2,4	100		0,02	100		2,8	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,5	100		110872,1	100		9,2	100		139,9	100		966,1	100	In marcia
09:30		1,7	100		0,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,5	100		110303,6	100		9,1	100		140,3	100		972,7	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,3	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,4	100		113561,3	100		9,6	100		140,6	100		953,4	100	In marcia
10:30		1,7	100		1,4	100		0,13	100		2,8	100		0,26	96		28,6	100		1,9	100		0,4	100		111932,2	100		9,1	100		140,2	100		960,5	100	In marcia
11:00		1,7	100		1,2	100		0,13	100		2,6	100		0,26	98		28,2	100		1,9	100		0,4	100		111710,8	100		9,1	100		140,0	100		958,1	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,9	100		0,06	100		2,2	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,4	100		112410,4	100		9,3	100		139,9	100		964,6	100	In marcia
12:00		1,7	100		1,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,5	100		111618,6	100		9,5	100		139,4	100		961,2	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,4	100		112542,6	100		9,6	100		140,2	100		951,6	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,4	100		112652,7	100		9,4	100		140,9	100		949,3	100	In marcia
13:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,5	100		113283,9	100		9,1	100		141,2	100		966,9	100	In marcia
14:00		1,9	100		1,4	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,6	100		113490,7	100		9,0	100		141,3	100		975,1	100	In marcia
14:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		2,3	100		0,26	96		26,7	100		1,9	100		0,6	100		111405,8	100		9,2	100		140,5	100		964,1	100	In marcia
15:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	98		24,0	100		1,9	100		0,5	100		111338,8	100		9,2	100		139,3	100		968,1	100	In marcia
15:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,27	100		30,5	100		1,9	100		0,6	100		111628,0	100		8,9	100		140,6	100		962,1	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,27	100		26,9	100		1,9	100		0,7	100		114980,5	100		9,8	100		141,6	100		933,7	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,27	100		27,0	100		1,9	100		0,9	100		113087,9	100		9,1	100		142,0	100		956,3	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,3	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,9	100		114302,3	100		9,4	100		141,1	100		957,0	100	In marcia
17:30		1,8	100		0,4	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		1,0	100		112834,5	100		9,1	100		141,0	100		961,6	100	In marcia
18:00		1,8	100		0,3	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		1,0	100		111039,3	100		9,4	100		140,4	100		955,7	100	In marcia
18:30		2,4	100		1,4	100		0,23	100		2,3	100		0,26	96		13,3	100		1,9	100		0,9	100		111642,1	100		9,1	100		139,9	100		976,2	100	In marcia
19:00		1,6	86		0,4	86		0,33	100		2,2	86		0,26	98		20,5	86		1,9	86		0,9	86		111587,9	100		9,0	86		140,3	100		980,0	100	In marcia
19:30		1,7	78		0,9	78		0,31	100		2,1	78		0,27	100		28,3	78		1,9	78		0,8	78		111092,3	100		8,8	78		140,2	100		977,0	100	In marcia
20:00		1,7	100		1,1	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,8	100		111348,1	100		9,2	100		139,9	100		965,7	100	In marcia
20:30		1,7	100		0,6	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,6	100		111331,8	100		9,0	100		139,8	100		958,4	100	In marcia
21:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,6	100		110458,1	100		9,4	100		139,3	100		956,9	100	In marcia
21:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,6	100		109323,3	100		9,0	100		139,0	100		967,0	100	In marcia
22:00		1,6	100		0,4	100		0,																													

MVA Bozen

Datum: 10/01/2025

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,9	100		0,6	100		0,0	100		2,3	100		0,27	100		36,3	100		1,9	100		0,3	100		110583,9	100		9,0	100		140,2	100		961,5	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		2,4	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,4	100		111908,0	100		9,2	100		140,6	100		957,1	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		19,5	100		1,9	100		0,5	100		112357,5	100		9,4	100		140,1	100		960,2	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		1,1	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		14,9	100		1,9	100		0,7	100		111234,3	100		9,2	100		139,7	100		963,7	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		1,9	100		0,26	96		17,4	100		1,9	100		0,8	100		110763,0	100		9,2	100		139,6	100		966,9	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,7	100		0,0	100		2,2	100		0,26	98		19,4	100		1,9	100		0,7	100		112191,5	100		9,0	100		140,1	100		973,6	100		in Betrieb
03:30		5,5	100		2,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,6	100		112314,5	100		9,2	100		140,2	100		975,3	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		0,1	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,6	100		112337,7	100		9,2	100		139,7	100		970,4	100		in Betrieb
04:30		1,9	100		0,2	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,5	100		111764,2	100		9,3	100		139,7	100		967,8	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		0,9	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,4	100		112122,8	100		9,2	100		140,0	100		961,7	100		in Betrieb
05:30		4,5	100		2,7	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,4	100		112364,9	100		9,3	100		139,9	100		962,4	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		1,0	100		0,06	73		2,2	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,4	100		112577,8	100		9,4	100		139,6	100		970,4	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		0,7	100		0,55	100		1,9	100		0,26	96		25,5	100		1,9	100		0,4	100		111303,0	100		9,2	100		139,9	100		973,3	100		in Betrieb
07:00		2,4	85		1,2	85		1,04	100		2,0	85		0,26	98		26,9	85		1,9	85		0,4	85		110794,7	100		9,1	85		139,8	100		968,6	100		in Betrieb
07:30		2,6	79		2,1	79		1,3	100		2,4	79		0,26	100		22,6	79		1,9	79		0,4	79		111237,2	100		9,3	79		139,1	100		969,3	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		1,2	100		0,08	73		2,5	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,5	100		110408,3	100		9,3	100		139,7	100		963,3	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,7	100		0,12	100		2,7	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,5	100		111237,9	100		9,1	100		140,4	100		968,6	100		in Betrieb
09:00		2,9	100		2,4	100		0,02	100		2,8	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,5	100		110872,1	100		9,2	100		139,9	100		966,1	100		in Betrieb
09:30		1,7	100		0,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,5	100		110303,6	100		9,1	100		140,3	100		972,7	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,3	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,4	100		113561,3	100		9,6	100		140,6	100		953,4	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,4	100		0,13	100		2,8	100		0,26	96		28,6	100		1,9	100		0,4	100		111932,2	100		9,1	100		140,2	100		960,5	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,2	100		0,13	100		2,6	100		0,26	98		28,2	100		1,9	100		0,4	100		111710,8	100		9,1	100		140,0	100		958,1	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,9	100		0,06	100		2,2	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,4	100		112410,4	100		9,3	100		139,9	100		964,6	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		1,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,5	100		111618,6	100		9,5	100		139,4	100		961,2	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,4	100		112542,6	100		9,6	100		140,2	100		951,6	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,4	100		112652,7	100		9,4	100		140,9	100		949,3	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,5	100		113283,9	100		9,1	100		141,2	100		966,9	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		1,4	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,6	100		113490,7	100		9,0	100		141,3	100		975,1	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		2,3	100		0,26	96		26,7	100		1,9	100		0,6	100		111405,8	100		9,2	100		140,5	100		964,1	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	98		24,0	100		1,9	100		0,5	100		111338,8	100		9,2	100		139,3	100		968,1	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,27	100		30,5	100		1,9	100		0,6	100		111628,0	100		8,9	100		140,6	100		962,1	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,27	100		26,9	100		1,9	100		0,7	100		114980,5	100		9,8	100		141,6	100		933,7	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,27	100		27,0	100		1,9	100		0,9	100		113087,9	100		9,1	100		142,0	100		956,3	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,3	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,9	100		114302,3	100		9,4	100		141,1	100		957,0	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		0,4	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		1,0	100		112834,5	100		9,1	100		140,0	100		961,6	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		0,3	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		1,0	100		111039,3	100		9,4	100		140,4	100		955,7	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		1,4	100		0,23	100		2,3	100		0,26	96		13,3	100		1,9	100		0,9	100		111642,1	100		9,1	100		139,9	100		976,2	100		in Betrieb
19:00		1,6	86		0,4	86		0,33	100		2,2	86		0,26	98		20,5	86		1,9	86		0,9	86		111587,9	100		9,0	86		140,3	100		980,0	100		in Betrieb
19:30		1,7	78		0,9	78		0,31	100		2,1	78		0,27	100		28,3	78		1,9	78		0,8	78		111092,3	100		8,8	78		140,2	100		977,0	100		in Betrieb
20:00		1,7	100		1,1	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,8	100		111348,1	100		9,2	100		139,9	100		965,7	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		0,6	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,6	100		111331,8	100		9,0	100		139,8	100		958,4	100		in Betrieb
21:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,6	100		110458,1	100		9,4	100		139,3	100		956,9	100		in Betrieb
21:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,6	100		109323,3	100		9,0									