

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/01/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		
00:30		1,7	100		1,3	100	0,0	100	2,1	100	0,26	100	26,6	100	1,9	100	0,8	100	113186,4	100	9,4	100	140,7	100	947,0	100	In marcia	
01:00		1,8	100		1,1	100	0,0	100	1,9	100	0,26	100	15,7	100	1,9	100	0,9	100	113734,2	100	9,1	100	140,6	100	965,8	100	In marcia	
01:30		1,7	100		1,0	100	0,0	100	2,5	100	0,26	100	14,4	100	1,9	100	1,0	100	113842,9	100	9,1	100	140,7	100	968,4	100	In marcia	
02:00		1,8	100		1,2	100	0,88	73	2,6	100	0,26	100	17,6	100	1,9	100	0,9	100	113908,9	100	9,2	100	140,2	100	971,6	100	In marcia	
02:30		1,8	100		1,1	100	1,41	100	2,0	100	0,26	96	22,3	100	1,9	100	0,8	100	112488,6	100	9,1	100	139,8	100	970,0	100	In marcia	
03:00		1,8	100		1,0	100	1,1	100	2,3	100	0,26	99	23,4	100	1,9	100	0,7	100	111700,3	100	9,2	100	139,4	100	969,7	100	In marcia	
03:30		1,7	100		0,9	100	0,88	100	2,2	100	0,26	100	28,8	100	1,9	100	0,6	100	110927,8	100	9,1	100	139,3	100	969,2	100	In marcia	
04:00		2,3	100		1,5	100	0,12	73	2,2	100	0,26	100	27,2	100	1,9	100	0,6	100	110133,3	100	9,1	100	139,3	100	970,8	100	In marcia	
04:30		2,4	100		1,3	100	0,19	100	2,4	100	0,26	100	27,9	100	1,9	100	0,5	100	110836,8	100	8,8	100	140,1	100	981,7	100	In marcia	
05:00		2,0	100		1,2	100	0,07	100	2,0	100	0,26	100	25,4	100	1,9	100	0,6	100	110780,7	100	9,2	100	139,6	100	971,1	100	In marcia	
05:30		2,0	100		1,6	100	0,0	100	2,0	100	0,25	100	23,1	100	1,9	100	0,5	100	110680,2	100	9,2	100	139,0	100	978,9	100	In marcia	
06:00		1,8	100		0,9	100	0,0	73	2,0	100	0,26	100	29,8	100	1,9	100	0,5	100	110048,3	100	9,1	100	139,5	100	977,4	100	In marcia	
06:30		2,0	100		0,9	100	0,0	100	2,1	100	0,26	96	34,4	100	1,9	100	0,5	100	110172,6	100	9,2	100	140,1	100	970,1	100	In marcia	
07:00		2,2	84		1,9	84	0,0	100	2,3	84	0,26	99	23,7	84	1,9	84	0,5	84	109925,2	100	9,1	84	139,4	100	975,3	100	In marcia	
07:30		2,5	79		1,8	79	0,0	100	2,4	79	0,26	100	25,7	79	1,9	79	0,1	79	109815,3	100	8,7	79	140,0	100	975,6	100	In marcia	
08:00		1,9	100		1,0	100	0,0	73	2,2	100	0,26	100	20,9	100	1,9	100	0,2	100	109913,5	100	9,2	100	140,2	100	972,7	100	In marcia	
08:30		3,0	100		2,0	100	0,0	100	2,4	100	0,26	100	22,1	100	1,9	100	0,2	100	109919,5	100	9,0	100	140,3	100	972,1	100	In marcia	
09:00		2,3	100		1,3	100	0,0	100	2,3	100	0,26	100	19,6	100	1,9	100	0,2	100	110188,0	100	9,0	100	140,3	100	976,6	100	In marcia	
09:30		2,3	100		0,8	100	0,0	100	2,0	100	0,26	100	22,3	100	1,9	100	0,2	100	109424,2	100	9,1	100	140,4	100	970,7	100	In marcia	
10:00		3,3	100		1,9	100	0,0	73	2,2	100	0,26	100	19,8	100	1,9	100	0,2	100	109656,1	100	8,9	100	139,9	100	976,1	100	In marcia	
10:30		2,3	100		1,6	100	0,0	100	2,3	100	0,26	96	21,5	100	1,9	100	0,2	100	109610,6	100	9,2	100	139,9	100	972,4	100	In marcia	
11:00		1,6	100		0,4	100	0,0	100	2,5	100	0,26	99	27,2	100	1,9	100	0,2	100	109790,6	100	9,4	100	140,2	100	958,5	100	In marcia	
11:30		2,2	100		1,6	100	0,0	100	2,2	100	0,26	100	30,6	100	1,9	100	0,2	100	110370,2	100	8,7	100	140,3	100	977,5	100	In marcia	
12:00		2,3	100		2,7	100	0,0	73	2,1	100	0,25	100	19,0	100	1,9	100	0,1	100	111223,2	100	9,2	100	139,7	100	974,0	100	In marcia	
12:30		1,6	100		0,0	100	0,0	100	2,0	100	0,26	100	32,0	100	1,9	100	0,2	100	109490,7	100	9,0	100	140,3	100	962,5	100	In marcia	
13:00		2,0	100		0,4	100	0,0	100	2,4	100	0,26	100	29,7	100	1,9	100	0,2	100	110730,9	100	9,1	100	140,1	100	963,3	100	In marcia	
13:30		2,7	100		2,3	100	0,0	100	2,1	100	0,26	100	19,9	100	1,9	100	0,1	100	109540,8	100	9,1	100	139,7	100	963,4	100	In marcia	
14:00		1,8	100		0,3	100	0,0	73	2,5	100	0,26	100	24,4	100	1,9	100	0,1	100	108938,2	100	8,9	100	140,4	100	967,1	100	In marcia	
14:30		1,7	100		0,6	100	0,0	100	2,1	100	0,26	96	25,8	100	1,9	100	0,1	100	109684,1	100	9,1	100	140,6	100	962,2	100	In marcia	
15:00		1,9	100		1,8	100	0,0	100	2,8	100	0,26	99	29,0	100	1,9	100	0,1	100	110394,8	100	9,0	100	140,1	100	962,5	100	In marcia	
15:30		2,2	100		2,0	100	0,0	100	2,4	100	0,26	100	23,7	100	1,9	100	0,1	100	111316,0	100	9,3	100	139,5	100	961,6	100	In marcia	
16:00		1,7	100		0,3	100	0,0	73	2,3	100	0,26	100	27,7	100	1,9	100	0,2	100	109831,8	100	9,3	100	139,5	100	950,7	100	In marcia	
16:30		2,6	100		1,0	100	0,0	100	2,1	100	0,26	100	23,5	100	1,9	100	0,2	100	109430,9	100	8,9	100	140,0	100	971,0	100	In marcia	
17:00		2,2	100		2,0	100	0,0	100	2,0	100	0,26	100	20,7	100	1,9	100	0,2	100	109370,6	100	9,0	100	140,2	100	969,4	100	In marcia	
17:30		2,3	100		1,5	100	0,0	100	2,2	100	0,26	100	24,2	100	1,9	100	0,2	100	109308,1	100	8,9	100	140,3	100	965,8	100	In marcia	
18:00		2,0	100		1,1	100	0,0	73	2,3	100	0,26	100	22,7	100	1,9	100	0,2	100	109549,7	100	8,9	100	140,2	100	971,5	100	In marcia	
18:30		2,0	100		1,6	100	0,02	100	2,2	100	0,26	96	23,0	100	1,9	100	0,2	100	109901,0	100	9,2	100	140,0	100	962,4	100	In marcia	
19:00		2,4	84		1,7	84	0,03	100	2,2	84	0,26	99	23,1	84	1,9	84	0,2	84	109348,0	100	8,9	84	139,9	100	966,0	100	In marcia	
19:30		2,1	79		0,6	79	0,02	100	2,3	79	0,26	100	27,2	79	1,9	79	0,4	79	109174,7	100	8,7	79	140,3	100	971,1	100	In marcia	
20:00		2,4	100		1,6	100	0,0	73	2,3	100	0,26	100	28,9	100	1,9	100	0,4	100	109066,6	100	9,0	100	139,9	100	963,1	100	In marcia	
20:30		2,0	100		1,7	100	0,0	100	2,5	100	0,26	100	27,6	100	1,9	100	0,4	100	109097,3	100	8,8	100	139,8	100	967,9	100	In marcia	
21:00		2,0	100		0,9	100	0,0	100	2,3	100	0,26	100	27,6	100	1,9	100	0,3	100	108744,3	100	8,9	100	140,0	100	959,8	100	In marcia	
21:30		2,4	100		1,7	100	0,0	100	2,3	100	0,26	100	25,5	100	1,9	100	0,4	100	109729,4	100	8,9	100	139,8	100	965,6	100	In marcia	
22:00		2,3	100		1,5	100	0,09	73	2,2	100	0,26	100	22,7	100	1,9	100	0,4	100	109095,0	100	8,9	100	139,6	100	972,3	100	In marcia	
22:30		2,3	100		0,9	100	0,3	100	2,2	100	0,26	96	23,4	100	1,9	100	0,4	100	109515,4	100	8,8	100	140,1	100	968,6	100	In marcia	
23:00		3,1	100		1,3	100	0,3	100	2,5	100	0,26	99	27,7	100	1,9	100	0,4	100	109696,0	100	8,8	100	140,7	100	959,6	100	In marcia	
23:30		2,9	100		2,0	100	0,23	100	2,3	100	0,26	100	27,7	100	1,9	100	0,4	100	111181,3	100	9,1	100	140,4	100	959,9	100	In marcia	
24:00		2,3	100		1,1	100	0,0	73	2,5	100	0,26	100	25,7	100	1,9	100	0,5	100	111114,5	100	8,9	100	140,7	100	964,8	100	In marcia	

MIN	1,6	0	0	1,9	0,25	14,4	1,9	0,1	108744,3	8,7	139	947
MAX	3,3	2,7	1,41	2,8	0,26	34,4	1,9	1	113908,9	9,4	140,7	981,7
Limite Semiorario	200	60		100	30	400	20	60				
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%) </												

Report Halbstündiger Mittelwert

	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %										
00:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,8	100		113186,4	100		9,4	100		140,7	100		947,0	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		15,7	100		1,9	100		0,9	100		113734,2	100		9,1	100		140,6	100		965,8	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		14,4	100		1,9	100		1,0	100		113842,9	100		9,1	100		140,7	100		968,4	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,2	100		0,88	73		2,6	100		0,26	100		17,6	100		1,9	100		0,9	100		113908,9	100		9,2	100		140,2	100		971,6	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		1,1	100		1,41	100		2,0	100		0,26	96		22,3	100		1,9	100		0,8	100		112488,6	100		9,1	100		139,8	100		970,0	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		1,0	100		1,1	100		2,3	100		0,26	99		23,4	100		1,9	100		0,7	100		111700,3	100		9,2	100		139,4	100		969,7	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		0,9	100		0,88	100		2,2	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,6	100		110927,8	100		9,1	100		139,3	100		969,2	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,5	100		0,12	73		2,2	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,6	100		110133,3	100		9,1	100		139,3	100		970,8	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,3	100		0,19	100		2,4	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,5	100		110836,8	100		8,8	100		140,1	100		981,7	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		1,2	100		0,07	100		2,0	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,6	100		110780,7	100		9,2	100		139,6	100		971,1	100		in Betrieb
05:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		23,1	100		1,9	100		0,5	100		110680,2	100		9,2	100		139,0	100		978,9	100		in Betrieb
06:00		1,8	100		0,9	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		29,8	100		1,9	100		0,5	100		110048,3	100		9,1	100		139,5	100		977,4	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		0,9	100		0,0	100		2,1	100		0,26	96		34,4	100		1,9	100		0,5	100		110172,6	100		9,2	100		140,1	100		970,1	100		in Betrieb
07:00		2,2	84		1,9	84		0,0	100		2,3	84		0,26	99		23,7	84		1,9	84		0,5	84		109925,2	100		9,1	84		139,4	100		975,3	100		in Betrieb
07:30		2,5	79		1,8	79		0,0	100		2,4	79		0,26	100		25,7	79		1,9	79		0,1	79		109815,3	100		8,7	79		140,0	100		975,6	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		1,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,2	100		109913,5	100		9,2	100		140,2	100		972,7	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		2,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,2	100		109919,5	100		9,0	100		140,3	100		972,1	100		in Betrieb
09:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		19,6	100		1,9	100		0,2	100		110188,0	100		9,0	100		140,3	100		976,6	100		in Betrieb
09:30		2,3	100		0,8	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		109424,2	100		9,1	100		140,4	100		970,7	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		1,9	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		19,8	100		1,9	100		0,2	100		109656,1	100		8,9	100		139,9	100		976,1	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		2,3	100		0,26	96		21,5	100		1,9	100		0,2	100		109610,6	100		9,2	100		139,9	100		972,4	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,26	99		27,2	100		1,9	100		0,2	100		109790,6	100		9,4	100		140,2	100		958,5	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,2	100		110370,2	100		8,7	100		140,3	100		977,5	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		2,7	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		19,0	100		1,9	100		0,1	100		111223,2	100		9,2	100		139,7	100		974,0	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		32,0	100		1,9	100		0,2	100		109490,7	100		9,0	100		140,3	100		962,5	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		0,4	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,2	100		110730,9	100		9,1	100		140,1	100		963,3	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		2,3	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,1	100		109540,8	100		9,1	100		139,7	100		963,4	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		0,3	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		108938,2	100		8,9	100		140,4	100		967,1	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		0,6	100		0,0	100		2,1	100		0,26	96		25,8	100		1,9	100		0,1	100		109684,1	100		9,1	100		140,6	100		962,2	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,8	100		0,0	100		2,8	100		0,26	99		29,0	100		1,9	100		0,1	100		110394,8	100		9,0	100		140,1	100		962,5	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		2,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		111316,0	100		9,3	100		139,5	100		961,6	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		0,3	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,2	100		109831,8	100		9,3	100		139,5	100		950,7	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,2	100		109430,9	100		8,9	100		140,0	100		971,0	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		2,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,2	100		109370,6	100		9,0	100		140,2	100		969,4	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		1,5	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,2	100		109308,1	100		8,9	100		140,3	100		965,8	100		in Betrieb
18:00		2,0	100		1,1	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,2	100		109549,7	100		8,9	100		140,2	100		971,5	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		1,6	100		0,02	100		2,2	100		0,26	96		23,0	100		1,9	100		0,2	100		109901,0	100		9,2	100		140,0	100		962,4	100		in Betrieb
19:00		2,4	84		1,7	84		0,03	100		2,2	84		0,26	99		23,1	84		1,9	84		0,2	84		109348,0	100		8,9	84		139,9	100		966,0	100		in Betrieb
19:30		2,1	79		0,6	79		0,02	100		2,3	79		0,26	100		27,2	79		1,9	79		0,4	79		109174,7	100		8,7	79		140,3	100		971,1	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		1,6	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		28,9	100		1,9	100		0,4	100		109066,6	100		9,0	100		139,9	100		963,1	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,4	100		109097,3	100		8,8	100		139,8	100		967,9	100		in Betrieb
21:00		2,0	100		0,9	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,3	100		108744,3	100		8,9	100		140,0	100		959,8	100		in Betrieb
21:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,4	100		109729,4	100		8,9	100								