

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 17/01/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		16,3	100		1,9	100		0,4	100		113010,7	100	9,4	100	139,3	100	970,7	100	In marcia
01:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		21,2	100		1,9	100		0,5	100		114458,9	100	9,4	100	139,5	100	972,2	100	In marcia
01:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		16,5	100		1,9	100		0,4	100		112748,6	100	9,4	100	139,2	100	962,8	100	In marcia
02:00		1,6	100		1,3	100		0,0	73		1,9	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,4	100		112436,7	100	9,3	100	139,3	100	963,7	100	In marcia
02:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		2,0	100		0,25	97		26,0	100		1,9	100		0,4	100		112411,0	100	9,3	100	139,4	100	965,1	100	In marcia
03:00		1,7	100		0,9	100		0,0	100		2,2	100		0,25	97		33,4	100		1,9	100		0,3	100		112627,3	100	9,2	100	139,9	100	964,8	100	In marcia
03:30		2,1	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		35,1	100		1,9	100		0,2	100		113416,4	100	9,3	100	140,1	100	967,0	100	In marcia
04:00		2,1	100		1,9	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		25,0	100		1,9	100		0,3	100		113202,1	100	9,3	100	140,0	100	972,2	100	In marcia
04:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,3	100		113572,3	100	9,5	100	139,7	100	973,3	100	In marcia
05:00		2,3	100		1,8	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		26,8	100		1,9	100		0,3	100		113185,4	100	9,2	100	139,5	100	977,5	100	In marcia
05:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		24,3	100		1,9	100		0,3	100		113524,7	100	9,5	100	139,4	100	976,6	100	In marcia
06:00		1,6	100		0,5	100		0,11	73		2,0	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,3	100		113383,7	100	9,3	100	140,0	100	981,7	100	In marcia
06:30		2,0	100		0,9	100		0,37	100		2,0	100		0,25	97		26,6	100		1,9	100		0,4	100		112429,3	100	9,1	100	140,0	100	977,1	100	In marcia
07:00		2,3	84		1,4	84		0,44	100		2,2	84		0,25	97		24,9	84		1,9	84		0,3	84		113549,1	100	9,3	84	139,6	100	968,6	100	In marcia
07:30		2,2	79		1,7	79		0,33	100		1,7	79		0,25	100		17,5	79		1,9	79		0,4	79		113364,7	100	9,4	79	139,2	100	964,5	100	In marcia
08:00		4,4	100		0,9	100		0,54	73		1,9	100		0,25	100		13,4	100		1,9	100		0,5	100		112412,6	100	9,1	100	139,4	100	970,0	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		0,82	100		2,1	100		0,25	100		20,2	100		1,9	100		0,5	100		111726,6	100	9,2	100	139,7	100	961,0	100	In marcia
09:00		4,9	100		1,9	100		0,52	100		2,7	100		0,25	100		24,7	100		1,9	100		0,4	100		112602,8	100	9,3	100	139,5	100	964,9	100	In marcia
09:30		3,7	100		0,2	100		0,24	100		2,5	100		0,25	100		29,8	100		1,9	100		0,4	100		112123,1	100	9,1	100	139,7	100	966,2	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		38,5	100		1,9	100		0,5	100		112873,0	100	9,1	100	140,2	100	967,5	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	97		30,7	100		1,9	100		0,5	100		114860,1	100	9,3	100	140,7	100	962,2	100	In marcia
11:00		4,6	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	97		23,6	100		1,9	100		0,5	100		115432,6	100	9,5	100	140,5	100	958,1	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,6	100		115293,0	100	9,2	100	140,7	100	971,6	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,93	73		2,1	100		0,25	100		18,1	100		1,9	100		0,6	100		115954,0	100	9,5	100	140,7	100	964,0	100	In marcia
12:30		4,9	100		0,7	100		1,13	100		2,6	100		0,25	100		13,4	100		1,9	100		0,6	100		114140,1	100	9,5	100	139,8	100	963,0	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,8	100		2,5	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,7	100		112409,1	100	8,9	100	140,3	100	967,0	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,72	100		2,2	100		0,25	100		26,7	100		1,9	100		0,6	100		113145,3	100	9,2	100	140,3	100	965,4	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,19	73		2,1	100		0,25	100		23,9	100		1,9	100		0,5	100		114262,3	100	9,3	100	140,3	100	973,1	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,8	100		0,14	100		2,1	100		0,25	97		24,8	100		1,9	100		0,5	100		112629,3	100	9,5	100	139,9	100	968,4	100	In marcia
15:00		1,8	100		0,8	100		0,04	100		1,9	100		0,26	98		35,0	100		1,9	100		0,6	100		112475,8	100	9,2	100	140,7	100	975,6	100	In marcia
15:30		5,5	100		2,4	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		43,7	100		1,9	100		0,5	100		116925,9	100	9,2	100	143,3	100	971,4	100	In marcia
16:00		5,0	100		1,1	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		30,0	100		1,9	100		0,6	100		116144,6	100	9,2	100	142,2	100	964,2	100	In marcia
16:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,6	100		115950,6	100	9,5	100	141,5	100	954,1	100	In marcia
17:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,8	100		114785,3	100	8,8	100	141,9	100	968,5	100	In marcia
17:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		17,2	100		1,9	100		0,9	100		116309,6	100	9,4	100	142,0	100	964,4	100	In marcia
18:00		3,6	100		1,3	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		15,5	100		1,9	100		0,9	100		113899,3	100	9,4	100	140,6	100	958,1	100	In marcia
18:30		2,4	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,25	97		14,4	100		1,9	100		0,7	100		112780,0	100	9,3	100	139,8	100	977,1	100	In marcia
19:00		3,9	84		0,7	84		0,0	100		2,2	84		0,25	98		19,3	84		1,9	84		0,7	84		112154,2	100	9,3	84	140,2	100	972,8	100	In marcia
19:30		5,2	79		1,7	79		0,0	100		3,3	79		0,25	100		26,7	79		1,9	79		0,4	79		112166,5	100	9,2	79	139,9	100	977,5	100	In marcia
20:00		2,8	100		0,8	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		32,6	100		1,9	100		0,5	100		111569,5	100	9,2	100	139,0	100	977,1	100	In marcia
20:30		4,7	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		35,2	100		1,9	100		0,4	100		111156,4	100	8,9	100	139,8	100	985,4	100	In marcia
21:00		4,1	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,4	100		113453,9	100	9,3	100	140,1	100	982,5	100	In marcia
21:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		24,9	100		1,9	100		0,4	100		111801,3	100	9,2	100	140,4	100	979,5	100	In marcia
22:00		2,8	100		1,5	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		27,1	100		1,9	100		0,3	100		111202,9	100	9,2	100	139,1	100	979,3	100	In marcia
22:30		2,2	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,26	97		30,6	100		1,9	100		0,3	100		111498,6	100	8,9	100	140,3	100	983,2	100	In marcia
23:00		2,2	100		2,6	100		0,0	100		2,0	100																						

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		16,3	100		1,9	100		0,4	100		113010,7	100	9,4	100	139,3	100	970,7	100	in Betrieb
01:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		21,2	100		1,9	100		0,5	100		114458,9	100	9,4	100	139,5	100	972,2	100	in Betrieb
01:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		16,5	100		1,9	100		0,4	100		112748,6	100	9,4	100	139,2	100	962,8	100	in Betrieb
02:00		1,6	100		1,3	100		0,0	73		1,9	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,4	100		112436,7	100	9,3	100	139,3	100	963,7	100	in Betrieb
02:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		2,0	100		0,25	97		26,0	100		1,9	100		0,4	100		112411,0	100	9,3	100	139,4	100	965,1	100	in Betrieb
03:00		1,7	100		0,9	100		0,0	100		2,2	100		0,25	97		33,4	100		1,9	100		0,3	100		112627,3	100	9,2	100	139,9	100	964,8	100	in Betrieb
03:30		2,1	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		35,1	100		1,9	100		0,2	100		113416,4	100	9,3	100	140,1	100	967,0	100	in Betrieb
04:00		2,1	100		1,9	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		25,0	100		1,9	100		0,3	100		113202,1	100	9,3	100	140,0	100	972,2	100	in Betrieb
04:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,3	100		113572,3	100	9,5	100	139,7	100	973,3	100	in Betrieb
05:00		2,3	100		1,8	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		26,8	100		1,9	100		0,3	100		113185,4	100	9,2	100	139,5	100	977,5	100	in Betrieb
05:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		24,3	100		1,9	100		0,3	100		113524,7	100	9,5	100	139,4	100	976,6	100	in Betrieb
06:00		1,6	100		0,5	100		0,11	73		2,0	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,3	100		113383,7	100	9,3	100	140,0	100	981,7	100	in Betrieb
06:30		2,0	100		0,9	100		0,37	100		2,0	100		0,25	97		26,6	100		1,9	100		0,4	100		112429,3	100	9,1	100	140,0	100	977,1	100	in Betrieb
07:00		2,3	84		1,4	84		0,44	100		2,2	84		0,25	97		24,9	84		1,9	84		0,3	84		113549,1	100	9,3	84	139,6	100	968,6	100	in Betrieb
07:30		2,2	79		1,7	79		0,33	100		1,7	79		0,25	100		17,5	79		1,9	79		0,4	79		113364,7	100	9,4	79	139,2	100	964,5	100	in Betrieb
08:00		4,4	100		0,9	100		0,54	73		1,9	100		0,25	100		13,4	100		1,9	100		0,5	100		112412,6	100	9,1	100	139,4	100	970,0	100	in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		0,82	100		2,1	100		0,25	100		20,2	100		1,9	100		0,5	100		111726,6	100	9,2	100	139,7	100	961,0	100	in Betrieb
09:00		4,9	100		1,9	100		0,52	100		2,7	100		0,25	100		24,7	100		1,9	100		0,4	100		112602,8	100	9,3	100	139,5	100	964,9	100	in Betrieb
09:30		3,7	100		0,2	100		0,24	100		2,5	100		0,25	100		29,8	100		1,9	100		0,4	100		112123,1	100	9,1	100	139,7	100	966,2	100	in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		38,5	100		1,9	100		0,5	100		112873,0	100	9,1	100	140,2	100	967,5	100	in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	97		30,7	100		1,9	100		0,5	100		114860,1	100	9,3	100	140,7	100	962,2	100	in Betrieb
11:00		4,6	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	97		23,6	100		1,9	100		0,5	100		115432,6	100	9,5	100	140,5	100	958,1	100	in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,6	100		115293,0	100	9,2	100	140,7	100	971,6	100	in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,93	73		2,1	100		0,25	100		18,1	100		1,9	100		0,6	100		115954,0	100	9,5	100	140,7	100	964,0	100	in Betrieb
12:30		4,9	100		0,7	100		1,13	100		2,6	100		0,25	100		13,4	100		1,9	100		0,6	100		114140,1	100	9,5	100	139,8	100	963,0	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,8	100		2,5	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,7	100		112409,1	100	8,9	100	140,3	100	967,0	100	in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,72	100		2,2	100		0,25	100		26,7	100		1,9	100		0,6	100		113145,3	100	9,2	100	140,3	100	965,4	100	in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,19	73		2,1	100		0,25	100		23,9	100		1,9	100		0,5	100		114262,3	100	9,3	100	140,3	100	973,1	100	in Betrieb
14:30		1,6	100		0,8	100		0,14	100		2,1	100		0,25	97		24,8	100		1,9	100		0,5	100		114262,3	100	9,5	100	139,9	100	968,4	100	in Betrieb
15:00		1,8	100		0,8	100		0,04	100		1,9	100		0,26	98		35,0	100		1,9	100		0,6	100		112475,8	100	9,2	100	140,7	100	975,6	100	in Betrieb
15:30		5,5	100		2,4	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		43,7	100		1,9	100		0,5	100		116925,9	100	9,2	100	143,3	100	971,4	100	in Betrieb
16:00		5,0	100		1,1	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		30,0	100		1,9	100		0,6	100		116144,6	100	9,2	100	142,2	100	964,2	100	in Betrieb
16:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,6	100		115950,6	100	9,5	100	141,5	100	954,1	100	in Betrieb
17:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,8	100		114785,3	100	8,8	100	141,9	100	968,5	100	in Betrieb
17:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		17,2	100		1,9	100		0,9	100		116309,6	100	9,4	100	142,0	100	964,4	100	in Betrieb
18:00		3,6	100		1,3	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		15,5	100		1,9	100		0,9	100		113899,3	100	9,4	100	140,6	100	958,1	100	in Betrieb
18:30		2,4	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,25	97		14,4	100		1,9	100		0,7	100		112780,0	100	9,3	100	139,8	100	977,1	100	in Betrieb
19:00		3,9	84		0,7	84		0,0	100		2,2	84		0,25	98		19,3	84		1,9	84		0,7	84		112154,2	100	9,3	84	140,2	100	972,8	100	in Betrieb
19:30		5,2	79		1,7	79		0,0	100		3,3	79		0,25	100		26,7	79		1,9	79		0,4	79		112166,5	100	9,2	79	139,9	100	977,5	100	in Betrieb
20:00		2,8	100		0,8	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		32,6	100		1,9	100		0,5	100		111569,5	100	9,2	100	139,0	100	977,1	100	in Betrieb
20:30		4,7	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		35,2	100		1,9	100		0,4	100		111156,4	100	8,9	100	139,8	100	985,4	100	in Betrieb
21:00		4,1	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,4	100		113453,9	100	9,3	100	140,1	100	982,5	100	in Betrieb
21:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		24,9	100		1,9	100		0,4	100		111801,3	100	9,2	100	140,4	100	979,5	100	in Betrieb
22:00		2,8	100		1,5	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		27,1	100		1,9	100		0,3	100		111202,9	100	9,2	100	139,1	100	979,3	100	in Betrieb
22:30		2,2	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,26	97		30,6	100		1,9	100		0,3	100		111498,6	100	8,9	100	140,3	100	983,2	100	in Betrieb
23:00		2,2	100		2,6	100		0,0	100		2,0	100																						