

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 18/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		25,9	100		2,2	100		0,0	100		107874,6	100	9,8	100		140,1	100	974,9	100	In marcia		
01:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,5	100		2,2	100		0,1	100		106754,7	100	9,6	100		140,2	100	982,4	100	In marcia		
01:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,8	100		2,2	100		0,1	100		107082,1	100	9,8	100		140,3	100	971,5	100	In marcia		
02:00		2,9	100		0,7	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		32,4	100		2,2	100		0,0	100		108559,3	100	9,7	100		140,6	100	975,0	100	In marcia		
02:30		4,0	100		1,8	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		26,5	100		2,2	100		0,2	100		109150,8	100	9,7	100		140,4	100	979,7	100	In marcia		
03:00		3,9	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		26,3	100		2,2	100		0,1	100		109489,2	100	9,7	100		140,4	100	983,1	100	In marcia		
03:30		5,2	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,1	100		2,2	100		0,0	100		109450,8	100	9,8	100		140,1	100	982,7	100	In marcia		
04:00		5,3	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,8	100		2,2	100		0,0	100		108925,5	100	9,8	100		140,3	100	979,3	100	In marcia		
04:30		3,1	100		0,1	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		19,3	100		2,2	100		0,0	100		109193,0	100	9,9	100		140,2	100	975,9	100	In marcia		
05:00		3,9	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		16,6	100		2,2	100		0,1	100		109408,2	100	9,9	100		140,0	100	979,8	100	In marcia		
05:30		4,7	100		0,2	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		21,7	100		2,2	100		0,1	100		109320,2	100	9,7	100		140,2	100	979,1	100	In marcia		
06:00		4,7	100		0,7	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		21,4	100		2,2	100		0,1	100		108673,2	100	9,7	100		140,2	100	973,8	100	In marcia		
06:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		21,0	100		2,2	100		0,0	100		108931,8	100	10,0	100		140,0	100	964,4	100	In marcia		
07:00		2,3	84		0,0	84		0,0	100		3,1	84		0,26	100		24,4	84		2,2	84		0,0	84		107989,7	100	9,8	84		140,1	100	978,4	100	In marcia		
07:30		5,8	79		2,2	79		0,0	100		3,4	79		0,26	100		20,6	79		2,2	79		0,1	79		107712,6	100	9,8	79		139,7	100	986,8	100	In marcia		
08:00		5,7	100		3,4	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,6	100		2,2	100		0,1	100		107845,7	100	10,1	100		140,3	100	969,6	100	In marcia		
08:30		7,0	100		5,4	100		0,0	73		2,8	100		0,27	100		37,8	100		2,2	100		0,2	100		106232,7	100	9,3	100		140,3	100	985,2	100	In marcia		
09:00		7,2	100		7,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		33,7	100		2,2	100		0,1	100		107364,5	100	9,4	100		139,7	100	984,8	100	In marcia		
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		22,0	100		2,2	100		0,1	100		108311,0	100	9,8	100		139,9	100	978,9	100	In marcia		
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		26,0	100		2,1	100		0,1	100		108217,4	100	9,9	100		140,0	100	970,9	100	In marcia		
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		23,2	100		2,1	100		0,2	100		107558,3	100	9,6	100		139,9	100	982,5	100	In marcia		
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,4	100		2,1	100		0,1	100		107611,6	100	9,8	100		140,1	100	979,2	100	In marcia		
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		36,7	100		2,1	100		0,1	100		108394,0	100	9,6	100		140,6	100	973,0	100	In marcia		
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		34,4	100		2,1	100		0,1	100		109271,7	100	9,8	100		140,3	100	979,5	100	In marcia		
12:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		21,8	100		2,1	100		0,1	100		108833,1	100	9,7	100		140,3	100	975,5	100	In marcia		
13:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		18,0	100		2,1	100		0,2	100		108530,3	100	9,6	100		140,2	100	975,2	100	In marcia		
13:30		2,4	100		0,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		17,7	100		2,1	100		0,2	100		109837,9	100	9,9	100		140,4	100	975,8	100	In marcia		
14:00		3,4	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,27	100		24,8	100		2,1	100		0,2	100		109217,8	100	9,6	100		140,5	100	977,0	100	In marcia		
14:30		3,9	100		1,3	100		0,0	73		2,1	100		0,26	94		16,5	100		2,1	100		0,1	100		109762,3	100	10,0	100		139,7	100	963,8	100	In marcia		
15:00		2,4	100		0,3	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		16,3	100		2,1	100		0,1	100		107865,0	100	9,9	100		139,5	100	970,2	100	In marcia		
15:30		2,6	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		22,2	100		2,1	100		0,2	100		107391,1	100	9,5	100		139,6	100	973,5	100	In marcia		
16:00		2,2	100		0,2	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		21,2	100		2,1	100		0,2	100		107880,4	100	9,8	100		139,8	100	976,9	100	In marcia		
16:30		3,7	100		0,9	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		28,5	100		2,1	100		0,2	100		107372,7	100	9,7	100		140,5	100	975,8	100	In marcia		
17:00		3,9	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		35,0	100		2,1	100		0,1	100		107814,7	100	9,5	100		140,2	100	979,3	100	In marcia		
17:30		4,3	100		1,7	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		32,5	100		2,1	100		0,1	100		109202,6	100	9,9	100		140,1	100	970,9	100	In marcia		
18:00		4,4	100		1,2	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		35,0	100		2,1	100		0,1	100		108719,2	100	9,8	100		140,0	100	971,5	100	In marcia		
18:30		3,6	100		0,6	100		0,0	73		2,5	100		0,26	94		26,9	100		2,1	100		0,3	10													

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 18/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		25,9	100		2,2	100		0,0	100		107874,6	100		9,8	100		140,1	100		974,9	100	in Betrieb
01:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,5	100		2,2	100		0,1	100		106754,7	100		9,6	100		140,2	100		982,4	100	in Betrieb
01:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,8	100		2,2	100		0,1	100		107082,1	100		9,8	100		140,3	100		971,5	100	in Betrieb
02:00		2,9	100		0,7	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		32,4	100		2,2	100		0,0	100		108559,3	100		9,7	100		140,6	100		975,0	100	in Betrieb
02:30		4,0	100		1,8	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		26,5	100		2,2	100		0,2	100		109150,8	100		9,7	100		140,4	100		979,7	100	in Betrieb
03:00		3,9	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		26,3	100		2,2	100		0,1	100		109489,2	100		9,7	100		140,4	100		983,1	100	in Betrieb
03:30		5,2	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,1	100		2,2	100		0,0	100		109450,8	100		9,8	100		140,1	100		982,7	100	in Betrieb
04:00		5,3	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,8	100		2,2	100		0,0	100		108925,5	100		9,8	100		140,3	100		979,3	100	in Betrieb
04:30		3,1	100		0,1	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		19,3	100		2,2	100		0,0	100		109193,0	100		9,9	100		140,2	100		975,9	100	in Betrieb
05:00		3,9	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		16,6	100		2,2	100		0,1	100		109408,2	100		9,9	100		140,0	100		979,8	100	in Betrieb
05:30		4,7	100		0,2	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		21,7	100		2,2	100		0,1	100		109320,2	100		9,7	100		140,2	100		979,1	100	in Betrieb
06:00		4,7	100		0,7	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		21,4	100		2,2	100		0,1	100		108673,2	100		9,7	100		140,2	100		973,8	100	in Betrieb
06:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		21,0	100		2,2	100		0,0	100		108931,8	100		10,0	100		140,0	100		964,4	100	in Betrieb
07:00		2,3	84		0,0	84		0,0	100		3,1	84		0,26	100		24,4	84		2,2	84		0,0	84		107989,7	100		9,8	84		140,1	100		978,4	100	in Betrieb
07:30		5,8	79		2,2	79		0,0	100		3,4	79		0,26	100		20,6	79		2,2	79		0,1	79		107712,6	100		9,8	79		139,7	100		986,8	100	in Betrieb
08:00		5,7	100		3,4	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,6	100		2,2	100		0,1	100		107845,7	100		10,1	100		140,3	100		969,6	100	in Betrieb
08:30		7,0	100		5,4	100		0,0	73		2,8	100		0,27	100		37,8	100		2,2	100		0,2	100		106232,7	100		9,3	100		140,3	100		985,2	100	in Betrieb
09:00		7,2	100		7,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		33,7	100		2,2	100		0,1	100		107364,5	100		9,4	100		139,7	100		984,8	100	in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		22,0	100		2,2	100		0,1	100		108311,0	100		9,8	100		139,9	100		978,9	100	in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		26,0	100		2,1	100		0,1	100		108217,4	100		9,9	100		140,0	100		970,9	100	in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		23,2	100		2,1	100		0,2	100		107558,3	100		9,6	100		139,9	100		982,5	100	in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,4	100		2,1	100		0,1	100		107611,6	100		9,8	100		140,1	100		979,2	100	in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		36,7	100		2,1	100		0,1	100		108394,0	100		9,6	100		140,6	100		973,0	100	in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		34,4	100		2,1	100		0,1	100		109271,7	100		9,8	100		140,3	100		979,5	100	in Betrieb
12:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		21,8	100		2,1	100		0,1	100		108833,1	100		9,7	100		140,3	100		975,5	100	in Betrieb
13:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		18,0	100		2,1	100		0,2	100		108530,3	100		9,6	100		140,2	100		975,2	100	in Betrieb
13:30		2,4	100		0,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		17,7	100		2,1	100		0,2	100		109837,9	100		9,9	100		140,4	100		975,8	100	in Betrieb
14:00		3,4	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,27	100		24,8	100		2,1	100		0,2	100		109217,8	100		9,6	100		140,5	100		977,0	100	in Betrieb
14:30		3,9	100		1,3	100		0,0	73		2,1	100		0,26	94		16,5	100		2,1	100		0,1	100		109762,3	100		10,0	100		139,7	100		963,8	100	in Betrieb
15:00		2,4	100		0,3	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		16,3	100		2,1	100		0,1	100		107865,0	100		9,9	100		139,5	100		970,2	100	in Betrieb
15:30		2,6	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		22,2	100		2,1	100		0,2	100		107391,1	100		9,5	100		139,6	100		973,5	100	in Betrieb
16:00		2,2	100		0,2	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		21,2	100		2,1	100		0,2	100		107880,4	100		9,8	100		139,8	100		976,9	100	in Betrieb
16:30		3,7	100		0,9	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		28,5	100		2,1	100		0,2	100		107372,7	100		9,7	100		140,5	100		975,8	100	in Betrieb
17:00		3,9	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		35,0	100		2,1	100		0,1	100		107814,7	100		9,5	100		140,2	100		979,3	100	in Betrieb
17:30		4,3	100		1,7	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		32,5	100		2,1	100		0,1	100		109202,6	100		9,9	100		140,1	100		970,9	100	in Betrieb
18:00		4,4	100		1,2	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		35,0	100		2,1	100		0,1	100		108719,2	100		9,8	100</							