

		SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto								
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato						
00:30		2,6	100		0,0	100		0,11	73		3,3	100		0,26	100		31,6	100		2,2	100		0,4	100		108866,1	100	9,8	100	139,7	100	975,5	100	In marcia
01:00		3,4	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		34,2	100		2,1	100		0,4	100		107906,4	100	9,8	100	139,3	100	968,2	100	In marcia
01:30		4,5	100		0,9	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		39,9	100		2,1	100		0,5	100		106926,9	100	9,7	100	139,5	100	974,6	100	In marcia
02:00		5,5	100		1,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,0	100		2,1	100		0,5	100		106976,1	100	9,6	100	139,4	100	978,1	100	In marcia
02:30		4,7	100		0,3	100		0,0	73		2,9	100		0,26	95		28,0	100		2,2	100		0,4	100		106759,1	100	9,8	100	139,4	100	974,4	100	In marcia
03:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		30,8	100		2,2	100		0,5	100		107978,1	100	9,7	100	139,9	100	974,8	100	In marcia
03:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		23,9	100		2,1	100		0,5	100		107091,5	100	9,6	100	139,7	100	974,2	100	In marcia
04:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		17,1	100		2,1	100		0,4	100		107644,1	100	9,9	100	139,6	100	967,7	100	In marcia
04:30		4,3	100		0,5	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		17,0	100		2,1	100		0,5	100		108755,3	100	9,8	100	139,8	100	967,5	100	In marcia
05:00		7,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		13,9	100																

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand
00:30		2,6	100		0,0	100		0,11	73		3,3	100		0,26	100		31,6	100		2,2	100		0,4	100		108866,1	100		9,8	100		139,7	100		975,5	100	in Betrieb
01:00		3,4	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		34,2	100		2,1	100		0,4	100		107906,4	100		9,8	100		139,3	100		968,2	100	in Betrieb
01:30		4,5	100		0,9	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		39,9	100		2,1	100		0,5	100		106926,9	100		9,7	100		139,5	100		974,6	100	in Betrieb
02:00		5,5	100		1,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,0	100		2,1	100		0,5	100		106976,1	100		9,6	100		139,4	100		978,1	100	in Betrieb
02:30		4,7	100		0,3	100		0,0	73		2,9	100		0,26	95		28,0	100		2,2	100		0,4	100		106759,1	100		9,8	100		139,4	100		974,4	100	in Betrieb
03:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		30,8	100		2,2	100		0,5	100		107978,1	100		9,7	100		139,9	100		974,8	100	in Betrieb
03:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		23,9	100		2,1	100		0,5	100		107091,5	100		9,6	100		139,7	100		974,2	100	in Betrieb
04:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		17,1	100		2,1	100		0,4	100		107644,1	100		9,9	100		139,6	100		967,7	100	in Betrieb
04:30		4,3	100		0,5	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		17,0	100		2,1	100		0,5	1													