

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 20/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,3	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		28,9	100		2,1	100		0,0	100		109771,9	100	9,8	100		139,7	100	964,9	100	In marcia		
01:00		5,2	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		30,2	100		2,1	100		0,0	100		109392,9	100	9,6	100		139,6	100	962,2	100	In marcia		
01:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		19,1	100		2,1	100		0,0	100		109690,1	100	9,8	100		139,5	100	960,2	100	In marcia		
02:00		3,2	100		0,2	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,9	100		2,1	100		0,0	100		108932,2	100	9,7	100		139,8	100	961,1	100	In marcia		
02:30		4,1	100		0,7	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		26,4	100		2,1	100		0,0	100		108007,3	100	9,3	100		139,6	100	974,2	100	In marcia		
03:00		3,7	100		0,6	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		23,4	100		2,1	100		0,0	100		108792,6	100	9,7	100		139,7	100	966,0	100	In marcia		
03:30		4,2	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		23,3	100		2,1	100		0,0	100		109136,8	100	9,7	100		140,1	100	963,8	100	In marcia		
04:00		4,0	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,9	100		2,1	100		0,0	100		109442,1	100	9,7	100		139,9	100	966,4	100	In marcia		
04:30		3,4	100		0,6	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		16,9	98		2,1	100		0,1	100		109366,4	100	10,0	100		139,9	100	962,6	100	In marcia		
05:00		3,7	100		0,6	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		15,1	100		2,1	100		0,0	100		108455,5	100	9,7	100		139,8	100	972,6	100	In marcia		
05:30		3,0	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		19,9	100		2,1	100		0,0	100		108160,3	100	9,9	100		139,8	100	969,7	100	In marcia		
06:00		4,3	100		0,4	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		25,8	100		2,1	100		0,0	100		107597,0	100	9,5	100		139,8	100	970,8	100	In marcia		
06:30		4,2	100		0,9	100		0,0	73		2,3	100		0,26	94		31,4	100		2,1	100		0,0	100		108324,5	100	9,6	100		139,8	100	968,6	100	In marcia		
07:00		3,4	85		1,0	85		0,0	100		2,2	85		0,26	100		28,3	85		2,1	85		0,0	85		108130,2	100	9,6	85		139,7	100	972,0	100	In marcia		
07:30		3,4	78		0,4	78		0,0	100		2,2	78		0,26	100		33,1	78		2,1	78		0,3	78		107896,9	100	10,0	78		139,8	100	969,6	100	In marcia		
08:00		3,8	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		34,3	100		2,1	100		0,3	100		107338,3	100	9,6	100		139,6	100	981,5	100	In marcia		
08:30		3,5	100		1,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		35,2	100		2,1	100		0,3	100		106810,6	100	9,7	100		139,8	100	975,5	100	In marcia		
09:00		4,1	100		0,5	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		34,5	100		2,1	100		0,4	100		106933,6	100	9,5	100		140,1	100	973,5	100	In marcia		
09:30		4,8	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,9	100		2,1	100		0,5	100		107584,2	100	9,7	100		139,9	100	972,1	100	In marcia		
10:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		26,7	100		2,1	100		0,5	100		107823,9	100	9,5	100		140,1	100	969,7	100	In marcia		
10:30		3,3	100		0,3	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		25,3	98		2,1	100		0,4	100		107424,7	100	9,5	100		139,8	100	971,7	100	In marcia		
11:00		3,2	100		0,5	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		21,2	100		2,1	100		0,3	100		107812,2	100	9,8	100		139,9	100	966,3	100	In marcia		
11:30		3,4	100		0,2	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,4	100		2,1	100		0,4	100		107521,8	100	9,5	100		140,1	100	972,9	100	In marcia		
12:00		3,6	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		20,4	100		2,1	100		0,5	100		107466,2	100	9,5	100		140,1	100	982,5	100	In marcia		
12:30		3,4	100		0,2	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		21,7	100		2,1	100		0,5	100		107409,8	100	9,6	100		140,1	100	967,3	100	In marcia		
13:00		3,3	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		22,8	100		2,1	100		0,4	100		107599,1	100	9,7	100		140,0	100	968,5	100	In marcia		
13:30		3,7	100		0,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		26,7	100		2,1	100		0,4	100		107632,4	100	9,2	100		140,0	100	983,6	100	In marcia		
14:00		3,3	100		0,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		22,2	100		2,1	100		0,4	100		108042,7	100	9,5	100		140,3	100	971,9	100	In marcia		
14:30		3,4	100		0,9	100		0,0	73		3,5	100		0,26	95		29,0	100		2,1	100		0,4	100		108317,4	100	9,6	100		140,4	100	963,9	100	In marcia		
15:00		3,8	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		30,7	100		2,1	100		0,4	100		110623,7	100	9,0	100		140,6	100	982,6	100	In marcia		
15:30		4,0	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		17,6	100		2,1	100		0,5	100		109362,9	100	9,6	100		139,8	100	966,6	100	In marcia		
16:00		3,0	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,9	100		2,1	100		0,4	100		107618,1	100	9,9	100		139,5	100	960,3	100	In marcia		
16:30		3,9	100		0,6	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		23,1	100		2,1	100		0,4	100		106501,9	100	9,7	100		139,4	100	968,1	100	In marcia		
17:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		25,3	100		2,2	100		0,4	100		105513,6	100	9,5	100		139,7	100	969,9	100	In marcia		
17:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,0	100		2,1	100		0,4	100		106818,6	100	9,4	100		139,7	100	974,3	100	In marcia		
18:00		2,9	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,8	100		2,1	100		0,4	100		108649,0	100	9,8	100		140,0	100	968,9	100	In marcia		
18:30		3,9	100		0,6	100		0,0	73		3,4	100		0,26	95		27,7	100		2,1	100		0,3	100													

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 20/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,3	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		28,9	100		2,1	100		0,0	100		109771,9	100		9,8	100		139,7	100		964,9	100	in Betrieb
01:00		5,2	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		30,2	100		2,1	100		0,0	100		109392,9	100		9,6	100		139,6	100		962,2	100	in Betrieb
01:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		19,1	100		2,1	100		0,0	100		109690,1	100		9,8	100		139,5	100		960,2	100	in Betrieb
02:00		3,2	100		0,2	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,9	100		2,1	100		0,0	100		108932,2	100		9,7	100		139,8	100		961,1	100	in Betrieb
02:30		4,1	100		0,7	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		26,4	100		2,1	100		0,0	100		108007,3	100		9,3	100		139,6	100		974,2	100	in Betrieb
03:00		3,7	100		0,6	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		23,4	100		2,1	100		0,0	100		108792,6	100		9,7	100		139,7	100		966,0	100	in Betrieb
03:30		4,2	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		23,3	100		2,1	100		0,0	100		109136,8	100		9,7	100		140,1	100		963,8	100	in Betrieb
04:00		4,0	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,9	100		2,1	100		0,0	100		109442,1	100		9,7	100		139,9	100		966,4	100	in Betrieb
04:30		3,4	100		0,6	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		16,9	98		2,1	100		0,1	100		109366,4	100		10,0	100		139,9	100		962,6	100	in Betrieb
05:00		3,7	100		0,6	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		15,1	100		2,1	100		0,0	100		108455,5	100		9,7	100		139,8	100		972,6	100	in Betrieb
05:30		3,0	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		19,9	100		2,1	100		0,0	100		108160,3	100		9,9	100		139,8	100		969,7	100	in Betrieb
06:00		4,3	100		0,4	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		25,8	100		2,1	100		0,0	100		107597,0	100		9,5	100		139,8	100		970,8	100	in Betrieb
06:30		4,2	100		0,9	100		0,0	73		2,3	100		0,26	94		31,4	100		2,1	100		0,0	100		108324,5	100		9,6	100		139,8	100		968,6	100	in Betrieb
07:00		3,4	85		1,0	85		0,0	100		2,2	85		0,26	100		28,3	85		2,1	85		0,0	85		108130,2	100		9,6	85		139,7	100		972,0	100	in Betrieb
07:30		3,4	78		0,4	78		0,0	100		2,2	78		0,26	100		33,1	78		2,1	78		0,3	78		107896,9	100		10,0	78		139,8	100		969,6	100	in Betrieb
08:00		3,8	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		34,3	100		2,1	100		0,3	100		107338,3	100		9,6	100		139,6	100		981,5	100	in Betrieb
08:30		3,5	100		1,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		35,2	100		2,1	100		0,3	100		106810,6	100		9,7	100		139,8	100		975,5	100	in Betrieb
09:00		4,1	100		0,5	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		34,5	100		2,1	100		0,4	100		106933,6	100		9,5	100		140,1	100		973,5	100	in Betrieb
09:30		4,8	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,9	100		2,1	100		0,5	100		107584,2	100		9,7	100		139,9	100		972,1	100	in Betrieb
10:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		26,7	100		2,1	100		0,5	100		107823,9	100		9,5	100		140,1	100		969,7	100	in Betrieb
10:30		3,3	100		0,3	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		25,3	98		2,1	100		0,4	100		107424,7	100		9,5	100		139,8	100		971,7	100	in Betrieb
11:00		3,2	100		0,5	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		21,2	100		2,1	100		0,3	100		107812,2	100		9,8	100		139,9	100		966,3	100	in Betrieb
11:30		3,4	100		0,2	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,4	100		2,1	100		0,4	100		107521,8	100		9,5	100		140,1	100		972,9	100	in Betrieb
12:00		3,6	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		20,4	100		2,1	100		0,5	100		107466,2	100		9,5	100		140,1	100		982,5	100	in Betrieb
12:30		3,4	100		0,2	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		21,7	100		2,1	100		0,5	100		107409,8	100		9,6	100		140,1	100		967,3	100	in Betrieb
13:00		3,3	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		22,8	100		2,1	100		0,4	100		107599,1	100		9,7	100		140,0	100		968,5	100	in Betrieb
13:30		3,7	100		0,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		26,7	100		2,1	100		0,4	100		107632,4	100		9,2	100		140,0	100		983,6	100	in Betrieb
14:00		3,3	100		0,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		22,2	100		2,1	100		0,4	100		108042,7	100		9,5	100		140,3	100		971,9	100	in Betrieb
14:30		3,4	100		0,9	100		0,0	73		3,5	100		0,26	95		29,0	100		2,1	100		0,4	100		108317,4	100		9,6	100		140,4	100		963,9	100	in Betrieb
15:00		3,8	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		30,7	100		2,1	100		0,4	100		110623,7	100		9,0	100		140,6	100		982,6	100	in Betrieb
15:30		4,0	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		17,6	100		2,1	100		0,5	100		109362,9	100		9,6	100		139,8	100		966,6	100	in Betrieb
16:00		3,0	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,9	100		2,1	100		0,4	100		107618,1	100		9,9	100		139,5	100		960,3	100	in Betrieb
16:30		3,9	100		0,6	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		23,1	100		2,1	100		0,4	100		106501,9	100		9,7	100		139,4	100		968,1	100	in Betrieb
17:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		25,3	100		2,2	100		0,4	100		105513,6	100		9,5	100		139,7	100		969,9	100	in Betrieb
17:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,0	100		2,1	100		0,4	100		106818,6	100		9,4	100		139,7	100		974,3	100	in Betrieb
18:00		2,9	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,8	100		2,1	100		0,4	100		108649,0	100		9,8	100							