

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 21/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,9	100		1,2	100		0,09	73		2,4	100		0,26	100		21,9	100		0,0	100		108050,4	100		9,8	100		139,9	100		964,1	100	In marcia			
01:00		3,3	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		31,4	100		0,0	100		107954,6	100		9,5	100		140,0	100		966,5	100	In marcia			
01:30		3,5	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,9	100		0,0	100		108305,8	100		9,3	100		139,7	100		979,4	100	In marcia			
02:00		3,0	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,3	100		0,0	100		107727,1	100		9,9	100		139,8	100		952,6	100	In marcia			
02:30		3,1	100		1,1	100		0,0	73		4,3	100		0,26	94		20,8	100		0,0	100		108400,6	100		9,7	100		139,9	100		970,3	100	In marcia			
03:00		3,1	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		19,8	100		0,0	100		109437,8	100		9,9	100		139,8	100		964,4	100	In marcia			
03:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,2	100		0,0	100		108147,5	100		9,8	100		139,6	100		970,9	100	In marcia			
04:00		2,7	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,8	100		0,0	100		108556,2	100		9,7	100		139,8	100		970,6	100	In marcia			
04:30		3,1	100		0,9	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		29,9	100		0,0	100		108631,6	100		9,6	100		139,9	100		975,2	100	In marcia			
05:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		26,0	100		0,0	100		109656,1	100		9,7	100		139,9	100		974,0	100	In marcia			
05:30		4,2	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		29,1	100		0,0	100		109445,4	100		9,9	100		139,9	100		965,1	100	In marcia			
06:00		5,2	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,0	100		0,0	100		109484,0	100		10,1	100		139,6	100		950,4	100	In marcia			
06:30		3,8	100		0,3	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		30,7	100		0,0	100		108872,1	100		9,7	100		139,9	100		961,5	100	In marcia			
07:00		2,2	84		0,0	84		0,0	100		4,0	84		0,26	100		33,0	84		0,0	84		109381,6	100		9,8	84		139,9	100		963,7	100	In marcia			
07:30		3,0	79		0,2	79		0,0	100		4,4	79		0,26	100		25,9	79		0,0	79		110495,7	100		9,7	79		139,5	100		972,4	100	In marcia			
08:00		4,0	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		18,7	100		0,1	100		108972,7	100		9,8	100		139,6	100		966,3	100	In marcia			
08:30		4,9	100		0,3	100		0,11	73		4,8	100		0,26	100		22,2	100		0,0	100		109718,3	100		9,5	100		139,9	100		982,4	100	In marcia			
09:00		4,2	100		0,0	100		0,04	100		5,1	100		0,26	100		24,2	100		0,0	100		109583,6	100		10,1	100		139,6	100		961,4	100	In marcia			
09:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		7,4	100		0,26	100		20,3	100		0,1	100		109689,1	100		9,6	100		139,6	100		973,8	100	In marcia			
10:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		20,7	100		0,1	100		110325,3	100		9,9	100		139,8	100		966,2	100	In marcia			
10:30		3,6	100		0,4	100		0,0	73		4,0	100		0,26	95		21,3	100		0,1	100		109775,2	100		9,7	100		139,9	100		972,5	100	In marcia			
11:00		3,2	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		22,1	100		0,0	100		109147,8	100		10,0	100		140,1	100		968,2	100	In marcia			
11:30		3,9	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		24,0	100		0,1	100		108690,7	100		9,8	100		140,3	100		966,6	100	In marcia			
12:00		3,7	100		0,4	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		31,4	100		0,0	100		109061,3	100		9,8	100		140,5	100		963,8	100	In marcia			
12:30		3,3	100		1,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		26,9	100		0,1	100		108858,3	100		10,0	100		140,3	100		963,6	100	In marcia			
13:00		3,9	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		27,9	100		0,1	100		108990,1	100		9,4	100		140,1	100		970,8	100	In marcia			
13:30		4,0	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		29,0	100		0,0	100		109061,1	100		9,9	100		139,9	100		961,5	100	In marcia			
14:00		4,4	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		27,7	100		0,0	100		108920,6	100		9,8	100		139,7	100		959,7	100	In marcia			
14:30		4,1	100		0,1	100		0,0	73		6,0	100		0,26	95		28,8	100		0,1	100		108583,9	100		9,7	100		139,9	100		964,4	100	In marcia			
15:00		3,6	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,8	100		0,1	100		109380,0	100		9,7	100		139,6	100		960,7	100	In marcia			
15:30		2,9	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		22,8	100		0,0	100		110218,0	100		10,0	100		139,9	100		955,1	100	In marcia			
16:00		2,9	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		21,1	100		0,0	100		109771,8	100		10,0	100		139,9	100		952,9	100	In marcia			
16:30		4,1	100		0,7	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		20,3	100		0,1	100		108395,7	100		9,9	100		139,7	100		959,8	100	In marcia			
17:00		3,5	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		18,6	100		0,0	100		108886,1	100		9,9	100		139,8	100		962,8	100	In marcia			
17:30		4,2	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		23,1	100		0,1	100		108975,0	100		9,6	100		139,9	100		969,0	100	In marcia			
18:00		3,8	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		23,4	100		0,1	100		109151,3	100		9,9	100		140,0	100		958,3	100	In marcia			
18:30		3,8	100		0,3	100		0,0	73		4,2	100		0,26	94		28,6	100		0,0	100		108837,9	100		9,9	100		140,1	100		960,1	100	In marcia			
19:00		3,1	85		0,5	85		0,0	100		3,7	85		0,26	100		31,6	85		0,0	85		108741,7	100		9,8	85		139,9	100		965,4	100	In marcia			
19:30		4,6	78		0,2	78		0,0	100		3,4	7																									

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 21/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,9	100		1,2	100		0,09	73		2,4	100		0,26	100		21,9	100		2,1	100		0,0	100		108050,4	100		9,8	100		139,9	100		964,1	100	in Betrieb
01:00		3,3	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		31,4	100		2,1	100		0,0	100		107954,6	100		9,5	100		140,0	100		966,5	100	in Betrieb
01:30		3,5	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,9	100		2,1	100		0,0	100		108305,8	100		9,3	100		139,7	100		979,4	100	in Betrieb
02:00		3,0	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,3	100		2,1	100		0,0	100		107727,1	100		9,9	100		139,8	100		952,6	100	in Betrieb
02:30		3,1	100		1,1	100		0,0	73		4,3	100		0,26	94		20,8	100		2,1	100		0,0	100		108400,6	100		9,7	100		139,9	100		970,3	100	in Betrieb
03:00		3,1	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		19,8	100		2,1	100		0,0	100		109437,8	100		9,9	100		139,8	100		964,4	100	in Betrieb
03:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,2	100		2,1	100		0,0	100		108147,5	100		9,8	100		139,6	100		970,9	100	in Betrieb
04:00		2,7	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,8	100		2,1	100		0,0	100		108556,2	100		9,7	100		139,8	100		970,6	100	in Betrieb
04:30		3,1	100		0,9	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		29,9	100		2,1	100		0,0	100		108631,6	100		9,6	100		139,9	100		975,2	100	in Betrieb
05:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		26,0	100		2,1	100		0,0	100		109656,1	100		9,7	100		139,9	100		974,0	100	in Betrieb
05:30		4,2	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		29,1	100		2,1	100		0,0	100		109445,4	100		9,9	100		139,9	100		965,1	100	in Betrieb
06:00		5,2	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,0	100		2,1	100		0,0	100		109484,0	100		10,1	100		139,6	100		950,4	100	in Betrieb
06:30		3,8	100		0,3	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		30,7	100		2,1	100		0,0	100		108872,1	100		9,7	100		139,9	100		961,5	100	in Betrieb
07:00		2,2	84		0,0	84		0,0	100		4,0	84		0,26	100		33,0	84		2,1	84		0,0	84		109381,6	100		9,8	84		139,9	100		963,7	100	in Betrieb
07:30		3,0	79		0,2	79		0,0	100		4,4	79		0,26	100		25,9	79		2,1	79		0,0	79		110495,7	100		9,7	79		139,5	100		972,4	100	in Betrieb
08:00		4,0	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		18,7	100		2,1	100		0,1	100		108972,7	100		9,8	100		139,6	100		966,3	100	in Betrieb
08:30		4,9	100		0,3	100		0,11	73		4,8	100		0,26	100		22,2	100		2,1	100		0,0	100		109718,3	100		9,5	100		139,9	100		982,4	100	in Betrieb
09:00		4,2	100		0,0	100		0,04	100		5,1	100		0,26	100		24,2	100		2,1	100		0,0	100		109583,6	100		10,1	100		139,6	100		961,4	100	in Betrieb
09:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		7,4	100		0,26	100		20,3	100		2,1	100		0,1	100		109689,1	100		9,6	100		139,6	100		973,8	100	in Betrieb
10:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		20,7	100		2,1	100		0,1	100		110325,3	100		9,9	100		139,8	100		966,2	100	in Betrieb
10:30		3,6	100		0,4	100		0,0	73		4,0	100		0,26	95		21,3	100		2,1	100		0,1	100		109775,2	100		9,7	100		139,9	100		972,5	100	in Betrieb
11:00		3,2	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		22,1	100		2,1	100		0,0	100		109147,8	100		10,0	100		140,1	100		968,2	100	in Betrieb
11:30		3,9	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		24,0	100		2,1	100		0,1	100		108690,7	100		9,8	100		140,3	100		966,6	100	in Betrieb
12:00		3,7	100		0,4	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		31,4	100		2,1	100		0,0	100		109061,3	100		9,8	100		140,5	100		963,8	100	in Betrieb
12:30		3,3	100		1,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		26,9	100		2,1	100		0,1	100		108858,3	100		10,0	100		140,3	100		963,6	100	in Betrieb
13:00		3,9	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		27,9	100		2,1	100		0,1	100		108990,1	100		9,4	100		140,1	100		970,8	100	in Betrieb
13:30		4,0	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		29,0	100		2,1	100		0,0	100		109061,1	100		9,9	100		139,9	100		961,5	100	in Betrieb
14:00		4,4	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		27,7	100		2,1	100		0,0	100		108920,6	100		9,8	100		139,7	100		959,7	100	in Betrieb
14:30		4,1	100		0,1	100		0,0	73		6,0	100		0,26	95		28,8	100		2,1	100		0,1	100		108583,9	100		9,7	100		139,9	100		964,4	100	in Betrieb
15:00		3,6	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,8	100		2,1	100		0,1	100		109380,0	100		9,7	100		139,6	100		960,7	100	in Betrieb
15:30		2,9	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		22,8	100		2,1	100		0,0	100		110218,0	100		10,0	100		139,9	100		955,1	100	in Betrieb
16:00		2,9	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		21,1	100		2,1	100		0,0	100		109771,8	100		10,0	100		139,9	100		952,9	100	in Betrieb
16:30		4,1	100		0,7	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		20,3	100		2,1	100		0,1	100		108395,7	100		9,9	100		139,7	100		959,8	100	in Betrieb
17:00		3,5	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		18,6	100		2,1	100		0,0	100		108886,1	100		9,9	100		139,8	100		962,8	100	in Betrieb
17:30		4,2	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		23,1	100		2,1	100		0,1	100		108975,0	100		9,6	100		139,9	100		969,0	100	in Betrieb
18:00		3,8	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		23,4	100		2,1	100		0,1	100		109151,3	100		9,9								