

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 22/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,5	100		0,8	100		0,0	73		3,3	100		0,27	100		30,7	100		2,1	100		0,0	100		108590,2	100	9,6	100		140,2	100	968,2	100	In marcia		
01:00		3,8	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,7	100		2,1	100		0,0	100		109672,0	100	9,9	100		139,9	100	964,4	100	In marcia		
01:30		3,4	100		0,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		21,5	100		2,1	100		0,0	100		109255,6	100	9,9	100		139,9	100	963,1	100	In marcia		
02:00		3,6	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		23,5	100		2,1	100		0,0	100		109796,3	100	10,0	100		140,0	100	961,5	100	In marcia		
02:30		3,9	100		0,8	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		18,7	100		2,1	100		0,0	100		108921,3	100	9,9	100		139,9	100	967,3	100	In marcia		
03:00		3,8	100		0,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		23,1	100		2,1	100		0,0	100		109498,6	100	10,0	100		140,0	100	962,4	100	In marcia		
03:30		3,6	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,3	100		2,1	100		0,0	100		108784,7	100	9,6	100		140,1	100	964,7	100	In marcia		
04:00		2,8	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,5	100		2,1	100		0,0	100		109701,9	100	9,9	100		139,9	100	956,8	100	In marcia		
04:30		3,0	100		0,7	100		0,04	73		2,9	100		0,26	100		31,7	100		2,1	100		0,0	100		110313,9	100	9,6	100		140,1	100	966,2	100	In marcia		
05:00		3,1	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		28,2	100		2,1	100		0,0	100		110920,9	100	10,0	100		140,0	100	954,6	100	In marcia		
05:30		3,5	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,7	100		2,1	100		0,0	100		109913,5	100	9,8	100		139,9	100	962,2	100	In marcia		
06:00		3,7	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		18,3	100		2,1	100		0,0	100		110462,3	100	9,9	100		139,8	100	967,3	100	In marcia		
06:30		3,5	100		0,8	100		0,0	73		2,5	100		0,26	95		20,0	100		2,1	100		0,0	100		110200,1	100	10,0	100		140,0	100	976,0	100	In marcia		
07:00		4,0	86		0,7	86		0,0	100		3,0	86		0,26	100		23,3	86		2,1	86		0,0	86		109975,2	100	9,7	86		139,7	100	987,8	100	In marcia		
07:30		2,6	78		0,8	78		0,0	100		3,5	78		0,26	100		15,9	78		2,1	78		0,0	78		109934,2	100	10,2	78		139,5	100	983,3	100	In marcia		
08:00		3,7	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		20,9	100		2,1	100		0,0	100		108989,8	100	9,9	100		139,7	100	979,6	100	In marcia		
08:30		3,8	100		5,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		25,2	100		2,1	100		0,0	100		110152,6	100	10,3	100		139,8	100	964,3	100	In marcia		
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		29,8	100		2,1	100		0,0	100		110356,8	100	9,9	100		140,2	100	979,1	100	In marcia		
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		31,9	100		2,1	100		0,0	100		111784,4	100	10,0	100		139,6	100	959,9	100	In marcia		
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,8	100		2,1	100		0,0	100		111541,8	100	10,0	100		139,8	100	957,4	100	In marcia		
10:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		25,3	100		2,1	100		0,0	100		112386,4	100	10,0	100		139,7	100	963,8	100	In marcia		
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,6	100		2,1	100		0,0	100		111621,8	100	10,1	100		139,9	100	948,0	100	In marcia		
11:30		2,0	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		15,9	100		2,1	100		0,0	100		110833,8	100	10,1	100		139,4	100	967,7	100	In marcia		
12:00		2,6	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		18,9	100		2,1	100		0,0	100		110084,3	100	9,9	100		140,0	100	972,6	100	In marcia		
12:30		6,4	100		0,8	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		18,8	100		2,1	100		0,0	100		109453,1	100	9,9	100		139,8	100	972,1	100	In marcia		
13:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		24,2	100		2,1	100		0,0	100		109930,2	100	9,7	100		140,1	100	976,0	100	In marcia		
13:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		27,2	100		2,1	100		0,0	100		108293,3	100	9,9	100		140,1	100	971,6	100	In marcia		
14:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,6	100		2,1	100		0,0	100		107482,8	100	9,7	100		139,9	100	975,6	100	In marcia		
14:30		3,2	100		0,0	100		0,05	73		3,0	100		0,26	94		32,4	100		2,1	100		0,0	100		109025,8	100	9,9	100		140,4	100	962,1	100	In marcia		
15:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		28,8	100		2,1	100		0,1	100		107641,9	100	9,7	100		140,0	100	961,7	100	In marcia		
15:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		22,2	100		2,1	100		0,0	100		107479,3	100	9,7	100		140,1	100	967,5	100	In marcia		
16:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		27,0	100		2,1	100		0,0	100		108216,2	100	9,3	100		140,2	100	977,9	100	In marcia		
16:30		4,4	100		0,5	100		0,25	73		2,8	100		0,26	100		29,9	100		2,1	100		0,0	100		108718,2	100	9,5	100		139,8	100	972,1	100	In marcia		
17:00		4,1	100		0,6	100		0,42	100		2,9	100		0,26	100		20,4	100		2,1	100		0,0	100		108726,3	100	10,0	100		139,2	100	962,5	100	In marcia		
17:30		3,8	100		0,3	100		0,12	100		3,0	100		0,26	100		17,2	100		2,1	100		0,0	100		107996,2	100	9,8	100		139,4	100	969,7	100	In marcia		
18:00		3,0	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		21,8	100		2,1	100		0,0	100		108194,4	100	9,9	100		140,1	100	966,4	100	In marcia		
18:30		3,8	100		0,8	100		0,0	73		4,2	100		0,26	94		23,2	100		2,1	100																

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 22/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,5	100		0,8	100		0,0	73		3,3	100		0,27	100		30,7	100		2,1	100		0,0	100		108590,2	100		9,6	100		140,2	100	968,2	100	in Betrieb	
01:00		3,8	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,7	100		2,1	100		0,0	100		109672,0	100		9,9	100		139,9	100	964,4	100	in Betrieb	
01:30		3,4	100		0,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		21,5	100		2,1	100		0,0	100		109255,6	100		9,9	100		139,9	100	963,1	100	in Betrieb	
02:00		3,6	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		23,5	100		2,1	100		0,0	100		109796,3	100		10,0	100		140,0	100	961,5	100	in Betrieb	
02:30		3,9	100		0,8	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		18,7	100		2,1	100		0,0	100		108921,3	100		9,9	100		139,9	100	967,3	100	in Betrieb	
03:00		3,8	100		0,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		23,1	100		2,1	100		0,0	100		109498,6	100		10,0	100		140,0	100	962,4	100	in Betrieb	
03:30		3,6	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,3	100		2,1	100		0,0	100		108784,7	100		9,6	100		140,1	100	964,7	100	in Betrieb	
04:00		2,8	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,5	100		2,1	100		0,0	100		109701,9	100		9,9	100		139,9	100	956,8	100	in Betrieb	
04:30		3,0	100		0,7	100		0,04	73		2,9	100		0,26	100		31,7	100		2,1	100		0,0	100		110313,9	100		9,6	100		140,1	100	966,2	100	in Betrieb	
05:00		3,1	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		28,2	100		2,1	100		0,0	100		110920,9	100		10,0	100		140,0	100	954,6	100	in Betrieb	
05:30		3,5	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,7	100		2,1	100		0,0	100		109913,5	100		9,8	100		139,9	100	962,2	100	in Betrieb	
06:00		3,7	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		18,3	100		2,1	100		0,0	100		110462,3	100		9,9	100		139,8	100	967,3	100	in Betrieb	
06:30		3,5	100		0,8	100		0,0	73		2,5	100		0,26	95		20,0	100		2,1	100		0,0	100		110200,1	100		10,0	100		140,0	100	976,0	100	in Betrieb	
07:00		4,0	86		0,7	86		0,0	100		3,0	86		0,26	100		23,3	86		2,1	86		0,0	86		109975,2	100		9,7	86		139,7	100	987,8	100	in Betrieb	
07:30		2,6	78		0,8	78		0,0	100		3,5	78		0,26	100		15,9	78		2,1	78		0,0	78		109934,2	100		10,2	78		139,5	100	983,3	100	in Betrieb	
08:00		3,7	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		20,9	100		2,1	100		0,0	100		108989,8	100		9,9	100		139,7	100	979,6	100	in Betrieb	
08:30		3,8	100		5,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		25,2	100		2,1	100		0,0	100		110152,6	100		10,3	100		139,8	100	964,3	100	in Betrieb	
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		29,8	100		2,1	100		0,0	100		110356,8	100		9,9	100		140,2	100	979,1	100	in Betrieb	
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		31,9	100		2,1	100		0,0	100		111784,4	100		10,0	100		139,6	100	959,9	100	in Betrieb	
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,8	100		2,1	100		0,0	100		111541,8	100		10,0	100		139,8	100	957,4	100	in Betrieb	
10:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		25,3	100		2,1	100		0,0	100		112386,4	100		10,0	100		139,7	100	963,8	100	in Betrieb	
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,6	100		2,1	100		0,0	100		111621,8	100		10,1	100		139,9	100	948,0	100	in Betrieb	
11:30		2,0	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		15,9	100		2,1	100		0,0	100		110833,8	100		10,1	100		139,4	100	967,7	100	in Betrieb	
12:00		2,6	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		18,9	100		2,1	100		0,0	100		110084,3	100		9,9	100		140,0	100	972,6	100	in Betrieb	
12:30		6,4	100		0,8	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		18,8	100		2,1	100		0,0	100		109453,1	100		9,9	100		139,8	100	972,1	100	in Betrieb	
13:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		24,2	100		2,1	100		0,0	100		109930,2	100		9,7	100		140,1	100	976,0	100	in Betrieb	
13:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		27,2	100		2,1	100		0,0	100		108293,3	100		9,9	100		140,1	100	971,6	100	in Betrieb	
14:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,6	100		2,1	100		0,0	100		107482,8	100		9,7	100		139,9	100	975,6	100	in Betrieb	
14:30		3,2	100		0,0	100		0,05	73		3,0	100		0,26	94		32,4	100		2,1	100		0,0	100		109025,8	100		9,9	100		140,4	100	962,1	100	in Betrieb	
15:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		28,8	100		2,1	100		0,1	100		107641,9	100		9,7	100		140,0	100	961,7	100	in Betrieb	
15:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		22,2	100		2,1	100		0,0	100		107479,3	100		9,7	100		140,1	100	967,5	100	in Betrieb	
16:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		27,0	100		2,1	100		0,0	100		108216,2	100		9,3	100		140,2	100	977,9	100	in Betrieb	
16:30		4,4	100		0,5	100		0,25	73		2,8	100		0,26	100		29,9	100		2,1	100		0,0	100		108718,2	100		9,5	100		139,8	100	972,1	100	in Betrieb	
17:00		4,1	100		0,6	100		0,42	100		2,9	100		0,26	100		20,4	100		2,1	100		0,0	100		108726,3	100		10,0	100		139,2	100	962,5	100	in Betrieb	
17:30		3,8	100		0,3	100		0,12	100		3,0	100		0,26	100		17,2	100		2,1	100		0,0	100		107996,2	100		9,8	100		139,4	100	969,7	100	in Betrieb	
18:00		3,0	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		21,8	100		2,1	100		0,0	100		108194,4	100		9,9	100		140,1	100	966,4	100	in Betrieb	
18:30		3,8	100		0,8	100		0,0	73																												