

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 28/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,9	100		0,0	100		1,43	73		3,3	100		0,25	100		24,9	100		2,1	100		0,3	100		106994,3	100		9,9	100		139,5	100		951,9	100	In marcia
01:00		4,3	100		0,0	100		1,85	100		3,8	100		0,25	100		24,2	100		2,1	100		0,3	100		106089,4	100		9,7	100		139,6	100		963,5	100	In marcia
01:30		3,8	100		0,0	100		1,6	100		3,5	100		0,25	100		28,3	100		2,1	100		0,2	100		105829,7	100		9,7	100		139,7	100		959,2	100	In marcia
02:00		3,8	97		0,0	97		0,99	97		3,4	97		0,25	97		27,0	97		2,0	97		0,2	97		105886,1	97		9,7	97		139,7	97		958,1	97	In marcia
02:30		4,5	100		0,0	100		1,9	73		4,1	100		0,26	95		20,8	100		2,0	100		0,3	100		105936,7	100		9,6	100		139,8	100		960,5	100	In marcia
03:00		2,9	100		0,0	100		2,34	100		3,7	100		0,25	100		20,4	100		2,0	100		0,3	100		106096,8	100		9,9	100		139,7	100		956,8	100	In marcia
03:30		4,5	100		0,0	100		3,33	100		3,7	100		0,26	100		20,5	100		2,0	100		0,4	100		106356,3	100		9,6	100		139,7	100		954,5	100	In marcia
04:00		4,7	100		0,0	100		2,5	100		3,6	100		0,25	100		18,3	100		2,1	100		0,2	100		106405,1	100		9,9	100		139,8	100		949,4	100	In marcia
04:30		3,2	100		0,0	100		1,74	73		4,0	100		0,25	100		24,9	100		2,1	100		0,2	100		106226,0	100		9,6	100		139,7	100		953,3	100	In marcia
05:00		2,8	100		0,0	100		1,47	100		2,9	100		0,25	100		25,2	100		2,0	100		0,3	100		105903,7	100		9,8	100		139,4	100		949,6	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,0	100		2,03	100		2,9	100		0,26	100		32,8	100		2,0	100		0,2	100		104836,7	100		9,6	100		139,7	100		957,9	100	In marcia
06:00		4,5	100		0,0	100		2,1	100		3,6	100		0,25	100		28,9	100		2,0	100		0,3	100		105394,4	100		9,6	100		139,5	100		958,8	100	In marcia
06:30		2,8	100		0,0	100		2,25	73		4,0	100		0,25	94		36,3	100		2,0	100		0,2	100		105647,9	100		9,7	100		139,7	100		960,2	100	In marcia
07:00		3,3	84		0,1	84		4,35	100		4,4	84		0,25	100		36,3	84		2,0	84		0,2	84		107261,6	100		9,6	84		140,0	100		961,2	100	In marcia
07:30		3,8	80		0,4	80		4,14	100		2,6	80		0,25	100		29,4	80		2,0	80		0,1	80		107209,3	100		10,0	80		140,0	100		948,2	100	In marcia
08:00		4,1	100		0,4	100		2,71	100		2,7	100		0,25	100		28,3	100		2,0	100		0,0	100		106804,5	100		9,8	100		140,1	100		955,7	100	In marcia
08:30		4,3	100		0,4	100		2,67	73		2,4	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,1	100		106404,3	100		9,8	100		140,4	100		949,7	100	In marcia
09:00		5,8	100		1,9	100		4,23	100		2,6	100		0,25	100		21,4	98		2,0	100		0,1	100		107539,4	100		9,7	100		139,8	100		957,0	100	In marcia
09:30		1,8	100		0,0	100		1,27	100		2,6	100		0,25	100		14,8	100		2,0	100		0,1	100		107111,4	100		9,9	100		139,7	100		948,9	100	In marcia
10:00		5,1	100		2,4	100		2,59	100		2,7	100		0,25	100		18,7	100		2,0	100		0,1	100		106778,8	100		9,8	100		139,8	100		953,2	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		1,1	73		3,3	100		0,26	94		20,4	100		2,0	100		0,1	100		106978,3	100		9,4	100		139,9	100		962,5	100	In marcia
11:00		2,6	100		0,3	100		2,11	100		2,6	100		0,25	100		21,8	100		2,0	100		0,1	100		107998,3	100		9,9	100		139,9	100		956,7	100	In marcia
11:30		2,8	100		1,1	100		1,08	100		2,4	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,0	100		106773,8	100		9,7	100		140,0	100		957,0	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,96	100		2,6	100		0,26	100		28,4	100		2,0	100		0,1	100		106843,4	100		9,7	100		140,0	100		957,5	100	In marcia
12:30		1,7	100		0,0	100		0,89	73		2,4	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,1	100		107684,9	100		9,9	100		140,0	100		955,7	100	In marcia
13:00		2,0	100		0,0	100		1,04	100		2,5	100		0,26	100		28,0	100		2,0	100		0,1	100		107388,9	100		9,9	100		140,3	100		954,4	100	In marcia
13:30		2,6	100		0,3	100		0,8	100		2,4	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,2	100		107317,6	100		9,7	100		140,4	100		951,9	100	In marcia
14:00		3,9	100		2,2	100		0,66	100		2,2	100		0,26	100		27,2	100		2,0	100		0,1	100		107371,6	100		9,8	100		140,3	100		953,7	100	In marcia
14:30		2,9	100		1,8	100		0,61	73		2,4	100		0,25	94		19,2	100		2,0	100		0,1	100		107476,5	100		9,9	100		139,9	100		955,3	100	In marcia
15:00		4,0	100		0,0	100		0,37	100		3,0	100		0,25	100		17,1	100		2,0	100		0,0	100		107520,7	100		9,8	100		139,6	100		962,8	100	In marcia
15:30		3,9	100		0,0	100		0,01	100		3,2	100		0,25	100		28,5	100		2,0	100		0,1	100		108591,4	100		10,2	100		139,9	100		948,2	100	In marcia
16:00		4,0	100		0,4	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		24,0	100		2,0	100		0,1	100		108009,6	100		9,9	100		139,7	100		952,4	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,1	100		0,28	73		2,3	100		0,26	100		25,2	100		2,0	100		0,1	100		107492,4	100		9,9	100		139,8	100		949,2	100	In marcia
17:00		7,2	100		1,2	100		0,36	100		2,7	100		0,25	100		20,4	100		2,0	100		0,1	100		107487,2	100		10,0	100		139,5	100		949,4	100	In marcia
17:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		21,7	100		2,0	100		0,0	100		108048,8	100		10,0	100		139,7	100		946,3	100	In marcia
18:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		32,3	100		2																	

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 28/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,9	100		0,0	100		1,43	73		3,3	100		0,25	100		24,9	100		2,1	100		0,3	100		106994,3	100		9,9	100		139,5	100	951,9	100	in Betrieb	
01:00		4,3	100		0,0	100		1,85	100		3,8	100		0,25	100		24,2	100		2,1	100		0,3	100		106089,4	100		9,7	100		139,6	100	963,5	100	in Betrieb	
01:30		3,8	100		0,0	100		1,6	100		3,5	100		0,25	100		28,3	100		2,1	100		0,2	100		105829,7	100		9,7	100		139,7	100	959,2	100	in Betrieb	
02:00		3,8	97		0,0	97		0,99	97		3,4	97		0,25	97		27,0	97		2,0	97		0,2	97		105886,1	97		9,7	97		139,7	97	958,1	97	in Betrieb	
02:30		4,5	100		0,0	100		1,9	73		4,1	100		0,26	95		20,8	100		2,0	100		0,3	100		105936,7	100		9,6	100		139,8	100	960,5	100	in Betrieb	
03:00		2,9	100		0,0	100		2,34	100		3,7	100		0,25	100		20,4	100		2,0	100		0,3	100		106096,8	100		9,9	100		139,7	100	956,8	100	in Betrieb	
03:30		4,5	100		0,0	100		3,33	100		3,7	100		0,26	100		20,5	100		2,0	100		0,4	100		106356,3	100		9,6	100		139,7	100	954,5	100	in Betrieb	
04:00		4,7	100		0,0	100		2,5	100		3,6	100		0,25	100		18,3	100		2,1	100		0,2	100		106405,1	100		9,9	100		139,8	100	949,4	100	in Betrieb	
04:30		3,2	100		0,0	100		1,74	73		4,0	100		0,25	100		24,9	100		2,1	100		0,2	100		106226,0	100		9,6	100		139,7	100	953,3	100	in Betrieb	
05:00		2,8	100		0,0	100		1,47	100		2,9	100		0,25	100		25,2	100		2,0	100		0,3	100		105903,7	100		9,8	100		139,4	100	949,6	100	in Betrieb	
05:30		4,1	100		0,0	100		2,03	100		2,9	100		0,26	100		32,8	100		2,0	100		0,2	100		104836,7	100		9,6	100		139,7	100	957,9	100	in Betrieb	
06:00		4,5	100		0,0	100		2,1	100		3,6	100		0,25	100		28,9	100		2,0	100		0,3	100		105394,4	100		9,6	100		139,5	100	958,8	100	in Betrieb	
06:30		2,8	100		0,0	100		2,25	73		4,0	100		0,25	94		36,3	100		2,0	100		0,2	100		105647,9	100		9,7	100		139,7	100	960,2	100	in Betrieb	
07:00		3,3	84	0,1	84		4,35	100		4,4	84		0,25	100		36,3	84		2,0	84		0,2	84			107261,6	100		9,6	84		140,0	100	961,2	100	in Betrieb	
07:30		3,8	80	0,4	80		4,14	100		2,6	80		0,25	100		29,4	80		2,0	80		0,1	80			107209,3	100		10,0	80		140,0	100	948,2	100	in Betrieb	
08:00		4,1	100		0,4	100		2,71	100		2,7	100		0,25	100		28,3	100		2,0	100		0,0	100		106804,5	100		9,8	100		140,1	100	955,7	100	in Betrieb	
08:30		4,3	100		0,4	100		2,67	73		2,4	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,1	100		106404,3	100		9,8	100		140,4	100	949,7	100	in Betrieb	
09:00		5,8	100		1,9	100		4,23	100		2,6	100		0,25	100		21,4	98		2,0	100		0,1	100		107539,4	100		9,7	100		139,8	100	957,0	100	in Betrieb	
09:30		1,8	100		0,0	100		1,27	100		2,6	100		0,25	100		14,8	100		2,0	100		0,1	100		107111,4	100		9,9	100		139,7	100	948,9	100	in Betrieb	
10:00		5,1	100		2,4	100		2,59	100		2,7	100		0,25	100		18,7	100		2,0	100		0,1	100		106778,8	100		9,8	100		139,8	100	953,2	100	in Betrieb	
10:30		2,1	100		0,0	100		1,1	73		3,3	100		0,26	94		20,4	100		2,0	100		0,1	100		106978,3	100		9,4	100		139,9	100	962,5	100	in Betrieb	
11:00		2,6	100		0,3	100		2,11	100		2,6	100		0,25	100		21,8	100		2,0	100		0,1	100		107998,3	100		9,9	100		139,9	100	956,7	100	in Betrieb	
11:30		2,8	100		1,1	100		1,08	100		2,4	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,0	100		106773,8	100		9,7	100		140,0	100	957,0	100	in Betrieb	
12:00		1,6	100		0,0	100		0,96	100		2,6	100		0,26	100		28,4	100		2,0	100		0,1	100		106843,4	100		9,7	100		140,0	100	957,5	100	in Betrieb	
12:30		1,7	100		0,0	100		0,89	73		2,4	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,1	100		107684,9	100		9,9	100		140,0	100	955,7	100	in Betrieb	
13:00		2,0	100		0,0	100		1,04	100		2,5	100		0,26	100		28,0	100		2,0	100		0,1	100		107388,9	100		9,9	100		140,3	100	954,4	100	in Betrieb	
13:30		2,6	100		0,3	100		0,8	100		2,4	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,2	100		107317,6	100		9,7	100		140,4	100	951,9	100	in Betrieb	
14:00		3,9	100		2,2	100		0,66	100		2,2	100		0,26	100		27,2	100		2,0	100		0,1	100		107371,6	100		9,8	100		140,3	100	953,7	100	in Betrieb	
14:30		2,9	100		1,8	100		0,61	73		2,4	100		0,25	94		19,2	100		2,0	100		0,1	100		107476,5	100		9,9	100		139,9	100	955,3	100	in Betrieb	
15:00		4,0	100		0,0	100		0,37	100		3,0	100		0,25	100		17,1	100		2,0	100		0,0	100		107520,7	100		9,8	100		139,6	100	962,8	100	in Betrieb	
15:30		3,9	100		0,0	100		0,01	100		3,2	100		0,25	100		28,5	100		2,0	100		0,1	100		108591,4	100		10,2	100		139,9	100	948,2	100	in Betrieb	
16:00		4,0	100		0,4	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		24,0	100		2,0	100		0,1	100		108009,6	100		9,9	100		139,7	100	952,4	100	in Betrieb	
16:30		2,2	100		0,1	100		0,28	73		2,3	100		0,26	100		25,2	100		2,0	100		0,1	100		107492,4	100		9,9	100		139,8	100	949,2	100	in Betrieb	
17:00		7,2	100		1,2	100		0,36	100		2,7	100		0,25	100		20,4	100		2,0	100		0,1	100		107487,2	100		10,0	100		139,5	100	949,4	100	in Betrieb	
17:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		21,7	100		2,0	100		0,0	100		108048,8	100		10,0	100		139,7	100	946,3	100	in Betrieb	
18:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		32,3	100		2,0	100		0,1	100		108820,2	100		10,0	100		140,0	100	951,0	100	in Betrieb	
18:30		4,0	100		0,8	100		0,21	73	</																											