

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 02/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,8	100		0,0	100		1,38	73		4,1	100		0,26	100		30,7	100		2,0	100		0,1	100		106879,2	100	9,9	100	139,9	100	960,7	100	In marcia			
01:00		4,2	100		0,0	100		1,42	100		4,7	100		0,25	100		24,1	100		2,0	100		0,1	100		107114,6	100	9,8	100	139,7	100	963,6	100	In marcia			
01:30		2,6	100		0,0	100		1,02	100		3,7	100		0,26	100		33,7	100		2,0	100		0,1	100		107336,5	100	9,8	100	140,0	100	964,0	100	In marcia			
02:00		4,9	100		0,0	100		1,17	100		3,1	100		0,26	100		28,0	100		2,0	100		0,2	100		107758,1	100	9,7	100	139,9	100	965,3	100	In marcia			
02:30		4,8	100		0,0	100		1,09	73		3,5	100		0,26	94		27,4	100		2,0	100		0,1	100		107998,0	100	9,9	100	139,7	100	962,0	100	In marcia			
03:00		3,6	100		0,0	100		0,98	100		3,8	100		0,26	100		22,2	100		2,0	100		0,1	100		108402,0	100	9,8	100	140,1	100	963,9	100	In marcia			
03:30		4,9	100		0,0	100		0,66	100		3,3	100		0,26	100		16,5	100		2,0	100		0,1	100		109132,2	100	9,8	100	139,6	100	966,4	100	In marcia			
04:00		3,5	100		0,0	100		0,36	100		3,5	100		0,26	100		18,5	100		2,0	100		0,1	100		108941,7	100	9,9	100	139,8	100	957,1	100	In marcia			
04:30		4,6	100		0,0	100		0,54	73		4,2	100		0,26	100		16,3	100		2,0	100		0,1	100		109070,3	100	10,1	100	139,5	100	958,3	100	In marcia			
05:00		3,7	100		0,0	100		0,82	100		3,7	100		0,26	100		16,3	100		2,0	100		0,1	100		108358,8	100	9,8	100	139,7	100	963,3	100	In marcia			
05:30		3,8	100		0,0	100		0,51	100		3,7	100		0,26	100		22,6	100		2,0	100		0,1	100		108390,4	100	9,8	100	139,9	100	966,9	100	In marcia			
06:00		4,5	100		0,0	100		0,43	100		4,0	100		0,25	100		22,1	100		2,0	100		0,0	100		109082,9	100	9,8	100	139,4	100	962,8	100	In marcia			
06:30		2,9	100		0,0	100		0,64	73		3,5	100		0,25	94		27,0	100		2,0	100		0,1	100		108446,3	100	10,1	100	139,7	100	953,2	100	In marcia			
07:00		4,4	84		0,0	84		0,95	100		3,9	84		0,26	100		29,6	84		2,0	84		0,2	84		107665,5	100	9,8	84	139,9	100	964,2	100	In marcia			
07:30		3,4	79		0,0	79		0,64	100		4,3	79		0,26	100		34,8	79		2,0	79		0,0	79		107287,1	100	9,9	79	140,2	100	967,6	100	In marcia			
08:00		2,2	100		0,0	100		0,52	100		4,2	100		0,26	100		43,4	100		2,0	100		0,0	100		108645,7	100	10,1	100	140,8	100	952,2	100	In marcia			
08:30		4,0	100		0,0	100		0,76	73		2,8	100		0,26	100		44,3	100		2,0	100		0,0	100		109249,3	100	9,4	100	141,0	100	976,5	100	In marcia			
09:00		3,8	100		0,0	100		1,38	100		2,8	100		0,26	100		30,2	100		2,0	100		0,1	100		109639,3	100	9,8	100	140,2	100	959,5	100	In marcia			
09:30		4,5	100		0,2	100		1,35	100		2,9	100		0,25	100		20,1	100		2,0	100		0,0	100		109433,2	100	10,0	100	139,6	100	958,8	100	In marcia			
10:00		3,1	100		0,0	100		0,7	100		3,5	100		0,26	100		13,7	100		2,0	100		0,0	100		108416,3	100	9,9	100	139,4	100	962,1	100	In marcia			
10:30		2,5	100		0,2	100		0,85	73		3,6	100		0,26	94		19,7	100		2,0	100		0,0	100		107932,3	100	9,8	100	139,7	100	968,5	100	In marcia			
11:00		3,8	100		0,5	100		0,97	100		2,8	100		0,26	100		26,9	100		2,0	100		0,0	100		108022,9	100	9,5	100	140,1	100	972,2	100	In marcia			
11:30		3,5	100		1,0	100		0,9	100		3,1	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,0	100		108837,1	100	10,0	100	139,9	100	956,7	100	In marcia			
12:00		3,6	100		1,2	100		0,63	100		2,6	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,0	100		109658,9	100	9,8	100	140,1	100	961,6	100	In marcia			
12:30		4,9	100		1,1	100		0,82	73		2,7	100		0,26	100		20,5	100		2,0	100		0,0	100		110051,3	100	10,0	100	140,0	100	961,0	100	In marcia			
13:00		2,6	100		0,5	100		1,1	100		2,8	100		0,26	100		21,9	100		2,0	100		0,0	100		110463,2	100	10,0	100	140,2	100	963,8	100	In marcia			
13:30		6,9	100		1,0	100		0,81	100		3,8	100		0,26	100		18,7	100		2,0	100		0,0	100		108990,6	100	10,0	100	140,0	100	963,9	100	In marcia			
14:00		2,1	100		0,0	100		0,34	100		3,3	100		0,26	100		23,9	100		2,0	100		0,0	100		108825,8	100	9,8	100	139,8	100	971,2	100	In marcia			
14:30		1,7	100		0,0	100		0,21	73		3,0	100		0,26	94		22,9	100		2,0	100		0,0	100		109122,5	100	9,9	100	139,8	100	967,8	100	In marcia			
15:00		2,5	100		0,0	100		0,21	100		3,1	100		0,26	100		27,2	100		2,0	100		0,0	100		108811,9	100	9,7	100	139,7	100	971,3	100	In marcia			
15:30		3,5	100		0,0	100		0,01	100		3,1	100		0,26	100		25,6	100		2,0	100		0,0	100		107902,7	100	9,8	100	139,6	100	970,3	100	In marcia			
16:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		28,2	100		2,0	100		0,0	100		107675,8	100	9,8	100	139,7	100	973,6	100	In marcia			
16:30		3,7	100		0,1	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		27,4	100		2,0	100		0,0	100		106647,3	100	9,7	100	139,9	100	970,8	100	In marcia			
17:00		4,8	100		0,2	100		0,34	100		2,4	100		0,26	100		24,5	98		2,0	100		0,0	100		105825,1	100	9,6	100	140,0	100	974,0	100	In marcia			
17:30		3,8	100		0,3	100		0,26	100		2,4	100		0,26	100		23,3	100		2,0	100		0,1	100		106053,8	100	9,6	100	139,9	100	971,4	100	In marcia			
18:00		3,2	100		0,3	100		0,12	100		2,0	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,1	100		106016,7	100	9,7	100	140,0	100	969,7	100	In marcia			
18:30		3,6	100		0,9	100		0,33	73		2,1	100		0,26	95		26,6	100		2,0	100		0,1	100		106077,8	100	9,7	100	140,0	100	972,2	100	In marcia			
19:00		3,4																																			

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 02/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,8	100		0,0	100		1,38	73		4,1	100		0,26	100		30,7	100		2,0	100		0,1	100		106879,2	100		9,9	100		139,9	100		960,7	100	in Betrieb
01:00		4,2	100		0,0	100		1,42	100		4,7	100		0,25	100		24,1	100		2,0	100		0,1	100		107114,6	100		9,8	100		139,7	100		963,6	100	in Betrieb
01:30		2,6	100		0,0	100		1,02	100		3,7	100		0,26	100		33,7	100		2,0	100		0,1	100		107336,5	100		9,8	100		140,0	100		964,0	100	in Betrieb
02:00		4,9	100		0,0	100		1,17	100		3,1	100		0,26	100		28,0	100		2,0	100		0,2	100		107758,1	100		9,7	100		139,9	100		965,3	100	in Betrieb
02:30		4,8	100		0,0	100		1,09	73		3,5	100		0,26	94		27,4	100		2,0	100		0,1	100		107998,0	100		9,9	100		139,7	100		962,0	100	in Betrieb
03:00		3,6	100		0,0	100		0,98	100		3,8	100		0,26	100		22,2	100		2,0	100		0,1	100		108402,0	100		9,8	100		140,1	100		963,9	100	in Betrieb
03:30		4,9	100		0,0	100		0,66	100		3,3	100		0,26	100		16,5	100		2,0	100		0,1	100		109132,2	100		9,8	100		139,6	100		966,4	100	in Betrieb
04:00		3,5	100		0,0	100		0,36	100		3,5	100		0,26	100		18,5	100		2,0	100		0,1	100		108941,7	100		9,9	100		139,8	100		957,1	100	in Betrieb
04:30		4,6	100		0,0	100		0,54	73		4,2	100		0,26	100		16,3	100		2,0	100		0,1	100		109070,3	100		10,1	100		139,5	100		958,3	100	in Betrieb
05:00		3,7	100		0,0	100		0,82	100		3,7	100		0,26	100		16,3	100		2,0	100		0,1	100		108358,8	100		9,8	100		139,7	100		963,3	100	in Betrieb
05:30		3,8	100		0,0	100		0,51	100		3,7	100		0,26	100		22,6	100		2,0	100		0,1	100		108390,4	100		9,8	100		139,9	100		966,9	100	in Betrieb
06:00		4,5	100		0,0	100		0,43	100		4,0	100		0,25	100		22,1	100		2,0	100		0,0	100		109082,9	100		9,8	100		139,4	100		962,8	100	in Betrieb
06:30		2,9	100		0,0	100		0,64	73		3,5	100		0,25	94		27,0	100		2,0	100		0,1	100		108446,3	100		10,1	100		139,7	100		953,2	100	in Betrieb
07:00		4,4	84		0,0	84		0,95	100		3,9	84		0,26	100		29,6	84		2,0	84		0,2	84		107665,5	100		9,8	84		139,9	100		964,2	100	in Betrieb
07:30		3,4	79		0,0	79		0,64	100		4,3	79		0,26	100		34,8	79		2,0	79		0,0	79		107287,1	100		9,9	79		140,2	100		967,6	100	in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		0,52	100		4,2	100		0,26	100		43,4	100		2,0	100		0,0	100		108645,7	100		10,1	100		140,8	100		952,2	100	in Betrieb
08:30		4,0	100		0,0	100		0,76	73		2,8	100		0,26	100		44,3	100		2,0	100		0,0	100		109249,3	100		9,4	100		141,0	100		976,5	100	in Betrieb
09:00		3,8	100		0,0	100		1,38	100		2,8	100		0,26	100		30,2	100		2,0	100		0,1	100		109639,3	100		9,8	100		140,2	100		959,5	100	in Betrieb
09:30		4,5	100		0,2	100		1,35	100		2,9	100		0,25	100		20,1	100		2,0	100		0,0	100		109433,2	100		10,0	100		139,6	100		958,8	100	in Betrieb
10:00		3,1	100		0,0	100		0,7	100		3,5	100		0,26	100		13,7	100		2,0	100		0,0	100		108416,3	100		9,9	100		139,4	100		962,1	100	in Betrieb
10:30		2,5	100		0,2	100		0,85	73		3,6	100		0,26	94		19,7	100		2,0	100		0,0	100		107932,3	100		9,8	100		139,7	100		968,5	100	in Betrieb
11:00		3,8	100		0,5	100		0,97	100		2,8	100		0,26	100		26,9	100		2,0	100		0,0	100		108022,9	100		9,5	100		140,1	100		972,2	100	in Betrieb
11:30		3,5	100		1,0	100		0,9	100		3,1	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,0	100		108837,1	100		10,0	100		139,9	100		956,7	100	in Betrieb
12:00		3,6	100		1,2	100		0,63	100		2,6	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,0	100		109658,9	100		9,8	100		140,1	100		961,6	100	in Betrieb
12:30		4,9	100		1,1	100		0,82	73		2,7	100		0,26	100		20,5	100		2,0	100		0,0	100		110051,3	100		10,0	100		140,0	100		961,0	100	in Betrieb
13:00		2,6	100		0,5	100		1,1	100		2,8	100		0,26	100		21,9	100		2,0	100		0,0	100		110463,2	100		10,0	100		140,2	100		963,8	100	in Betrieb
13:30		6,9	100		1,0	100		0,81	100		3,8	100		0,26	100		18,7	100		2,0	100		0,0	100		108990,6	100		10,0	100		140,0	100		963,9	100	in Betrieb
14:00		2,1	100		0,0	100		0,34	100		3,3	100		0,26	100		23,9	100		2,0	100		0,0	100		108825,8	100		9,8	100		139,8	100		971,2	100	in Betrieb
14:30		1,7	100		0,0	100		0,21	73		3,0	100		0,26	94		22,9	100		2,0	100		0,0	100		109122,5	100		9,9	100		139,8	100		967,8	100	in Betrieb
15:00		2,5	100		0,0	100		0,21	100		3,1	100		0,26	100		27,2	100		2,0	100		0,0	100		108811,9	100		9,7	100		139,7	100		971,3	100	in Betrieb
15:30		3,5	100		0,0	100		0,01	100		3,1	100		0,26	100		25,6	100		2,0	100		0,0	100		107902,7	100		9,8	100		139,6	100		970,3	100	in Betrieb
16:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		28,2	100		2,0	100		0,0	100		107675,8	100		9,8	100		139,7	100		973,6	100	in Betrieb
16:30		3,7	100		0,1	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		27,4	100		2,0	100		0,0	100		106647,3	100		9,7	100		139,9	100		970,8	100	in Betrieb
17:00		4,8	100		0,2	100		0,34	100		2,4	100		0,26	100		24,5	98		2,0	100		0,0	100		105825,1	100		9,6	100		140,0	100		974,0	100	in Betrieb
17:30		3,8	100		0,3	100		0,26	100		2,4	100		0,26	100		23,3	100		2,0	100		0,1	100		106053,8	100		9,6	100		139,9	100		971,4	100	in Betrieb
18:00		3,2	100		0,3	100		0,12	100		2,0	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,1	100		10601											