

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 03/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,4	100		0,0	100		0,12	73		3,5	100		0,26	100		26,1	100		2,0	100		0,0	100		105660,7	100		9,6	100		140,4	100		976,2	100	In marcia
01:00		3,0	100		0,0	100		0,37	100		3,7	100		0,26	100		23,7	100		2,0	100		0,0	100		108537,4	100		10,0	100		140,5	100		967,6	100	In marcia
01:30		2,8	100		0,0	100		0,54	100		3,0	100		0,26	100		22,2	100		2,0	100		0,0	100		105706,9	100		9,7	100		139,8	100		968,5	100	In marcia
02:00		3,2	100		0,0	100		0,72	100		3,7	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,0	100		105446,8	100		9,6	100		140,2	100		977,1	100	In marcia
02:30		6,5	100		0,0	100		0,73	73		4,4	100		0,26	94		25,0	100		2,0	100		0,0	100		106967,5	100		9,8	100		140,4	100		978,6	100	In marcia
03:00		4,4	100		0,0	100		0,62	100		3,2	100		0,26	100		20,1	100		2,0	100		0,0	100		106576,5	100		10,0	100		140,5	100		961,6	100	In marcia
03:30		4,4	100		0,0	100		0,55	100		4,1	100		0,26	100		18,6	100		2,0	100		0,0	100		106210,6	100		9,7	100		140,3	100		964,4	100	In marcia
04:00		2,7	100		0,0	100		0,53	100		4,1	100		0,26	100		17,2	100		2,0	100		0,0	100		106344,3	100		9,8	100		140,1	100		970,3	100	In marcia
04:30		3,0	100		0,0	100		0,6	73		3,7	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,0	100		107048,5	100		9,7	100		140,2	100		970,2	100	In marcia
05:00		4,0	100		0,0	100		1,25	100		3,5	100		0,26	100		34,3	100		2,0	100		0,0	100		107708,0	100		9,9	100		139,7	100		965,1	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,0	100		1,52	100		3,4	100		0,26	100		29,8	100		2,0	100		0,0	100		107779,6	100		9,8	100		139,8	100		968,9	100	In marcia
06:00		3,7	100		0,0	100		1,48	100		3,2	100		0,26	100		33,6	100		2,0	100		0,0	100		107778,4	100		9,9	100		139,4	100		969,9	100	In marcia
06:30		4,2	100		0,0	100		1,65	73		2,9	100		0,26	94		36,5	100		2,0	100		0,0	100		107250,1	100		9,7	100		139,5	100		968,5	100	In marcia
07:00		3,4	85		0,0	85		1,42	100		2,6	85		0,26	100		32,8	85		2,0	85		0,0	85		107093,1	100		9,8	85		139,5	100		969,3	100	In marcia
07:30		4,8	78		0,0	78		1,58	100		3,3	78		0,26	100		29,1	78		2,0	78		0,4	78		106693,5	100		9,7	78		139,7	100		973,9	100	In marcia
08:00		4,2	100		0,1	100		0,9	100		3,4	100		0,25	100		17,3	100		2,0	100		0,4	100		107015,1	100		9,9	100		139,4	100		970,5	100	In marcia
08:30		2,6	100		0,0	100		1,06	73		2,7	100		0,26	100		23,1	100		2,0	100		0,3	100		106306,1	100		9,7	100		139,7	100		972,5	100	In marcia
09:00		5,5	100		0,0	100		1,5	100		3,5	100		0,26	100		22,6	100		2,0	100		0,3	100		106420,1	100		9,6	100		139,8	100		973,5	100	In marcia
09:30		3,4	100		0,0	100		0,85	100		3,8	100		0,26	100		20,9	100		2,0	100		0,4	100		106930,6	100		9,7	100		139,6	100		976,8	100	In marcia
10:00		4,7	100		0,0	100		0,81	100		4,0	100		0,26	100		19,3	100		2,0	100		0,3	100		107011,6	100		9,7	100		139,9	100		973,0	100	In marcia
10:30		3,1	100		0,0	100		0,25	73		4,7	100		0,26	94		20,0	100		2,0	100		0,4	100		107701,3	100		9,7	100		140,1	100		967,1	100	In marcia
11:00		2,3	100		0,0	100		0,61	100		3,5	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,3	100		108089,6	100		9,8	100		139,7	100		964,6	100	In marcia
11:30		3,4	100		0,0	100		0,62	100		2,9	100		0,26	100		28,0	100		2,0	100		0,3	100		107489,2	100		9,7	100		140,1	100		964,4	100	In marcia
12:00		2,8	100		0,1	100		0,61	100		3,1	100		0,26	100		25,2	100		2,0	100		0,4	100		107656,8	100		9,8	100		140,0	100		969,4	100	In marcia
12:30		3,3	100		0,6	100		0,59	73		3,4	100		0,26	100		31,6	100		2,0	100		0,3	100		108095,0	100		9,8	100		140,1	100		968,3	100	In marcia
13:00		2,7	100		2,2	100		0,72	100		3,1	100		0,26	100		30,0	100		2,0	100		0,3	100		107826,0	100		9,7	100		140,2	100		967,1	100	In marcia
13:30		2,0	100		1,6	100		0,51	100		3,0	100		0,26	100		28,3	100		2,0	100		0,3	100		108846,6	100		9,8	100		140,3	100		966,9	100	In marcia
14:00		3,0	100		1,4	100		0,71	100		3,5	100		0,26	100		28,2	100		2,0	100		0,4	100		109236,9	100		9,7	100		140,2	100		968,1	100	In marcia
14:30		2,5	100		0,0	100		0,21	73		4,2	100		0,26	95		21,0	100		2,0	100		0,3	100		109578,3	100		9,9	100		139,7	100		961,5	100	In marcia
15:00		3,5	100		0,0	100		0,3	100		4,9	100		0,26	100		16,8	100		2,0	100		0,3	100		109728,9	100		10,0	100		139,6	100		963,2	100	In marcia
15:30		6,4	100		0,0	100		0,27	100		4,3	100		0,26	100		17,5	98		2,0	100		0,4	100		109627,0	100		9,8	100		139,6	100		967,8	100	In marcia
16:00		3,5	100		0,0	100		0,05	100		3,9	100		0,26	100		15,2	100		2,0	100		0,3	100		107871,0	100		10,1	100		139,5	100		953,3	100	In marcia
16:30		3,1	100		0,0	100		0,11	73		3,4	100		0,26	100		21,6	100		2,0	100		0,4	100		106683,0	100		9,8	100		139,8	100		962,6	100	In marcia
17:00		4,5	100		0,0	100		0,63	100		3,6	100		0,26	100		24,7	100		2,0	100		0,3	100		106801,0	100		9,6	100		139,8	100		975,4	100	In marcia
17:30		3,3	100		0,0	100		0,64	100		3,3	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,4	100		106131,2	100		9,8	100		139,9	100		971,4	100	In marcia
18:00		3,8	100		0,0	100		0,68	100		3,1	100		0,26	100		3																				

	SO2 mg/Nm3				HCL mg/Nm3				Hg ug/Nm3				CO mg/Nm3				POLV mg/Nm3				NOX mg/Nm3				COT mg/Nm3				NH3 mg/Nm3				Q Rauchgas Nm3/h				O2 %				T Rauchgas °C				T Nachbrennkammer °C				Anlage	
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %											
00:30		5,4	100			0,0	100			0,12	73			3,5	100			0,26	100			26,1	100			2,0	100			0,0	100			105660,7	100			9,6	100			140,4	100			976,2	100			in Betrieb
01:00		3,0	100			0,0	100			0,37	100			3,7	100			0,26	100			23,7	100			2,0	100			0,0	100			108537,4	100			10,0	100			140,5	100			967,6	100			in Betrieb
01:30		2,8	100			0,0	100			0,54	100			3,0	100			0,26	100			22,2	100			2,0	100			0,0	100			105706,9	100			9,7	100			139,8	100			968,5	100			in Betrieb
02:00		3,2	100			0,0	100			0,72	100			3,7	100			0,26	100			24,9	100			2,0	100			0,0	100			105446,8	100			9,6	100			140,2	100			977,1	100			in Betrieb
02:30		6,5	100			0,0	100			0,73	73			4,4	100			0,26	94			25,0	100			2,0	100			0,0	100			106967,5	100			9,8	100			140,4	100			978,6	100			in Betrieb
03:00		4,4	100			0,0	100			0,62	100			3,2	100			0,26	100			20,1	100			2,0	100			0,0	100			106576,5	100			10,0	100			140,5	100			961,6	100			in Betrieb
03:30		4,4	100			0,0	100			0,55	100			4,1	100			0,26	100			18,6	100			2,0	100			0,0	100			106210,6	100			9,7	100			140,3	100			964,4	100			in Betrieb
04:00		2,7	100			0,0	100			0,53	100			4,1	100			0,26	100			17,2	100			2,0	100			0,0	100			106344,3	100			9,8	100			140,1	100			970,3	100			in Betrieb
04:30		3,0	100			0,0	100			0,6	73			3,7	100			0,26	100			25,5	100			2,0	100			0,0	100			107048,5	100			9,7	100			140,2	100			970,2	100			in Betrieb
05:00		4,0	100			0,0	100			1,25	100			3,5	100			0,26	100			34,3	100			2,0	100			0,0	100			107708,0	100			9,9	100			139,7	100			965,1	100			in Betrieb
05:30		4,1	100			0,0	100			1,52	100			3,4	100			0,26	100			29,8	100			2,0	100			0,0	100			107779,6	100			9,8	100			139,8	100			968,9	100			in Betrieb
06:00		3,7	100			0,0	100			1,48	100			3,2	100			0,26	100			33,6	100			2,0	100			0,0	100			107778,4	100			9,9	100			139,4	100			969,9	100			in Betrieb
06:30		4,2	100			0,0	100			1,65	73			2,9	100			0,26	94			36,5	100			2,0	100			0,0	100			107250,1	100			9,7	100			139,5	100			968,5	100			in Betrieb
07:00		3,4	85			0,0	85			1,42	100			2,6	85			0,26	100			32,8	85			2,0	85			0,0	85			107093,1	100			9,8	85			139,5	100			969,3	100			in Betrieb
07:30		4,8	78			0,0	78			1,58	100			3,3	78			0,26	100			29,1	78			2,0	78			0,4	78			106693,5	100			9,7	78			139,7	100			973,9	100			in Betrieb
08:00		4,2	100			0,1	100			0,9	100			3,4	100			0,25	100			17,3	100			2,0	100			0,4	100			107015,1	100			9,9	100			139,4	100			970,5	100			in Betrieb
08:30		2,6	100			0,0	100			1,06	73			2,7	100			0,26	100			23,1	100			2,0	100			0,3	100			106306,1	100			9,7	100			139,7	100			972,5	100			in Betrieb
09:00		5,5	100			0,0	100			1,5	100			3,5	100			0,26	100			22,6	100			2,0	100			0,3	100			106420,1	100			9,6	100			139,8	100			973,5	100			in Betrieb
09:30		3,4	100			0,0	100			0,85	100			3,8	100			0,26	100			20,9	100			2,0	100			0,4	100			106930,6	100			9,7	100			139,6	100			976,8	100			in Betrieb
10:00		4,7	100			0,0	100			0,81	100			4,0	100			0,26	100			19,3	100			2,0	100			0,3	100			107011,6	100			9,7	100			139,9	100			973,0	100			in Betrieb
10:30		3,1	100			0,0	100			0,25	73			4,7	100			0,26	94			20,0	100			2,0	100			0,4	100			107701,3	100			9,7	100			140,1	100			967,1	100			in Betrieb
11:00		2,3	100			0,0	100			0,61	100			3,5	100			0,26	100			25,5	100			2,0	100			0,3	100			108089,6	100			9,8	100			139,7	100			964,6	100			in Betrieb
11:30		3,4	100			0,0	100			0,62	100			2,9	100			0,26	100			28,0	100			2,0	100			0,3	100			107489,2	100			9,7	100			140,1	100			964,4	100			in Betrieb
12:00		2,8	100			0,1	100			0,61	100			3,1	100			0,26	100			25,2	100			2,0	100			0,4	100			107656,8	100			9,8	100			140,0	100			969,4	100			in Betrieb
12:30		3,3	100			0,6	100			0,59	73			3,4	100			0,26	100			31,6	100			2,0	100			0,3	100			108095,0	100			9,8	100			140,1	100			968,3	100			in Betrieb
13:00		2,7	100			2,2	100			0,72	100			3,1	100			0,26	100			30,0	100			2,0	100			0,3	100			107826,0	100			9,7	100			140,2	100			967,1	100			in Betrieb
13:30		2,0	100			1,6	100			0,51	100			3,0	100			0,26	100			28,3	100			2,0	100			0,3	100			108846,6	100			9,8	100			140,3	100			966,9	100			in Betrieb
14:00		3,0	100			1,4	100			0,71	100			3,5	100			0,26	100			28,2	100			2,0	100			0,4	100			109236,9	100			9,7	100			140,2	100			968,1	100			in Betrieb
14:30		2,5	100			0,0	100			0,21	73			4,2	100			0,26	95			21,0	100			2,0	100			0,3	100			109578,3	100			9,9	100			139,7	100			961,5	100			in Betrieb
15:00		3,5	100			0,0	100			0,3	100			4,9	100			0,26	100			16,8	100			2,0	100			0,3	100			109728,9	100			10,0	100			139,6	100			963,2	100			in Betrieb
15:30		6,4	100			0,0	100			0,27	1000																																							