

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Date: 04/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,1	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,0	100		101999,6	100		9,5	100		140,0	100	972,1	100	In marcia	
01:00		3,2	100		0,0	100		0,06	100		2,1	100		0,25	100		19,3	100		1,9	100		0,0	100		101482,2	100		9,5	100		139,7	100	973,8	100	In marcia	
01:30		3,3	100		0,0	100		0,06	100		1,8	100		0,26	100		20,5	100		1,9	100		0,0	100		101412,2	100		9,4	100		139,9	100	971,7	100	In marcia	
02:00		3,6	100		0,0	100		0,07	100		2,2	100		0,26	100		24,0	100		2,0	100		0,0	100		100431,6	100		9,2	100		140,0	100	975,3	100	In marcia	
02:30		5,1	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,26	94		29,6	100		2,0	100		0,0	100		100719,7	100		9,4	100		140,0	100	967,1	100	In marcia	
03:00		4,5	100		0,0	100		0,09	100		2,8	100		0,26	100		30,5	100		2,0	100		0,0	100		101931,6	100		9,3	100		140,4	100	979,0	100	In marcia	
03:30		4,3	100		0,0	100		0,15	100		2,9	100		0,26	100		27,1	100		2,0	100		0,0	100		102122,8	100		9,4	100		140,1	100	971,7	100	In marcia	
04:00		3,4	100		0,0	100		0,07	100		2,8	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,0	100		102746,4	100		9,6	100		140,1	100	970,6	100	In marcia	
04:30		3,7	100		0,0	100		0,02	73		2,8	100		0,26	100		29,1	100		2,0	100		0,0	100		103137,6	100		9,7	100		140,1	100	956,9	100	In marcia	
05:00		5,0	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		37,4	100		2,0	100		0,0	100		106057,2	100		9,5	100		140,8	100	965,9	100	In marcia	
05:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		31,4	100		2,0	100		0,0	100		106723,0	100		9,8	100		140,5	100	963,6	100	In marcia	
06:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,3	100		2,0	100		0,0	100		107082,8	100		10,0	100		140,2	100	956,7	100	In marcia	
06:30		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		17,1	100		2,0	100		0,0	100		106247,0	100		9,7	100		140,0	100	957,9	100	In marcia	
07:00		4,3	86		0,0	86		0,02	100		3,1	86		0,26	100		15,8	86		2,0	86		0,0	86		106094,4	100		9,8	86		140,2	100	950,0	100	In marcia	
07:30		4,9	78		0,0	78		0,02	100		4,0	78		0,26	100		14,8	78		2,0	78		0,0	78		105980,8	100		9,8	78		140,0	100	954,8	100	In marcia	
08:00		3,8	100		0,0	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		9,6	100		2,0	100		0,0	100		105565,3	100		9,8	100		140,1	100	963,6	100	In marcia	
08:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		12,6	92		2,0	100		0,0	100		105314,8	100		9,7	100		140,3	100	968,4	100	In marcia	
09:00		1,8	100		0,0	100		0,2	100		3,5	100		0,26	100		19,0	100		2,0	100		0,0	100		105501,6	100		9,8	100		140,0	100	964,6	100	In marcia	
09:30		3,2	100		0,0	100		1,56	100		3,4	100		0,26	100		34,0	100		2,0	100		0,0	100		106834,1	100		9,7	100		140,0	100	962,7	100	In marcia	
10:00		4,4	100		0,0	100		3,16	100		2,9	100		0,26	100		32,8	100		2,0	100		0,0	100		106796,1	100		10,1	100		139,7	100	953,7	100	In marcia	
10:30		4,3	100		0,0	100		3,13	73		3,3	100		0,25	95		29,2	100		1,9	100		0,0	100		106236,2	100		9,9	100		139,4	100	962,7	100	In marcia	
11:00		4,4	100		0,0	100		3,41	100		3,2	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,0	100		106152,8	100		9,7	100		139,8	100	965,6	100	In marcia	
11:30		4,3	100		0,0	100		3,73	100		3,2	100		0,26	100		32,0	100		2,0	100		0,0	100		105966,9	100		9,7	100		140,1	100	959,8	100	In marcia	
12:00		3,2	100		0,0	100		3,08	100		3,2	100		0,26	100		29,1	100		2,0	100		0,0	100		105891,9	100		9,8	100		139,9	100	960,8	100	In marcia	
12:30		4,9	100		0,0	100		3,75	73		3,0	100		0,26	100		34,7	100		2,0	100		0,0	100		105805,9	100		9,7	100		140,2	100	960,3	100	In marcia	
13:00		3,5	100		0,0	100		3,71	100		3,1	100		0,26	100		26,3	100		2,0	100		0,0	100		106280,3	100		9,9	100		139,9	100	959,0	100	In marcia	
13:30		3,7	100		0,0	100		3,19	100		3,2	100		0,26	100		21,3	100		2,0	100		0,0	100		105194,6	100		9,8	100		140,1	100	968,9	100	In marcia	
14:00		4,5	100		0,0	100		2,91	100		3,0	100		0,26	100		19,4	100		2,0	100		0,0	100		105081,6	100		9,7	100		139,6	100	978,9	100	In marcia	
14:30		5,1	100		0,0	100		2,2	73		3,7	100		0,26	94		18,9	100		2,0	100		0,0	100		105815,8	100		9,7	100		139,9	100	974,0	100	In marcia	
15:00		2,9	100		0,0	100		1,99	100		3,6	100		0,26	100		26,9	100		2,0	100		0,0	100		106614,6	100		9,8	100		139,8	100	958,4	100	In marcia	
15:30		3,2	100		0,0	100		2,69	100		2,8	100		0,26	100		32,3	100		2,0	100		0,0	100		106517,4	100		9,8	100		139,8	100	961,2	100	In marcia	
16:00		4,5	100		0,0	100		3,18	100		3,6	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,0	100		106823,5	100		9,8	100		139,7	100	969,0	100	In marcia	
16:30		3,9	100		0,0	100		1,95	73		4,0	100		0,26	100		21,9	100		2,0	100		0,0	100		106634,9	100		9,9	100		140,1	100	965,0	100	In marcia	
17:00		2,9	100		0,0	100		1,98	100		3,3	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,0	100		107525,9	100		9,8	100		140,6	100	961,1	100	In marcia	
17:30		2,8	100		0,0	100		2,6	100		2,6	100		0,26	100		28,8	100		2,0	100		0,0	100		107273,2	100		9,9	100		140,2	100	960,5	100	In marcia	
18:00		4,3	100		0,1	100		3,49	100		2,7	100		0,26	100		30,5	100		2,0	100		0,0	100		108185,0	100		9,8	100		139,9	100	960,3	100	In marcia	

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 04/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,1	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,0	100		101999,6	100		9,5	100		140,0	100		972,1	100	in Betrieb
01:00		3,2	100		0,0	100		0,06	100		2,1	100		0,25	100		19,3	100		1,9	100		0,0	100		101482,2	100		9,5	100		139,7	100		973,8	100	in Betrieb
01:30		3,3	100		0,0	100		0,06	100		1,8	100		0,26	100		20,5	100		1,9	100		0,0	100		101412,2	100		9,4	100		139,9	100		971,7	100	in Betrieb
02:00		3,6	100		0,0	100		0,07	100		2,2	100		0,26	100		24,0	100		2,0	100		0,0	100		100431,6	100		9,2	100		140,0	100		975,3	100	in Betrieb
02:30		5,1	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,26	94		29,6	100		2,0	100		0,0	100		100719,7	100		9,4	100		140,0	100		967,1	100	in Betrieb
03:00		4,5	100		0,0	100		0,09	100		2,8	100		0,26	100		30,5	100		2,0	100		0,0	100		101931,6	100		9,3	100		140,4	100		979,0	100	in Betrieb
03:30		4,3	100		0,0	100		0,15	100		2,9	100		0,26	100		27,1	100		2,0	100		0,0	100		102122,8	100		9,4	100		140,1	100		971,7	100	in Betrieb
04:00		3,4	100		0,0	100		0,07	100		2,8	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,0	100		102746,4	100		9,6	100		140,1	100		970,6	100	in Betrieb
04:30		3,7	100		0,0	100		0,02	73		2,8	100		0,26	100		29,1	100		2,0	100		0,0	100		103137,6	100		9,7	100		140,1	100		956,9	100	in Betrieb
05:00		5,0	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		37,4	100		2,0	100		0,0	100		106057,2	100		9,5	100		140,8	100		965,9	100	in Betrieb
05:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		31,4	100		2,0	100		0,0	100		106723,0	100		9,8	100		140,5	100		963,6	100	in Betrieb
06:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,3	100		2,0	100		0,0	100		107082,8	100		10,0	100		140,2	100		956,7	100	in Betrieb
06:30		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		17,1	100		2,0	100		0,0	100		106247,0	100		9,7	100		140,0	100		957,9	100	in Betrieb
07:00		4,3	86		0,0	86		0,02	100		3,1	86		0,26	100		15,8	86		2,0	86		0,0	86		106094,4	100		9,8	86		140,2	100		950,0	100	in Betrieb
07:30		4,9	78		0,0	78		0,02	100		4,0	78		0,26	100		14,8	78		2,0	78		0,0	78		105980,8	100		9,8	78		140,0	100		954,8	100	in Betrieb
08:00		3,8	100		0,0	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		9,6	100		2,0	100		0,0	100		105565,3	100		9,8	100		140,1	100		963,6	100	in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		12,6	92		2,0	100		0,0	100		105314,8	100		9,7	100		140,3	100		968,4	100	in Betrieb
09:00		1,8	100		0,0	100		0,2	100		3,5	100		0,26	100		19,0	100		2,0	100		0,0	100		105501,6	100		9,8	100		140,0	100		964,6	100	in Betrieb
09:30		3,2	100		0,0	100		1,56	100		3,4	100		0,26	100		34,0	100		2,0	100		0,0	100		106834,1	100		9,7	100		140,0	100		962,7	100	in Betrieb
10:00		4,4	100		0,0	100		3,16	100		2,9	100		0,26	100		32,8	100		2,0	100		0,0	100		106796,1	100		10,1	100		139,7	100		953,7	100	in Betrieb
10:30		4,3	100		0,0	100		3,13	73		3,3	100		0,25	95		29,2	100		1,9	100		0,0	100		106236,2	100		9,9	100		139,4	100		962,7	100	in Betrieb
11:00		4,4	100		0,0	100		3,41	100		3,2	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,0	100		106152,8	100		9,7	100		139,8	100		965,6	100	in Betrieb
11:30		4,3	100		0,0	100		3,73	100		3,2	100		0,26	100		32,0	100		2,0	100		0,0	100		105966,9	100		9,7	100		140,1	100		959,8	100	in Betrieb
12:00		3,2	100		0,0	100		3,08	100		3,2	100		0,26	100		29,1	100		2,0	100		0,0	100		105891,9	100		9,8	100		139,9	100		960,8	100	in Betrieb
12:30		4,9	100		0,0	100		3,75	73		3,0	100		0,26	100		34,7	100		2,0	100		0,0	100		105805,9	100		9,7	100		140,2	100		960,3	100	in Betrieb
13:00		3,5	100		0,0	100		3,71	100		3,1	100		0,26	100		26,3	100		2,0	100		0,0	100		106280,3	100		9,9	100		139,9	100		959,0	100	in Betrieb
13:30		3,7	100		0,0	100		3,19	100		3,2	100		0,26	100		21,3	100		2,0	100		0,0	100		105194,6	100		9,8	100		140,1	100		968,9	100	in Betrieb
14:00		4,5	100		0,0	100		2,91	100		3,0	100		0,26	100		19,4	100		2,0	100		0,0	100		105081,6	100		9,7	100		139,6	100		978,9	100	in Betrieb
14:30		5,1	100		0,0	100		2,2	73		3,7	100		0,26	94		18,9	100		2,0	100		0,0	100		105815,8	100		9,7	100		139,9	100		974,0	100	in Betrieb
15:00		2,9	100		0,0	100		1,99	100		3,6	100		0,26	100		26,9	100		2,0	100		0,0	100		106614,6	100		9,8	100		139,8	100		958,4	100	in Betrieb
15:30		3,2	100		0,0	100		2,69	100		2,8	100		0,26	100		32,3	100		2,0	100		0,0	100		106517,4	100		9,8	100		139,8	100		961,2	100	in Betrieb
16:00		4,5	100		0,0	100		3,18	100		3,6	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,0	100		106823,5	100		9,8	100		139,7	100		969,0	100	in Betrieb
16:30		3,9	100		0,0	100		1,95	73		4,0	100		0,26	100		21,9	100		2,0	100		0,0	100		106634,9	100		9,9	100		140,1	100		965,0	100	in Betrieb
17:00		2,9	100		0,0	100		1,98	100		3,3	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,0	100		107525,9	100		9,8	100		140,6	100		961,1	100	in Betrieb
17:30		2,8	100		0,0	100		2,6	100		2,6	100		0,26	100		28,8	100		2,0	100		0,0	100		107273,2	100		9,9	100		140,2	100		960,5	100	in Betrieb
18:00		4,3	100		0,1	100		3,49	100		2,7	100		0,26	100		30,5	100		2,0	100		0,0	100		108185,0											