

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 05/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,2	100		0,0	100		3,09	73		3,3	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,2	100		107594,4	100		9,9	100		139,8	100	962,7	100	In marcia	
01:00		4,8	100		0,0	100		5,73	100		3,1	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,3	100		106753,9	100		9,8	100		139,8	100	969,2	100	In marcia	
01:30		3,1	100		0,0	100		4,43	100		3,6	100		0,26	100		19,8	100		2,0	100		0,3	100		106816,4	100		9,8	100		139,6	100	971,3	100	In marcia	
02:00		4,2	100		0,0	100		4,21	100		3,4	100		0,26	100		19,4	100		2,0	100		0,2	100		106654,4	100		9,8	100		139,6	100	974,6	100	In marcia	
02:30		3,5	100		0,0	100		3,76	73		2,9	100		0,26	94		27,4	100		2,0	100		0,3	100		106039,2	100		9,6	100		140,0	100	973,4	100	In marcia	
03:00		4,4	100		0,0	100		3,4	100		3,4	100		0,26	100		30,4	100		2,0	100		0,2	100		106495,9	100		9,7	100		140,1	100	971,1	100	In marcia	
03:30		3,6	100		0,0	100		2,76	100		3,2	100		0,26	100		32,5	98		2,0	100		0,3	100		107327,4	100		9,7	100		140,2	100	970,7	100	In marcia	
04:00		3,6	100		0,0	100		2,75	100		3,6	100		0,26	100		28,2	100		2,0	100		0,3	100		108138,5	100		9,8	100		140,3	100	972,5	100	In marcia	
04:30		3,0	100		0,0	100		2,24	73		3,1	100		0,26	100		26,0	100		2,0	100		0,2	100		106403,4	100		9,8	100		140,1	100	963,9	100	In marcia	
05:00		4,3	100		0,1	100		2,58	100		2,7	100		0,26	100		18,1	96		2,0	100		0,3	100		107889,3	100		9,8	100		140,2	100	964,4	100	In marcia	
05:30		5,8	100		0,4	100		1,98	100		2,9	100		0,26	100		18,6	93		2,0	100		0,4	100		107562,2	100		9,8	100		140,1	100	963,6	100	In marcia	
06:00		3,4	100		0,0	100		1,47	100		2,8	100		0,26	100		20,8	100		2,0	100		0,3	100		106242,0	100		9,6	100		140,1	100	968,9	100	In marcia	
06:30		3,2	100		0,0	100		1,34	73		2,9	100		0,26	95		22,1	100		2,0	100		0,2	100		105867,6	100		9,9	100		139,9	100	960,4	100	In marcia	
07:00		3,9	85		0,0	85		1,92	100		2,9	85		0,26	100		22,3	85		2,0	85		0,2	85		104672,5	100		9,8	85		139,9	100	958,3	100	In marcia	
07:30		3,9	79		0,5	79		2,77	100		2,5	79		0,26	100		28,0	79		2,0	79		0,1	79		104331,4	100		9,8	79		140,1	100	957,5	100	In marcia	
08:00		3,9	100		1,1	100		3,09	100		2,7	100		0,26	100		26,1	100		2,0	100		0,1	100		103970,7	100		9,8	100		139,9	100	964,8	100	In marcia	
08:30		4,7	100		0,5	100		2,46	73		2,8	100		0,26	100		31,8	100		2,0	100		0,1	100		103335,8	100		9,6	100		140,1	100	964,9	100	In marcia	
09:00		5,2	100		0,7	100		2,33	100		2,3	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,1	100		105239,7	100		9,7	100		140,2	100	962,2	100	In marcia	
09:30		6,1	100		0,4	100		1,53	100		2,6	100		0,26	100		18,9	98		2,0	100		0,1	100		104453,9	100		10,0	100		139,7	100	950,2	100	In marcia	
10:00		2,5	100		0,0	100		0,42	100		2,9	100		0,28	100		18,5	100		2,0	100		0,0	100		106432,9	100		10,2	100		140,4	100	950,7	100	In marcia	
10:30		1,6	100		0,0	100		0,31	73		2,3	100		0,26	94		19,6	100		2,0	100		0,0	100		100658,9	100		9,6	100		139,0	100	961,4	100	In marcia	
11:00		1,6	100		0,0	100		0,48	100		2,8	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,0	100		100058,9	100		9,2	100		139,6	100	967,4	100	In marcia	
11:30		1,8	100		0,0	100		0,74	100		3,1	100		0,26	100		28,5	100		2,0	100		0,1	100		101065,6	100		9,5	100		140,3	100	953,7	100	In marcia	
12:00		1,6	100		0,0	100		0,85	100		2,5	100		0,26	100		31,2	100		2,0	100		0,1	100		101852,1	100		9,6	100		140,2	100	959,1	100	In marcia	
12:30		1,9	100		0,0	100		0,84	73		1,9	100		0,26	100		35,1	100		2,0	100		0,1	100		102925,1	100		9,7	100		140,3	100	955,1	100	In marcia	
13:00		4,9	100		0,1	100		1,07	100		2,4	100		0,26	100		30,5	100		2,0	100		0,0	100		101215,7	100		9,8	100		139,9	100	955,2	100	In marcia	
13:30		4,9	100		0,0	100		0,45	100		3,9	100		0,26	100		24,1	100		2,0	100		0,1	100		100621,2	100		9,8	100		140,2	100	964,2	100	In marcia	
14:00		2,1	100		0,0	100		0,34	100		4,5	100		0,26	100		28,4	100		2,0	100		0,1	100		101843,9	100		9,5	100		140,5	100	972,8	100	In marcia	
14:30		2,6	100		0,0	100		0,41	73		2,8	100		0,27	94		36,8	100		2,0	100		0,1	100		102874,3	100		9,7	100		140,4	100	964,8	100	In marcia	
15:00		6,0	100		0,0	100		0,47	100		3,0	100		0,26	100		31,6	100		2,0	100		0,0	100		105400,7	100		9,9	100		140,4	100	955,6	100	In marcia	
15:30		4,0	100		0,0	100		0,36	100		3,0	100		0,26	100		28,2	100		2,0	100		0,0	100		105159,1	100		10,0	100		140,4	100	954,9	100	In marcia	
16:00		4,2	100		0,0	100		0,34	100		2,8	100		0,26	100		15,3	100		2,0	100		0,1	100		105075,2	100		9,9	100		140,1	100	961,2	100	In marcia	
16:30		4,4	100		0,0	100		0,25	73		3,3	100		0,26	100		12,4	100		2,0	100		0,1	100		104986,5	100		9,9	100		139,9	100	963,9	100	In marcia	
17:00		1,7	100		0,0	100		0,27	100		2,4	100		0,26	100		11,7	100		1,9	100		0,0	100		104179,3	100		10,1	100		139,8	100	965,0	100	In marcia	
17:30		2,9	100		0,0	100		0,42	100		2,3	100		0,26	100		11,3	94		2,0	100		0,1	100		104047,5	100		9,9	100		140,2	100	965,5	100	In marcia	
18:00		3,2	100		2,0	100		0,42	100		2,1	100		0,26	100		19,6	100		2,0	100		0,0	100		102792,0	100		9,8	100		140,0	100	961,9	100		

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,2	100		0,0	100		3,09	73		3,3	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,2	100		107594,4	100		9,9	100		139,8	100		962,7	100	in Betrieb
01:00		4,8	100		0,0	100		5,73	100		3,1	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,3	100		106753,9	100		9,8	100		139,8	100		969,2	100	in Betrieb
01:30		3,1	100		0,0	100		4,43	100		3,6	100		0,26	100		19,8	100		2,0	100		0,3	100		106816,4	100		9,8	100		139,6	100		971,3	100	in Betrieb
02:00		4,2	100		0,0	100		4,21	100		3,4	100		0,26	100		19,4	100		2,0	100		0,2	100		106654,4	100		9,8	100		139,6	100		974,6	100	in Betrieb
02:30		3,5	100		0,0	100		3,76	73		2,9	100		0,26	94		27,4	100		2,0	100		0,3	100		106039,2	100		9,6	100		140,0	100		973,4	100	in Betrieb
03:00		4,4	100		0,0	100		3,4	100		3,4	100		0,26	100		30,4	100		2,0	100		0,2	100		106495,9	100		9,7	100		140,1	100		971,1	100	in Betrieb
03:30		3,6	100		0,0	100		2,76	100		3,2	100		0,26	100		32,5	98		2,0	100		0,3	100		107327,4	100		9,7	100		140,2	100		970,7	100	in Betrieb
04:00		3,6	100		0,0	100		2,75	100		3,6	100		0,26	100		28,2	100		2,0	100		0,3	100		108138,5	100		9,8	100		140,3	100		972,5	100	in Betrieb
04:30		3,0	100		0,0	100		2,24	73		3,1	100		0,26	100		26,0	100		2,0	100		0,2	100		106403,4	100		9,8	100		140,1	100		963,9	100	in Betrieb
05:00		4,3	100		0,1	100		2,58	100		2,7	100		0,26	100		18,1	96		2,0	100		0,3	100		107889,3	100		9,8	100		140,2	100		964,4	100	in Betrieb
05:30		5,8	100		0,4	100		1,98	100		2,9	100		0,26	100		18,6	93		2,0	100		0,4	100		107562,2	100		9,8	100		140,1	100		963,6	100	in Betrieb
06:00		3,4	100		0,0	100		1,47	100		2,8	100		0,26	100		20,8	100		2,0	100		0,3	100		106242,0	100		9,6	100		140,1	100		968,9	100	in Betrieb
06:30		3,2	100		0,0	100		1,34	73		2,9	100		0,26	95		22,1	100		2,0	100		0,2	100		105867,6	100		9,9	100		139,9	100		960,4	100	in Betrieb
07:00		3,9	85		0,0	85		1,92	100		2,9	85		0,26	100		22,3	85		2,0	85		0,2	85		104672,5	100		9,8	85		139,9	100		958,3	100	in Betrieb
07:30		3,9	79		0,5	79		2,77	100		2,5	79		0,26	100		28,0	79		2,0	79		0,1	79		104331,4	100		9,8	79		140,1	100		957,5	100	in Betrieb
08:00		3,9	100		1,1	100		3,09	100		2,7	100		0,26	100		26,1	100		2,0	100		0,1	100		103970,7	100		9,8	100		139,9	100		964,8	100	in Betrieb
08:30		4,7	100		0,5	100		2,46	73		2,8	100		0,26	100		31,8	100		2,0	100		0,1	100		103335,8	100		9,6	100		140,1	100		964,9	100	in Betrieb
09:00		5,2	100		0,7	100		2,33	100		2,3	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,1	100		105239,7	100		9,7	100		140,2	100		962,2	100	in Betrieb
09:30		6,1	100		0,4	100		1,53	100		2,6	100		0,26	100		18,9	98		2,0	100		0,1	100		104453,9	100		10,0	100		139,7	100		950,2	100	in Betrieb
10:00		2,5	100		0,0	100		0,42	100		2,9	100		0,28	100		18,5	100		2,0	100		0,0	100		106432,9	100		10,2	100		140,4	100		950,7	100	in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,31	73		2,3	100		0,26	94		19,6	100		2,0	100		0,0	100		100658,9	100		9,6	100		139,0	100		961,4	100	in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,48	100		2,8	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,0	100		100058,9	100		9,2	100		139,6	100		967,4	100	in Betrieb
11:30		1,8	100		0,0	100		0,74	100		3,1	100		0,26	100		28,5	100		2,0	100		0,1	100		101065,6	100		9,5	100		140,3	100		953,7	100	in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,85	100		2,5	100		0,26	100		31,2	100		2,0	100		0,1	100		101852,1	100		9,6	100		140,2	100		959,1	100	in Betrieb
12:30		1,9	100		0,0	100		0,84	73		1,9	100		0,26	100		35,1	100		2,0	100		0,1	100		102925,1	100		9,7	100		140,3	100		955,1	100	in Betrieb
13:00		4,9	100		0,1	100		1,07	100		2,4	100		0,26	100		30,5	100		2,0	100		0,0	100		101215,7	100		9,8	100		139,9	100		955,2	100	in Betrieb
13:30		4,9	100		0,0	100		0,45	100		3,9	100		0,26	100		24,1	100		2,0	100		0,1	100		100621,2	100		9,8	100		140,2	100		964,2	100	in Betrieb
14:00		2,1	100		0,0	100		0,34	100		4,5	100		0,26	100		28,4	100		2,0	100		0,1	100		101843,9	100		9,5	100		140,5	100		972,8	100	in Betrieb
14:30		2,6	100		0,0	100		0,41	73		2,8	100		0,27	94		36,8	100		2,0	100		0,1	100		102874,3	100		9,7	100		140,4	100		964,8	100	in Betrieb
15:00		6,0	100		0,0	100		0,47	100		3,0	100		0,26	100		31,6	100		2,0	100		0,0	100		105400,7	100		9,9	100		140,4	100		955,6	100	in Betrieb
15:30		4,0	100		0,0	100		0,36	100		3,0	100		0,26	100		28,2	100		2,0	100		0,0	100		105159,1	100		10,0	100		140,4	100		954,9	100	in Betrieb
16:00		4,2	100		0,0	100		0,34	100		2,8	100		0,26	100		15,3	100		2,0	100		0,1	100		105075,2	100		9,9	100		140,1	100		961,2	100	in Betrieb
16:30		4,4	100		0,0	100		0,25	73		3,3	100		0,26	100		12,4	100		2,0	100		0,1	100		104986,5	100		9,9	100		139,9	100		963,9	100	in Betrieb
17:00		1,7	100		0,0	100		0,27	100		2,4	100		0,26	100		11,7	100		1,9	100		0,0	100		104179,3	100		10,1	100		139,8	100		965,0	100	in Betrieb
17:30		2,9	100		0,0	100		0,42	100		2,3	100		0,26	100		11,3	94		2,0	100		0,1	100		104047,5	100		9,9	100		140,2	100		965,5	100	in Betrieb
18:00		3,2	100		2,0	100		0,42	100		2,1	100		0,26	100		19,6	100		2,0	100		0,0	100		102792,0											