

		SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto								
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato						
00:30		3,4	100		0,0	100		0,2	73		3,7	100		0,26	100		16,0	100		2,0	100		0,0	100		102527,6	100	9,6	100	139,9	100	960,9	100	In marcia
01:00		3,4	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,26	100		20,8	98		2,0	100		0,0	100		102286,0	100	9,4	100	140,2	100	961,9	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		0,67	100		3,2	100		0,26	100		36,9	100		2,0	100		0,0	100		104531,9	100	9,7	100	140,6	100	949,7	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,1	100		0,67	100		3,1	100		0,26	100		37,2	100		2,0	100		0,0	100		106394,9	100	9,9	100	140,3	100	945,1	100	In marcia
02:30		4,6	100		0,1	100		0,5	73		3,4	100		0,26	95		25,9	100		2,0	100		0,0	100		105976,5	100	10,0	100	140,0	100	949,3	100	In marcia
03:00		5,9	100		0,2	100		0,86	100		3,0	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,0	100		105769,9	100	9,8	100	139,8	100	952,6	100	In marcia
03:30		3,3	100		0,0	100		0,49	100		2,8	100		0,26	100		26,5	100		2,0	100		0,0	100		105778,5	100	9,8	100	140,1	100	955,5	100	In marcia
04:00		3,4	100		0,3	100		0,38	100		2,7	100		0,26	100		15,5	98		2,0	100		0,0	100		105979,5	100	10,1	100	139,7	100	954,2	100	In marcia
04:30		5,2	100		0,0	100		0,21	73		3,0	100		0,26	100		13,3	100		2,0	100		0,0	100		105517,1	100	9,9	100	139,8	100	954,6	100	In marcia
05:00		4,7	100		0,0	100		0,12	100		3,4	100		0,26	100		12,9	100		2,0	100		0,0	100		104604,4	100	9,9	100	139,7	100	954,7	100	In marcia
05:30		3,1	100		0,0	100		0,11	100		3,0	100		0,26	100		15,6	98		2,0	100		0,0	100		104194,3	100	9,8	100	140,0	100	952,9	100	In marcia
06:00		3,9	100		0,0	100		0,19	100		3,1	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,0	100		104541,4	100	9,6	100	140,0	100	955,6	100	In marcia
06:30		4,6	100		0,0	100		0,09	73		4,2	100		0,26	94		32,5	100		2,0	100		0,0	100		105689,3	100	10,0	100	139,9	100	950,0	100	In marcia
07:00		4,2	86		0,0	86		0,02	100		3,7	86		0,26	100		28,5	86		2,0	86		0,0	86		105424,2	100	10,0	86	139,8	100	950,5	100	In marcia
07:30		2,4	78		0,0	78		0,03	100		3,4	78		0,26	100		34,1	78		2,0	78		0,0	78		104277,2	100	9,7	78	139,9	100	959,3	100	In marcia
08:00		2,4	100		0,0	100		0,02	100		2,8	100		0,26	100		38,9	100		2,0	100		0,0	100		104287,4	100	9,7	100	139,8	100	955,3	100	In marcia
08:30		2,0	100		0,0	100		0,23	73		2,7	100		0,26	100		41,0	100		2,0	100		0,0	100		104981,4	100	9,9	100	140,0	100	941,3	100	In marcia
09:00		2,6	100		0,0	100		0,98	100		2,8	100		0,26	100		41,6	98		2,0	100		0,0	100		106959,2	100	9,8	100	140,5	100	955,0	100	In marcia
09:30		3,5	100		0,6	100		0,96	100		2,7	100		0,26	100		30,6	100		2,0	100		0,0	100		108032,3	100	10,1	100	139,7	100	947,5	100	In marcia
10:00		5,7	100		0,6	100		0,62	100		2,4	100		0,26	100		30,5	100		2,0	100		0,0	100		107079,4	100	9,8	100	139,6	100	955,7	100	In marcia
10:30		4,0	100		0,0	100		0,2	73		2,2	100		0,26	94		18,7	100		2,0	100		0,0	100		106860,6	100	10,0	100	139,4	100	953,5	100	In marcia
11:00		1,9	100		0,0	100		0,28	100		2,6	100		0,26	100		16,7	100		2,0	100		0,0	100		105789,7	100	9,9	100	139,5	100	955,5	100	In marcia
11:30		2,0	100		0,0	100		0,35	100		3,4	100		0,26	100		15,9	100		2,0	100		0,0	100		105508,6	100	9,9	100	139,7	100	956,4	100	In marcia
12:00		5,9	100		0,6	100		0,39	100		2,5	100		0,26	100		16,4	100		2,0	100		0,0	100		106131,2	100	9,6	100	139,6	100	968,9	100	In marcia
12:30		3,0	100		0,0	100		0,03	73		2,5	100		0,26	100		14,2	100		2,0	100		0,0	100		105230,5	100	10,1	100	139,5	100	956,3	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		18,8	100		2,0	100		0,0	100		103649,1	100	9,8	100	139,3	100	968,2	100	In marcia
13:30		4,6	100		0,3	100		0,01	100		2,3	100		0,25	100		16,6	100		1,9	100		0,0	100		102896,2	100	9,7	100	139,3	100	969,6	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		36,2	100		2,0	100		0,0	100		102779,6	100	9,7	100	140,0	100	962,6	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		0,01	73		2,7	100		0,26	94		31,0	100		2,0	100		0,0	100		102696,6	100	9,8	100	140,0	100	954,0	100	In marcia
15:00		4,1	100		0,6	100		0,03	100		2,6	100		0,26	100		40,4	100		2,0	100		0,0	100		105425,5	100	9,8	100	140,2	100	958,4	100	In marcia
15:30		3,6	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		34,4	100		2,0	100		0,0	100		105857,6	100	9,8	100	139,9	100	960,4	100	In marcia
16:00		3,7	100		0,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		29,6	100		2,0	100		0,0	100		106192,2	100	9,9	100	139,9	100	962,7	100	In marcia
16:30		2,6	100		0,3	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		21,8	100		2,0	100		0,0	100		105427,6	100	10,0	100	139,9	100	954,9	100	In marcia
17:00		4,3	100		1,1	100		0,26	100		2,1	100		0,26	100		23,1	100		2,0	100		0,0	100		104625,9	100	9,9	100	139,6	100	952,3	100	In marcia
17:30		5,1	100		0,8	100		0,03	100		2,3	100		0,26	100		17,5	100		2,0	100		0,0	100		103831,7	100	9,8	100	139,4	100	955,3	100	In marcia
18:00		3,6	100		0,0	100		0,11	100		2,6	100		0,26	100		19,1	100		2,0	100		0,0	100		103570,6	100	9,7	100	140,1	100	956,0	100	In marcia
18:30		3,4	100		0,0	100		0,09	73		2,4	100		0,26	94		26,0	100		2,0	100		0,0	100		105387,7	100	9,8	100	140,6	100	949,8	100	In marcia
19:00		3,8	86		0,1	86		0,0	100		2,0	86		0,26	100		20,5	86		2,0	86		0,0	86		106265,0	100	10,0	86	140,3	100	950,9	100	In marcia
19:30		4,4	78		0,0	78		0,08	100		2,7	78		0,26	100		28,2	78		2,0	78		0,0	78		105372,0	100	10,0	78	140,2	100	950,7	100	In marcia
20:00		4,9	100		0,3	100		0,03	100		2,6	100		0,26	100		19,0	100		2,0	100		0,0	100		104754,8	100	10,0	100	139,9	100	961,3	100	In marcia
20:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		19,0	100		2,0	100		0,0	100		103848,6	100	10,0	100	139,9	100	960,9	100	In marcia
21:00		3,2	100		0,0	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		18,2	100		2,0	100		0,0	100		103308,6	100	9,7	100	139,9	100	964,2	100	In marcia
21:30		3,9	100		0,1	100		0,13	100		2,8	100		0,26	100		22,9	98		2,0	100		0,1	100		103518,5	100	9,5	100	140,1	100	971,2	100	In marcia
22:00		3,7	100		0,1	100		0,03	100		3,3	100		0,25	100		22,6	100		2,0	100		0,0	100		103314,1	100	10,0	100	139,5	100	965,0	100	In marcia
22:30		3,4	100		0,3	100		0,02	73		3,6	100		0,26	95		31,9	100		2,0	100		0,0	100		104846,5	100	9,8	100					

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand
00:30		3,4	100		0,0	100		0,2	73		3,7	100		0,26	100		16,0	100		2,0	100		0,0	100		102527,6	100		9,6	100		139,9	100		960,9	100	in Betrieb
01:00		3,4	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,26	100		20,8	98		2,0	100		0,0	100		102286,0	100		9,4	100		140,2	100		961,9	100	in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		0,67	100		3,2	100		0,26	100		36,9	100		2,0	100		0,0	100		104531,9	100		9,7	100		140,6	100		949,7	100	in Betrieb
02:00		4,1	100		0,1	100		0,67	100		3,1	100		0,26	100		37,2	100		2,0	100		0,0	100		106394,9	100		9,9	100		140,3	100		945,1	100	in Betrieb
02:30		4,6	100		0,1	100		0,5	73		3,4	100		0,26	95		25,9	100		2,0	100		0,0	100		105976,5	100		10,0	100		140,0	100		949,3	100	in Betrieb
03:00		5,9	100		0,2	100		0,86	100		3,0	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,0	100		105769,9	100		9,8	100		139,8	100		952,6	100	in Betrieb
03:30		3,3	100		0,0	100		0,49	100		2,8	100		0,26	100		26,5	100		2,0	100		0,0	100		105778,5	100		9,8	100		140,1	100		955,5	100	in Betrieb
04:00		3,4	100		0,3	100		0,38	100		2,7	100		0,26	100		15,5	98		2,0	100		0,0	100		105979,5	100		10,1	100		139,7	100		954,2	100	in Betrieb
04:30		5,2	100		0,0	100		0,21	73		3,0	100		0,26	100		13,3	100		2,0	100		0,0	100		105517,1	100		9,9	100		139,8	100		954,6	100	in Betrieb
05:00		4,7	100		0,0	100		0,12	100		3,4	100		0,26	100		12,9	100		2,0	100		0,0	100		104604,4	100		9,9	100		139,7	100		954,7	100	in Betrieb
05:30		3,1	100		0,0	100		0,11	100		3,0	100		0,26	100		15,6	98		2,0	100		0,0	100		104194,3	100		9,8	100		140,0	100		952,9	100	in Betrieb
06:00		3,9	100		0,0	100		0,19	100		3,1	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,0	100		104541,4	100		9,6	100		140,0	100		955,6	100	in Betrieb
06:30		4,6	100		0,0	100		0,09	73		4,2	100		0,26	94		32,5	100		2,0	100		0,0	100		105689,3	100		10,0	100		139,9	100		950,0	100	in Betrieb
07:00		4,2	86		0,0	86		0,02	100		3,7	86		0,26	100		28,5	86		2,0	86		0,0	86		105424,2	100		10,0	86		139,8	100		950,5	100	in Betrieb
07:30		2,4	78		0,0	78		0,03	100		3,4	78		0,26	100		34,1	78		2,0	78		0,0	78		104277,2	100		9,7	78		139,9	100		959,3	100	in Betrieb
08:00		2,4	100		0,0	100		0,02	100		2,8	100		0,26	100		38,9	100		2,0	100		0,0	100		104287,4	100		9,7	100		139,8	100		955,3	100	in Betrieb
08:30		2,0	100		0,0	100		0,23	73		2,7	100		0,26	100		41,0	100		2,0	100		0,0	100		104981,4	100		9,9	100		140,0	100		941,3	100	in Betrieb
09:00		2,6	100		0,0	100		0,98	100		2,8	100		0,26	100		41,6	98		2,0	100		0,0	100		106959,2	100		9,8	100		140,5	100		955,0	100	in Betrieb
09:30		3,5	100		0,6	100		0,96	100		2,7	100		0,26	100		30,6	100		2,0	100		0,0	100		108032,3	100		10,1	100		139,7	100		947,5	100	in Betrieb
10:00		5,7	100		0,6	100		0,62	100		2,4	100		0,26	100		30,5	100		2,0	100		0,0	100		107079,4	100		9,8	100		139,6	100		955,7	100	in Betrieb
10:30		4,0	100		0,0	100		0,2	73		2,2	100		0,26	94		18,7	100		2,0	100		0,0	100		106860,6	100		10,0	100		139,4	100		953,5	100	in Betrieb
11:00		1,9	100		0,0	100		0,28	100		2,6	100		0,26	100		16,7	100		2,0	100		0,0	100		105789,7	100		9,9	100		139,5	100		955,5	100	in Betrieb
11:30		2,0	100		0,0	100		0,35	100		3,4	100		0,26	100		15,9	100		2,0	100		0,0	100		105508,6	100		9,9	100		139,7	100		956,4	100	in Betrieb
12:00		5,9	100		0,6	100		0,39	100		2,5	100		0,26	100		16,4	100		2,0	100		0,0	100		106131,2	100		9,6	100		139,6	100		968,9	100	in Betrieb
12:30		3,0	100		0,0	100		0,03	73		2,5	100		0,26	100		14,2	100		2,0	100		0,0	100		105230,5	100		10,1	100		139,5	100		956,3	100	in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		18,8	100		2,0	100		0,0	100		103649,1	100		9,8	100		139,3	100		968,2	100	in Betrieb
13:30		4,6	100		0,3	100		0,01	100		2,3	100		0,25	100		16,6	100		1,9	100		0,0	100		102896,2	100		9,7	100		139,3	100		969,6	100	in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		36,2	100		2,0	100		0,0	100		102779,6	100		9,7	100		140,0	100		962,6	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		0,01	73		2,7	100		0,26	94		31,0	100		2,0	100		0,0	100		103696,6	100		9,8	100		140,0	100		954,0	100	in Betrieb
15:00		4,1	100		0,6	100		0,03	100		2,6	100		0,26	100		40,4	100		2,0	100		0,0	100		105425,5	100		9,8	100		140,2	100		958,4	100	in Betrieb
15:30		3,6	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		34,4	100		2,0	100		0,0	100		105857,6	100		9,8	100		139,9	100		960,4	100	in Betrieb
16:00		3,7	100		0,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		29,6	100		2,0	100		0,0	100		106192,2	100		9,9	100		139,9	100		962,7	100	in Betrieb
16:30		2,6	100		0,3	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		21,8	100		2,0	100		0,0	100		105427,6	100		10,0	100		139,9	100		954,9	100	in Betrieb
17:00		4,3	100		1,1	100		0,26	100		2,1	100		0,26	100		23,1	100		2,0	100		0,0	100		104625,9	100		9,9	100		139,6	100		952,3	100	in Betrieb
17:30		5,1	100		0,8	100		0,03	100		2,3	100		0,26	100		17,5	100		2,0	100		0,0	100		103831,7	100		9,8	100		139,4	100		955,3	100	in Betrieb
18:00		3,6	100		0,0	100		0,11	100		2,6	100		0,26	100		19,1	100		2,0	100		0,0	100		103570,6	100		9,7	100		140,1	100		956,0	100	in Betrieb
18:30		3,4	100		0,0	100		0,09	73		2,4	100		0,26	94		26,0	100		2,0	100		0,0	100		105387,7	100		9,8	100		140,6	100		949,8	100	in Betrieb
19:00		3,8	86		0,1	86		0,0	100		2,0	86		0,26	100		20,5	86		2,0	86		0,0	86		106265,0	100		10,0	86		140,3	100		950,9	100	in Betrieb
19:30		4,4	78		0,0	78		0,08	100		2,7	78		0,26	100		28,2	78		2,0	78		0,0	78		105372,0	100		10,0	78		140,2	100		950,7	100	in Betrieb
20:00		4,9	100		0,3	100		0,03	100		2,6	100		0,26	100		19,0	100		2,0	100		0,0	100		104754,8	100		10,0	100		139,9	100		961,3	100	in Betrieb
20:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		19,0	100		2,0	100		0,0	100		103848,6	100		10,0	100		139,9	100		960,9	100	in Betrieb
21:00		3,2	100		0,0	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		18,2	100		2,0	100		0,0	100		103308,6	100		9,7	100		139,9	100		964,2	100	in Betrieb
21:30		3,9	100		0,1	100		0,13	100		2,8	100		0,26	100</																						