

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 07/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,1	100		0,0	100		0,01	73		3,3	100		0,26	100		36,7	100		2,0	100		0,0	100		104472,5	100	9,7	100	140,2	100	956,8	100	In marcia			
01:00		3,8	100		0,6	100		0,23	100		2,9	100		0,26	100		33,2	100		2,0	100		0,0	100		106083,0	100	9,8	100	140,1	100	955,4	100	In marcia			
01:30		4,0	100		0,7	100		0,11	100		3,2	100		0,26	100		22,7	100		2,0	100		0,0	100		107016,3	100	10,1	100	139,6	100	952,4	100	In marcia			
02:00		3,7	100		0,3	100		0,11	100		2,7	100		0,26	100		22,4	100		2,0	100		0,0	100		105349,7	100	10,1	100	139,4	100	952,4	100	In marcia			
02:30		6,4	100		0,0	100		0,05	73		2,9	100		0,25	94		16,8	100		2,0	100		0,0	100		105037,9	100	10,0	100	139,4	100	960,0	100	In marcia			
03:00		2,3	100		0,0	100		0,19	100		3,1	100		0,26	100		24,1	100		2,0	100		0,0	100		105491,5	100	9,9	100	139,8	100	958,7	100	In marcia			
03:30		3,8	100		0,0	100		0,33	100		3,8	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,0	100		106408,5	100	9,9	100	139,8	100	968,4	100	In marcia			
04:00		4,6	100		0,0	100		0,22	100		3,3	100		0,26	100		26,0	100		2,0	100		0,0	100		106017,4	100	10,0	100	139,7	100	957,8	100	In marcia			
04:30		3,0	100		0,0	100		0,09	73		3,1	100		0,26	100		28,9	100		2,0	100		0,0	100		106345,2	100	10,1	100	139,8	100	956,4	100	In marcia			
05:00		3,6	100		0,0	100		0,27	100		2,6	100		0,26	100		31,2	100		2,0	100		0,0	100		106780,7	100	9,9	100	139,8	100	953,3	100	In marcia			
05:30		4,0	100		0,0	100		0,21	100		2,4	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,0	100		106350,7	100	10,1	100	139,9	100	952,2	100	In marcia			
06:00		3,8	100		0,0	100		0,3	100		2,5	100		0,26	100		26,5	100		2,0	100		0,0	100		106124,7	100	9,9	100	139,7	100	955,3	100	In marcia			
06:30		4,4	100		0,1	100		0,22	73		2,6	100		0,25	94		19,7	100		2,0	100		0,0	100		106433,3	100	10,1	100	139,5	100	953,8	100	In marcia			
07:00		3,6	84		0,0	84		0,23	100		2,8	84		0,26	100		21,7	84		2,0	84		0,0	84		105836,0	100	9,9	84	139,6	100	957,5	100	In marcia			
07:30		3,2	79		0,0	79		0,33	100		3,1	79		0,26	100		18,0	79		2,0	79		0,0	79		106457,9	100	9,8	79	139,7	100	961,6	100	In marcia			
08:00		4,5	100		0,1	100		0,4	100		3,1	100		0,26	100		15,3	100		2,0	100		0,0	100		105096,4	100	9,9	100	139,5	100	952,9	100	In marcia			
08:30		4,0	100		0,0	100		0,1	73		5,4	100		0,26	100		18,0	100		2,0	100		0,0	100		105245,8	100	10,0	100	139,8	100	942,3	100	In marcia			
09:00		3,1	100		0,0	100		0,22	100		3,5	100		0,26	100		31,6	100		2,0	100		0,0	100		108929,8	100	10,0	100	140,6	100	938,3	100	In marcia			
09:30		2,5	100		0,0	100		0,31	100		4,9	100		0,26	100		34,8	100		2,0	100		0,0	100		107792,2	100	9,7	100	139,7	100	955,0	100	In marcia			
10:00		3,8	100		0,3	100		0,34	100		3,4	100		0,26	100		29,0	100		2,0	100		0,0	100		108552,7	100	10,0	100	139,9	100	952,7	100	In marcia			
10:30		2,6	100		0,0	100		0,29	73		2,8	100		0,26	94		26,0	100		2,0	100		0,0	100		108264,9	100	10,0	100	139,8	100	947,7	100	In marcia			
11:00		5,2	100		1,3	100		0,47	100		2,6	100		0,26	100		27,4	100		2,0	100		0,0	100		108187,7	100	10,1	100	139,8	100	946,8	100	In marcia			
11:30		4,0	100		0,0	100		0,37	100		2,7	100		0,26	100		26,7	98		2,0	100		0,0	100		107372,5	100	10,0	100	139,9	100	944,3	100	In marcia			
12:00		3,7	100		0,3	100		0,58	100		2,5	100		0,26	100		20,6	100		2,0	100		0,0	100		106817,1	100	9,9	100	139,8	100	954,7	100	In marcia			
12:30		3,3	100		0,4	100		0,4	73		2,8	100		0,26	100		17,0	100		2,0	100		0,0	100		106602,1	100	10,0	100	139,7	100	954,2	100	In marcia			
13:00		4,4	100		1,5	100		0,51	100		2,6	100		0,26	100		19,2	100		2,0	100		0,0	100		105298,7	100	9,8	100	139,7	100	960,0	100	In marcia			
13:30		3,7	100		1,3	100		0,59	100		2,6	100		0,26	100		25,3	100		2,0	100		0,0	100		104996,9	100	9,8	100	140,2	100	959,6	100	In marcia			
14:00		5,8	100		1,7	100		0,53	100		2,8	100		0,26	100		21,8	100		2,0	100		0,0	100		106128,5	100	9,9	100	139,8	100	955,0	100	In marcia			
14:30		2,7	100		0,0	100		0,16	73		3,0	100		0,26	95		30,5	100		2,0	100		0,0	100		105296,1	100	9,8	100	140,1	100	954,1	100	In marcia			
15:00		2,3	100		0,0	100		0,11	100		2,6	100		0,26	100		31,6	100		2,0	100		0,0	100		105255,1	100	9,8	100	140,0	100	956,6	100	In marcia			
15:30		4,3	100		0,5	100		0,06	100		2,2	100		0,26	100		23,7	100		2,0	100		0,0	100		105464,9	100	10,0	100	139,9	100	948,4	100	In marcia			
16:00		6,7	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		30,4	100		2,0	100		0,0	100		105170,1	100	9,7	100	140,4	100	956,1	100	In marcia			
16:30		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		24,7	100		2,0	100		0,0	100		106029,0	100	9,9	100	139,9	100	956,4	100	In marcia			
17:00		3,0	100		0,0	100		0,09	100		3,4	100		0,25	100		24,5	100		2,0	100		0,0	100		105878,0	100	10,0	100	140,0	100	955,5	100	In marcia			
17:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		29,7	100		2,0	100		0,0	100		105380,2	100	9,7	100	140,4	100	959,9	100	In marcia			
18:00		4,6	100		0,0	100		0,1	100		3,3	100		0,26	100		25,4	98		2,0	100		0,0	100		106025,9	100	9,7	100	140,5	100	954,5	100	In marcia			
18:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		29,1	100		2,0	100		0,0	100		106457,7	100	9,9	100	140,2	100	950,9	100	In marcia			
19:00	<																																				

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 07/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,1	100		0,0	100		0,01	73		3,3	100		0,26	100		36,7	100		2,0	100		0,0	100		104472,5	100		9,7	100		140,2	100		956,8	100	in Betrieb
01:00		3,8	100		0,6	100		0,23	100		2,9	100		0,26	100		33,2	100		2,0	100		0,0	100		106083,0	100		9,8	100		140,1	100		955,4	100	in Betrieb
01:30		4,0	100		0,7	100		0,11	100		3,2	100		0,26	100		22,7	100		2,0	100		0,0	100		107016,3	100		10,1	100		139,6	100		952,4	100	in Betrieb
02:00		3,7	100		0,3	100		0,11	100		2,7	100		0,26	100		22,4	100		2,0	100		0,0	100		105349,7	100		10,1	100		139,4	100		952,4	100	in Betrieb
02:30		6,4	100		0,0	100		0,05	73		2,9	100		0,25	94		16,8	100		2,0	100		0,0	100		105037,9	100		10,0	100		139,4	100		960,0	100	in Betrieb
03:00		2,3	100		0,0	100		0,19	100		3,1	100		0,26	100		24,1	100		2,0	100		0,0	100		105491,5	100		9,9	100		139,8	100		958,7	100	in Betrieb
03:30		3,8	100		0,0	100		0,33	100		3,8	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,0	100		106408,5	100		9,9	100		139,8	100		968,4	100	in Betrieb
04:00		4,6	100		0,0	100		0,22	100		3,3	100		0,26	100		26,0	100		2,0	100		0,0	100		106017,4	100		10,0	100		139,7	100		957,8	100	in Betrieb
04:30		3,0	100		0,0	100		0,09	73		3,1	100		0,26	100		28,9	100		2,0	100		0,0	100		106345,2	100		10,1	100		139,8	100		956,4	100	in Betrieb
05:00		3,6	100		0,0	100		0,27	100		2,6	100		0,26	100		31,2	100		2,0	100		0,0	100		106780,7	100		9,9	100		139,8	100		953,3	100	in Betrieb
05:30		4,0	100		0,0	100		0,21	100		2,4	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,0	100		106350,7	100		10,1	100		139,9	100		952,2	100	in Betrieb
06:00		3,8	100		0,0	100		0,3	100		2,5	100		0,26	100		26,5	100		2,0	100		0,0	100		106124,7	100		9,9	100		139,7	100		955,3	100	in Betrieb
06:30		4,4	100		0,1	100		0,22	73		2,6	100		0,25	94		19,7	100		2,0	100		0,0	100		106433,3	100		10,1	100		139,5	100		953,8	100	in Betrieb
07:00		3,6	84		0,0	84		0,23	100		2,8	84		0,26	100		21,7	84		2,0	84		0,0	84		105836,0	100		9,9	84		139,6	100		957,5	100	in Betrieb
07:30		3,2	79		0,0	79		0,33	100		3,1	79		0,26	100		18,0	79		2,0	79		0,0	79		106457,9	100		9,8	79		139,7	100		961,6	100	in Betrieb
08:00		4,5	100		0,1	100		0,4	100		3,1	100		0,26	100		15,3	100		2,0	100		0,0	100		105096,4	100		9,9	100		139,5	100		952,9	100	in Betrieb
08:30		4,0	100		0,0	100		0,1	73		5,4	100		0,26	100		18,0	100		2,0	100		0,0	100		105245,8	100		10,0	100		139,8	100		942,3	100	in Betrieb
09:00		3,1	100		0,0	100		0,22	100		3,5	100		0,26	100		31,6	100		2,0	100		0,0	100		108929,8	100		10,0	100		140,6	100		938,3	100	in Betrieb
09:30		2,5	100		0,0	100		0,31	100		4,9	100		0,26	100		34,8	100		2,0	100		0,0	100		107792,2	100		9,7	100		139,7	100		955,0	100	in Betrieb
10:00		3,8	100		0,3	100		0,34	100		3,4	100		0,26	100		29,0	100		2,0	100		0,0	100		108552,7	100		10,0	100		139,9	100		952,7	100	in Betrieb
10:30		2,6	100		0,0	100		0,29	73		2,8	100		0,26	94		26,0	100		2,0	100		0,0	100		108264,9	100		10,0	100		139,8	100		947,7	100	in Betrieb
11:00		5,2	100		1,3	100		0,47	100		2,6	100		0,26	100		27,4	100		2,0	100		0,0	100		108187,7	100		10,1	100		139,8	100		946,8	100	in Betrieb
11:30		4,0	100		0,0	100		0,37	100		2,7	100		0,26	100		26,7	98		2,0	100		0,0	100		107372,5	100		10,0	100		139,9	100		944,3	100	in Betrieb
12:00		3,7	100		0,3	100		0,58	100		2,5	100		0,26	100		20,6	100		2,0	100		0,0	100		106817,1	100		9,9	100		139,8	100		954,7	100	in Betrieb
12:30		3,3	100		0,4	100		0,4	73		2,8	100		0,26	100		17,0	100		2,0	100		0,0	100		106602,1	100		10,0	100		139,7	100		954,2	100	in Betrieb
13:00		4,4	100		1,5	100		0,51	100		2,6	100		0,26	100		19,2	100		2,0	100		0,0	100		105298,7	100		9,8	100		139,7	100		960,0	100	in Betrieb
13:30		3,7	100		1,3	100		0,59	100		2,6	100		0,26	100		25,3	100		2,0	100		0,0	100		104996,9	100		9,8	100		140,2	100		959,6	100	in Betrieb
14:00		5,8	100		1,7	100		0,53	100		2,8	100		0,26	100		21,8	100		2,0	100		0,0	100		106128,5	100		9,9	100		139,8	100		955,0	100	in Betrieb
14:30		2,7	100		0,0	100		0,16	73		3,0	100		0,26	95		30,5	100		2,0	100		0,0	100		105296,1	100		9,8	100		140,1	100		954,1	100	in Betrieb
15:00		2,3	100		0,0	100		0,11	100		2,6	100		0,26	100		31,6	100		2,0	100		0,0	100		105255,1	100		9,8	100		140,0	100		956,6	100	in Betrieb
15:30		4,3	100		0,5	100		0,06	100		2,2	100		0,26	100		23,7	100		2,0	100		0,0	100		105464,9	100		10,0	100		139,9	100		948,4	100	in Betrieb
16:00		6,7	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		30,4	100		2,0	100		0,0	100		105170,1	100		9,7	100		140,4	100		956,1	100	in Betrieb
16:30		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		24,7	100		2,0	100		0,0	100		106029,0	100		9,9	100		139,9	100		956,4	100	in Betrieb
17:00		3,0	100		0,0	100		0,09	100		3,4	100		0,25	100		24,5	100		2,0	100		0,0	100		105878,0	100		10,0	100		140,0	100		955,5	100	in Betrieb
17:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		29,7	100		2,0	100		0,0	100		105380,2	100		9,7	100		140,4	100		959,9	100	in Betrieb
18:00		4,6	100		0,0	100		0,1	100		3,3	100		0,26	100		25,4	98		2,0	100		0,0	100													