

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 08/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,6	100		0,8	100		0,21	73		3,4	100		0,26	100		31,8	100		2,0	100		0,1	100		107837,4	100		10,0	100		140,5	100		941,5	100	In marcia
01:00		4,0	100		2,0	100		0,37	100		4,1	100		0,26	100		27,0	100		2,0	100		0,2	100		109964,1	100		10,0	100		140,7	100		945,4	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,9	100		0,33	100		3,9	100		0,26	100		21,7	100		2,0	100		0,2	100		110452,2	100		10,0	100		140,6	100		943,4	100	In marcia
02:00		3,2	100		1,4	100		0,33	100		4,0	100		0,26	100		23,5	100		2,0	100		0,2	100		109970,8	100		10,2	100		140,6	100		932,7	100	In marcia
02:30		2,2	100		2,0	100		0,22	73		3,7	100		0,26	94		21,3	100		2,0	100		0,2	100		111956,7	100		10,6	100		140,7	100		910,3	100	In marcia
03:00		2,3	100		0,8	100		0,1	100		4,3	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,2	100		114261,1	100		9,8	100		140,7	100		943,5	100	In marcia
03:30		1,7	100		0,0	100		0,17	100		3,3	100		0,26	100		21,5	100		2,0	100		0,2	100		113432,2	100		10,3	100		140,1	100		934,7	100	In marcia
04:00		4,3	100		0,0	100		0,18	100		3,1	100		0,26	100		22,5	100		2,0	100		0,1	100		110955,9	100		10,2	100		140,0	100		935,2	100	In marcia
04:30		2,7	100		0,0	100		0,03	73		2,7	100		0,26	100		18,3	100		2,0	100		0,2	100		109461,7	100		10,1	100		140,0	100		938,9	100	In marcia
05:00		2,8	100		0,8	100		0,04	100		2,5	100		0,26	100		26,7	100		2,0	100		0,1	100		108048,4	100		9,9	100		140,0	100		935,5	100	In marcia
05:30		4,4	100		0,7	100		0,01	100		2,8	100		0,26	100		27,4	100		2,0	100		0,1	100		107500,4	100		9,9	100		140,1	100		945,9	100	In marcia
06:00		5,9	100		1,3	100		0,03	100		2,6	100		0,26	100		26,9	100		2,0	100		0,2	100		106079,4	100		9,6	100		139,9	100		957,8	100	In marcia
06:30		4,4	100		0,3	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		20,8	100		2,0	100		0,1	100		105478,2	100		9,8	100		139,9	100		954,4	100	In marcia
07:00		3,6	84		0,0	84		0,0	100		3,3	84		0,26	100		27,9	84		2,0	84		0,2	84		104512,4	100		9,5	84		140,0	100		955,4	100	In marcia
07:30		3,5	79		0,0	79		0,01	100		2,7	79		0,26	100		16,9	79		2,0	79		0,0	79		103906,6	100		9,7	79		139,9	100		956,6	100	In marcia
08:00		3,1	100		0,7	100		0,02	100		2,3	100		0,26	100		11,6	100		2,0	100		0,0	100		102586,0	100		9,7	100		139,8	100		959,9	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,8	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		15,5	100		2,0	100		0,0	100		101425,4	100		9,5	100		140,0	100		960,6	100	In marcia
09:00		4,6	100		1,4	100		0,05	100		2,6	100		0,26	100		20,3	100		2,0	100		0,0	100		101664,2	100		9,6	100		139,9	100		969,5	100	In marcia
09:30		4,3	100		0,4	100		0,07	100		3,2	100		0,26	100		23,8	100		2,0	100		0,0	100		101061,8	100		9,5	100		140,4	100		969,7	100	In marcia
10:00		4,8	100		0,7	100		0,05	100		3,0	100		0,26	100		43,3	100		2,0	100		0,0	100		103073,2	100		9,5	100		140,7	100		970,7	100	In marcia
10:30		3,4	100		0,0	100		0,07	73		3,9	100		0,26	94		39,2	100		2,0	100		0,0	100		103771,4	100		9,9	100		140,3	100		966,3	100	In marcia
11:00		2,6	100		0,0	100		0,66	100		4,7	100		0,26	100		44,3	100		2,0	100		0,0	100		106406,7	100		10,0	100		140,8	100		963,6	100	In marcia
11:30		7,7	100		0,2	100		0,83	100		3,4	100		0,26	100		40,8	100		2,0	100		0,0	100		106212,7	100		9,7	100		140,8	100		966,9	100	In marcia
12:00		4,1	100		0,0	100		0,76	100		5,3	100		0,26	100		17,4	100		2,1	100		0,0	100		108903,7	100		10,2	100		140,6	100		951,2	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,35	73		4,3	100		0,26	100		12,8	96		2,0	100		0,0	100		108466,2	100		10,0	100		140,1	100		956,3	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		8,5	100		2,0	100		0,0	100		109602,4	100		10,2	100		139,8	100		955,9	100	In marcia
13:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		12,0	100		1,9	100		0,0	100		107024,4	100		10,3	100		139,1	100		953,1	100	In marcia
14:00		4,3	100		0,0	100		0,33	100		2,8	100		0,26	100		13,6	100		2,0	100		0,0	100		104709,2	100		9,9	100		139,2	100		961,2	100	In marcia
14:30		4,1	100		0,0	100		0,05	73		3,2	100		0,26	94		22,4	100		2,0	100		0,0	100		103707,9	100		9,9	100		139,3	100		968,9	100	In marcia
15:00		5,9	100		0,0	100		0,13	100		3,1	100		0,26	100		40,8	100		2,0	100		0,0	100		103945,8	100		9,6	100		139,6	100		971,2	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		0,14	100		2,8	100		0,27	100		48,0	100		2,0	100		0,0	100		104739,6	100		9,7	100		140,2	100		965,2	100	In marcia
16:00		3,3	100		0,0	100		0,66	100		4,0	100		0,26	100		51,0	100		2,0	100		0,0	100		106137,2	100		9,8	100		140,0	100		964,7	100	In marcia
16:30		5,0	100		0,1	100		0,38	73		3,3	100		0,26	100		33,8	100		2,0	100		0,0	100		108354,9	100		10,0	100		139,8	100		964,3	100	In marcia
17:00		4,1	100		0,0	100		0,4	100		2,8	100		0,26	100		24,8	100		2,0	100		0,0	100		108027,4	100		10,2	100		139,9	100		953,1	100	In marcia
17:30		7,6	100		0,0	100		0,35	100		3,7	100		0,26	100		11,4	100		2,0	100		0,0	100		107176,1	100		10,0	100		139,9	100		963,2	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,29	100		4,7	100		0,26	100																						

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 08/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,6	100		0,8	100		0,21	73		3,4	100		0,26	100		31,8	100		2,0	100		0,1	100		107837,4	100		10,0	100		140,5	100		941,5	100	in Betrieb
01:00		4,0	100		2,0	100		0,37	100		4,1	100		0,26	100		27,0	100		2,0	100		0,2	100		109964,1	100		10,0	100		140,7	100		945,4	100	in Betrieb
01:30		2,2	100		0,9	100		0,33	100		3,9	100		0,26	100		21,7	100		2,0	100		0,2	100		110452,2	100		10,0	100		140,6	100		943,4	100	in Betrieb
02:00		3,2	100		1,4	100		0,33	100		4,0	100		0,26	100		23,5	100		2,0	100		0,2	100		109970,8	100		10,2	100		140,6	100		932,7	100	in Betrieb
02:30		2,2	100		2,0	100		0,22	73		3,7	100		0,26	94		21,3	100		2,0	100		0,2	100		111956,7	100		10,6	100		140,7	100		910,3	100	in Betrieb
03:00		2,3	100		0,8	100		0,1	100		4,3	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,2	100		114261,1	100		9,8	100		140,7	100		943,5	100	in Betrieb
03:30		1,7	100		0,0	100		0,17	100		3,3	100		0,26	100		21,5	100		2,0	100		0,2	100		113432,2	100		10,3	100		140,1	100		934,7	100	in Betrieb
04:00		4,3	100		0,0	100		0,18	100		3,1	100		0,26	100		22,5	100		2,0	100		0,1	100		110955,9	100		10,2	100		140,0	100		935,2	100	in Betrieb
04:30		2,7	100		0,0	100		0,03	73		2,7	100		0,26	100		18,3	100		2,0	100		0,2	100		109461,7	100		10,1	100		140,0	100		938,9	100	in Betrieb
05:00		2,8	100		0,8	100		0,04	100		2,5	100		0,26	100		26,7	100		2,0	100		0,1	100		108048,4	100		9,9	100		140,0	100		935,5	100	in Betrieb
05:30		4,4	100		0,7	100		0,01	100		2,8	100		0,26	100		27,4	100		2,0	100		0,1	100		107500,4	100		9,9	100		140,1	100		945,9	100	in Betrieb
06:00		5,9	100		1,3	100		0,03	100		2,6	100		0,26	100		26,9	100		2,0	100		0,2	100		106079,4	100		9,6	100		139,9	100		957,8	100	in Betrieb
06:30		4,4	100		0,3	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		20,8	100		2,0	100		0,1	100		105478,2	100		9,8	100		139,9	100		954,4	100	in Betrieb
07:00		3,6	84		0,0	84		0,0	100		3,3	84		0,26	100		27,9	84		2,0	84		0,2	84		104512,4	100		9,5	84		140,0	100		955,4	100	in Betrieb
07:30		3,5	79		0,0	79		0,01	100		2,7	79		0,26	100		16,9	79		2,0	79		0,0	79		103906,6	100		9,7	79		139,9	100		956,6	100	in Betrieb
08:00		3,1	100		0,7	100		0,02	100		2,3	100		0,26	100		11,6	100		2,0	100		0,0	100		102586,0	100		9,7	100		139,8	100		959,9	100	in Betrieb
08:30		3,5	100		0,8	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		15,5	100		2,0	100		0,0	100		101425,4	100		9,5	100		140,0	100		960,6	100	in Betrieb
09:00		4,6	100		1,4	100		0,05	100		2,6	100		0,26	100		20,3	100		2,0	100		0,0	100		101664,2	100		9,6	100		139,9	100		969,5	100	in Betrieb
09:30		4,3	100		0,4	100		0,07	100		3,2	100		0,26	100		23,8	100		2,0	100		0,0	100		101061,8	100		9,5	100		140,4	100		969,7	100	in Betrieb
10:00		4,8	100		0,7	100		0,05	100		3,0	100		0,26	100		43,3	100		2,0	100		0,0	100		103073,2	100		9,5	100		140,7	100		970,7	100	in Betrieb
10:30		3,4	100		0,0	100		0,07	73		3,9	100		0,26	94		39,2	100		2,0	100		0,0	100		103771,4	100		9,9	100		140,3	100		966,3	100	in Betrieb
11:00		2,6	100		0,0	100		0,66	100		4,7	100		0,26	100		44,3	100		2,0	100		0,0	100		106406,7	100		10,0	100		140,8	100		963,6	100	in Betrieb
11:30		7,7	100		0,2	100		0,83	100		3,4	100		0,26	100		40,8	100		2,0	100		0,0	100		106212,7	100		9,7	100		140,8	100		966,9	100	in Betrieb
12:00		4,1	100		0,0	100		0,76	100		5,3	100		0,26	100		17,4	100		2,1	100		0,0	100		108903,7	100		10,2	100		140,6	100		951,2	100	in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,35	73		4,3	100		0,26	100		12,8	96		2,0	100		0,0	100		108466,2	100		10,0	100		140,1	100		956,3	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		8,5	100		2,0	100		0,0	100		109602,4	100		10,2	100		139,8	100		955,9	100	in Betrieb
13:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		12,0	100		1,9	100		0,0	100		107024,4	100		10,3	100		139,1	100		953,1	100	in Betrieb
14:00		4,3	100		0,0	100		0,33	100		2,8	100		0,26	100		13,6	100		2,0	100		0,0	100		104709,2	100		9,9	100		139,2	100		961,2	100	in Betrieb
14:30		4,1	100		0,0	100		0,05	73		3,2	100		0,26	94		22,4	100		2,0	100		0,0	100		103707,9	100		9,9	100		139,3	100		968,9	100	in Betrieb
15:00		5,9	100		0,0	100		0,13	100		3,1	100		0,26	100		40,8	100		2,0	100		0,0	100		103945,8	100		9,6	100		139,6	100		971,2	100	in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		0,14	100		2,8	100		0,27	100		48,0	100		2,0	100		0,0	100		104739,6	100		9,7	100		140,2	100		965,2	100	in Betrieb
16:00		3,3	100		0,0	100		0,66	100		4,0	100		0,26	100		51,0	100		2,0	100		0,0	100		106137,2	100		9,8	100		140,0	100		964,7	100	in Betrieb
16:30		5,0	100		0,1	100		0,38	73		3,3	100		0,26	100		33,8	100		2,0	100		0,0	100		108354,9	100		10,0	100		139,8	100		964,3	100	in Betrieb
17:00		4,1	100		0,0	100		0,4	100		2,8	100		0,26	100		24,8	100		2,0	100		0,0	100		108027,4	100		10,2	100		139,9	100		953,1	100	in Betrieb
17:30		7,6	100		0,0	100		0,35	100		3,7	100		0,26	100		11,4	100		2,0	100		0,0	100		107176,1	100		10,0	100		139,9	100		963,2	100	in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,29	100		4,7	100		0,26	100		8,0	100		2,0	100		0,0	100													