

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 09/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,0	100		0,0	100		0,33	73		2,4	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,0	100		106495,2	100	10,1	100	140,5	100	953,0	100	In marcia			
01:00		4,5	100		0,0	100		0,62	100		2,4	100		0,26	100		27,0	100		2,0	100		0,1	100		107233,9	100	10,1	100	140,5	100	956,1	100	In marcia			
01:30		4,9	100		0,0	100		0,4	100		2,9	100		0,26	100		23,7	100		2,0	100		0,0	100		108186,6	100	10,0	100	140,7	100	964,6	100	In marcia			
02:00		4,3	100		0,0	100		0,34	100		3,1	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,0	100		108094,9	100	10,1	100	140,9	100	957,7	100	In marcia			
02:30		2,9	100		0,0	100		0,46	73		2,7	100		0,26	94		30,5	100		2,0	100		0,1	100		108501,7	100	10,2	100	140,9	100	956,4	100	In marcia			
03:00		4,3	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,26	100		15,8	100		2,0	100		0,0	100		109921,9	100	10,1	100	140,4	100	964,6	100	In marcia			
03:30		4,4	100		0,0	100		0,54	100		2,4	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,0	100		109982,3	100	10,0	100	140,9	100	962,2	100	In marcia			
04:00		4,7	100		0,0	100		0,43	100		2,8	100		0,26	100		19,1	100		2,0	100		0,1	100		110437,2	100	10,3	100	140,3	100	950,2	100	In marcia			
04:30		4,3	100		0,0	100		0,29	73		3,2	100		0,26	100		19,8	100		2,0	100		0,0	100		110365,6	100	10,2	100	140,4	100	949,9	100	In marcia			
05:00		3,4	100		0,0	100		0,52	100		3,2	100		0,26	100		22,0	100		2,0	100		0,0	100		110192,7	100	10,3	100	140,4	100	951,2	100	In marcia			
05:30		3,8	100		0,0	100		0,64	100		3,0	100		0,26	100		26,9	100		2,0	100		0,0	100		109487,6	100	10,3	100	140,2	100	957,8	100	In marcia			
06:00		3,9	100		0,0	100		0,66	100		3,5	100		0,26	100		30,4	100		2,0	100		0,0	100		109205,8	100	10,2	100	140,0	100	950,5	100	In marcia			
06:30		4,0	100		0,0	100		0,54	73		3,4	100		0,26	95		28,5	100		2,0	100		0,0	100		108354,5	100	10,2	100	139,9	100	956,3	100	In marcia			
07:00		3,7	84		0,0	84		0,8	100		4,8	84		0,25	100		17,4	84		2,0	84		0,0	84		107408,1	100	10,2	84	139,8	100	961,9	100	In marcia			
07:30		4,1	79		0,0	79		0,67	100		3,2	79		0,25	100		17,2	79		1,9	79		0,0	79		106333,6	100	10,2	79	139,8	100	962,7	100	In marcia			
08:00		3,5	100		0,0	100		0,69	100		3,3	100		0,26	100		26,8	100		2,0	100		0,0	100		104742,9	100	9,6	100	140,0	100	970,1	100	In marcia			
08:30		3,6	100		0,0	100		0,94	73		3,3	100		0,26	100		34,3	98		2,0	100		0,0	100		105411,0	100	9,9	100	140,2	100	958,7	100	In marcia			
09:00		6,4	100		0,7	100		1,0	100		3,4	100		0,25	100		41,0	100		2,0	100		0,0	100		106487,8	100	10,1	100	140,0	100	953,0	100	In marcia			
09:30		1,6	100		0,0	100		0,49	100		3,4	100		0,26	100		44,3	100		2,0	100		0,0	100		106373,3	100	10,0	100	140,4	100	955,3	100	In marcia			
10:00		2,2	100		0,0	100		1,67	100		2,9	100		0,26	100		31,3	100		2,0	100		0,0	100		106797,6	100	10,0	100	140,0	100	963,3	100	In marcia			
10:30		3,4	100		0,0	100		1,96	73		2,5	100		0,26	94		23,6	100		2,0	100		0,0	100		106025,6	100	10,1	100	139,8	100	960,1	100	In marcia			
11:00		5,3	100		0,0	100		1,44	100		2,8	100		0,26	100		26,1	96		2,0	100		0,0	100		105712,6	100	9,9	100	140,1	100	968,3	100	In marcia			
11:30		4,2	100		0,1	100		0,82	100		2,6	100		0,25	100		12,9	100		1,9	100		0,0	100		105887,7	100	10,1	100	139,7	100	965,9	100	In marcia			
12:00		2,3	100		0,0	100		0,67	100		3,5	100		0,26	100		22,6	100		2,0	100		0,0	100		106113,3	100	9,8	100	140,6	100	965,4	100	In marcia			
12:30		3,5	100		0,6	100		0,9	73		2,6	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,0	100		106624,0	100	10,0	100	140,2	100	961,9	100	In marcia			
13:00		2,8	100		0,1	100		0,55	100		3,1	100		0,26	100		17,4	100		2,0	100		0,0	100		106611,3	100	10,1	100	140,1	100	959,7	100	In marcia			
13:30		2,4	100		0,0	100		0,57	100		3,6	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		106530,4	100	9,9	100	140,5	100	963,7	100	In marcia			
14:00		2,3	100		0,4	100		0,8	100		3,6	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,0	100		107629,9	100	10,1	100	140,3	100	957,4	100	In marcia			
14:30		3,3	100		0,5	100		0,56	73		3,2	100		0,26	94		32,0	100		2,0	100		0,0	100		107793,6	100	10,0	100	140,4	100	960,5	100	In marcia			
15:00		3,6	100		1,1	100		0,49	100		3,0	100		0,25	100		25,4	100		2,0	100		0,0	100		108100,1	100	10,2	100	139,8	100	958,5	100	In marcia			
15:30		3,3	100		0,0	100		0,3	100		2,2	100		0,26	100		26,3	100		1,9	100		0,0	100		107752,6	100	10,1	100	139,6	100	957,4	100	In marcia			
16:00		3,0	100		0,0	100		0,33	100		2,6	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,0	100		106638,2	100	10,0	100	139,5	100	957,8	100	In marcia			
16:30		4,4	100		0,0	100		0,19	73		2,4	100		0,26	100		24,6	100		2,0	100		0,0	100		106107,9	100	9,9	100	139,7	100	960,5	100	In marcia			
17:00		4,2	100		0,1	100		0,06	100		2,7	100		0,26	100		27,1	100		2,0	100		0,0	100		107003,5	100	9,9	100	139,4	100	966,8	100	In marcia			
17:30		4,5	100		0,0	100		0,04	100		3,4	100		0,26	100		23,5	100		2,0	100		0,0	100		106315,4	100	10,0	100	139,8	100	963,4	100	In marcia			
18:00		3,6	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,0	100		106084,8	100	9,9	100	140,2	100	966,6	100	In marcia			
18:30		4,7	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	94		30,4	100		2,0	100		0,0	100		106808,3	100	10,0	100	140,3	100	959,0	100	In marcia			

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 09/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,0	100		0,0	100		0,33	73		2,4	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,0	100		106495,2	100		10,1	100		140,5	100	953,0	100	in Betrieb	
01:00		4,5	100		0,0	100		0,62	100		2,4	100		0,26	100		27,0	100		2,0	100		0,1	100		107233,9	100		10,1	100		140,5	100	956,1	100	in Betrieb	
01:30		4,9	100		0,0	100		0,4	100		2,9	100		0,26	100		23,7	100		2,0	100		0,0	100		108186,6	100		10,0	100		140,7	100	964,6	100	in Betrieb	
02:00		4,3	100		0,0	100		0,34	100		3,1	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,0	100		108094,9	100		10,1	100		140,9	100	957,7	100	in Betrieb	
02:30		2,9	100		0,0	100		0,46	73		2,7	100		0,26	94		30,5	100		2,0	100		0,1	100		108501,7	100		10,2	100		140,9	100	956,4	100	in Betrieb	
03:00		4,3	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,26	100		15,8	100		2,0	100		0,0	100		109921,9	100		10,1	100		140,4	100	964,6	100	in Betrieb	
03:30		4,4	100		0,0	100		0,54	100		2,4	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,0	100		109982,3	100		10,0	100		140,9	100	962,2	100	in Betrieb	
04:00		4,7	100		0,0	100		0,43	100		2,8	100		0,26	100		19,1	100		2,0	100		0,1	100		110437,2	100		10,3	100		140,3	100	950,2	100	in Betrieb	
04:30		4,3	100		0,0	100		0,29	73		3,2	100		0,26	100		19,8	100		2,0	100		0,0	100		110365,6	100		10,2	100		140,4	100	949,9	100	in Betrieb	
05:00		3,4	100		0,0	100		0,52	100		3,2	100		0,26	100		22,0	100		2,0	100		0,0	100		110192,7	100		10,3	100		140,4	100	951,2	100	in Betrieb	
05:30		3,8	100		0,0	100		0,64	100		3,0	100		0,26	100		26,9	100		2,0	100		0,0	100		109487,6	100		10,3	100		140,2	100	957,8	100	in Betrieb	
06:00		3,9	100		0,0	100		0,66	100		3,5	100		0,26	100		30,4	100		2,0	100		0,0	100		109205,8	100		10,2	100		140,0	100	950,5	100	in Betrieb	
06:30		4,0	100		0,0	100		0,54	73		3,4	100		0,26	95		28,5	100		2,0	100		0,0	100		108354,5	100		10,2	100		139,9	100	956,3	100	in Betrieb	
07:00		3,7	84		0,0	84		0,8	100		4,8	84		0,25	100		17,4	84		2,0	84		0,0	84		107408,1	100		10,2	84		139,8	100	961,9	100	in Betrieb	
07:30		4,1	79		0,0	79		0,67	100		3,2	79		0,25	100		17,2	79		1,9	79		0,0	79		106333,6	100		10,2	79		139,8	100	962,7	100	in Betrieb	
08:00		3,5	100		0,0	100		0,69	100		3,3	100		0,26	100		26,8	100		2,0	100		0,0	100		104742,9	100		9,6	100		140,0	100	970,1	100	in Betrieb	
08:30		3,6	100		0,0	100		0,94	73		3,3	100		0,26	100		34,3	98		2,0	100		0,0	100		105411,0	100		9,9	100		140,2	100	958,7	100	in Betrieb	
09:00		6,4	100		0,7	100		1,0	100		3,4	100		0,25	100		41,0	100		2,0	100		0,0	100		106487,8	100		10,1	100		140,0	100	953,0	100	in Betrieb	
09:30		1,6	100		0,0	100		0,49	100		3,4	100		0,26	100		44,3	100		2,0	100		0,0	100		106373,3	100		10,0	100		140,4	100	955,3	100	in Betrieb	
10:00		2,2	100		0,0	100		1,67	100		2,9	100		0,26	100		31,3	100		2,0	100		0,0	100		106797,6	100		10,0	100		140,0	100	963,3	100	in Betrieb	
10:30		3,4	100		0,0	100		1,96	73		2,5	100		0,26	94		23,6	100		2,0	100		0,0	100		106025,6	100		10,1	100		139,8	100	960,1	100	in Betrieb	
11:00		5,3	100		0,0	100		1,44	100		2,8	100		0,26	100		26,1	96		2,0	100		0,0	100		105712,6	100		9,9	100		140,1	100	968,3	100	in Betrieb	
11:30		4,2	100		0,1	100		0,82	100		2,6	100		0,25	100		12,9	100		1,9	100		0,0	100		105887,7	100		10,1	100		139,7	100	965,9	100	in Betrieb	
12:00		2,3	100		0,0	100		0,67	100		3,5	100		0,26	100		22,6	100		2,0	100		0,0	100		106113,3	100		9,8	100		140,6	100	965,4	100	in Betrieb	
12:30		3,5	100		0,6	100		0,9	73		2,6	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,0	100		106624,0	100		10,0	100		140,2	100	961,9	100	in Betrieb	
13:00		2,8	100		0,1	100		0,55	100		3,1	100		0,26	100		17,4	100		2,0	100		0,0	100		106611,3	100		10,1	100		140,1	100	959,7	100	in Betrieb	
13:30		2,4	100		0,0	100		0,57	100		3,6	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		106530,4	100		9,9	100		140,5	100	963,7	100	in Betrieb	
14:00		2,3	100		0,4	100		0,8	100		3,6	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,0	100		107629,9	100		10,1	100		140,3	100	957,4	100	in Betrieb	
14:30		3,3	100		0,5	100		0,56	73		3,2	100		0,26	94		32,0	100		2,0	100		0,0	100		107793,6	100		10,0	100		140,4	100	960,5	100	in Betrieb	
15:00		3,6	100		1,1	100		0,49	100		3,0	100		0,25	100		25,4	100		2,0	100		0,0	100		108100,1	100		10,2	100		139,8	100	958,5	100	in Betrieb	
15:30		3,3	100		0,0	100		0,3	100		2,2	100		0,26	100		26,3	100		1,9	100		0,0	100		107752,6	100		10,1	100		139,6	100	957,4	100	in Betrieb	
16:00		3,0	100		0,0	100		0,33	100		2,6	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,0	100		106638,2	100		10,0	100		139,5	100	957,8	100	in Betrieb	
16:30		4,4	100		0,0	100		0,19	73		2,4	100		0,26	100		24,6	100		2,0	100		0,0	100		106107,9	100		9,9	100		139,7	100	960,5	100	in Betrieb	
17:00		4,2	100		0,1	100		0,06	100		2,7	100		0,26	100		27,1	100		2,0	100		0,0	100		107003,5	100		9,9	100		139,4	100	966,8	100	in Betrieb	
17:30		4,5	100		0,0	100		0,04	100		3,4	100		0,26	100		23,5	100		2,0	100		0,0	100		106315,4	100		10,0	100		139,8	100	963,4	100	in Betrieb	
18:00		3,6	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,0	100		106084,8	100		9,9	100		140,2	100	966,6	100	in Betrieb	
18:30		4,7	100																																		