

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 10/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,8	100		0,0	100		0,07	73		2,5	100		0,26	100		35,4	100		2,0	100		0,2	100		105092,8	100	9,6	100		140,2	100	971,3	100	In marcia		
01:00		3,3	100		0,0	100		0,08	100		2,2	100		0,26	100		31,7	100		2,0	100		0,3	100		105918,7	100	9,9	100		140,3	100	960,7	100	In marcia		
01:30		6,1	100		0,0	100		0,14	100		2,6	100		0,26	100		29,5	100		2,0	100		0,1	100		105947,4	100	10,0	100		139,9	100	964,3	100	In marcia		
02:00		3,6	100		0,0	100		0,03	100		2,8	100		0,25	100		15,1	100		2,0	100		0,2	100		105908,7	100	10,1	100		139,8	100	959,4	100	In marcia		
02:30		3,8	100		0,0	100		0,01	73		3,3	100		0,26	94		19,9	100		2,0	100		0,3	100		105215,8	100	9,5	100		140,4	100	970,3	100	In marcia		
03:00		2,7	100		0,0	100		0,08	100		2,8	100		0,26	100		18,8	100		2,0	100		0,2	100		106847,3	100	10,0	100		140,1	100	957,8	100	In marcia		
03:30		5,2	100		0,0	100		0,2	100		2,8	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,2	100		106250,8	100	9,8	100		140,0	100	951,4	100	In marcia		
04:00		3,3	100		0,0	100		0,12	100		2,8	100		0,26	100		27,2	100		2,0	100		0,2	100		106697,1	100	10,1	100		140,3	100	953,9	100	In marcia		
04:30		3,4	100		0,0	100		0,13	73		3,3	100		0,26	100		28,9	100		2,0	100		0,2	100		106802,3	100	9,9	100		139,9	100	955,6	100	In marcia		
05:00		4,5	100		0,0	100		0,18	100		4,1	100		0,26	100		32,4	100		2,0	100		0,2	100		107376,9	100	9,9	100		140,0	100	958,2	100	In marcia		
05:30		3,8	100		0,0	100		0,19	100		3,2	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,2	100		106821,0	100	9,9	100		140,0	100	959,5	100	In marcia		
06:00		4,6	100		0,0	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		19,4	100		2,0	100		0,2	100		106159,1	100	10,0	100		139,6	100	955,6	100	In marcia		
06:30		3,8	100		0,0	100		0,09	73		3,5	100		0,26	94		23,3	100		2,0	100		0,2	100		105938,1	100	9,8	100		139,7	100	959,4	100	In marcia		
07:00		4,1	86		0,0	86		0,12	100		3,1	86		0,25	100		14,3	86		2,0	86		0,1	86		105055,8	100	10,1	86		139,5	100	954,8	100	In marcia		
07:30		3,9	78		0,0	78		0,29	100		3,1	78		0,26	100		18,6	76		2,0	78		0,2	78		103956,7	100	9,8	78		139,8	100	956,1	100	In marcia		
08:00		4,6	100		0,0	100		0,33	100		3,5	100		0,26	100		23,9	100		2,0	100		0,2	100		105677,2	100	10,0	100		140,1	100	958,1	100	In marcia		
08:30		3,7	100		0,0	100		0,32	73		3,0	100		0,26	100		30,6	100		2,0	100		0,2	100		107037,7	100	10,0	100		140,2	100	955,9	100	In marcia		
09:00		3,5	100		0,0	100		0,39	100		2,8	100		0,26	100		34,2	100		2,0	100		0,2	100		109527,4	100	10,0	100		140,5	100	960,2	100	In marcia		
09:30		4,4	100		0,0	100		0,56	100		2,8	100		0,26	100		32,5	100		2,0	100		0,1	100		108508,7	100	10,2	100		139,9	100	958,2	100	In marcia		
10:00		3,8	100		0,0	100		0,35	100		2,8	100		0,25	100		25,0	100		2,0	100		0,1	100		108325,2	100	10,3	100		139,6	100	957,6	100	In marcia		
10:30		3,5	100		0,0	100		0,27	73		3,3	100		0,25	94		22,9	100		2,0	100		0,1	100		107277,5	100	10,0	100		139,6	100	963,9	100	In marcia		
11:00		3,7	100		0,0	100		0,34	100		2,6	100		0,25	100		20,6	100		2,0	100		0,1	100		106121,1	100	10,1	100		139,7	100	964,0	100	In marcia		
11:30		5,4	100		0,1	100		0,39	100		2,7	100		0,26	100		17,8	96		2,0	100		0,2	100		104925,2	100	10,0	100		139,8	100	965,5	100	In marcia		
12:00		2,8	100		0,0	100		0,1	100		2,5	100		0,25	100		17,9	100		2,0	100		0,1	100		105129,6	100	10,0	100		140,0	100	958,3	100	In marcia		
12:30		3,9	100		0,0	100		0,24	73		2,5	100		0,26	100		33,4	100		2,0	100		0,1	100		105964,2	100	9,7	100		140,5	100	958,7	100	In marcia		
13:00		4,5	100		0,0	100		0,34	100		2,8	100		0,25	100		28,1	100		2,0	100		0,1	100		106898,3	100	10,1	100		140,5	100	954,2	100	In marcia		
13:30		4,7	100		0,0	100		0,2	100		2,9	100		0,26	100		34,7	100		2,0	100		0,1	100		106708,3	100	10,2	100		140,4	100	950,0	100	In marcia		
14:00		1,9	100		0,0	100		0,13	100		3,2	100		0,26	100		31,5	100		2,0	100		0,2	100		108640,7	100	10,3	100		140,0	100	957,4	100	In marcia		
14:30		1,6	100		0,0	100		0,42	73		2,4	100		0,26	94		35,9	100		1,9	100		0,1	100		110768,0	100	10,7	100		140,2	100	928,2	100	In marcia		
15:00		4,6	100		0,0	100		0,74	100		2,7	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,1	100		108509,0	100	10,2	100		139,3	100	950,1	100	In marcia		
15:30		4,1	100		0,0	100		0,27	100		3,6	100		0,25	100		17,6	100		1,9	100		0,0	100		107729,0	100	10,2	100		139,2	100	960,7	100	In marcia		
16:00		2,9	100		0,0	100		0,1	100		3,0	100		0,25	100		14,4	100		1,9	100		0,0	100		106329,2	100	10,0	100		139,6	100	965,9	100	In marcia		
16:30		3,2	100		0,0	100		0,28	73		3,0	100		0,26	100		19,0	96		2,0	100		0,1	100		105989,0	100	10,2	100		139,8	100	965,3	100	In marcia		
17:00		4,9	100		0,0	100		0,32	100		3,1	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,1	100		105402,3	100	9,8	100		140,4	100	961,4	100	In marcia		
17:30		4,3	100		0,0	100		0,31	100		3,0	100		0,26	100		26,3	100		2,0	100		0,1	100		106277,0	100	10,1	100		140,0	100	957,1	100	In marcia		
18:00		4,3	100		0,0	100		0,32	100		3,1	100		0,26	100		30,1	100		2,0	100		0,2	100		106967,4	100	10,0	100		140,1	100	957,2	100	In marcia		
18:30		4,2	100		0,0	100		0,17	73		2,8	100		0,26	94																						

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 10/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand
00:30		3,8	100		0,0	100		0,07	73		2,5	100		0,26	100		35,4	100		2,0	100		0,2	100		105092,8	100		9,6	100		140,2	100		971,3	100	in Betrieb
01:00		3,3	100		0,0	100		0,08	100		2,2	100		0,26	100		31,7	100		2,0	100		0,3	100		105918,7	100		9,9	100		140,3	100		960,7	100	in Betrieb
01:30		6,1	100		0,0	100		0,14	100		2,6	100		0,26	100		29,5	100		2,0	100		0,1	100		105947,4	100		10,0	100		139,9	100		964,3	100	in Betrieb
02:00		3,6	100		0,0	100		0,03	100		2,8	100		0,25	100		15,1	100		2,0	100		0,2	100		105908,7	100		10,1	100		139,8	100		959,4	100	in Betrieb
02:30		3,8	100		0,0	100		0,01	73		3,3	100		0,26	94		19,9	100		2,0	100		0,3	100		105215,8	100		9,5	100		140,4	100		970,3	100	in Betrieb
03:00		2,7	100		0,0	100		0,08	100		2,8	100		0,26	100		18,8	100		2,0	100		0,2	100		106847,3	100		10,0	100		140,1	100		957,8	100	in Betrieb
03:30		5,2	100		0,0	100		0,2	100		2,8	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,2	100		106250,8	100		9,8	100		140,0	100		951,4	100	in Betrieb
04:00		3,3	100		0,0	100		0,12	100		2,8	100		0,26	100		27,2	100		2,0	100		0,2	100		106697,1	100		10,1	100		140,3	100		953,9	100	in Betrieb
04:30		3,4	100		0,0	100		0,13	73		3,3	100		0,26	100		28,9	100		2,0	100		0,2	100		106802,3	100		9,9	100		139,9	100		955,6	100	in Betrieb
05:00		4,5	100		0,0	100		0,18	100		4,1	100		0,26	100		32,4	100		2,0	100		0,2	100		107376,9	100		9,9	100		140,0	100		958,2	100	in Betrieb
05:30		3,8	100		0,0	100		0,19	100		3,2	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,2	100		106821,0	100		9,9	100		140,0	100		959,5	100	in Betrieb
06:00		4,6	100		0,0	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		19,4	100		2,0	100		0,2	100		106159,1	100		10,0	100		139,6	100		955,6	100	in Betrieb
06:30		3,8	100		0,0	100		0,09	73		3,5	100		0,26	94		23,3	100		2,0	100		0,2	100		105938,1	100		9,8	100		139,7	100		959,4	100	in Betrieb
07:00		4,1	86		0,0	86		0,12	100		3,1	86		0,25	100		14,3	86		2,0	86		0,1	86		105055,8	100		10,1	86		139,5	100		954,8	100	in Betrieb
07:30		3,9	78		0,0	78		0,29	100		3,1	78		0,26	100		18,6	76		2,0	78		0,2	78		103956,7	100		9,8	78		139,8	100		956,1	100	in Betrieb
08:00		4,6	100		0,0	100		0,33	100		3,5	100		0,26	100		23,9	100		2,0	100		0,2	100		105677,2	100		10,0	100		140,1	100		958,1	100	in Betrieb
08:30		3,7	100		0,0	100		0,32	73		3,0	100		0,26	100		30,6	100		2,0	100		0,2	100		107037,7	100		10,0	100		140,2	100		955,9	100	in Betrieb
09:00		3,5	100		0,0	100		0,39	100		2,8	100		0,26	100		34,2	100		2,0	100		0,2	100		109527,4	100		10,0	100		140,5	100		960,2	100	in Betrieb
09:30		4,4	100		0,0	100		0,56	100		2,8	100		0,26	100		32,5	100		2,0	100		0,1	100		108508,7	100		10,2	100		139,9	100		958,2	100	in Betrieb
10:00		3,8	100		0,0	100		0,35	100		2,8	100		0,25	100		25,0	100		2,0	100		0,1	100		108325,2	100		10,3	100		139,6	100		957,6	100	in Betrieb
10:30		3,5	100		0,0	100		0,27	73		3,3	100		0,25	94		22,9	100		2,0	100		0,1	100		107277,5	100		10,0	100		139,6	100		963,9	100	in Betrieb
11:00		3,7	100		0,0	100		0,34	100		2,6	100		0,25	100		20,6	100		2,0	100		0,1	100		106121,1	100		10,1	100		139,7	100		964,0	100	in Betrieb
11:30		5,4	100		0,1	100		0,39	100		2,7	100		0,26	100		17,8	96		2,0	100		0,2	100		104925,2	100		10,0	100		139,8	100		965,5	100	in Betrieb
12:00		2,8	100		0,0	100		0,1	100		2,5	100		0,25	100		17,9	100		2,0	100		0,1	100		105129,6	100		10,0	100		140,0	100		958,3	100	in Betrieb
12:30		3,9	100		0,0	100		0,24	73		2,5	100		0,26	100		33,4	100		2,0	100		0,1	100		105964,2	100		9,7	100		140,5	100		958,7	100	in Betrieb
13:00		4,5	100		0,0	100		0,34	100		2,8	100		0,25	100		28,1	100		2,0	100		0,1	100		106898,3	100		10,1	100		140,5	100		954,2	100	in Betrieb
13:30		4,7	100		0,0	100		0,2	100		2,9	100		0,26	100		34,7	100		2,0	100		0,1	100		106708,3	100		10,2	100		140,4	100		950,0	100	in Betrieb
14:00		1,9	100		0,0	100		0,13	100		3,2	100		0,26	100		31,5	100		2,0	100		0,2	100		108640,7	100		10,3	100		140,0	100		957,4	100	in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,42	73		2,4	100		0,26	94		35,9	100		1,9	100		0,1	100		110768,0	100		10,7	100		140,2	100		928,2	100	in Betrieb
15:00		4,6	100		0,0	100		0,74	100		2,7	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,1	100		108509,0	100		10,2	100		139,3	100		950,1	100	in Betrieb
15:30		4,1	100		0,0	100		0,27	100		3,6	100		0,25	100		17,6	100		1,9	100		0,0	100		107729,0	100		10,2	100		139,2	100		960,7	100	in Betrieb
16:00		2,9	100		0,0	100		0,1	100		3,0	100		0,25	100		14,4	100		1,9	100		0,0	100		106329,2	100		10,0	100		139,6	100		965,9	100	in Betrieb
16:30		3,2	100		0,0	100		0,28	73		3,0	100		0,26	100		19,0	96		2,0	100		0,1	100		105989,0	100		10,2	100		139,8	100		965,3	100	in Betrieb
17:00		4,9	100		0,0	100		0,32	100		3,1	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,1	100		105402,3	100		9,8	100		140,4	100		961,4	100	in Betrieb
17:30		4,3	100		0,0	100		0,31	100		3,0	100		0,26	100		26,3	100		2,0	100		0,1	100		106277,0	100		10,1	100		140,0	100		957,1	100	in Betrieb
18:00		4,3	100		0,0	100		0,32	100		3,1	100		0,26	100		30,1	100		2,0	10																