

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 12/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,9	100		0,1	100		0,38	73		2,4	100		0,26	100		21,6	100		2,0	100		0,0	100		105124,5	100		10,0	100		139,8	100		962,0	100	In marcia
01:00		7,9	100		0,1	100		0,58	100		2,8	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,0	100		104900,5	100		9,7	100		140,0	100		968,6	100	In marcia
01:30		3,2	100		0,0	100		0,9	100		3,3	100		0,26	100		25,2	100		2,0	100		0,0	100		106474,1	100		10,1	100		139,9	100		954,4	100	In marcia
02:00		3,6	100		0,0	100		1,47	100		3,3	100		0,26	100		26,0	96		2,0	100		0,0	100		106534,5	100		10,0	100		139,7	100		960,4	100	In marcia
02:30		2,4	100		0,0	100		1,08	73		3,0	100		0,25	94		17,4	98		1,9	100		0,0	100		106555,1	100		10,3	100		139,5	100		960,4	100	In marcia
03:00		3,2	100		0,0	100		1,77	100		2,6	100		0,26	100		21,4	100		2,0	100		0,0	100		105851,5	100		10,0	100		139,5	100		965,8	100	In marcia
03:30		4,8	100		0,1	100		1,65	100		2,5	100		0,26	100		25,1	98		2,0	100		0,0	100		105227,8	100		10,1	100		140,0	100		960,9	100	In marcia
04:00		5,6	100		0,0	100		1,43	100		3,5	100		0,26	100		27,0	100		2,0	100		0,0	100		106126,0	100		9,9	100		139,9	100		966,4	100	In marcia
04:30		3,7	100		0,0	100		1,38	73		3,0	100		0,25	100		24,2	100		2,0	100		0,0	100		105623,7	100		10,2	100		139,5	100		961,1	100	In marcia
05:00		3,5	100		0,0	100		0,93	100		3,2	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,0	100		104967,5	100		10,0	100		139,5	100		965,7	100	In marcia
05:30		3,9	100		0,0	100		1,15	100		3,1	100		0,26	100		31,4	100		2,0	100		0,0	100		105665,5	100		10,0	100		139,9	100		968,1	100	In marcia
06:00		5,0	100		0,0	100		1,42	100		3,1	100		0,26	100		26,0	98		2,0	100		0,0	100		106409,0	100		9,7	100		140,0	100		972,0	100	In marcia
06:30		3,0	100		0,0	100		0,85	73		3,1	100		0,25	94		20,7	100		2,0	100		0,0	100		107236,6	100		10,2	100		139,8	100		959,5	100	In marcia
07:00		3,2	85		0,0	85		1,1	100		3,3	85		0,26	100		23,4	85		2,0	85		0,0	85		106338,2	100		10,0	85		139,9	100		961,7	100	In marcia
07:30		4,5	79		0,0	79		1,42	100		2,8	79		0,25	100		24,8	79		2,0	79		0,1	79		106555,4	100		10,3	79		139,8	100		958,8	100	In marcia
08:00		5,7	100		0,0	100		1,63	100		3,0	100		0,25	100		23,7	96		2,0	100		0,2	100		105176,5	100		10,0	100		139,8	100		963,6	100	In marcia
08:30		6,4	100		0,0	100		0,84	73		5,0	100		0,25	100		13,5	100		1,9	100		0,1	100		105339,9	100		10,1	100		139,5	100		963,8	100	In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,58	100		4,3	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,2	100		104259,1	100		9,9	100		140,1	100		967,1	100	In marcia
09:30		3,5	100		0,0	100		1,52	100		4,5	100		0,25	100		20,4	100		2,0	100		0,1	100		104522,4	100		9,9	100		140,1	100		966,2	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		3,49	100		3,4	100		0,26	100		32,8	100		2,0	100		0,1	100		104526,6	100		9,9	100		140,1	100		958,9	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		6,59	73		2,9	100		0,26	94		39,5	100		2,0	100		0,1	100		105004,8	100		9,9	100		140,1	100		958,7	100	In marcia
11:00		4,2	100		0,0	100		8,82	100		3,7	100		0,26	100		43,3	100		2,0	100		0,2	100		105852,5	100		9,9	100		140,4	100		960,2	100	In marcia
11:30		5,5	100		0,5	100		7,14	100		3,7	100		0,26	100		47,3	100		2,0	100		0,0	100		107500,9	100		10,0	100		140,7	100		962,8	100	In marcia
12:00		6,1	100		0,0	100		3,9	100		4,2	100		0,26	100		30,9	100		2,0	100		0,1	100		107422,1	100		9,8	100		140,4	100		964,3	100	In marcia
12:30		2,0	100		0,0	100		2,7	73		4,0	100		0,26	100		15,4	100		2,0	100		0,1	100		107887,7	100		10,0	100		139,8	100		962,2	100	In marcia
13:00		3,3	100		0,0	100		3,74	100		3,0	100		0,25	100		12,1	100		2,0	100		0,0	100		106962,9	100		10,4	100		139,4	100		953,5	100	In marcia
13:30		4,1	100		0,0	100		3,65	100		2,8	100		0,26	100		13,4	100		2,0	100		0,1	100		105563,3	100		10,1	100		139,4	100		959,4	100	In marcia
14:00		4,7	100		1,3	100		3,06	100		3,1	100		0,26	100		11,7	100		2,0	100		0,1	100		103833,1	100		9,7	100		139,4	100		964,8	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		1,25	73		3,1	100		0,26	94		17,5	100		2,0	100		0,1	100		103962,4	100		9,8	100		139,7	100		963,4	100	In marcia
15:00		1,8	100		0,0	100		2,7	100		3,1	100		0,26	100		24,6	100		2,0	100		0,1	100		104616,7	100		9,8	100		140,0	100		956,7	100	In marcia
15:30		5,0	100		0,0	100		3,52	100		3,1	100		0,26	100		28,8	100		2,0	100		0,1	100		105469,1	100		9,9	100		140,1	100		959,6	100	In marcia
16:00		3,7	100		0,0	100		2,21	100		3,3	100		0,26	100		37,3	100		2,0	100		0,1	100		107300,8	100		10,1	100		140,7	100		954,4	100	In marcia
16:30		5,6	100		0,0	100		1,78	73		4,0	100		0,26	100		30,5	100		2,0	100		0,1	100		108622,5	100		10,2	100		140,3	100		955,7	100	In marcia
17:00		2,3	100		0,0	100		1,39	100		3,5	100		0,26	100		21,1	100		2,0	100		0,2	100		107854,2	100		10,2	100		139,8	100		958,5	100	In marcia
17:30		3,7	100		0,0	100		2,33	100		3,3	100		0,26	100		23,0	100		2,0	100		0,2	100		106280,5	100		10,1	100		139,5	100		960,2	100	In marcia
18:00		5,3	100		0,0	100		1,3	100		3,7	100		0,26	100																						

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,9	100		0,1	100		0,38	73		2,4	100		0,26	100		21,6	100		2,0	100		0,0	100		105124,5	100		10,0	100		139,8	100		962,0	100	in Betrieb
01:00		7,9	100		0,1	100		0,58	100		2,8	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,0	100		104900,5	100		9,7	100		140,0	100		968,6	100	in Betrieb
01:30		3,2	100		0,0	100		0,9	100		3,3	100		0,26	100		25,2	100		2,0	100		0,0	100		106474,1	100		10,1	100		139,9	100		954,4	100	in Betrieb
02:00		3,6	100		0,0	100		1,47	100		3,3	100		0,26	100		26,0	96		2,0	100		0,0	100		106534,5	100		10,0	100		139,7	100		960,4	100	in Betrieb
02:30		2,4	100		0,0	100		1,08	73		3,0	100		0,25	94		17,4	98		1,9	100		0,0	100		106555,1	100		10,3	100		139,5	100		960,4	100	in Betrieb
03:00		3,2	100		0,0	100		1,77	100		2,6	100		0,26	100		21,4	100		2,0	100		0,0	100		105851,5	100		10,0	100		139,5	100		965,8	100	in Betrieb
03:30		4,8	100		0,1	100		1,65	100		2,5	100		0,26	100		25,1	98		2,0	100		0,0	100		105227,8	100		10,1	100		140,0	100		960,9	100	in Betrieb
04:00		5,6	100		0,0	100		1,43	100		3,5	100		0,26	100		27,0	100		2,0	100		0,0	100		106126,0	100		9,9	100		139,9	100		966,4	100	in Betrieb
04:30		3,7	100		0,0	100		1,38	73		3,0	100		0,25	100		24,2	100		2,0	100		0,0	100		105623,7	100		10,2	100		139,5	100		961,1	100	in Betrieb
05:00		3,5	100		0,0	100		0,93	100		3,2	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,0	100		104967,5	100		10,0	100		139,5	100		965,7	100	in Betrieb
05:30		3,9	100		0,0	100		1,15	100		3,1	100		0,26	100		31,4	100		2,0	100		0,0	100		105665,5	100		10,0	100		139,9	100		968,1	100	in Betrieb
06:00		5,0	100		0,0	100		1,42	100		3,1	100		0,26	100		26,0	98		2,0	100		0,0	100		106409,0	100		9,7	100		140,0	100		972,0	100	in Betrieb
06:30		3,0	100		0,0	100		0,85	73		3,1	100		0,25	94		20,7	100		2,0	100		0,0	100		107236,6	100		10,2	100		139,8	100		959,5	100	in Betrieb
07:00		3,2	85		0,0	85		1,1	100		3,3	85		0,26	100		23,4	85		2,0	85		0,0	85		106338,2	100		10,0	85		139,9	100		961,7	100	in Betrieb
07:30		4,5	79		0,0	79		1,42	100		2,8	79		0,25	100		24,8	79		2,0	79		0,1	79		106555,4	100		10,3	79		139,8	100		958,8	100	in Betrieb
08:00		5,7	100		0,0	100		1,63	100		3,0	100		0,25	100		23,7	96		2,0	100		0,2	100		105176,5	100		10,0	100		139,8	100		963,6	100	in Betrieb
08:30		6,4	100		0,0	100		0,84	73		5,0	100		0,25	100		13,5	100		1,9	100		0,1	100		105339,9	100		10,1	100		139,5	100		963,8	100	in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,58	100		4,3	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,2	100		104259,1	100		9,9	100		140,1	100		967,1	100	in Betrieb
09:30		3,5	100		0,0	100		1,52	100		4,5	100		0,25	100		20,4	100		2,0	100		0,1	100		104522,4	100		9,9	100		140,1	100		966,2	100	in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		3,49	100		3,4	100		0,26	100		32,8	100		2,0	100		0,1	100		104526,6	100		9,9	100		140,1	100		958,9	100	in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		6,59	73		2,9	100		0,26	94		39,5	100		2,0	100		0,1	100		105004,8	100		9,9	100		140,1	100		958,7	100	in Betrieb
11:00		4,2	100		0,0	100		8,82	100		3,7	100		0,26	100		43,3	100		2,0	100		0,2	100		105852,5	100		9,9	100		140,4	100		960,2	100	in Betrieb
11:30		5,5	100		0,5	100		7,14	100		3,7	100		0,26	100		47,3	100		2,0	100		0,0	100		107500,9	100		10,0	100		140,7	100		962,8	100	in Betrieb
12:00		6,1	100		0,0	100		3,9	100		4,2	100		0,26	100		30,9	100		2,0	100		0,1	100		107422,1	100		9,8	100		140,4	100		964,3	100	in Betrieb
12:30		2,0	100		0,0	100		2,7	73		4,0	100		0,26	100		15,4	100		2,0	100		0,1	100		107887,7	100		10,0	100		139,8	100		962,2	100	in Betrieb
13:00		3,3	100		0,0	100		3,74	100		3,0	100		0,25	100		12,1	100		2,0	100		0,0	100		106962,9	100		10,4	100		139,4	100		953,5	100	in Betrieb
13:30		4,1	100		0,0	100		3,65	100		2,8	100		0,26	100		13,4	100		2,0	100		0,1	100		105563,3	100		10,1	100		139,4	100		959,4	100	in Betrieb
14:00		4,7	100		1,3	100		3,06	100		3,1	100		0,26	100		11,7	100		2,0	100		0,1	100		103833,1	100		9,7	100		139,4	100		964,8	100	in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		1,25	73		3,1	100		0,26	94		17,5	100		2,0	100		0,1	100		103962,4	100		9,8	100		139,7	100		963,4	100	in Betrieb
15:00		1,8	100		0,0	100		2,7	100		3,1	100		0,26	100		24,6	100		2,0	100		0,1	100		104616,7	100		9,8	100		140,0	100		956,7	100	in Betrieb
15:30		5,0	100		0,0	100		3,52	100		3,1	100		0,26	100		28,8	100		2,0	100		0,1	100		105469,1	100		9,9	100		140,1	100		959,6	100	in Betrieb
16:00		3,7	100		0,0	100		2,21	100		3,3	100		0,26	100		37,3	100		2,0	100		0,1	100		107300,8	100		10,1	100		140,7	100		954,4	100	in Betrieb
16:30		5,6	100		0,0	100		1,78	73		4,0	100		0,26	100		30,5	100		2,0	100		0,1	100		108622,5	100		10,2	100		140,3	100		955,7	100	in Betrieb
17:00		2,3	100		0,0	100		1,39	100		3,5	100		0,26	100		21,1	100		2,0	100		0,2	100		107854,2	100		10,2	100		139,8	100		958,5	100	in Betrieb
17:30		3,7	100		0,0	100		2,33	100		3,3	100		0,26	100		23,0	100		2,0	100		0,2	100		106280,5	100		10,1	100		139,5	100		960,2	100	in Betrieb
18:00		5,3	100		0,0	100		1,3	100		3,7	100		0,26	100		21,3	100		2,0	100		0,1	100													