

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Date: 15/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,4	100		0,4	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		32,1	100		1,9	100		0,2	100		105776,1	100		9,8	100		140,7	100		961,2	100	In marcia
01:00		4,4	100		0,4	100		0,19	100		2,9	100		0,26	100		26,8	100		1,9	100		0,2	100		106249,0	100		9,9	100		140,3	100		963,5	100	In marcia
01:30		3,7	100		0,2	100		0,05	100		2,8	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,2	100		106440,7	100		10,1	100		140,2	100		961,4	100	In marcia
02:00		3,9	100		0,1	100		0,03	100		2,8	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,3	100		105947,6	100		9,9	100		140,1	100		965,7	100	In marcia
02:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		25,3	100		2,0	100		0,2	100		106571,2	100		10,0	100		140,2	100		959,5	100	In marcia
03:00		4,1	100		0,1	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,2	100		106254,8	100		10,0	100		140,3	100		961,3	100	In marcia
03:30		3,6	100		0,2	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		23,0	100		2,0	100		0,2	100		106153,1	100		10,1	100		140,2	100		953,6	100	In marcia
04:00		4,4	100		0,6	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		24,2	100		2,0	100		0,3	100		105994,0	100		10,0	100		140,3	100		955,3	100	In marcia
04:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		26,5	100		2,0	100		0,3	100		106414,1	100		10,2	100		140,3	100		953,5	100	In marcia
05:00		3,6	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		31,8	100		2,0	100		0,2	100		105867,7	100		9,9	100		140,2	100		959,6	100	In marcia
05:30		3,9	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,3	100		106933,7	100		9,9	100		139,6	100		962,4	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,1	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		21,8	100		2,0	100		0,2	100		106569,7	100		10,1	100		139,6	100		958,5	100	In marcia
06:30		4,0	100		0,3	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		20,2	100		1,9	100		0,2	100		106239,7	100		9,9	100		139,7	100		960,6	100	In marcia
07:00		5,7	85		0,2	85		0,0	100		2,4	85		0,26	100		28,0	85		2,0	85		0,2	85		106020,6	100		10,0	85		139,6	100		958,5	100	In marcia
07:30		5,1	78		0,0	78		0,0	100		3,5	78		0,26	100		19,8	78		2,0	78		0,0	78		106399,0	100		10,1	78		139,7	100		958,0	100	In marcia
08:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		16,4	100		2,0	100		0,0	100		106014,6	100		10,0	100		139,8	100		966,6	100	In marcia
08:30		6,4	100		2,3	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		15,5	100		1,9	100		0,0	100		105725,1	100		10,2	100		139,5	100		959,7	100	In marcia
09:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		26,1	100		2,0	100		0,0	100		106861,7	100		9,9	100		140,5	100		960,5	100	In marcia
09:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		26,1	100		2,0	100		0,0	100		107215,9	100		10,1	100		140,1	100		952,7	100	In marcia
10:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		30,8	100		2,0	100		0,0	100		106792,9	100		10,2	100		140,1	100		950,3	100	In marcia
10:30		5,2	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	94		32,4	100		2,0	100		0,0	100		106715,8	100		10,1	100		140,2	100		958,3	100	In marcia
11:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,0	100		106375,8	100		10,0	100		140,2	100		960,9	100	In marcia
11:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		105056,5	100		10,0	100		139,4	100		963,9	100	In marcia
12:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,0	100		103846,9	100		9,9	100		139,6	100		970,6	100	In marcia
12:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		27,0	100		1,9	100		0,0	100		104888,3	100		9,6	100		139,9	100		970,9	100	In marcia
13:00		2,5	100		0,1	100		0,12	100		2,6	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,0	100		105049,7	100		9,9	100		139,5	100		967,0	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,2	100		0,05	100		2,0	100		0,26	100		16,0	100		1,9	100		0,0	100		104347,9	100		9,9	100		139,4	100		966,7	100	In marcia
14:00		2,8	100		0,8	100		0,12	100		2,5	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,0	100		103198,8	100		9,8	100		140,1	100		972,7	100	In marcia
14:30		4,6	100		1,4	100		0,07	73		3,7	100		0,26	94		24,9	100		1,9	100		0,0	100		104306,4	100		9,8	100		140,1	100		969,9	100	In marcia
15:00		4,0	100		1,4	100		0,11	100		2,7	100		0,26	100		41,8	100		2,0	100		0,0	100		105271,3	100		10,0	100		140,4	100		956,8	100	In marcia
15:30		2,7	100		0,5	100		0,01	100		2,4	100		0,26	100		37,1	100		2,0	100		0,0	100		105096,3	100		10,0	100		140,3	100		955,6	100	In marcia
16:00		3,2	100		1,3	100		0,07	100		2,1	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,0	100		104603,5	100		10,0	100		140,0	100		963,0	100	In marcia
16:30		2,5	100		0,0	100		0,01	73		2,6	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,0	100		104131,8	100		9,7	100		140,0	100		963,8	100	In marcia
17:00		2,9	100		0,5	100		0,11	100		1,9	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,0	100		105023,3	100		9,9	100		139,9	100		963,5	100	In marcia
17:30		3,4	100		1,0	100		0,1	100		2,1	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		105320,6	100		10,0	100		140,1	100		961,2	100	In marcia
18:00		4,4	100		0,6	100		0,06	100		2,3	100		0,26	100																						

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand
00:30		3,4	100		0,4	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		32,1	100		1,9	100		0,2	100		105776,1	100		9,8	100		140,7	100		961,2	100	in Betrieb
01:00		4,4	100		0,4	100		0,19	100		2,9	100		0,26	100		26,8	100		1,9	100		0,2	100		106249,0	100		9,9	100		140,3	100		963,5	100	in Betrieb
01:30		3,7	100		0,2	100		0,05	100		2,8	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,2	100		106440,7	100		10,1	100		140,2	100		961,4	100	in Betrieb
02:00		3,9	100		0,1	100		0,03	100		2,8	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,3	100		105947,6	100		9,9	100		140,1	100		965,7	100	in Betrieb
02:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		25,3	100		2,0	100		0,2	100		106571,2	100		10,0	100		140,2	100		959,5	100	in Betrieb
03:00		4,1	100		0,1	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,2	100		106254,8	100		10,0	100		140,3	100		961,3	100	in Betrieb
03:30		3,6	100		0,2	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		23,0	100		2,0	100		0,2	100		106153,1	100		10,1	100		140,2	100		953,6	100	in Betrieb
04:00		4,4	100		0,6	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		24,2	100		2,0	100		0,3	100		105994,0	100		10,0	100		140,3	100		955,3	100	in Betrieb
04:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		26,5	100		2,0	100		0,3	100		106414,1	100		10,2	100		140,3	100		953,5	100	in Betrieb
05:00		3,6	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		31,8	100		2,0	100		0,2	100		105867,7	100		9,9	100		140,2	100		959,6	100	in Betrieb
05:30		3,9	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,3	100		106933,7	100		9,9	100		139,6	100		962,4	100	in Betrieb
06:00		3,5	100		0,1	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		21,8	100		2,0	100		0,2	100		106569,7	100		10,1	100		139,6	100		958,5	100	in Betrieb
06:30		4,0	100		0,3	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		20,2	100		1,9	100		0,2	100		106239,7	100		9,9	100		139,7	100		960,6	100	in Betrieb
07:00		5,7	85		0,2	85		0,0	100		2,4	85		0,26	100		28,0	85		2,0	85		0,2	85		106020,6	100		10,0	85		139,6	100		958,5	100	in Betrieb
07:30		5,1	78		0,0	78		0,0	100		3,5	78		0,26	100		19,8	78		2,0	78		0,0	78		106399,0	100		10,1	78		139,7	100		958,0	100	in Betrieb
08:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		16,4	100		2,0	100		0,0	100		106014,6	100		10,0	100		139,8	100		966,6	100	in Betrieb
08:30		6,4	100		2,3	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		15,5	100		1,9	100		0,0	100		105725,1	100		10,2	100		139,5	100		959,7	100	in Betrieb
09:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		26,1	100		2,0	100		0,0	100		106861,7	100		9,9	100		140,5	100		960,5	100	in Betrieb
09:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		26,1	100		2,0	100		0,0	100		107215,9	100		10,1	100		140,1	100		952,7	100	in Betrieb
10:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		30,8	100		2,0	100		0,0	100		106792,9	100		10,2	100		140,1	100		950,3	100	in Betrieb
10:30		5,2	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	94		32,4	100		2,0	100		0,0	100		106715,8	100		10,1	100		140,2	100		958,3	100	in Betrieb
11:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,0	100		106375,8	100		10,0	100		140,2	100		960,9	100	in Betrieb
11:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		105056,5	100		10,0	100		139,4	100		963,9	100	in Betrieb
12:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,0	100		103846,9	100		9,9	100		139,6	100		970,6	100	in Betrieb
12:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		27,0	100		1,9	100		0,0	100		104888,3	100		9,6	100		139,9	100		970,9	100	in Betrieb
13:00		2,5	100		0,1	100		0,12	100		2,6	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,0	100		105049,7	100		9,9	100		139,5	100		967,0	100	in Betrieb
13:30		2,2	100		0,2	100		0,05	100		2,0	100		0,26	100		16,0	100		1,9	100		0,0	100		104347,9	100		9,9	100		139,4	100		966,7	100	in Betrieb
14:00		2,8	100		0,8	100		0,12	100		2,5	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,0	100		103198,8	100		9,8	100		140,1	100		972,7	100	in Betrieb
14:30		4,6	100		1,4	100		0,07	73		3,7	100		0,26	94		24,9	100		1,9	100		0,0	100		104306,4	100		9,8	100		140,1	100		969,9	100	in Betrieb
15:00		4,0	100		1,4	100		0,11	100		2,7	100		0,26	100		41,8	100		2,0	100		0,0	100		105271,3	100		10,0	100		140,4	100		956,8	100	in Betrieb
15:30		2,7	100		0,5	100		0,01	100		2,4	100		0,26	100		37,1	100		2,0	100		0,0	100		105096,3	100		10,0	100		140,3	100		955,6	100	in Betrieb
16:00		3,2	100		1,3	100		0,07	100		2,1	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,0	100		104603,5	100		10,0	100		140,0	100		963,0	100	in Betrieb
16:30		2,5	100		0,0	100		0,01	73		2,6	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,0	100		104131,8	100		9,7	100		140,0	100		963,8	100	in Betrieb
17:00		2,9	100		0,5	100		0,11	100		1,9	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,0	100		105023,3	100		9,9	100		139,9	100		963,5	100	in Betrieb
17:30		3,4	100		1,0	100		0,1	100		2,1	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		105320,6	100		10,0	100		140,1	100		961,2	100	in Betrieb
18:00		4,4	100		0,6	100		0,06	100		2,3	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,0	100													