

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 17/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,6	100		0,8	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		19,6	100		1,9	100		0,1	100		105743,4	100		9,9	100		139,8	100	972,3	100	In marcia	
01:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		27,4	100		2,0	100		0,1	100		105437,5	100		9,7	100		140,5	100	975,8	100	In marcia	
01:30		6,4	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,1	100		105677,3	100		9,9	100		140,1	100	973,6	100	In marcia	
02:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,3	100		2,0	100		0,2	100		105318,0	100		9,8	100		140,0	100	974,5	100	In marcia	
02:30		4,0	100		0,1	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		23,1	100		2,0	100		0,1	100		104489,8	100		9,6	100		140,1	100	977,6	100	In marcia	
03:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,3	100		2,0	100		0,2	100		104025,9	100		9,5	100		140,4	100	979,4	100	In marcia	
03:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,1	100		104690,9	100		9,4	100		140,3	100	981,7	100	In marcia	
04:00		5,0	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		26,2	100		2,0	100		0,1	100		105901,4	100		9,9	100		140,2	100	966,3	100	In marcia	
04:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		25,5	100		1,9	100		0,1	100		104871,4	100		10,0	100		140,0	100	962,9	100	In marcia	
05:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		22,1	100		1,9	100		0,1	100		103452,6	100		9,9	100		139,8	100	966,4	100	In marcia	
05:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,2	100		103153,8	100		9,5	100		140,2	100	967,5	100	In marcia	
06:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,0	100		2,0	100		0,1	100		102773,0	100		9,6	100		140,2	100	968,3	100	In marcia	
06:30		4,2	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	94		19,5	100		1,9	100		0,0	100		103156,9	100		9,8	100		140,0	100	970,2	100	In marcia	
07:00		2,4	86		0,0	86		0,0	100		2,8	86		0,26	100		25,2	86		2,0	86		0,1	86		102729,9	100		9,5	86		140,2	100	968,1	100	In marcia	
07:30		3,8	78		0,2	78		0,0	100		2,6	78		0,26	100		33,7	78		2,0	78		0,0	78		104030,3	100		9,8	78		139,9	100	971,3	100	In marcia	
08:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		41,0	100		2,0	100		0,2	100		104591,3	100		9,6	100		140,7	100	963,0	100	In marcia	
08:30		5,1	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		33,1	100		2,0	100		0,1	100		106749,9	100		9,9	100		140,2	100	968,8	100	In marcia	
09:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		21,6	100		2,0	100		0,2	100		106275,6	100		10,0	100		140,0	100	960,6	100	In marcia	
09:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		18,5	100		1,9	100		0,1	100		104731,3	100		9,9	100		139,8	100	968,6	100	In marcia	
10:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		14,4	100		2,0	100		0,2	100		103996,0	100		9,6	100		140,4	100	965,7	100	In marcia	
10:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		4,9	100		0,25	95		15,6	100		2,0	100		0,2	100		103903,3	100		9,9	100		140,0	100	966,3	100	In marcia	
11:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		23,3	100		2,0	100		0,2	100		104463,0	100		9,7	100		140,3	100	966,6	100	In marcia	
11:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,2	100		2,0	100		0,0	100		105928,1	100		10,0	100		140,3	100	960,2	100	In marcia	
12:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,7	100		2,0	100		0,2	100		105232,9	100		10,0	100		140,5	100	955,7	100	In marcia	
12:30		4,7	100		0,1	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		29,3	100		2,0	100		0,1	100		104572,7	100		9,9	100		139,5	100	963,7	100	In marcia	
13:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,4	100		2,0	100		0,1	100		104171,4	100		9,8	100		139,6	100	965,1	100	In marcia	
13:30		3,1	100		0,0	100		0,03	100		2,9	100		0,26	100		35,3	100		2,0	100		0,1	100		104407,4	100		9,7	100		139,9	100	966,4	100	In marcia	
14:00		3,1	100		0,3	100		0,14	100		2,7	100		0,26	100		37,8	100		2,0	100		0,1	100		106337,6	100		9,9	100		140,2	100	962,5	100	In marcia	
14:30		5,1	100		2,0	100		0,1	73		2,6	100		0,26	94		20,9	100		2,0	100		0,0	100		107000,4	100		10,1	100		139,7	100	954,2	100	In marcia	
15:00		3,4	100		0,3	100		0,02	100		3,2	100		0,26	100		25,6	100		2,0	100		0,2	100		106264,9	100		9,8	100		140,0	100	957,5	100	In marcia	
15:30		3,6	100		0,0	100		0,07	100		3,9	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,1	100		106719,0	100		9,9	100		140,0	100	965,7	100	In marcia	
16:00		3,2	100		0,1	100		0,02	100		3,3	100		0,26	100		22,4	100		2,0	100		0,2	100		107229,4	100		9,9	100		140,2	100	963,5	100	In marcia	
16:30		4,7	100		0,7	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		19,5	100		2,0	100		0,2	100		108035,0	100		9,9	100		140,2	100	963,4	100	In marcia	
17:00		4,7	100		0,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		17,4	100		2,0	100		0,1	100		108308,9	100		10,1	100		140,0	100	961,0	100	In marcia	
17:30		4,2	100		0,3	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		18,1	100		2,0	100		0,1	100		107547,8	100		10,0	100		139,8	100	966,1	100	In marcia	
18:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		17,8	100		2,0	100		0,1	100		107395,6	100		10,2	100		139,7	100	967,6	100	In marcia	
18:3																																					

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		5,6	100		0,8	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		19,6	100		1,9	100		0,1	100		105743,4	100		9,9	100		139,8	100		972,3	100	in Betrieb
01:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		27,4	100		2,0	100		0,1	100		105437,5	100		9,7	100		140,5	100		975,8	100	in Betrieb
01:30		6,4	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,1	100		105677,3	100		9,9	100		140,1	100		973,6	100	in Betrieb
02:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,3	100		2,0	100		0,2	100		105318,0	100		9,8	100		140,0	100		974,5	100	in Betrieb
02:30		4,0	100		0,1	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		23,1	100		2,0	100		0,1	100		104489,8	100		9,6	100		140,1	100		977,6	100	in Betrieb
03:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,3	100		2,0	100		0,2	100		104025,9	100		9,5	100		140,4	100		979,4	100	in Betrieb
03:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,1	100		104690,9	100		9,4	100		140,3	100		981,7	100	in Betrieb
04:00		5,0	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		26,2	100		2,0	100		0,1	100		105901,4	100		9,9	100		140,2	100		966,3	100	in Betrieb
04:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		25,5	100		1,9	100		0,1	100		104871,4	100		10,0	100		140,0	100		962,9	100	in Betrieb
05:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		22,1	100		1,9	100		0,1	100		103452,6	100		9,9	100		139,8	100		966,4	100	in Betrieb
05:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,2	100		103153,8	100		9,5	100		140,2	100		967,5	100	in Betrieb
06:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,0	100		2,0	100		0,1	100		102773,0	100		9,6	100		140,2	100		968,3	100	in Betrieb
06:30		4,2	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	94		19,5	100		1,9	100		0,0	100		103156,9	100		9,8	100		140,0	100		970,2	100	in Betrieb
07:00		2,4	86		0,0	86		0,0	100		2,8	86		0,26	100		25,2	86		2,0	86		0,1	86		102729,9	100		9,5	86		140,2	100		968,1	100	in Betrieb
07:30		3,8	78		0,2	78		0,0	100		2,6	78		0,26	100		33,7	78		2,0	78		0,0	78		104030,3	100		9,8	78		139,9	100		971,3	100	in Betrieb
08:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		41,0	100		2,0	100		0,2	100		104591,3	100		9,6	100		140,7	100		963,0	100	in Betrieb
08:30		5,1	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		33,1	100		2,0	100		0,1	100		106749,9	100		9,9	100		140,2	100		968,8	100	in Betrieb
09:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		21,6	100		2,0	100		0,2	100		106275,6	100		10,0	100		140,0	100		960,6	100	in Betrieb
09:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		18,5	100		1,9	100		0,1	100		104731,3	100		9,9	100		139,8	100		968,6	100	in Betrieb
10:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		14,4	100		2,0	100		0,2	100		103996,0	100		9,6	100		140,4	100		965,7	100	in Betrieb
10:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		4,9	100		0,25	95		15,6	100		2,0	100		0,2	100		103903,3	100		9,9	100		140,0	100		966,3	100	in Betrieb
11:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		23,3	100		2,0	100		0,2	100		104463,0	100		9,7	100		140,3	100		966,6	100	in Betrieb
11:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,2	100		2,0	100		0,0	100		105928,1	100		10,0	100		140,3	100		960,2	100	in Betrieb
12:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,7	100		2,0	100		0,2	100		105232,9	100		10,0	100		140,5	100		955,7	100	in Betrieb
12:30		4,7	100		0,1	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		29,3	100		2,0	100		0,1	100		104572,7	100		9,9	100		139,5	100		963,7	100	in Betrieb
13:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,4	100		2,0	100		0,1	100		104171,4	100		9,8	100		139,6	100		965,1	100	in Betrieb
13:30		3,1	100		0,0	100		0,03	100		2,9	100		0,26	100		35,3	100		2,0	100		0,1	100		104407,4	100		9,7	100		139,9	100		966,4	100	in Betrieb
14:00		3,1	100		0,3	100		0,14	100		2,7	100		0,26	100		37,8	100		2,0	100		0,1	100		106337,6	100		9,9	100		140,2	100		962,5	100	in Betrieb
14:30		5,1	100		2,0	100		0,1	73		2,6	100		0,26	94		20,9	100		2,0	100		0,0	100		107000,4	100		10,1	100		139,7	100		954,2	100	in Betrieb
15:00		3,4	100		0,3	100		0,02	100		3,2	100		0,26	100		25,6	100		2,0	100		0,2	100		106264,9	100		9,8	100		140,0	100		957,5	100	in Betrieb
15:30		3,6	100		0,0	100		0,07	100		3,9	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,1	100		106719,0	100		9,9	100		140,0	100		965,7	100	in Betrieb
16:00		3,2	100		0,1	100		0,02	100		3,3	100		0,26	100		22,4	100		2,0	100		0,2	100		107229,4	100		9,9	100		140,2	100		963,5	100	in Betrieb
16:30		4,7	100		0,7	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		19,5	100		2,0	100		0,2	100		108035,0	100		9,9	100		140,2	100		963,4	100	in Betrieb
17:00		4,7	100		0,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		17,4	100		2,0	100		0,1	100		108308,9	100		10,1	100		140,0	100		961,0	100	in Betrieb
17:30		4,2	100		0,3	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		18,1	100		2,0	100		0,1	100		107547,8	100		10,0	100		139,8	100		966,1	100	in Betrieb
18:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		17,8	100		2,0	100		0,1	100		107395,6	100		10,2	1							