

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 19/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		25,1	100		2,0	100		0,0	100		104494,8	100		9,9	100		140,1	100		963,2	100	In marcia
01:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,4	100		2,0	100		0,0	100		105864,3	100		9,9	100		140,3	100		967,2	100	In marcia
01:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		23,5	100		2,0	100		0,0	100		106711,7	100		10,2	100		140,0	100		964,2	100	In marcia
02:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		104440,9	100		10,0	100		139,3	100		967,7	100	In marcia
02:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	94		27,1	100		2,0	100		0,0	100		104656,0	100		9,8	100		139,8	100		967,3	100	In marcia
03:00		4,4	100		0,0	100		0,19	100		2,8	100		0,25	100		24,4	100		2,0	100		0,0	100		105415,3	100		10,1	100		139,8	100		968,6	100	In marcia
03:30		4,5	100		0,0	100		0,18	100		3,0	100		0,26	100		26,4	100		2,0	100		0,0	100		104480,4	100		10,0	100		139,9	100		965,4	100	In marcia
04:00		4,3	100		0,0	100		0,14	100		3,6	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,0	100		104069,1	100		9,9	100		139,6	100		961,4	100	In marcia
04:30		3,2	100		0,0	100		0,04	73		3,5	100		0,25	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		102667,9	100		9,8	100		139,5	100		969,0	100	In marcia
05:00		4,5	100		0,0	100		0,18	100		2,8	100		0,25	100		25,8	100		2,0	100		0,0	100		102210,2	100		9,8	100		139,7	100		966,3	100	In marcia
05:30		4,7	100		0,0	100		0,17	100		3,7	100		0,26	100		37,8	100		2,0	100		0,0	100		102192,6	100		9,5	100		140,2	100		966,0	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,0	100		0,29	100		4,6	100		0,27	100		47,0	100		2,0	100		0,1	100		105677,2	100		9,1	100		140,7	100		970,6	100	In marcia
06:30		3,5	100		0,0	100		0,38	73		4,3	100		0,26	94		44,4	100		2,0	100		0,0	100		108814,8	100		9,9	100		140,4	100		948,4	100	In marcia
07:00		4,5	86		0,0	86		0,45	100		3,3	86		0,26	100		22,2	86		2,0	86		0,0	86		109275,0	100		10,1	86		139,7	100		952,2	100	In marcia
07:30		2,9	78		0,0	78		0,27	100		2,6	78		0,26	100		11,9	78		2,0	78		0,0	78		109441,9	100		10,5	78		139,9	100		940,5	100	In marcia
08:00		11,7	100		5,3	100		0,4	100		2,6	100		0,26	100		10,6	100		2,0	100		0,0	100		107503,6	100		10,2	100		139,5	100		952,8	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		10,4	100		2,0	100		0,0	100		106508,0	100		10,2	100		139,1	100		952,7	100	In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,12	100		3,8	100		0,26	100		9,3	100		2,0	100		0,0	100		105303,7	100		9,9	100		139,2	100		961,6	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,06	100		4,4	100		0,25	100		11,0	96		2,0	100		0,0	100		105270,2	100		9,8	100		139,4	100		960,1	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,07	100		3,6	100		0,26	100		17,3	100		2,0	100		0,0	100		105348,3	100		9,8	100		139,7	100		960,1	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,19	73		2,6	100		0,25	94		22,4	100		1,9	100		0,0	100		105029,3	100		10,1	100		139,6	100		953,6	100	In marcia
11:00		1,8	100		0,0	100		0,23	100		2,9	100		0,26	100		43,5	100		1,9	100		0,0	100		105526,6	100		10,1	100		140,1	100		954,6	100	In marcia
11:30		2,8	100		0,0	100		0,75	100		3,0	100		0,26	100		47,2	100		1,9	100		0,0	100		107222,5	100		10,1	100		139,9	100		962,5	100	In marcia
12:00		6,3	100		0,0	100		0,49	100		3,0	100		0,26	100		45,0	100		2,0	100		0,0	100		106167,7	100		10,0	100		140,0	100		960,7	100	In marcia
12:30		4,2	100		0,0	100		0,33	73		2,9	100		0,26	100		39,8	100		2,0	100		0,0	100		107037,4	100		9,9	100		140,2	100		964,7	100	In marcia
13:00		5,4	100		0,0	100		0,23	100		3,2	100		0,25	100		20,3	100		2,0	100		0,0	100		106985,3	100		10,2	100		139,8	100		962,1	100	In marcia
13:30		1,7	100		0,0	100		0,2	100		3,4	100		0,26	100		16,0	100		1,9	100		0,0	100		106124,7	100		10,0	100		140,1	100		961,9	100	In marcia
14:00		5,8	100		0,0	100		0,55	100		3,8	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,0	100		105592,3	100		10,0	100		140,1	100		954,2	100	In marcia
14:30		3,2	100		0,0	100		0,07	73		3,4	100		0,26	94		13,1	100		2,0	100		0,0	100		104604,3	100		9,9	100		140,2	100		960,5	100	In marcia
15:00		2,8	100		0,0	100		0,07	100		3,4	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		104710,5	100		9,9	100		140,4	100		955,0	100	In marcia
15:30		4,1	100		0,0	100		0,27	100		3,2	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,0	100		106489,9	100		9,9	100		140,1	100		957,4	100	In marcia
16:00		3,7	100		0,0	100		0,19	100		2,8	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		106494,1	100		10,1	100		139,9	100		953,2	100	In marcia
16:30		4,8	100		0,0	100		0,1	73		2,8	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,0	100		106436,7	100		9,9	100		139,4	100		963,6	100	In marcia
17:00		3,6	100		0,0	100		0,13	100		2,8	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,0	100		105602,7	100		10,0	100		139,5	100		959,2	100	In marcia
17:30		3,1	100		0,0	100		0,26	100		2,5	100		0,26	100		30,3	100		1,9	100		0,0	100		105940,3	100		10,0	100		139,6	100		962,2	100	In marcia
18:00		3,8	100		0,0	100		0,31	100		2,8	100		0,26	100																						

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 19/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		25,1	100		2,0	100		0,0	100		104494,8	100		9,9	100		140,1	100	963,2	100	in Betrieb	
01:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,4	100		2,0	100		0,0	100		105864,3	100		9,9	100		140,3	100	967,2	100	in Betrieb	
01:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		23,5	100		2,0	100		0,0	100		106711,7	100		10,2	100		140,0	100	964,2	100	in Betrieb	
02:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		104440,9	100		10,0	100		139,3	100	967,7	100	in Betrieb	
02:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	94		27,1	100		2,0	100		0,0	100		104656,0	100		9,8	100		139,8	100	967,3	100	in Betrieb	
03:00		4,4	100		0,0	100		0,19	100		2,8	100		0,25	100		24,4	100		2,0	100		0,0	100		105415,3	100		10,1	100		139,8	100	968,6	100	in Betrieb	
03:30		4,5	100		0,0	100		0,18	100		3,0	100		0,26	100		26,4	100		2,0	100		0,0	100		104480,4	100		10,0	100		139,9	100	965,4	100	in Betrieb	
04:00		4,3	100		0,0	100		0,14	100		3,6	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,0	100		104069,1	100		9,9	100		139,6	100	961,4	100	in Betrieb	
04:30		3,2	100		0,0	100		0,04	73		3,5	100		0,25	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		102667,9	100		9,8	100		139,5	100	969,0	100	in Betrieb	
05:00		4,5	100		0,0	100		0,18	100		2,8	100		0,25	100		25,8	100		2,0	100		0,0	100		102210,2	100		9,8	100		139,7	100	966,3	100	in Betrieb	
05:30		4,7	100		0,0	100		0,17	100		3,7	100		0,26	100		37,8	100		2,0	100		0,0	100		102192,6	100		9,5	100		140,2	100	966,0	100	in Betrieb	
06:00		3,8	100		0,0	100		0,29	100		4,6	100		0,27	100		47,0	100		2,0	100		0,1	100		105677,2	100		9,1	100		140,7	100	970,6	100	in Betrieb	
06:30		3,5	100		0,0	100		0,38	73		4,3	100		0,26	94		44,4	100		2,0	100		0,0	100		108814,8	100		9,9	100		140,4	100	948,4	100	in Betrieb	
07:00		4,5	86		0,0	86		0,45	100		3,3	86		0,26	100		22,2	86		2,0	86		0,0	86		109275,0	100		10,1	86		139,7	100	952,2	100	in Betrieb	
07:30		2,9	78		0,0	78		0,27	100		2,6	78		0,26	100		11,9	78		2,0	78		0,0	78		109441,9	100		10,5	78		139,9	100	940,5	100	in Betrieb	
08:00		11,7	100		5,3	100		0,4	100		2,6	100		0,26	100		10,6	100		2,0	100		0,0	100		107503,6	100		10,2	100		139,5	100	952,8	100	in Betrieb	
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		10,4	100		2,0	100		0,0	100		106508,0	100		10,2	100		139,1	100	952,7	100	in Betrieb	
09:00		1,6	100		0,0	100		0,12	100		3,8	100		0,26	100		9,3	100		2,0	100		0,0	100		105303,7	100		9,9	100		139,2	100	961,6	100	in Betrieb	
09:30		1,6	100		0,0	100		0,06	100		4,4	100		0,25	100		11,0	96		2,0	100		0,0	100		105270,2	100		9,8	100		139,4	100	960,1	100	in Betrieb	
10:00		1,6	100		0,0	100		0,07	100		3,6	100		0,26	100		17,3	100		2,0	100		0,0	100		105348,3	100		9,8	100		139,7	100	960,1	100	in Betrieb	
10:30		1,6	100		0,0	100		0,19	73		2,6	100		0,25	94		22,4	100		1,9	100		0,0	100		105029,3	100		10,1	100		139,6	100	953,6	100	in Betrieb	
11:00		1,8	100		0,0	100		0,23	100		2,9	100		0,26	100		43,5	100		1,9	100		0,0	100		105526,6	100		10,1	100		140,1	100	954,6	100	in Betrieb	
11:30		2,8	100		0,0	100		0,75	100		3,0	100		0,26	100		47,2	100		1,9	100		0,0	100		107222,5	100		10,1	100		139,9	100	962,5	100	in Betrieb	
12:00		6,3	100		0,0	100		0,49	100		3,0	100		0,26	100		45,0	100		2,0	100		0,0	100		106167,7	100		10,0	100		140,0	100	960,7	100	in Betrieb	
12:30		4,2	100		0,0	100		0,33	73		2,9	100		0,26	100		39,8	100		2,0	100		0,0	100		107037,4	100		9,9	100		140,2	100	964,7	100	in Betrieb	
13:00		5,4	100		0,0	100		0,23	100		3,2	100		0,25	100		20,3	100		2,0	100		0,0	100		106985,3	100		10,2	100		139,8	100	962,1	100	in Betrieb	
13:30		1,7	100		0,0	100		0,2	100		3,4	100		0,26	100		16,0	100		1,9	100		0,0	100		106124,7	100		10,0	100		140,1	100	961,9	100	in Betrieb	
14:00		5,8	100		0,0	100		0,55	100		3,8	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,0	100		105592,3	100		10,0	100		140,1	100	954,2	100	in Betrieb	
14:30		3,2	100		0,0	100		0,07	73		3,4	100		0,26	94		13,1	100		2,0	100		0,0	100		104604,3	100		9,9	100		140,2	100	960,5	100	in Betrieb	
15:00		2,8	100		0,0	100		0,07	100		3,4	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		104710,5	100		9,9	100		140,4	100	955,0	100	in Betrieb	
15:30		4,1	100		0,0	100		0,27	100		3,2	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,0	100		106489,9	100		9,9	100		140,1	100	957,4	100	in Betrieb	
16:00		3,7	100		0,0	100		0,19	100		2,8	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		106494,1	100		10,1	100		139,9	100	953,2	100	in Betrieb	
16:30		4,8	100		0,0	100		0,1	73		2,8	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,0	100		106436,7	100		9,9	100		139,4	100	963,6	100	in Betrieb	
17:00		3,6	100		0,0	100		0,13	100		2,8	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,0	100		105602,7	100		10,0	100		139,5	100	959,2	100	in Betrieb	
17:30		3,1	100		0,0	100		0,26	100		2,5	100		0,26	100		30,3	100		1,9	100		0,0	100		105940,3	100		10,0	100		139,6	100	962,2	100	in Betrieb	
18:00		3,8	100		0,0	100		0,31	100		2,8	100		0,26	100		28,7	100		1,9	100		0,0	100		105743,6	100		10,0	100		139,7	100	963,1	100	in Betrieb	
18:30		3,5	100		0,0	10																															