

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Date: 20/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,4	100		0,0	100		0,01	73		3,5	100		0,26	100		13,7	100		2,0	100		0,2	100		107110,9	100		10,1	100		139,9	100		965,1	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		0,08	100		2,9	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,3	100		105956,6	100		10,0	100		139,9	100		963,7	100	In marcia
01:30		4,9	100		0,0	100		0,3	100		3,3	100		0,26	100		28,2	100		2,0	100		0,3	100		106207,2	100		9,9	100		140,0	100		962,7	100	In marcia
02:00		2,5	100		0,0	100		0,49	100		3,3	100		0,26	100		42,2	100		2,0	100		0,2	100		107160,5	100		9,9	100		140,1	100		966,6	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,0	100		0,7	73		2,8	100		0,26	94		47,7	100		2,0	100		0,2	100		108693,7	100		10,0	100		140,1	100		956,8	100	In marcia
03:00		4,0	100		0,0	100		0,83	100		2,5	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,2	100		109122,7	100		10,3	100		139,6	100		950,8	100	In marcia
03:30		6,2	100		0,0	100		0,72	100		5,2	100		0,26	100		19,0	100		2,0	100		0,2	100		108260,3	100		9,9	100		139,7	100		965,2	100	In marcia
04:00		2,4	100		0,0	100		0,32	100		5,3	100		0,25	100		14,8	100		1,9	100		0,2	100		107667,1	100		10,1	100		139,3	100		964,1	100	In marcia
04:30		1,7	100		0,0	100		0,38	73		4,5	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,2	100		107097,9	100		9,9	100		139,9	100		951,8	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,0	100		0,88	100		3,4	100		0,26	100		26,3	100		1,9	100		0,3	100		109157,5	100		10,1	100		140,0	100		953,4	100	In marcia
05:30		4,4	100		0,0	100		1,13	100		3,7	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,2	100		109863,6	100		9,9	100		139,7	100		965,8	100	In marcia
06:00		4,7	100		0,0	100		0,74	100		3,2	100		0,25	100		13,8	100		2,0	100		0,2	100		108523,7	100		10,3	100		139,2	100		955,0	100	In marcia
06:30		3,2	100		0,0	100		0,17	73		2,7	100		0,25	94		13,4	100		1,9	100		0,1	100		107045,1	100		10,1	100		139,3	100		959,6	100	In marcia
07:00		3,7	84		0,0	84		0,31	100		2,3	84		0,25	100		20,8	84		1,9	84		0,2	84		107093,7	100		10,1	84		139,3	100		959,6	100	In marcia
07:30		6,0	79		0,0	79		0,3	100		4,0	79		0,25	100		20,4	79		1,9	79		0,1	79		106985,8	100		10,2	79		139,1	100		956,1	100	In marcia
08:00		1,7	100		0,0	100		0,28	100		2,9	100		0,26	100		36,2	100		2,0	100		0,2	100		105675,6	100		9,8	100		139,9	100		958,9	100	In marcia
08:30		3,0	100		0,0	100		0,75	73		2,9	100		0,26	100		33,2	100		2,0	100		0,1	100		107293,0	100		10,0	100		139,9	100		963,5	100	In marcia
09:00		3,5	100		0,0	100		0,86	100		3,0	100		0,26	100		47,2	100		2,0	100		0,1	100		107922,8	100		10,0	100		140,2	100		960,1	100	In marcia
09:30		3,9	100		0,0	100		1,01	100		2,6	100		0,26	100		38,1	100		1,9	100		0,2	100		108996,5	100		10,2	100		139,9	100		954,3	100	In marcia
10:00		5,4	100		0,0	100		0,87	100		2,8	100		0,26	100		27,5	100		2,0	100		0,1	100		109322,8	100		10,2	100		139,9	100		952,4	100	In marcia
10:30		5,4	100		0,0	100		0,44	73		3,1	100		0,26	94		16,6	100		2,0	100		0,1	100		108690,9	100		10,1	100		139,5	100		952,1	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		0,18	100		3,4	100		0,26	100		9,9	100		2,0	100		0,1	100		109214,8	100		10,0	100		139,9	100		960,1	100	In marcia
11:30		1,7	100		0,0	100		0,17	100		2,7	100		0,26	100		13,1	100		1,9	100		0,2	100		108408,4	100		9,9	100		139,9	100		964,9	100	In marcia
12:00		1,8	100		0,0	100		0,25	100		3,3	100		0,26	100		11,9	100		1,9	100		0,0	100		109321,3	100		10,1	100		139,7	100		967,0	100	In marcia
12:30		1,8	100		0,0	100		0,09	73		2,6	100		0,26	100		17,1	100		1,9	100		0,1	100		108674,7	100		10,0	100		140,0	100		966,0	100	In marcia
13:00		2,3	100		0,0	100		0,32	100		2,4	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,1	100		107988,2	100		10,3	100		139,7	100		957,8	100	In marcia
13:30		4,9	100		1,9	100		0,22	100		2,9	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,1	100		106667,7	100		10,1	100		139,8	100		963,5	100	In marcia
14:00		4,3	100		0,2	100		0,08	100		3,0	100		0,26	100		31,1	100		2,0	100		0,1	100		105937,0	100		10,0	100		140,2	100		969,2	100	In marcia
14:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	95		35,0	100		2,0	100		0,1	100		106356,0	100		9,8	100		140,2	100		968,6	100	In marcia
15:00		7,6	100		4,8	100		0,06	100		3,9	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,1	100		106008,0	100		10,2	100		139,8	100		967,4	100	In marcia
15:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,1	100		2,0	100		0,2	100		105731,6	100		9,8	100		140,1	100		977,9	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,1	100		103975,2	100		9,7	100		140,2	100		972,4	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,2	100		104740,8	100		9,9	100		140,0	100		965,1	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		27,9	100		2,0	100		0,1	100		104237,4	100		9,8	100		139,9	100		965,8	100	In marcia
17:30		2,0	100		0,0	100		0,09	100		3,6	100		0,26	100		20,8	100		2,0	100		0,1	100		104739,4	100		9,9	100		140,2	100		966,5	100	In marcia
18:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	1																						

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 20/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,4	100		0,0	100		0,01	73		3,5	100		0,26	100		13,7	100		2,0	100		0,2	100		107110,9	100		10,1	100		139,9	100	965,1	100	in Betrieb	
01:00		2,1	100		0,0	100		0,08	100		2,9	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,3	100		105956,6	100		10,0	100		139,9	100	963,7	100	in Betrieb	
01:30		4,9	100		0,0	100		0,3	100		3,3	100		0,26	100		28,2	100		2,0	100		0,3	100		106207,2	100		9,9	100		140,0	100	962,7	100	in Betrieb	
02:00		2,5	100		0,0	100		0,49	100		3,3	100		0,26	100		42,2	100		2,0	100		0,2	100		107160,5	100		9,9	100		140,1	100	966,6	100	in Betrieb	
02:30		3,4	100		0,0	100		0,7	73		2,8	100		0,26	94		47,7	100		2,0	100		0,2	100		108693,7	100		10,0	100		140,1	100	956,8	100	in Betrieb	
03:00		4,0	100		0,0	100		0,83	100		2,5	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,2	100		109122,7	100		10,3	100		139,6	100	950,8	100	in Betrieb	
03:30		6,2	100		0,0	100		0,72	100		5,2	100		0,26	100		19,0	100		2,0	100		0,2	100		108260,3	100		9,9	100		139,7	100	965,2	100	in Betrieb	
04:00		2,4	100		0,0	100		0,32	100		5,3	100		0,25	100		14,8	100		1,9	100		0,2	100		107667,1	100		10,1	100		139,3	100	964,1	100	in Betrieb	
04:30		1,7	100		0,0	100		0,38	73		4,5	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,2	100		107097,9	100		9,9	100		139,9	100	951,8	100	in Betrieb	
05:00		2,2	100		0,0	100		0,88	100		3,4	100		0,26	100		26,3	100		1,9	100		0,3	100		109157,5	100		10,1	100		140,0	100	953,4	100	in Betrieb	
05:30		4,4	100		0,0	100		1,13	100		3,7	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,2	100		109863,6	100		9,9	100		139,7	100	965,8	100	in Betrieb	
06:00		4,7	100		0,0	100		0,74	100		3,2	100		0,25	100		13,8	100		2,0	100		0,2	100		108523,7	100		10,3	100		139,2	100	955,0	100	in Betrieb	
06:30		3,2	100		0,0	100		0,17	73		2,7	100		0,25	94		13,4	100		1,9	100		0,1	100		107045,1	100		10,1	100		139,3	100	959,6	100	in Betrieb	
07:00		3,7	84		0,0	84		0,31	100		2,3	84		0,25	100		20,8	84		1,9	84		0,2	84		107093,7	100		10,1	84		139,3	100	959,6	100	in Betrieb	
07:30		6,0	79		0,0	79		0,3	100		4,0	79		0,25	100		20,4	79		1,9	79		0,1	79		106985,8	100		10,2	79		139,1	100	956,1	100	in Betrieb	
08:00		1,7	100		0,0	100		0,28	100		2,9	100		0,26	100		36,2	100		2,0	100		0,2	100		105675,6	100		9,8	100		139,9	100	958,9	100	in Betrieb	
08:30		3,0	100		0,0	100		0,75	73		2,9	100		0,26	100		33,2	100		2,0	100		0,1	100		107293,0	100		10,0	100		139,9	100	963,5	100	in Betrieb	
09:00		3,5	100		0,0	100		0,86	100		3,0	100		0,26	100		47,2	100		2,0	100		0,1	100		107922,8	100		10,0	100		140,2	100	960,1	100	in Betrieb	
09:30		3,9	100		0,0	100		1,01	100		2,6	100		0,26	100		38,1	100		1,9	100		0,2	100		108996,5	100		10,2	100		139,9	100	954,3	100	in Betrieb	
10:00		5,4	100		0,0	100		0,87	100		2,8	100		0,26	100		27,5	100		2,0	100		0,1	100		109322,8	100		10,2	100		139,9	100	952,4	100	in Betrieb	
10:30		5,4	100		0,0	100		0,44	73		3,1	100		0,26	94		16,6	100		2,0	100		0,1	100		108690,9	100		10,1	100		139,5	100	952,1	100	in Betrieb	
11:00		2,2	100		0,0	100		0,18	100		3,4	100		0,26	100		9,9	100		2,0	100		0,1	100		109214,8	100		10,0	100		139,9	100	960,1	100	in Betrieb	
11:30		1,7	100		0,0	100		0,17	100		2,7	100		0,26	100		13,1	100		1,9	100		0,2	100		108408,4	100		9,9	100		139,9	100	964,9	100	in Betrieb	
12:00		1,8	100		0,0	100		0,25	100		3,3	100		0,26	100		11,9	100		1,9	100		0,0	100		109321,3	100		10,1	100		139,7	100	967,0	100	in Betrieb	
12:30		1,8	100		0,0	100		0,09	73		2,6	100		0,26	100		17,1	100		1,9	100		0,1	100		108674,7	100		10,0	100		140,0	100	966,0	100	in Betrieb	
13:00		2,3	100		0,0	100		0,32	100		2,4	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,1	100		107988,2	100		10,3	100		139,7	100	957,8	100	in Betrieb	
13:30		4,9	100		1,9	100		0,22	100		2,9	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,1	100		106667,7	100		10,1	100		139,8	100	963,5	100	in Betrieb	
14:00		4,3	100		0,2	100		0,08	100		3,0	100		0,26	100		31,1	100		2,0	100		0,1	100		105937,0	100		10,0	100		140,2	100	969,2	100	in Betrieb	
14:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	95		35,0	100		2,0	100		0,1	100		106356,0	100		9,8	100		140,2	100	968,6	100	in Betrieb	
15:00		7,6	100		4,8	100		0,06	100		3,9	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,1	100		106008,0	100		10,2	100		139,8	100	967,4	100	in Betrieb	
15:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,1	100		2,0	100		0,2	100		105731,6	100		9,8	100		140,1	100	977,9	100	in Betrieb	
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,1	100		103975,2	100		9,7	100		140,2	100	972,4	100	in Betrieb	
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,2	100		104740,8	100		9,9	100		140,0	100	965,1	100	in Betrieb	
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		27,9	100		2,0	100		0,1	100		104237,4	100		9,8	100		139,9	100	965,8	100	in Betrieb	
17:30		2,0	100		0,0	100		0,09	100		3,6	100		0,26	100		20,8	100		2,0	100		0,1	100		104739,4	100		9,9	100		140,2	100	966,5	100	in Betrieb	
18:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,2	100		104920,5	100		9,8	100		140,3	100	960,7	100	in Betrieb	
18:30		4,6	100		0,4																																