

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 21/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		18,4	100		2,0	100		0,0	100		109176,1	100		10,1	100		140,0	100		958,9	100	In marcia
01:00		3,6	100		0,0	100		0,13	100		2,8	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,0	100		108503,3	100		9,9	100		140,2	100		964,2	100	In marcia
01:30		3,6	100		0,0	100		0,07	100		2,9	100		0,26	100		28,4	100		2,0	100		0,0	100		108104,5	100		10,0	100		140,3	100		959,9	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,0	100		0,18	100		2,6	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		107853,1	100		9,9	100		140,0	100		966,7	100	In marcia
02:30		2,6	100		0,0	100		0,09	73		2,7	100		0,26	94		31,2	100		1,9	100		0,0	100		108372,4	100		10,1	100		140,4	100		966,6	100	In marcia
03:00		5,0	100		0,2	100		0,24	100		2,7	100		0,26	100		33,9	100		1,9	100		0,0	100		109226,6	100		9,9	100		140,4	100		968,1	100	In marcia
03:30		5,2	100		0,0	100		0,09	100		3,4	100		0,26	100		25,3	100		2,0	100		0,0	100		109636,9	100		10,1	100		140,2	100		961,5	100	In marcia
04:00		4,3	100		0,0	100		0,05	100		2,9	100		0,25	100		21,5	100		2,0	100		0,0	100		108855,9	100		10,0	100		140,0	100		966,4	100	In marcia
04:30		4,2	100		0,0	100		0,11	73		2,3	100		0,25	100		18,1	100		1,9	100		0,0	100		108192,9	100		10,1	100		140,0	100		961,7	100	In marcia
05:00		2,4	100		0,0	100		0,05	100		2,9	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,0	100		106666,9	100		9,9	100		140,1	100		964,6	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,0	100		0,14	100		2,7	100		0,26	100		37,9	100		2,0	100		0,0	100		105875,6	100		9,6	100		140,5	100		966,8	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,0	100		0,12	100		2,3	100		0,25	100		23,2	100		2,0	100		0,0	100		106380,6	100		9,9	100		140,1	100		966,7	100	In marcia
06:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	94		18,9	100		2,0	100		0,0	100		105263,4	100		9,8	100		140,1	100		968,7	100	In marcia
07:00		3,6	84		0,0	84		0,1	100		2,3	84		0,25	100		12,8	84		2,0	84		0,0	84		103841,2	100		9,8	84		139,9	100		970,2	100	In marcia
07:30		3,1	79		0,0	79		0,06	100		1,9	79		0,26	100		11,0	79		1,9	79		0,2	79		103077,0	100		9,9	79		140,0	100		976,6	100	In marcia
08:00		6,4	100		0,0	100		0,01	100		2,3	100		0,25	100		16,9	100		2,0	100		0,2	100		102598,2	100		9,7	100		140,1	100		973,1	100	In marcia
08:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		26,6	100		2,0	100		0,3	100		102899,7	100		9,7	100		139,9	100		972,3	100	In marcia
09:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		35,7	100		2,0	100		0,2	100		104109,5	100		10,0	100		139,8	100		974,9	100	In marcia
09:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		41,7	100		2,0	100		0,3	100		103712,1	100		9,7	100		139,9	100		972,0	100	In marcia
10:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		42,7	100		2,0	100		0,2	100		104328,0	100		9,8	100		140,0	100		966,5	100	In marcia
10:30		4,3	100		0,6	100		0,0	73		2,7	100		0,26	95		33,9	100		2,0	100		0,2	100		104613,2	100		10,0	100		139,9	100		957,6	100	In marcia
11:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,2	100		105035,9	100		9,8	100		140,0	100		958,8	100	In marcia
11:30		2,0	100		0,0	100		0,02	100		1,9	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,2	100		103713,3	100		9,9	100		140,1	100		960,4	100	In marcia
12:00		1,9	100		0,0	100		0,06	100		2,1	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,2	100		104743,7	100		9,6	100		140,2	100		970,4	100	In marcia
12:30		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,2	100		106751,8	100		10,0	100		140,3	100		961,1	100	In marcia
13:00		3,8	100		0,6	100		0,13	100		2,3	100		0,26	100		19,4	100		1,9	100		0,3	100		107142,5	100		10,1	100		140,2	100		961,0	100	In marcia
13:30		4,9	100		0,9	100		0,04	100		2,7	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,2	100		106806,3	100		9,7	100		140,3	100		965,9	100	In marcia
14:00		5,2	100		0,9	100		0,06	100		2,4	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,2	100		107695,2	100		10,0	100		140,0	100		961,8	100	In marcia
14:30		4,3	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	94		13,8	100		2,0	100		0,2	100		105710,0	100		10,2	100		139,8	100		955,4	100	In marcia
15:00		3,4	100		0,0	100		0,04	100		2,3	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,2	100		105030,3	100		9,8	100		140,2	100		962,4	100	In marcia
15:30		4,8	100		0,0	100		0,11	100		2,5	100		0,26	100		25,1	100		2,0	100		0,2	100		105976,2	100		9,8	100		140,6	100		963,4	100	In marcia
16:00		4,3	100		0,0	100		0,08	100		3,2	100		0,27	100		34,8	100		2,0	100		0,3	100		105917,0	100		9,7	100		140,6	100		959,9	100	In marcia
16:30		4,5	100		0,0	100		0,04	73		3,1	100		0,26	100		35,4	100		2,0	100		0,3	100		109196,6	100		10,1	100		140,4	100		955,7	100	In marcia
17:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,4	100		108689,0	100		10,0	100		140,2	100		954,8	100	In marcia
17:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		22,4	100		2,0	100		0,2	100		107276,9	100		10,3	100		139,8	100		954,7	100	In marcia
18:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100																						

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		18,4	100		2,0	100		0,0	100		109176,1	100		10,1	100		140,0	100	958,9	100	in Betrieb	
01:00		3,6	100		0,0	100		0,13	100		2,8	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,0	100		108503,3	100		9,9	100		140,2	100	964,2	100	in Betrieb	
01:30		3,6	100		0,0	100		0,07	100		2,9	100		0,26	100		28,4	100		2,0	100		0,0	100		108104,5	100		10,0	100		140,3	100	959,9	100	in Betrieb	
02:00		3,7	100		0,0	100		0,18	100		2,6	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		107853,1	100		9,9	100		140,0	100	966,7	100	in Betrieb	
02:30		2,6	100		0,0	100		0,09	73		2,7	100		0,26	94		31,2	100		1,9	100		0,0	100		108372,4	100		10,1	100		140,4	100	966,6	100	in Betrieb	
03:00		5,0	100		0,2	100		0,24	100		2,7	100		0,26	100		33,9	100		1,9	100		0,0	100		109226,6	100		9,9	100		140,4	100	968,1	100	in Betrieb	
03:30		5,2	100		0,0	100		0,09	100		3,4	100		0,26	100		25,3	100		2,0	100		0,0	100		109636,9	100		10,1	100		140,2	100	961,5	100	in Betrieb	
04:00		4,3	100		0,0	100		0,05	100		2,9	100		0,25	100		21,5	100		2,0	100		0,0	100		108855,9	100		10,0	100		140,0	100	966,4	100	in Betrieb	
04:30		4,2	100		0,0	100		0,11	73		2,3	100		0,25	100		18,1	100		1,9	100		0,0	100		108192,9	100		10,1	100		140,0	100	961,7	100	in Betrieb	
05:00		2,4	100		0,0	100		0,05	100		2,9	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,0	100		106666,9	100		9,9	100		140,1	100	964,6	100	in Betrieb	
05:30		4,1	100		0,0	100		0,14	100		2,7	100		0,26	100		37,9	100		2,0	100		0,0	100		105875,6	100		9,6	100		140,5	100	966,8	100	in Betrieb	
06:00		3,8	100		0,0	100		0,12	100		2,3	100		0,25	100		23,2	100		2,0	100		0,0	100		106380,6	100		9,9	100		140,1	100	966,7	100	in Betrieb	
06:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	94		18,9	100		2,0	100		0,0	100		105263,4	100		9,8	100		140,1	100	968,7	100	in Betrieb	
07:00		3,6	84		0,0	84		0,1	100		2,3	84		0,25	100		12,8	84		2,0	84		0,0	84		103841,2	100		9,8	84		139,9	100	970,2	100	in Betrieb	
07:30		3,1	79		0,0	79		0,06	100		1,9	79		0,26	100		11,0	79		1,9	79		0,2	79		103077,0	100		9,9	79		140,0	100	976,6	100	in Betrieb	
08:00		6,4	100		0,0	100		0,01	100		2,3	100		0,25	100		16,9	100		2,0	100		0,2	100		102598,2	100		9,7	100		140,1	100	973,1	100	in Betrieb	
08:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		26,6	100		2,0	100		0,3	100		102899,7	100		9,7	100		139,9	100	972,3	100	in Betrieb	
09:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		35,7	100		2,0	100		0,2	100		104109,5	100		10,0	100		139,8	100	974,9	100	in Betrieb	
09:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		41,7	100		2,0	100		0,3	100		103712,1	100		9,7	100		139,9	100	972,0	100	in Betrieb	
10:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		42,7	100		2,0	100		0,2	100		104328,0	100		9,8	100		140,0	100	966,5	100	in Betrieb	
10:30		4,3	100		0,6	100		0,0	73		2,7	100		0,26	95		33,9	100		2,0	100		0,2	100		104613,2	100		10,0	100		139,9	100	957,6	100	in Betrieb	
11:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,2	100		105035,9	100		9,8	100		140,0	100	958,8	100	in Betrieb	
11:30		2,0	100		0,0	100		0,02	100		1,9	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,2	100		103713,3	100		9,9	100		140,1	100	960,4	100	in Betrieb	
12:00		1,9	100		0,0	100		0,06	100		2,1	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,2	100		104743,7	100		9,6	100		140,2	100	970,4	100	in Betrieb	
12:30		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,2	100		106751,8	100		10,0	100		140,3	100	961,1	100	in Betrieb	
13:00		3,8	100		0,6	100		0,13	100		2,3	100		0,26	100		19,4	100		1,9	100		0,3	100		107142,5	100		10,1	100		140,2	100	961,0	100	in Betrieb	
13:30		4,9	100		0,9	100		0,04	100		2,7	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,2	100		106806,3	100		9,7	100		140,3	100	965,9	100	in Betrieb	
14:00		5,2	100		0,9	100		0,06	100		2,4	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,2	100		107695,2	100		10,0	100		140,0	100	961,8	100	in Betrieb	
14:30		4,3	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	94		13,8	100		2,0	100		0,2	100		105710,0	100		10,2	100		139,8	100	955,4	100	in Betrieb	
15:00		3,4	100		0,0	100		0,04	100		2,3	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,2	100		105030,3	100		9,8	100		140,2	100	962,4	100	in Betrieb	
15:30		4,8	100		0,0	100		0,11	100		2,5	100		0,26	100		25,1	100		2,0	100		0,2	100		105976,2	100		9,8	100		140,6	100	963,4	100	in Betrieb	
16:00		4,3	100		0,0	100		0,08	100		3,2	100		0,27	100		34,8	100		2,0	100		0,3	100		105917,0	100		9,7	100		140,6	100	959,9	100	in Betrieb	
16:30		4,5	100		0,0	100		0,04	73		3,1	100		0,26	100		35,4	100		2,0	100		0,3	100		109196,6	100		10,1	100		140,4	100	955,7	100	in Betrieb	
17:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,4	100		108689,0	100		10,0	100		140,2	100	954,8	100	in Betrieb	
17:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		22,4	100		2,0	100		0,2	100		107276,9	100		10,3	100		139,8	100	954,7	100	in Betrieb	
18:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		17,5	100		1,9	100		0,2	100		105753,7	100		9,9	100		139,5	100	966,8	100	in Betrieb	
18:30		4,4	100		0,0	100		0,0																													