

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 22/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,8	100		0,0	100		0,03	73		2,5	100		0,26	100		20,6	100		2,0	100		0,0	100		102636,0	100		9,6	100		140,1	100	969,2	100	In marcia	
01:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		18,7	100		2,0	100		0,0	100		102381,3	100		9,8	100		140,0	100	968,7	100	In marcia	
01:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		17,7	100		2,0	100		0,0	100		102611,6	100		9,7	100		140,2	100	969,5	100	In marcia	
02:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,2	100		2,0	100		0,0	100		102413,9	100		9,7	100		140,1	100	971,7	100	In marcia	
02:30		4,4	100		0,0	100		0,07	73		2,9	100		0,26	94		27,2	100		2,0	100		0,0	100		101874,1	100		9,5	100		140,3	100	975,2	100	In marcia	
03:00		4,0	100		0,0	100		0,26	100		2,7	100		0,26	100		22,8	100		2,0	100		0,0	100		102960,9	100		9,8	100		139,8	100	960,4	100	In marcia	
03:30		2,5	100		0,0	100		0,22	100		2,3	100		0,26	100		27,8	100		2,0	100		0,0	100		102233,3	100		9,6	100		139,7	100	966,4	100	In marcia	
04:00		4,0	100		0,0	100		0,49	100		2,0	100		0,26	100		28,3	100		2,0	100		0,0	100		102091,7	100		9,8	100		139,8	100	962,9	100	In marcia	
04:30		5,0	100		0,4	100		0,29	73		2,4	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,0	100		101919,8	100		9,6	100		139,6	100	971,5	100	In marcia	
05:00		4,3	100		0,0	100		0,3	100		2,6	100		0,26	100		30,3	100		2,0	100		0,0	100		102188,0	100		9,8	100		139,7	100	964,3	100	In marcia	
05:30		5,5	100		0,0	100		0,4	100		2,7	100		0,26	100		28,1	100		2,0	100		0,0	100		103132,8	100		9,7	100		139,9	100	967,4	100	In marcia	
06:00		1,9	100		0,0	100		0,34	100		2,3	100		0,25	100		20,1	100		1,9	100		0,0	100		102284,1	100		9,7	100		139,6	100	965,6	100	In marcia	
06:30		4,0	100		0,0	100		0,92	73		2,4	100		0,26	95		17,6	100		2,0	100		0,0	100		101664,0	100		9,8	100		139,6	100	968,5	100	In marcia	
07:00		3,6	86		0,0	86		0,94	100		2,5	86		0,26	100		23,2	86		2,0	86		0,0	86		101117,1	100		9,5	86		139,8	100	968,7	100	In marcia	
07:30		4,9	78		0,0	78		0,96	100		2,8	78		0,26	100		18,4	78		2,0	78		0,3	78		102308,2	100		9,8	78		139,8	100	964,8	100	In marcia	
08:00		3,8	100		0,0	100		0,64	100		2,9	100		0,26	100		30,2	100		2,0	100		0,3	100		102858,2	100		9,6	100		140,2	100	961,7	100	In marcia	
08:30		3,8	100		0,0	100		0,64	73		3,9	100		0,26	100		27,3	100		2,0	100		0,2	100		104083,3	100		10,0	100		139,8	100	962,7	100	In marcia	
09:00		5,3	100		0,0	100		0,51	100		4,1	100		0,26	100		36,1	100		2,0	100		0,3	100		105192,6	100		9,8	100		140,2	100	961,5	100	In marcia	
09:30		5,7	100		0,0	100		0,39	100		3,4	100		0,26	100		34,2	100		2,0	100		0,3	100		106102,1	100		10,0	100		140,1	100	951,6	100	In marcia	
10:00		5,0	100		0,0	100		0,32	100		4,1	100		0,25	100		19,5	100		1,9	100		0,2	100		106791,3	100		10,1	100		139,5	100	958,2	100	In marcia	
10:30		2,6	100		0,0	100		0,06	73		3,5	100		0,26	95		16,4	100		2,0	100		0,3	100		104899,6	100		10,0	100		139,6	100	963,2	100	In marcia	
11:00		1,8	100		0,0	100		0,05	100		3,2	100		0,26	100		17,9	100		2,0	100		0,3	100		104530,7	100		9,8	100		139,8	100	969,3	100	In marcia	
11:30		1,6	100		0,0	100		0,32	100		2,2	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		104385,0	100		9,8	100		139,8	100	963,0	100	In marcia	
12:00		2,5	100		0,0	100		0,47	100		2,4	100		0,26	100		30,9	100		1,9	100		0,2	100		104188,5	100		9,6	100		140,1	100	961,7	100	In marcia	
12:30		3,1	100		0,0	100		0,43	73		2,7	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,2	100		105478,4	100		10,0	100		140,1	100	949,6	100	In marcia	
13:00		5,9	100		0,0	100		0,48	100		2,7	100		0,26	100		35,2	100		1,9	100		0,2	100		106109,1	100		9,6	100		140,1	100	950,3	100	In marcia	
13:30		3,2	100		0,0	100		0,34	100		2,7	100		0,26	100		23,6	100		2,0	100		0,2	100		107319,0	100		10,1	100		140,0	100	956,7	100	In marcia	
14:00		3,0	100		0,0	100		0,35	100		2,8	100		0,26	100		17,4	100		1,9	100		0,2	100		106873,4	100		10,0	100		139,5	100	957,5	100	In marcia	
14:30		4,4	100		0,3	100		0,4	73		2,7	100		0,25	94		13,0	100		1,9	100		0,3	100		106406,3	100		10,1	100		139,2	100	961,1	100	In marcia	
15:00		3,6	100		0,0	100		0,33	100		2,9	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,3	100		105588,1	100		9,8	100		139,4	100	971,3	100	In marcia	
15:30		4,3	100		0,0	100		0,45	100		2,6	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,2	100		105528,5	100		10,0	100		139,9	100	962,7	100	In marcia	
16:00		3,0	100		0,0	100		0,34	100		2,8	100		0,26	100		34,2	100		1,9	100		0,3	100		105532,0	100		9,8	100		140,3	100	958,2	100	In marcia	
16:30		5,5	100		1,4	100		0,31	73		2,9	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,3	100		107001,4	100		10,0	100		140,3	100	958,7	100	In marcia	
17:00		4,2	100		0,2	100		0,31	100		3,3	100		0,26	100		32,9	100		2,0	100		0,4	100		107441,4	100		9,6	100		140,5	100	965,9	100	In marcia	
17:30		4,3	100		0,0	100		0,28	100		2,8	100		0,26	100		32,3	98		2,0	100		0,4	100		108529,5	100		10,1	100		140,4	100	950,9	100	In marcia	
18:00		2,5	100		0,0	100		0,12	100		3,2	100		0,26	100		28,8	100		2,0	100		0,3	100		108109,6	100		10,2	100		140,1	100	949,6	10		

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 22/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,8	100		0,0	100		0,03	73		2,5	100		0,26	100		20,6	100		2,0	100		0,0	100		102636,0	100		9,6	100		140,1	100		969,2	100	in Betrieb
01:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		18,7	100		2,0	100		0,0	100		102381,3	100		9,8	100		140,0	100		968,7	100	in Betrieb
01:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		17,7	100		2,0	100		0,0	100		102611,6	100		9,7	100		140,2	100		969,5	100	in Betrieb
02:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,2	100		2,0	100		0,0	100		102413,9	100		9,7	100		140,1	100		971,7	100	in Betrieb
02:30		4,4	100		0,0	100		0,07	73		2,9	100		0,26	94		27,2	100		2,0	100		0,0	100		101874,1	100		9,5	100		140,3	100		975,2	100	in Betrieb
03:00		4,0	100		0,0	100		0,26	100		2,7	100		0,26	100		22,8	100		2,0	100		0,0	100		102960,9	100		9,8	100		139,8	100		960,4	100	in Betrieb
03:30		2,5	100		0,0	100		0,22	100		2,3	100		0,26	100		27,8	100		2,0	100		0,0	100		102233,3	100		9,6	100		139,7	100		966,4	100	in Betrieb
04:00		4,0	100		0,0	100		0,49	100		2,0	100		0,26	100		28,3	100		2,0	100		0,0	100		102091,7	100		9,8	100		139,8	100		962,9	100	in Betrieb
04:30		5,0	100		0,4	100		0,29	73		2,4	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,0	100		101919,8	100		9,6	100		139,6	100		971,5	100	in Betrieb
05:00		4,3	100		0,0	100		0,3	100		2,6	100		0,26	100		30,3	100		2,0	100		0,0	100		102188,0	100		9,8	100		139,7	100		964,3	100	in Betrieb
05:30		5,5	100		0,0	100		0,4	100		2,7	100		0,26	100		28,1	100		2,0	100		0,0	100		103132,8	100		9,7	100		139,9	100		967,4	100	in Betrieb
06:00		1,9	100		0,0	100		0,34	100		2,3	100		0,25	100		20,1	100		1,9	100		0,0	100		102284,1	100		9,7	100		139,6	100		965,6	100	in Betrieb
06:30		4,0	100		0,0	100		0,92	73		2,4	100		0,26	95		17,6	100		2,0	100		0,0	100		101664,0	100		9,8	100		139,6	100		968,5	100	in Betrieb
07:00		3,6	86		0,0	86		0,94	100		2,5	86		0,26	100		23,2	86		2,0	86		0,0	86		101117,1	100		9,5	86		139,8	100		968,7	100	in Betrieb
07:30		4,9	78		0,0	78		0,96	100		2,8	78		0,26	100		18,4	78		2,0	78		0,3	78		102308,2	100		9,8	78		139,8	100		964,8	100	in Betrieb
08:00		3,8	100		0,0	100		0,64	100		2,9	100		0,26	100		30,2	100		2,0	100		0,3	100		102858,2	100		9,6	100		140,2	100		961,7	100	in Betrieb
08:30		3,8	100		0,0	100		0,64	73		3,9	100		0,26	100		27,3	100		2,0	100		0,2	100		104083,3	100		10,0	100		139,8	100		962,7	100	in Betrieb
09:00		5,3	100		0,0	100		0,51	100		4,1	100		0,26	100		36,1	100		2,0	100		0,3	100		105192,6	100		9,8	100		140,2	100		961,5	100	in Betrieb
09:30		5,7	100		0,0	100		0,39	100		3,4	100		0,26	100		34,2	100		2,0	100		0,3	100		106102,1	100		10,0	100		140,1	100		951,6	100	in Betrieb
10:00		5,0	100		0,0	100		0,32	100		4,1	100		0,25	100		19,5	100		1,9	100		0,2	100		106791,3	100		10,1	100		139,5	100		958,2	100	in Betrieb
10:30		2,6	100		0,0	100		0,06	73		3,5	100		0,26	95		16,4	100		2,0	100		0,3	100		104899,6	100		10,0	100		139,6	100		963,2	100	in Betrieb
11:00		1,8	100		0,0	100		0,05	100		3,2	100		0,26	100		17,9	100		2,0	100		0,3	100		104530,7	100		9,8	100		139,8	100		969,3	100	in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,32	100		2,2	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		104385,0	100		9,8	100		139,8	100		963,0	100	in Betrieb
12:00		2,5	100		0,0	100		0,47	100		2,4	100		0,26	100		30,9	100		1,9	100		0,2	100		104188,5	100		9,6	100		140,1	100		961,7	100	in Betrieb
12:30		3,1	100		0,0	100		0,43	73		2,7	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,2	100		105478,4	100		10,0	100		140,1	100		949,6	100	in Betrieb
13:00		5,9	100		0,0	100		0,48	100		2,7	100		0,26	100		35,2	100		1,9	100		0,2	100		106109,1	100		9,6	100		140,1	100		950,3	100	in Betrieb
13:30		3,2	100		0,0	100		0,34	100		2,7	100		0,26	100		23,6	100		2,0	100		0,2	100		107319,0	100		10,1	100		140,0	100		956,7	100	in Betrieb
14:00		3,0	100		0,0	100		0,35	100		2,8	100		0,26	100		17,4	100		1,9	100		0,2	100		106873,4	100		10,0	100		139,5	100		957,5	100	in Betrieb
14:30		4,4	100		0,3	100		0,4	73		2,7	100		0,25	94		13,0	100		1,9	100		0,3	100		106406,3	100		10,1	100		139,2	100		961,1	100	in Betrieb
15:00		3,6	100		0,0	100		0,33	100		2,9	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,3	100		105588,1	100		9,8	100		139,4	100		971,3	100	in Betrieb
15:30		4,3	100		0,0	100		0,45	100		2,6	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,2	100		105528,5	100		10,0	100		139,9	100		962,7	100	in Betrieb
16:00		3,0	100		0,0	100		0,34	100		2,8	100		0,26	100		34,2	100		1,9	100		0,3	100		105532,0	100		9,8	100		140,3	100		958,2	100	in Betrieb
16:30		5,5	100		1,4	100		0,31	73		2,9	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,3	100		107001,4	100		10,0	100		140,3	100		958,7	100	in Betrieb
17:00		4,2	100		0,2	100		0,31	100		3,3	100		0,26	100		32,9	100		2,0	100		0,4	100		107441,4	100		9,6	100		140,5	100		965,9	100	in Betrieb
17:30		4,3	100		0,0	100		0,28	100		2,8	100		0,26	100		32,3	98		2,0	100		0,4	100		108529,5	100		10,1	100		140,4	100		950,9	100	in Betrieb
18:00		2,5	100		0,0	100		0,12	100		3,2	100		0,26	100		28,8	100		2,0	100		0,3	100		1											