

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 24/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		17,2	96		1,9	100		0,3	100		104133,4	100		10,0	100		139,6	100		965,5	100	In marcia
01:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		34,1	100		2,0	100		0,2	100		103225,5	100		9,6	100		139,9	100		966,2	100	In marcia
01:30		4,8	100		0,2	100		0,01	100		3,8	100		0,26	100		36,0	100		1,9	100		0,3	100		105827,7	100		9,6	100		140,5	100		963,2	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		38,0	100		1,9	100		0,3	100		106515,9	100		9,9	100		139,8	100		956,1	100	In marcia
02:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		26,6	100		1,9	100		0,3	100		106108,4	100		10,4	100		139,6	100		943,9	100	In marcia
03:00		3,9	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		36,4	100		1,9	100		0,3	100		106671,4	100		10,0	100		140,1	100		954,1	100	In marcia
03:30		5,5	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		21,9	100		2,0	100		0,3	100		105867,4	100		9,9	100		139,3	100		962,3	100	In marcia
04:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,2	100		105705,0	100		9,8	100		139,4	100		957,6	100	In marcia
04:30		4,1	100		0,5	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		17,1	94		1,9	100		0,4	100		106579,5	100		9,9	100		139,6	100		961,2	100	In marcia
05:00		4,4	100		0,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		17,8	100		1,9	100		0,2	100		105548,0	100		9,9	100		139,4	100		966,2	100	In marcia
05:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		17,7	100		1,9	100		0,2	100		105089,4	100		9,9	100		139,5	100		963,6	100	In marcia
06:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		18,0	100		1,9	100		0,3	100		104547,3	100		9,6	100		139,3	100		970,6	100	In marcia
06:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	94		18,9	100		1,9	100		0,2	100		104393,0	100		10,0	100		139,5	100		960,0	100	In marcia
07:00		4,4	84		0,0	84		0,0	100		3,8	84		0,25	100		20,1	84		1,9	84		0,3	84		103136,3	100		9,7	84		140,0	100		961,6	100	In marcia
07:30		4,2	79		0,0	79		0,0	100		2,9	79		0,25	100		32,1	79		2,0	79		0,1	79		103021,2	100		9,8	79		140,1	100		961,5	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		49,4	100		2,0	100		0,1	100		102693,5	100		9,6	100		140,5	100		959,7	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		40,7	100		1,9	100		0,1	100		104128,8	100		9,8	100		140,7	100		957,8	100	In marcia
09:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		37,6	100		1,9	100		0,1	100		104118,9	100		9,7	100		139,9	100		959,8	100	In marcia
09:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,0	100		103875,0	100		9,7	100		139,7	100		955,1	100	In marcia
10:00		3,9	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,0	100		104125,0	100		9,8	100		139,7	100		954,6	100	In marcia
10:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		22,8	100		1,9	100		0,0	100		104314,8	100		9,8	100		139,9	100		957,3	100	In marcia
11:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		15,7	100		1,9	100		0,0	100		104818,0	100		9,9	100		139,8	100		958,0	100	In marcia
11:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		16,2	93		1,9	100		0,2	100		104755,2	100		9,7	100		140,1	100		954,5	100	In marcia
12:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		17,7	100		1,9	100		0,0	100		105549,0	100		10,0	100		140,1	100		956,2	100	In marcia
12:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,0	100		105183,8	100		10,0	100		140,1	100		948,9	100	In marcia
13:00		4,8	100		0,0	100		0,02	100		3,2	100		0,25	100		16,0	100		1,9	100		0,0	100		104461,0	100		9,9	100		139,9	100		951,3	100	In marcia
13:30		3,7	100		0,0	100		0,03	100		2,7	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,0	100		104740,6	100		9,9	100		140,3	100		949,1	100	In marcia
14:00		6,2	100		0,0	100		0,15	100		2,9	100		0,26	100		28,7	100		1,9	100		0,0	100		105142,1	100		9,8	100		140,4	100		964,2	100	In marcia
14:30		2,3	100		0,0	100		0,04	73		3,2	100		0,25	94		33,1	100		2,0	100		0,0	100		105245,1	100		10,0	100		140,2	100		958,9	100	In marcia
15:00		3,5	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		32,3	100		2,0	100		0,0	100		104702,8	100		9,7	100		140,1	100		962,1	100	In marcia
15:30		3,0	100		0,0	100		0,03	100		2,3	100		0,26	100		35,5	100		2,0	100		0,1	100		105059,8	100		9,9	100		139,8	100		953,6	100	In marcia
16:00		4,7	100		0,0	100		0,03	100		2,6	100		0,26	100		26,5	100		2,0	100		0,0	100		104465,3	100		10,0	100		139,5	100		958,2	100	In marcia
16:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		18,6	100		2,0	100		0,0	100		104016,0	100		9,8	100		139,3	100		965,9	100	In marcia
17:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,1	100		102872,2	100		9,6	100		139,5	100		966,3	100	In marcia
17:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		103124,4	100		9,8	100		139,2	100		967,9	100	In marcia
18:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		21,4	100		</																	

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		17,2	96		1,9	100		0,3	100		104133,4	100		10,0	100		139,6	100	965,5	100	in Betrieb	
01:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		34,1	100		2,0	100		0,2	100		103225,5	100		9,6	100		139,9	100	966,2	100	in Betrieb	
01:30		4,8	100		0,2	100		0,01	100		3,8	100		0,26	100		36,0	100		1,9	100		0,3	100		105827,7	100		9,6	100		140,5	100	963,2	100	in Betrieb	
02:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		38,0	100		1,9	100		0,3	100		106515,9	100		9,9	100		139,8	100	956,1	100	in Betrieb	
02:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		26,6	100		1,9	100		0,3	100		106108,4	100		10,4	100		139,6	100	943,9	100	in Betrieb	
03:00		3,9	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		36,4	100		1,9	100		0,3	100		106671,4	100		10,0	100		140,1	100	954,1	100	in Betrieb	
03:30		5,5	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		21,9	100		2,0	100		0,3	100		105867,4	100		9,9	100		139,3	100	962,3	100	in Betrieb	
04:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,2	100		105705,0	100		9,8	100		139,4	100	957,6	100	in Betrieb	
04:30		4,1	100		0,5	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		17,1	94		1,9	100		0,4	100		106579,5	100		9,9	100		139,6	100	961,2	100	in Betrieb	
05:00		4,4	100		0,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		17,8	100		1,9	100		0,2	100		105548,0	100		9,9	100		139,4	100	966,2	100	in Betrieb	
05:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		17,7	100		1,9	100		0,2	100		105089,4	100		9,9	100		139,5	100	963,6	100	in Betrieb	
06:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		18,0	100		1,9	100		0,3	100		104547,3	100		9,6	100		139,3	100	970,6	100	in Betrieb	
06:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	94		18,9	100		1,9	100		0,2	100		104393,0	100		10,0	100		139,5	100	960,0	100	in Betrieb	
07:00		4,4	84		0,0	84		0,0	100		3,8	84		0,25	100		20,1	84		1,9	84		0,3	84		103136,3	100		9,7	84		140,0	100	961,6	100	in Betrieb	
07:30		4,2	79		0,0	79		0,0	100		2,9	79		0,25	100		32,1	79		2,0	79		0,1	79		103021,2	100		9,8	79		140,1	100	961,5	100	in Betrieb	
08:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		49,4	100		2,0	100		0,1	100		102693,5	100		9,6	100		140,5	100	959,7	100	in Betrieb	
08:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		40,7	100		1,9	100		0,1	100		104128,8	100		9,8	100		140,7	100	957,8	100	in Betrieb	
09:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		37,6	100		1,9	100		0,1	100		104118,9	100		9,7	100		139,9	100	959,8	100	in Betrieb	
09:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,0	100		103875,0	100		9,7	100		139,7	100	955,1	100	in Betrieb	
10:00		3,9	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,0	100		104125,0	100		9,8	100		139,7	100	954,6	100	in Betrieb	
10:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		22,8	100		1,9	100		0,0	100		104314,8	100		9,8	100		139,9	100	957,3	100	in Betrieb	
11:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		15,7	100		1,9	100		0,0	100		104818,0	100		9,9	100		139,8	100	958,0	100	in Betrieb	
11:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		16,2	93		1,9	100		0,2	100		104755,2	100		9,7	100		140,1	100	954,5	100	in Betrieb	
12:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		17,7	100		1,9	100		0,0	100		105549,0	100		10,0	100		140,1	100	956,2	100	in Betrieb	
12:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,0	100		105183,8	100		10,0	100		140,1	100	948,9	100	in Betrieb	
13:00		4,8	100		0,0	100		0,02	100		3,2	100		0,25	100		16,0	100		1,9	100		0,0	100		104461,0	100		9,9	100		139,9	100	951,3	100	in Betrieb	
13:30		3,7	100		0,0	100		0,03	100		2,7	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,0	100		104740,6	100		9,9	100		140,3	100	949,1	100	in Betrieb	
14:00		6,2	100		0,0	100		0,15	100		2,9	100		0,26	100		28,7	100		1,9	100		0,0	100		105142,1	100		9,8	100		140,4	100	964,2	100	in Betrieb	
14:30		2,3	100		0,0	100		0,04	73		3,2	100		0,25	94		33,1	100		2,0	100		0,0	100		105245,1	100		10,0	100		140,2	100	958,9	100	in Betrieb	
15:00		3,5	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		32,3	100		2,0	100		0,0	100		104702,8	100		9,7	100		140,1	100	962,1	100	in Betrieb	
15:30		3,0	100		0,0	100		0,03	100		2,3	100		0,26	100		35,5	100		2,0	100		0,1	100		105059,8	100		9,9	100		139,8	100	953,6	100	in Betrieb	
16:00		4,7	100		0,0	100		0,03	100		2,6	100		0,26	100		26,5	100		2,0	100		0,0	100		104465,3	100		10,0	100		139,5	100	958,2	100	in Betrieb	
16:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		18,6	100		2,0	100		0,0	100		104016,0	100		9,8	100		139,3	100	965,9	100	in Betrieb	
17:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,1	100		102872,2	100		9,6	100		139,5	100	966,3	100	in Betrieb	
17:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		103124,4	100		9,8	100		139,2	100	967,9	100	in Betrieb	
18:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		21,4	100		2,0	100		0,1	100		103471,8	100		9,9	100		139,5	100	954,4	100	in Betrieb	
18:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		6,7																										