

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 25/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,6	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		17,2	100		2,0	100		0,0	100		104611,3	100		10,0	100		140,0	100	950,9	100	In marcia	
01:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		17,7	100		2,0	100		0,0	100		103798,9	100		9,9	100		140,1	100	950,1	100	In marcia	
01:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		18,3	100		2,0	100		0,0	100		104078,9	100		9,9	100		140,2	100	949,6	100	In marcia	
02:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		28,5	100		2,0	100		0,0	100		103776,1	100		9,9	100		140,3	100	947,4	100	In marcia	
02:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,25	94		32,9	100		1,9	100		0,0	100		103340,1	100		9,9	100		140,1	100	942,9	100	In marcia	
03:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		45,5	100		1,9	100		0,0	100		104587,5	100		9,7	100		141,0	100	951,8	100	In marcia	
03:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		34,3	100		2,0	100		0,0	100		106445,7	100		10,1	100		140,3	100	937,2	100	In marcia	
04:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		29,4	100		2,0	100		0,0	100		105311,9	100		10,1	100		140,0	100	938,1	100	In marcia	
04:30		4,2	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		26,2	98		1,9	100		0,0	100		105127,7	100		9,8	100		140,2	100	941,0	100	In marcia	
05:00		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		19,7	100		2,0	100		0,0	100		105987,3	100		10,1	100		140,0	100	943,7	100	In marcia	
05:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		17,7	98		2,0	100		0,0	100		105294,5	100		10,1	100		140,1	100	944,9	100	In marcia	
06:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		13,5	100		1,9	100		0,0	100		104761,1	100		10,0	100		140,0	100	952,7	100	In marcia	
06:30		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,25	94		14,4	98		1,9	100		0,0	100		104255,8	100		10,0	100		140,0	100	948,0	100	In marcia	
07:00		4,2	85		0,0	85		0,0	100		3,4	85		0,26	100		26,2	85		1,9	85		0,0	85		104733,7	100		9,8	85		140,3	100	954,6	100	In marcia	
07:30		3,5	79		0,0	79		0,0	100		3,2	79		0,26	100		26,2	79		1,9	79		0,1	79		105029,5	100		10,0	79		140,1	100	959,0	100	In marcia	
08:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		31,7	100		1,9	100		0,0	100		105406,8	100		10,0	100		140,0	100	949,6	100	In marcia	
08:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		32,5	100		2,0	100		0,0	100		105182,2	100		10,0	100		140,0	100	953,6	100	In marcia	
09:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		33,4	100		2,0	100		0,0	100		105347,8	100		10,0	100		140,0	100	949,8	100	In marcia	
09:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		31,5	100		2,0	100		0,0	100		105613,2	100		9,9	100		140,2	100	948,6	100	In marcia	
10:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		28,8	100		2,0	100		0,0	100		105590,2	100		10,1	100		140,0	100	945,7	100	In marcia	
10:30		4,2	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		28,2	100		1,9	100		0,0	100		105306,3	100		9,9	100		140,1	100	948,8	100	In marcia	
11:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		105206,6	100		10,0	100		139,7	100	948,6	100	In marcia	
11:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		18,6	96		2,0	100		0,0	100		104686,4	100		10,1	100		139,6	100	951,3	100	In marcia	
12:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,0	100		103847,7	100		9,8	100		139,8	100	952,3	100	In marcia	
12:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		18,9	100		1,9	100		0,0	100		104079,2	100		10,0	100		139,7	100	949,6	100	In marcia	
13:00		5,1	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		18,9	100		1,9	100		0,0	100		103861,6	100		10,0	100		139,9	100	948,2	100	In marcia	
13:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		22,2	100		2,0	100		0,0	100		103424,2	100		9,7	100		140,2	100	955,9	100	In marcia	
14:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		103305,9	100		10,0	100		139,9	100	938,3	100	In marcia	
14:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		37,2	100		1,9	100		0,1	100		103324,3	100		9,7	100		140,3	100	943,6	100	In marcia	
15:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		42,9	100		1,9	100		0,0	100		104491,6	100		9,8	100		140,6	100	940,1	100	In marcia	
15:30		5,1	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,0	100		105275,4	100		10,0	100		140,4	100	948,3	100	In marcia	
16:00		6,0	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		104672,9	100		10,0	100		140,2	100	945,3	100	In marcia	
16:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		21,6	100		2,0	100		0,0	100		105607,4	100		9,9	100		140,4	100	958,1	100	In marcia	
17:00		2,8	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		20,2	100		2,0	100		0,1	100		105226,8	100		10,0	100		140,5	100	947,6	100	In marcia	
17:30		3,7	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,0	100		105869,7	100		10,0	100		140,5	100	952,5	100	In marcia	
18:00		3,2	100		0,0	100		0,03	100		4,1	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,0	100		106064,2	100		10,1	100		140,2	100	953,8	100	In marcia	
18																																					

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,6	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		17,2	100		2,0	100		0,0	100		104611,3	100		10,0	100		140,0	100	950,9	100	in Betrieb	
01:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		17,7	100		2,0	100		0,0	100		103798,9	100		9,9	100		140,1	100	950,1	100	in Betrieb	
01:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		18,3	100		2,0	100		0,0	100		104078,9	100		9,9	100		140,2	100	949,6	100	in Betrieb	
02:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		28,5	100		2,0	100		0,0	100		103776,1	100		9,9	100		140,3	100	947,4	100	in Betrieb	
02:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,25	94		32,9	100		1,9	100		0,0	100		103340,1	100		9,9	100		140,1	100	942,9	100	in Betrieb	
03:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		45,5	100		1,9	100		0,0	100		104587,5	100		9,7	100		141,0	100	951,8	100	in Betrieb	
03:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		34,3	100		2,0	100		0,0	100		106445,7	100		10,1	100		140,3	100	937,2	100	in Betrieb	
04:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		29,4	100		2,0	100		0,0	100		105311,9	100		10,1	100		140,0	100	938,1	100	in Betrieb	
04:30		4,2	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		26,2	98		1,9	100		0,0	100		105127,7	100		9,8	100		140,2	100	941,0	100	in Betrieb	
05:00		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		19,7	100		2,0	100		0,0	100		105987,3	100		10,1	100		140,0	100	943,7	100	in Betrieb	
05:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		17,7	98		2,0	100		0,0	100		105294,5	100		10,1	100		140,1	100	944,9	100	in Betrieb	
06:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		13,5	100		1,9	100		0,0	100		104761,1	100		10,0	100		140,0	100	952,7	100	in Betrieb	
06:30		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,25	94		14,4	98		1,9	100		0,0	100		104255,8	100		10,0	100		140,0	100	948,0	100	in Betrieb	
07:00		4,2	85		0,0	85		0,0	100		3,4	85		0,26	100		26,2	85		1,9	85		0,0	85		104733,7	100		9,8	85		140,3	100	954,6	100	in Betrieb	
07:30		3,5	79		0,0	79		0,0	100		3,2	79		0,26	100		26,2	79		1,9	79		0,1	79		105029,5	100		10,0	79		140,1	100	959,0	100	in Betrieb	
08:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		31,7	100		1,9	100		0,0	100		105406,8	100		10,0	100		140,0	100	949,6	100	in Betrieb	
08:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		32,5	100		2,0	100		0,0	100		105182,2	100		10,0	100		140,0	100	953,6	100	in Betrieb	
09:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		33,4	100		2,0	100		0,0	100		105347,8	100		10,0	100		140,0	100	949,8	100	in Betrieb	
09:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		31,5	100		2,0	100		0,0	100		105613,2	100		9,9	100		140,2	100	948,6	100	in Betrieb	
10:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		28,8	100		2,0	100		0,0	100		105590,2	100		10,1	100		140,0	100	945,7	100	in Betrieb	
10:30		4,2	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		28,2	100		1,9	100		0,0	100		105306,3	100		9,9	100		140,1	100	948,8	100	in Betrieb	
11:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		105206,6	100		10,0	100		139,7	100	948,6	100	in Betrieb	
11:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		18,6	96		2,0	100		0,0	100		104686,4	100		10,1	100		139,6	100	951,3	100	in Betrieb	
12:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,0	100		103847,7	100		9,8	100		139,8	100	952,3	100	in Betrieb	
12:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		18,9	100		1,9	100		0,0	100		104079,2	100		10,0	100		139,7	100	949,6	100	in Betrieb	
13:00		5,1	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		18,9	100		1,9	100		0,0	100		103861,6	100		10,0	100		139,9	100	948,2	100	in Betrieb	
13:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		22,2	100		2,0	100		0,0	100		103424,2	100		9,7	100		140,2	100	955,9	100	in Betrieb	
14:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		103305,9	100		10,0	100		139,9	100	938,3	100	in Betrieb	
14:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		37,2	100		1,9	100		0,1	100		103324,3	100		9,7	100		140,3	100	943,6	100	in Betrieb	
15:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		42,9	100		1,9	100		0,0	100		104491,6	100		9,8	100		140,6	100	940,1	100	in Betrieb	
15:30		5,1	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,0	100		105275,4	100		10,0	100		140,4	100	948,3	100	in Betrieb	
16:00		6,0	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		104672,9	100		10,0	100		140,2	100	945,3	100	in Betrieb	
16:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		21,6	100		2,0	100		0,0	100		105607,4	100		9,9	100		140,4	100	958,1	100	in Betrieb	
17:00		2,8	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		20,2	100		2,0	100		0,1	100		105226,8	100		10,0	100		140,5	100	947,6	100	in Betrieb	
17:30		3,7	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,0	100		105869,7	100		10,0	100		140,5	100	952,5	100	in Betrieb	
18:00		3,2	100		0,0	100		0,03	100		4,1	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,0	100		106064,2	100		10,1	100		140,2	100	953,8	100	in Betrieb	
18:30		5,3	100		0,2	100		0,0	73																												