

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		20,2	100		2,0	100		0,4	100		105001,7	100		9,6	100		140,6	100	954,8	100	In marcia	
01:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		17,6	100		2,0	100		0,2	100		105805,1	100		9,8	100		140,0	100	955,5	100	In marcia	
01:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,9	100		2,0	100		0,3	100		105529,4	100		9,8	100		140,2	100	954,2	100	In marcia	
02:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,7	100		2,0	100		0,3	100		105417,8	100		9,8	100		140,0	100	956,3	100	In marcia	
02:30		4,0	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	94		22,8	100		2,0	100		0,3	100		104800,8	100		10,0	100		140,0	100	957,5	100	In marcia	
03:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		37,6	100		1,9	100		0,5	100		105502,9	100		9,6	100		140,3	100	963,1	100	In marcia	
03:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		38,7	100		2,0	100		0,3	100		106702,9	100		10,0	100		140,5	100	953,8	100	In marcia	
04:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		38,7	100		1,9	100		0,3	100		106762,3	100		9,9	100		140,3	100	949,9	100	In marcia	
04:30		5,3	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		33,3	100		1,9	100		0,3	100		107866,3	100		9,9	100		140,1	100	952,0	100	In marcia	
05:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		20,5	100		2,0	100		0,3	100		107790,5	100		9,9	100		139,9	100	959,4	100	In marcia	
05:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		14,0	100		2,0	100		0,3	100		108075,3	100		9,8	100		140,4	100	957,9	100	In marcia	
06:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		14,2	100		2,0	100		0,3	100		108117,9	100		10,0	100		139,9	100	956,6	100	In marcia	
06:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	95		13,8	100		2,0	100		0,4	100		108167,1	100		9,9	100		140,0	100	962,1	100	In marcia	
07:00		2,9	86		0,0	86		0,0	100		4,6	86		0,26	100		16,5	86		1,9	86		0,3	86		107849,7	100		9,9	86		139,9	100	960,0	100	In marcia	
07:30		5,6	78		0,0	78		0,0	100		3,3	78		0,25	100		15,7	78		1,9	78		0,0	78		107189,6	100		10,2	78		139,8	100	959,4	100	In marcia	
08:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		23,9	100		2,0	100		0,0	100		106750,0	100		9,9	100		139,8	100	956,5	100	In marcia	
08:30		2,2	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		44,5	100		1,9	100		0,0	100		107895,2	100		10,1	100		140,3	100	949,8	100	In marcia	
09:00		2,6	100		0,0	100		0,17	100		2,1	100		0,26	100		52,9	100		1,9	100		0,0	100		108694,4	100		9,9	100		140,1	100	960,3	100	In marcia	
09:30		3,4	100		0,3	100		0,11	100		3,0	100		0,26	100		40,8	100		1,9	100		0,0	100		109798,6	100		10,1	100		139,4	100	955,1	100	In marcia	
10:00		3,6	100		0,4	100		0,22	100		3,3	100		0,26	100		32,2	100		1,9	100		0,0	100		111063,6	100		10,4	100		139,7	100	945,9	100	In marcia	
10:30		7,6	100		0,0	100		0,11	73		3,5	100		0,26	95		29,3	100		1,9	100		0,0	100		110950,0	100		10,0	100		139,6	100	942,0	100	In marcia	
11:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		14,4	100		2,0	100		0,0	100		109677,4	100		10,5	100		139,2	100	943,1	100	In marcia	
11:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		8,7	100		2,0	100		0,0	100		107561,7	100		10,2	100		139,2	100	953,1	100	In marcia	
12:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		8,4	100		1,9	100		0,0	100		105806,9	100		10,1	100		139,5	100	962,9	100	In marcia	
12:30		6,0	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		13,4	100		1,9	100		0,0	100		105047,8	100		9,9	100		139,4	100	962,1	100	In marcia	
13:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		13,8	100		2,0	100		0,0	100		106959,7	100		10,2	100		139,6	100	956,7	100	In marcia	
13:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,5	100		2,0	100		0,0	100		106077,6	100		10,0	100		139,6	100	966,2	100	In marcia	
14:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		32,4	100		2,0	100		0,0	100		105172,6	100		9,8	100		139,9	100	961,5	100	In marcia	
14:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	94		35,4	100		1,9	100		0,0	100		104674,6	100		9,8	100		139,8	100	961,0	100	In marcia	
15:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		33,1	100		1,9	100		0,0	100		104708,2	100		9,7	100		139,9	100	962,5	100	In marcia	
15:30		4,0	100		0,0	100		0,01	100		2,6	100		0,26	100		40,6	100		1,9	100		0,0	100		104112,1	100		9,7	100		140,1	100	959,2	100	In marcia	
16:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		37,3	100		1,9	100		0,0	100		104831,4	100		9,7	100		140,1	100	963,7	100	In marcia	
16:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		104823,5	100		9,9	100		140,3	100	964,6	100	In marcia	
17:00		2,9	100		0,0	100		0,01	100		2,1	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,0	100		105061,7	100		9,9	100		140,0	100	962,8	100	In marcia	
17:30		4,1	100		1,0	100		0,03	100		2,0	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,0	100		105478,1	100		9,8	100		140,1	100	962,1	100	In marcia	
18:00		4,2	100		0,5	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		16,4	100		1,9	100		0,0	100		105390,3	100		10,0	100		140,1	100	962,8	100	In marcia	
18:30																																					

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 27/05/2025

	SO2 mg/Nm3				HCL mg/Nm3				Hg ug/Nm3				CO mg/Nm3				POLV mg/Nm3				NOX mg/Nm3				COT mg/Nm3				NH3 mg/Nm3				Q Rauchgas Nm3/h				O2 %				T Rauchgas °C				T Nachbrennkammer °C				Anlage	
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Betriebszustand									
00:30		3,4	100			0,0	100			0,0	73			4,0	100			0,26	100			20,2	100			2,0	100			0,4	100			105001,7	100			9,6	100			140,6	100			954,8	100			in Betrieb
01:00		4,2	100			0,0	100			0,0	100			3,6	100			0,25	100			17,6	100			2,0	100			0,2	100			105805,1	100			9,8	100			140,0	100			955,5	100			in Betrieb
01:30		3,3	100			0,0	100			0,0	100			3,9	100			0,26	100			23,9	100			2,0	100			0,3	100			105529,4	100			9,8	100			140,2	100			954,2	100			in Betrieb
02:00		4,6	100			0,0	100			0,0	100			3,6	100			0,26	100			23,7	100			2,0	100			0,3	100			105417,8	100			9,8	100			140,0	100			956,3	100			in Betrieb
02:30		4,0	100			0,0	100			0,0	73			4,4	100			0,25	94			22,8	100			2,0	100			0,3	100			104800,8	100			10,0	100			140,0	100			957,5	100			in Betrieb
03:00		3,5	100			0,0	100			0,0	100			4,8	100			0,26	100			37,6	100			1,9	100			0,5	100			105502,9	100			9,6	100			140,3	100			963,1	100			in Betrieb
03:30		3,5	100			0,0	100			0,0	100			3,3	100			0,26	100			38,7	100			2,0	100			0,3	100			106702,9	100			10,0	100			140,5	100			953,8	100			in Betrieb
04:00		3,6	100			0,0	100			0,0	100			3,4	100			0,26	100			38,7	100			1,9	100			0,3	100			106762,3	100			9,9	100			140,3	100			949,9	100			in Betrieb
04:30		5,3	100			0,0	100			0,0	73			4,2	100			0,26	100			33,3	100			1,9	100			0,3	100			107866,3	100			9,9	100			140,1	100			952,0	100			in Betrieb
05:00		4,6	100			0,0	100			0,0	100			5,0	100			0,26	100			20,5	100			2,0	100			0,3	100			107790,5	100			9,9	100			139,9	100			959,4	100			in Betrieb
05:30		3,1	100			0,0	100			0,0	100			3,9	100			0,26	100			14,0	100			2,0	100			0,3	100			108075,3	100			9,8	100			140,4	100			957,9	100			in Betrieb
06:00		4,8	100			0,0	100			0,0	100			4,4	100			0,26	100			14,2	100			2,0	100			0,3	100			108117,9	100			10,0	100			139,9	100			956,6	100			in Betrieb
06:30		3,6	100			0,0	100			0,0	73			4,5	100			0,26	95			13,8	100			2,0	100			0,4	100			108167,1	100			9,9	100			140,0	100			962,1	100			in Betrieb
07:00		2,9	86			0,0	86			0,0	100			4,6	86			0,26	100			16,5	86			1,9	86			0,3	86			107849,7	100			9,9	86			139,9	100			960,0	100			in Betrieb
07:30		5,6	78			0,0	78			0,0	100			3,3	78			0,25	100			15,7	78			1,9	78			0,0	78			107189,6	100			10,2	78			139,8	100			959,4	100			in Betrieb
08:00		3,4	100			0,0	100			0,0	100			4,5	100			0,26	100			23,9	100			2,0	100			0,0	100			106750,0	100			9,9	100			139,8	100			956,5	100			in Betrieb
08:30		2,2	100			0,0	100			0,0	73			2,8	100			0,26	100			44,5	100			1,9	100			0,0	100			107895,2	100			10,1	100			140,3	100			949,8	100			in Betrieb
09:00		2,6	100			0,0	100			0,17	100			2,1	100			0,26	100			52,9	100			1,9	100			0,0	100			108694,4	100			9,9	100			140,1	100			960,3	100			in Betrieb
09:30		3,4	100			0,3	100			0,11	100			3,0	100			0,26	100			40,8	100			1,9	100			0,0	100			109798,6	100			10,1	100			139,4	100			955,1	100			in Betrieb
10:00		3,6	100			0,4	100			0,22	100			3,3	100			0,26	100			32,2	100			1,9	100			0,0	100			111063,6	100			10,4	100			139,7	100			945,9	100			in Betrieb
10:30		7,6	100			0,0	100			0,11	73			3,5	100			0,26	95			29,3	100			1,9	100			0,0	100			110950,0	100			10,0	100			139,6	100			942,0	100			in Betrieb
11:00		3,4	100			0,0	100			0,0	100			2,8	100			0,25	100			14,4	100			2,0	100			0,0	100			109677,4	100			10,5	100			139,2	100			943,1	100			in Betrieb
11:30		3,4	100			0,0	100			0,0	100			2,8	100			0,25	100			8,7	100			2,0	100			0,0	100			107561,7	100			10,2	100			139,2	100			953,1	100			in Betrieb
12:00		2,1	100			0,0	100			0,0	100			2,2	100			0,26	100			8,4	100			1,9	100			0,0	100			105806,9	100			10,1	100			139,5	100			962,9	100			in Betrieb
12:30		6,0	100			0,0	100			0,0	73			2,5	100			0,26	100			13,4	100			1,9	100			0,0	100			105047,8	100			9,9	100			139,4	100			962,1	100			in Betrieb
13:00		4,6	100			0,0	100			0,0	100			3,3	100			0,25	100			13,8	100			2,0	100			0,0	100			106959,7	100			10,2	100			139,6	100			956,7	100			in Betrieb
13:30		1,9	100			0,0	100			0,0	100			3,4	100			0,26	100			21,5	100			2,0	100			0,0	100			106077,6	100			10,0	100			139,6	100			966,2	100			in Betrieb
14:00		4,2	100			0,0	100			0,0	100			2,6	100			0,26	100			32,4	100			2,0	100			0,0	100			105172,6	100			9,8	100			139,9	100			961,5	100			in Betrieb
14:30		2,8	100			0,0	100			0,0	73			2,3	100			0,26	94			35,4	100			1,9	100			0,0	100			104674,6	100			9,8	100			139,8	100			961,0	100			in Betrieb
15:00		4,3	100			0,0	100			0,0	100			2,2	100			0,26	100			33,1	100			1,9	100			0,0	100			104708,2	100			9,7	100			139,9	100			962,5	100			in Betrieb
15:30		4,0	100			0,0	100			0,01																																								