

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 28/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,6	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		22,5	100		2,0	100		0,2	100		106522,5	100		10,0	100		139,8	100		948,3	100	In marcia
01:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,1	100		106522,4	100		9,9	100		139,5	100		961,3	100	In marcia
01:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,2	100		106666,1	100		9,9	100		139,7	100		955,9	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,0	100		0,01	100		2,8	100		0,26	100		26,4	100		2,0	100		0,1	100		106516,0	100		10,0	100		139,7	100		955,9	100	In marcia
02:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	94		24,8	100		1,9	100		0,2	100		106186,6	100		9,9	100		139,7	100		960,1	100	In marcia
03:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,1	100		106748,1	100		9,8	100		139,8	100		962,0	100	In marcia
03:30		4,5	100		0,3	100		0,02	100		2,4	100		0,26	100		30,9	100		1,9	100		0,1	100		106813,9	100		10,1	100		140,0	100		949,8	100	In marcia
04:00		7,4	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,2	100		107544,0	100		9,7	100		139,6	100		967,8	100	In marcia
04:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		23,0	100		2,0	100		0,2	100		107894,1	100		10,0	100		139,7	100		957,4	100	In marcia
05:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		18,8	100		2,0	100		0,1	100		108348,4	100		10,0	100		139,5	100		960,0	100	In marcia
05:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		19,2	100		2,0	100		0,2	100		107996,3	100		10,0	100		139,9	100		960,8	100	In marcia
06:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		19,6	100		2,0	100		0,1	100		107875,2	100		10,1	100		139,5	100		956,0	100	In marcia
06:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	94		20,4	100		2,0	100		0,2	100		107181,6	100		9,8	100		139,5	100		961,3	100	In marcia
07:00		2,4	86		0,0	86		0,0	100		3,3	86		0,26	100		29,7	86		2,0	86		0,0	86		107768,5	100		10,2	86		139,8	100		945,8	100	In marcia
07:30		6,3	78		0,0	78		0,0	100		4,5	78		0,26	100		41,4	78		2,0	78		0,2	78		109353,1	100		10,0	78		139,7	100		956,2	100	In marcia
08:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		34,8	100		2,0	100		0,2	100		108914,8	100		10,3	100		139,4	100		952,2	100	In marcia
08:30		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		29,4	100		1,9	100		0,2	100		107986,3	100		10,1	100		139,5	100		950,8	100	In marcia
09:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		29,9	100		1,9	100		0,1	100		106680,2	100		10,0	100		139,5	100		953,9	100	In marcia
09:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,2	100		106016,0	100		9,9	100		139,5	100		958,0	100	In marcia
10:00		5,0	100		0,1	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,3	100		106159,3	100		9,7	100		139,6	100		960,9	100	In marcia
10:30		4,5	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		24,9	100		1,9	100		0,2	100		105603,1	100		9,8	100		139,8	100		955,7	100	In marcia
11:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,7	100		2,0	100		0,2	100		106611,4	100		9,7	100		140,1	100		963,3	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		16,2	100		1,9	100		0,1	100		104696,3	100		10,0	100		139,8	100		958,2	100	In marcia
12:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		104644,3	100		9,8	100		140,5	100		959,4	100	In marcia
12:30		2,9	100		0,9	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,2	100		105021,5	100		10,0	100		140,1	100		951,6	100	In marcia
13:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,2	100		105119,3	100		9,8	100		140,0	100		956,8	100	In marcia
13:30		8,1	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,2	100		106633,6	100		9,9	100		139,7	100		955,8	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		17,7	100		1,9	100		0,2	100		105028,1	100		10,2	100		139,4	100		956,1	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		28,9	100		1,9	100		0,1	100		104212,6	100		9,9	100		139,8	100		957,5	100	In marcia
15:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,3	100		104438,9	100		9,7	100		139,8	100		964,7	100	In marcia
15:30		3,8	100		0,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,1	100		104439,4	100		9,9	100		139,9	100		961,6	100	In marcia
16:00		2,9	100		0,3	100		0,02	100		2,6	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,1	100		103413,1	100		9,8	100		139,9	100		964,7	100	In marcia
16:30		4,7	100		0,7	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,2	100		103761,3	100		9,7	100		140,2	100		967,5	100	In marcia
17:00		6,0	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,2	100		104060,7	100		9,9	100		140,1	100		952,8	100	In marcia
17:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,1	100		103487,7	100		9,9	100		139,9	100		959,7	100	In marcia
18:00		3,5	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,26	100		20,5	100																			

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 28/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		5,6	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		22,5	100		2,0	100		0,2	100		106522,5	100		10,0	100		139,8	100		948,3	100	in Betrieb
01:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,1	100		106522,4	100		9,9	100		139,5	100		961,3	100	in Betrieb
01:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,2	100		106666,1	100		9,9	100		139,7	100		955,9	100	in Betrieb
02:00		3,7	100		0,0	100		0,01	100		2,8	100		0,26	100		26,4	100		2,0	100		0,1	100		106516,0	100		10,0	100		139,7	100		955,9	100	in Betrieb
02:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	94		24,8	100		1,9	100		0,2	100		106186,6	100		9,9	100		139,7	100		960,1	100	in Betrieb
03:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,1	100		106748,1	100		9,8	100		139,8	100		962,0	100	in Betrieb
03:30		4,5	100		0,3	100		0,02	100		2,4	100		0,26	100		30,9	100		1,9	100		0,1	100		106813,9	100		10,1	100		140,0	100		949,8	100	in Betrieb
04:00		7,4	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,2	100		107544,0	100		9,7	100		139,6	100		967,8	100	in Betrieb
04:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		23,0	100		2,0	100		0,2	100		107894,1	100		10,0	100		139,7	100		957,4	100	in Betrieb
05:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		18,8	100		2,0	100		0,1	100		108348,4	100		10,0	100		139,5	100		960,0	100	in Betrieb
05:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		19,2	100		2,0	100		0,2	100		107996,3	100		10,0	100		139,9	100		960,8	100	in Betrieb
06:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		19,6	100		2,0	100		0,1	100		107875,2	100		10,1	100		139,5	100		956,0	100	in Betrieb
06:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	94		20,4	100		2,0	100		0,2	100		107181,6	100		9,8	100		139,5	100		961,3	100	in Betrieb
07:00		2,4	86		0,0	86		0,0	100		3,3	86		0,26	100		29,7	86		2,0	86		0,0	86		107768,5	100		10,2	86		139,8	100		945,8	100	in Betrieb
07:30		6,3	78		0,0	78		0,0	100		4,5	78		0,26	100		41,4	78		2,0	78		0,2	78		109353,1	100		10,0	78		139,7	100		956,2	100	in Betrieb
08:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		34,8	100		2,0	100		0,2	100		108914,8	100		10,3	100		139,4	100		952,2	100	in Betrieb
08:30		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		29,4	100		1,9	100		0,2	100		107986,3	100		10,1	100		139,5	100		950,8	100	in Betrieb
09:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		29,9	100		1,9	100		0,1	100		106680,2	100		10,0	100		139,5	100		953,9	100	in Betrieb
09:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,2	100		106016,0	100		9,9	100		139,5	100		958,0	100	in Betrieb
10:00		5,0	100		0,1	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,3	100		106159,3	100		9,7	100		139,6	100		960,9	100	in Betrieb
10:30		4,5	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		24,9	100		1,9	100		0,2	100		105603,1	100		9,8	100		139,8	100		955,7	100	in Betrieb
11:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,7	100		2,0	100		0,2	100		106611,4	100		9,7	100		140,1	100		963,3	100	in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		16,2	100		1,9	100		0,1	100		104696,3	100		10,0	100		139,8	100		958,2	100	in Betrieb
12:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		104644,3	100		9,8	100		140,5	100		959,4	100	in Betrieb
12:30		2,9	100		0,9	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,2	100		105021,5	100		10,0	100		140,1	100		951,6	100	in Betrieb
13:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,2	100		105119,3	100		9,8	100		140,0	100		956,8	100	in Betrieb
13:30		8,1	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,2	100		106633,6	100		9,9	100		139,7	100		955,8	100	in Betrieb
14:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		17,7	100		1,9	100		0,2	100		105028,1	100		10,2	100		139,4	100		956,1	100	in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		28,9	100		1,9	100		0,1	100		104212,6	100		9,9	100		139,8	100		957,5	100	in Betrieb
15:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,3	100		104438,9	100		9,7	100		139,8	100		964,7	100	in Betrieb
15:30		3,8	100		0,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,1	100		104439,4	100		9,9	100		139,9	100		961,6	100	in Betrieb
16:00		2,9	100		0,3	100		0,02	100		2,6	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,1	100		103413,1	100		9,8	100		139,9	100		964,7	100	in Betrieb
16:30		4,7	100		0,7	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,2	100		103761,3	100		9,7	100		140,2	100		967,5	100	in Betrieb
17:00		6,0	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,2	100		104060,7	100		9,9	100		140,1	100		952,8	100	in Betrieb
17:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,1	100		103487,7	100		9,9	100		139,9	100		959,7	100	in Betrieb
18:00		3,5	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,26	100		20,5	100		1,9	100		0,3	100		102830,0	100										