

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Date: 30/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,7	100		0,8	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		16,9	100		1,9	100		0,2	100		103916,5	100	9,5	100		139,1	100	961,5	100	In marcia		
01:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,3	100		104302,6	100	9,4	100		140,0	100	967,6	100	In marcia		
01:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		25,4	100		1,9	100		0,3	100		105381,5	100	9,6	100		140,3	100	961,6	100	In marcia		
02:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		25,6	100		1,9	100		0,3	100		105600,0	100	9,9	100		140,2	100	944,1	100	In marcia		
02:30		2,3	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		32,2	100		1,9	100		0,3	100		106027,3	100	10,0	100		140,4	100	941,9	100	In marcia		
03:00		5,2	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,2	100		106184,0	100	10,1	100		140,0	100	957,8	100	In marcia		
03:30		5,8	100		0,2	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,3	100		104872,6	100	10,0	100		140,3	100	957,3	100	In marcia		
04:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		20,8	100		1,9	100		0,2	100		105034,9	100	9,8	100		139,9	100	955,9	100	In marcia		
04:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		18,2	100		2,0	100		0,3	100		104740,6	100	9,9	100		140,1	100	961,8	100	In marcia		
05:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,3	100		105179,1	100	9,7	100		140,2	100	961,8	100	In marcia		
05:30		5,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		28,0	100		2,0	100		0,3	100		105271,0	100	9,9	100		139,9	100	962,8	100	In marcia		
06:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		20,6	100		2,0	100		0,4	100		104722,5	100	9,7	100		140,0	100	964,8	100	In marcia		
06:30		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	94		19,2	100		1,9	100		0,2	100		104972,6	100	9,8	100		139,9	100	963,7	100	In marcia		
07:00		2,6	84		0,0	84		0,0	100		3,0	84		0,25	100		17,0	84		1,9	84		0,3	84		104005,3	100	9,9	84		139,8	100	953,5	100	In marcia		
07:30		5,4	79		0,0	79		0,02	100		6,0	79		0,25	100		22,0	79		1,9	79		0,0	79		104431,5	100	9,9	79		140,0	100	959,4	100	In marcia		
08:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		25,5	100		2,0	100		0,0	100		103970,4	100	9,9	100		139,8	100	960,8	100	In marcia		
08:30		4,2	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		36,0	100		1,9	100		0,0	100		103808,5	100	10,0	100		139,9	100	961,6	100	In marcia		
09:00		5,3	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		37,9	100		1,9	100		0,0	100		104216,5	100	9,8	100		140,6	100	962,3	100	In marcia		
09:30		5,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		105014,3	100	9,8	100		140,0	100	965,7	100	In marcia		
10:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		29,8	100		1,9	100		0,1	100		104795,4	100	9,7	100		140,4	100	963,4	100	In marcia		
10:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	95		29,6	100		1,9	100		0,0	100		105538,9	100	10,0	100		140,4	100	957,6	100	In marcia		
11:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		31,4	100		1,9	100		0,0	100		106015,9	100	9,9	100		140,5	100	953,5	100	In marcia		
11:30		4,2	100		0,2	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		32,5	100		2,0	100		0,0	100		106526,3	100	9,9	100		140,0	100	966,0	100	In marcia		
12:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		106831,6	100	9,9	100		140,0	100	961,3	100	In marcia		
12:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,1	100		107655,5	100	9,7	100		140,1	100	964,3	100	In marcia		
13:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,0	100		108862,7	100	10,1	100		139,9	100	953,7	100	In marcia		
13:30		4,8	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		19,4	100		1,9	100		0,1	100		108937,8	100	10,2	100		139,9	100	951,8	100	In marcia		
14:00		5,7	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		15,5	100		1,9	100		0,0	100		108865,3	100	10,0	100		140,1	100	952,1	100	In marcia		
14:30		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	95		13,3	100		1,9	100		0,0	100		107153,8	100	10,2	100		139,6	100	947,6	100	In marcia		
15:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		13,8	100		1,9	100		0,0	100		105206,5	100	10,0	100		139,5	100	960,8	100	In marcia		
15:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		16,4	100		1,9	100		0,0	100		104111,0	100	9,9	100		140,0	100	958,9	100	In marcia		
16:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,0	100		104203,5	100	9,5	100		140,5	100	972,5	100	In marcia		
16:30		4,1	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,0	100		105362,9	100	10,0	100		140,1	100	962,3	100	In marcia		
17:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,0	100		105446,0	100	10,1	100		140,1	100	961,9	100	In marcia		
17:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,0	100		104684,4	100	9,9	100		140,1	100	959,0	100	In marcia		
18:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,0	100		105033,1	100	10,0	100		140,3	100	953,0	100	In marcia		
18:30		4,0	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		28,5	100		1,9	100																

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 30/05/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		5,7	100		0,8	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		16,9	100		1,9	100		0,2	100		103916,5	100		9,5	100		139,1	100		961,5	100	in Betrieb
01:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,3	100		104302,6	100		9,4	100		140,0	100		967,6	100	in Betrieb
01:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		25,4	100		1,9	100		0,3	100		105381,5	100		9,6	100		140,3	100		961,6	100	in Betrieb
02:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		25,6	100		1,9	100		0,3	100		105600,0	100		9,9	100		140,2	100		944,1	100	in Betrieb
02:30		2,3	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		32,2	100		1,9	100		0,3	100		106027,3	100		10,0	100		140,4	100		941,9	100	in Betrieb
03:00		5,2	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,2	100		106184,0	100		10,1	100		140,0	100		957,8	100	in Betrieb
03:30		5,8	100		0,2	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,3	100		104872,6	100		10,0	100		140,3	100		957,3	100	in Betrieb
04:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		20,8	100		1,9	100		0,2	100		105034,9	100		9,8	100		139,9	100		955,9	100	in Betrieb
04:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		18,2	100		2,0	100		0,3	100		104740,6	100		9,9	100		140,1	100		961,8	100	in Betrieb
05:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,3	100		105179,1	100		9,7	100		140,2	100		961,8	100	in Betrieb
05:30		5,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		28,0	100		2,0	100		0,3	100		105271,0	100		9,9	100		139,9	100		962,8	100	in Betrieb
06:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		20,6	100		2,0	100		0,4	100		104722,5	100		9,7	100		140,0	100		964,8	100	in Betrieb
06:30		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	94		19,2	100		1,9	100		0,2	100		104972,6	100		9,8	100		139,9	100		963,7	100	in Betrieb
07:00		2,6	84		0,0	84		0,0	100		3,0	84		0,25	100		17,0	84		1,9	84		0,3	84		104005,3	100		9,9	84		139,8	100		953,5	100	in Betrieb
07:30		5,4	79		0,0	79		0,02	100		6,0	79		0,25	100		22,0	79		1,9	79		0,0	79		104431,5	100		9,9	79		140,0	100		959,4	100	in Betrieb
08:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		25,5	100		2,0	100		0,0	100		103970,4	100		9,9	100		139,8	100		960,8	100	in Betrieb
08:30		4,2	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		36,0	100		1,9	100		0,0	100		103808,5	100		10,0	100		139,9	100		961,6	100	in Betrieb
09:00		5,3	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		37,9	100		1,9	100		0,0	100		104216,5	100		9,8	100		140,6	100		962,3	100	in Betrieb
09:30		5,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		105014,3	100		9,8	100		140,0	100		965,7	100	in Betrieb
10:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		29,8	100		1,9	100		0,1	100		104795,4	100		9,7	100		140,4	100		963,4	100	in Betrieb
10:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	95		29,6	100		1,9	100		0,0	100		105538,9	100		10,0	100		140,4	100		957,6	100	in Betrieb
11:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		31,4	100		1,9	100		0,0	100		106015,9	100		9,9	100		140,5	100		953,5	100	in Betrieb
11:30		4,2	100		0,2	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		32,5	100		2,0	100		0,0	100		106526,3	100		9,9	100		140,0	100		966,0	100	in Betrieb
12:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		106831,6	100		9,9	100		140,0	100		961,3	100	in Betrieb
12:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,1	100		107655,5	100		9,7	100		140,1	100		964,3	100	in Betrieb
13:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,0	100		108862,7	100		10,1	100		139,9	100		953,7	100	in Betrieb
13:30		4,8	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		19,4	100		1,9	100		0,1	100		108937,8	100		10,2	100		139,9	100		951,8	100	in Betrieb
14:00		5,7	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		15,5	100		1,9	100		0,0	100		108865,3	100		10,0	100		140,1	100		952,1	100	in Betrieb
14:30		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	95		13,3	100		1,9	100		0,0	100		107153,8	100		10,2	100		139,6	100		947,6	100	in Betrieb
15:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		13,8	100		1,9	100		0,0	100		105206,5	100		10,0	100		139,5	100		960,8	100	in Betrieb
15:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		16,4	100		1,9	100		0,0	100		104111,0	100		9,9	100		140,0	100		958,9	100	in Betrieb
16:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,0	100		104203,5	100		9,5	100		140,5	100		972,5	100	in Betrieb
16:30		4,1	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,0	100		105362,9	100		10,0	100		140,1	100		962,3	100	in Betrieb
17:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,0	100		105446,0	100		10,1	100		140,1	100		961,9	100	in Betrieb
17:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,0	100		104684,4	100		9,9	100		140,1	100		959,0	100	in Betrieb
18:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,0	100		105033,1	100		10,0								