

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 03/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		104013,0	100		9,9	100		139,6	100		966,9	100	In marcia
01:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,2	100		105738,5	100		10,0	100		139,9	100		972,9	100	In marcia
01:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		32,4	100		1,9	100		0,2	100		105896,9	100		9,8	100		140,0	100		966,6	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,2	100		106223,0	100		10,0	100		139,9	100		959,0	100	In marcia
02:30		5,4	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	94		32,8	100		1,9	100		0,3	100		106307,3	100		9,6	100		139,9	100		972,6	100	In marcia
03:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,2	100		107804,4	100		9,8	100		139,8	100		968,4	100	In marcia
03:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		32,6	100		1,9	100		0,2	100		106637,0	100		10,2	100		139,6	100		956,4	100	In marcia
04:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,2	100		105939,5	100		9,8	100		139,9	100		971,9	100	In marcia
04:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		19,2	100		1,9	100		0,2	100		106263,7	100		9,9	100		139,9	100		966,7	100	In marcia
05:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		19,6	100		1,9	100		0,2	100		105859,1	100		9,7	100		139,8	100		972,3	100	In marcia
05:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,1	100		105512,0	100		9,8	100		140,0	100		967,2	100	In marcia
06:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,1	100		104968,1	100		9,7	100		139,8	100		970,4	100	In marcia
06:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		26,7	100		1,9	100		0,2	100		107228,0	100		9,7	100		140,0	100		967,1	100	In marcia
07:00		3,5	85		0,0	85		0,0	100		2,4	85		0,26	100		21,1	85		1,9	85		0,1	85		104927,4	100		9,8	85		139,2	100		968,5	100	In marcia
07:30		4,3	79		0,0	79		0,0	100		3,1	79		0,26	100		23,1	79		1,9	79		0,1	79		105010,6	100		9,6	79		139,6	100		972,9	100	In marcia
08:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		104324,0	100		9,8	100		139,3	100		968,6	100	In marcia
08:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		33,2	100		1,9	100		0,0	100		104864,1	100		9,8	100		140,3	100		963,8	100	In marcia
09:00		2,9	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,0	100		105495,5	100		9,7	100		140,2	100		968,8	100	In marcia
09:30		3,3	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,0	100		105827,3	100		9,8	100		140,1	100		968,4	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,0	100		104884,9	100		9,6	100		140,4	100		965,2	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	95		28,7	100		1,9	100		0,0	100		105759,9	100		9,9	100		140,4	100		965,8	100	In marcia
11:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,0	100		106583,0	100		9,9	100		140,3	100		968,0	100	In marcia
11:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,0	100		104721,6	100		9,7	100		140,1	100		963,0	100	In marcia
12:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		27,9	100		1,9	100		0,0	100		105782,0	100		9,5	100		140,4	100		963,2	100	In marcia
12:30		2,7	100		0,5	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,0	100		107312,9	100		9,9	100		140,4	100		961,4	100	In marcia
13:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,0	100		108386,3	100		10,0	100		140,2	100		959,3	100	In marcia
13:30		2,1	100		1,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		15,4	100		1,9	100		0,0	100		107660,1	100		10,0	100		140,2	100		968,8	100	In marcia
14:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,0	100		106835,7	100		9,7	100		139,9	100		968,1	100	In marcia
14:30		6,1	100		0,4	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		22,8	100		1,9	100		0,0	100		107979,7	100		9,9	100		139,6	100		964,5	100	In marcia
15:00		4,9	100		0,0	100		0,0	93		3,8	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,0	100		107513,0	100		10,0	100		139,7	100		953,6	100	In marcia
15:30		3,6	100		0,0	100	(4)	0,0	33		3,7	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,0	100		107089,2	100		10,6	100		139,7	100		933,4	100	In marcia
16:00		4,5	100		0,0	100	(4)	0,0	34		4,0	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,0	100		108371,9	100		10,0	100		140,0	100		941,8	100	In marcia
16:30		3,3	100		0,0	100	(4)	0,0	16		4,3	100		0,27	100		29,1	100		1,9	100		0,0	100		106359,3	100		9,2	100		139,8	100		972,6	100	In marcia
17:00		6,0	100		0,0	100	(1)				6,3	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,0	100		108126,8	100		9,8	100		139,8	100		969,2	100	In marcia
17:30		2,5	100		0,0	100		0,0	71		4,8	100		0,26	100		24,7	100		2,0	100		0,0	100		108256,6	100		9,9	100		140,0	100		962,0	100	In marcia
18:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,4	100		1,9																	

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 03/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		104013,0	100		9,9	100		139,6	100	966,9	100	in Betrieb	
01:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,2	100		105738,5	100		10,0	100		139,9	100	972,9	100	in Betrieb	
01:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		32,4	100		1,9	100		0,2	100		105896,9	100		9,8	100		140,0	100	966,6	100	in Betrieb	
02:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,2	100		106223,0	100		10,0	100		139,9	100	959,0	100	in Betrieb	
02:30		5,4	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	94		32,8	100		1,9	100		0,3	100		106307,3	100		9,6	100		139,9	100	972,6	100	in Betrieb	
03:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,2	100		107804,4	100		9,8	100		139,8	100	968,4	100	in Betrieb	
03:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		32,6	100		1,9	100		0,2	100		106637,0	100		10,2	100		139,6	100	956,4	100	in Betrieb	
04:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,2	100		105939,5	100		9,8	100		139,9	100	971,9	100	in Betrieb	
04:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		19,2	100		1,9	100		0,2	100		106263,7	100		9,9	100		139,9	100	966,7	100	in Betrieb	
05:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		19,6	100		1,9	100		0,2	100		105859,1	100		9,7	100		139,8	100	972,3	100	in Betrieb	
05:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,1	100		105512,0	100		9,8	100		140,0	100	967,2	100	in Betrieb	
06:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,1	100		104968,1	100		9,7	100		139,8	100	970,4	100	in Betrieb	
06:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		26,7	100		1,9	100		0,2	100		107228,0	100		9,7	100		140,0	100	967,1	100	in Betrieb	
07:00		3,5	85		0,0	85		0,0	100		2,4	85		0,26	100		21,1	85		1,9	85		0,1	85		104927,4	100		9,8	85		139,2	100	968,5	100	in Betrieb	
07:30		4,3	79		0,0	79		0,0	100		3,1	79		0,26	100		23,1	79		1,9	79		0,1	79		105010,6	100		9,6	79		139,6	100	972,9	100	in Betrieb	
08:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		104324,0	100		9,8	100		139,3	100	968,6	100	in Betrieb	
08:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		33,2	100		1,9	100		0,0	100		104864,1	100		9,8	100		140,3	100	963,8	100	in Betrieb	
09:00		2,9	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,0	100		105495,5	100		9,7	100		140,2	100	968,8	100	in Betrieb	
09:30		3,3	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,0	100		105827,3	100		9,8	100		140,1	100	968,4	100	in Betrieb	
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,0	100		104884,9	100		9,6	100		140,4	100	965,2	100	in Betrieb	
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	95		28,7	100		1,9	100		0,0	100		105759,9	100		9,9	100		140,4	100	965,8	100	in Betrieb	
11:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,0	100		106583,0	100		9,9	100		140,3	100	968,0	100	in Betrieb	
11:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,0	100		104721,6	100		9,7	100		140,1	100	963,0	100	in Betrieb	
12:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		27,9	100		1,9	100		0,0	100		105782,0	100		9,5	100		140,4	100	963,2	100	in Betrieb	
12:30		2,7	100		0,5	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,0	100		107312,9	100		9,9	100		140,4	100	961,4	100	in Betrieb	
13:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,0	100		108386,3	100		10,0	100		140,2	100	959,3	100	in Betrieb	
13:30		2,1	100		1,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		15,4	100		1,9	100		0,0	100		107660,1	100		10,0	100		140,2	100	968,8	100	in Betrieb	
14:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,0	100		106835,7	100		9,7	100		139,9	100	968,1	100	in Betrieb	
14:30		6,1	100		0,4	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		22,8	100		1,9	100		0,0	100		107979,7	100		9,9	100		139,6	100	964,5	100	in Betrieb	
15:00		4,9	100		0,0	100		0,0	93		3,8	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,0	100		107513,0	100		10,0	100		139,7	100	953,6	100	in Betrieb	
15:30		3,6	100		0,0	100	(4)	0,0	33		3,7	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,0	100		107089,2	100		10,6	100		139,7	100	933,4	100	in Betrieb	
16:00		4,5	100		0,0	100	(4)	0,0	34		4,0	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,0	100		108371,9	100		10,0	100		140,0	100	941,8	100	in Betrieb	
16:30		3,3	100		0,0	100	(4)	0,0	16		4,3	100		0,27	100		29,1	100		1,9	100		0,0	100		106359,3	100		9,2	100		139,8	100	972,6	100	in Betrieb	
17:00		6,0	100		0,0	100	(1)				6,3	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,0	100		108126,8	100		9,8	100		139,8	100	969,2	100	in Betrieb	
17:30		2,5	100		0,0	100		0,0	71		4,8	100		0,26	100		24,7	100		2,0	100		0,0	100		108256,6	100		9,9	100		140,0	100	962,0	100	in Betrieb	
18:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,0	100		107916,3	100		10,1	100		140,1	100	954,9	100	in Betrieb	
18:30		5,0	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100																									