

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 04/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,4	100		0,0	100		0,13	73		3,8	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		107406,8	100		10,0	100		140,2	100		966,6	100	In marcia
01:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,1	100		2,0	100		0,2	100		107556,3	100		10,1	100		140,4	100		967,3	100	In marcia
01:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,0	100		106536,9	100		9,8	100		140,1	100		974,0	100	In marcia
02:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		19,3	100		2,0	100		0,2	100		106670,6	100		10,0	100		140,4	100		970,1	100	In marcia
02:30		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	94		23,8	100		2,0	100		0,1	100		107367,2	100		9,9	100		140,4	100		971,8	100	In marcia
03:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		28,2	100		2,0	100		0,1	100		107029,6	100		9,9	100		140,5	100		969,4	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		30,7	100		1,9	100		0,1	100		107459,5	100		10,0	100		140,4	100		964,6	100	In marcia
04:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		35,5	100		1,9	100		0,0	100		107522,5	100		10,0	100		140,6	100		964,7	100	In marcia
04:30		5,7	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,1	100		108961,5	100		10,0	100		140,2	100		971,2	100	In marcia
05:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,1	100		108593,9	100		10,0	100		140,0	100		964,3	100	In marcia
05:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,1	100		108558,3	100		10,1	100		140,6	100		961,6	100	In marcia
06:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,1	100		109303,0	100		10,2	100		140,2	100		958,7	100	In marcia
06:30		4,8	100		0,0	100		0,89	73		3,3	100		0,26	94		18,5	100		1,9	100		0,1	100		109611,1	100		10,0	100		140,0	100		967,5	100	In marcia
07:00		3,7	84		0,0	84		0,99	100		3,8	84		0,26	100		18,4	84		1,9	84		0,1	84		109530,6	100		10,1	84		140,3	100		960,8	100	In marcia
07:30		6,7	79		0,0	79		0,55	100		3,7	79		0,26	100		16,8	79		2,0	79		0,0	79		109880,7	100		10,3	79		140,2	100		960,8	100	In marcia
08:00		3,6	100		0,0	100		0,26	100		4,2	100		0,26	100		19,0	100		2,0	100		0,0	100		108244,0	100		10,1	100		139,9	100		963,2	100	In marcia
08:30		2,8	100		0,0	100		0,69	73		2,8	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,2	100		106389,3	100		9,9	100		140,1	100		970,5	100	In marcia
09:00		3,8	100		0,0	100		0,86	100		2,7	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,2	100		104885,5	100		9,8	100		140,2	100		966,2	100	In marcia
09:30		4,7	100		0,0	100		0,39	100		3,2	100		0,26	100		35,8	100		1,9	100		0,1	100		105043,5	100		9,8	100		140,4	100		970,7	100	In marcia
10:00		5,4	100		0,0	100		0,06	100		4,3	100		0,26	100		30,0	100		1,9	100		0,1	100		105122,1	100		9,8	100		140,0	100		972,7	100	In marcia
10:30		2,5	100		0,0	100		0,54	73		3,9	100		0,26	94		31,0	100		1,9	100		0,1	100		104743,5	100		10,0	100		140,4	100		965,8	100	In marcia
11:00		4,6	100		0,0	100		0,08	100		3,9	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,1	100		104120,8	100		9,7	100		140,1	100		978,1	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,2	100		104841,0	100		9,9	100		139,6	100		974,6	100	In marcia
12:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		105345,9	100		10,0	100		139,9	100		970,0	100	In marcia
12:30		4,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,0	100		105297,4	100		10,0	100		139,8	100		966,4	100	In marcia
13:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		105302,6	100		9,8	100		140,0	100		973,2	100	In marcia
13:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,27	100		28,9	100		1,9	100		0,1	100		105686,5	100		9,7	100		140,4	100		971,0	100	In marcia
14:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,0	100		105891,1	100		10,1	100		139,9	100		966,3	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		0,46	73		2,5	100		0,26	94		24,5	100		1,9	100		0,0	100		105936,6	100		9,9	100		140,2	100		964,0	100	In marcia
15:00		4,1	100		0,4	100		0,6	100		2,4	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		106837,1	100		10,1	100		140,1	100		960,8	100	In marcia
15:30		4,9	100		0,5	100		0,13	100		2,6	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,0	100		106091,2	100		10,0	100		140,1	100		965,6	100	In marcia
16:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		13,8	100		0,25	100		9,0	100		1,9	100		0,1	100		104958,6	100		10,1	100		139,6	100		972,2	100	In marcia
16:30		3,3	100		0,0	100		0,57	73		2,9	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,0	100		105534,7	100		10,1	100		140,6	100		964,0	100	In marcia
17:00		4,4	100		0,0	100		0,25	100		3,1	100		0,26	100		28,9	100		1,9	100		0,0	100		106238,7	100		10,0	100		140,5	100		958,1	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,0	100		105393,3	100		10,1	100		140,0	100		957,8	100	In marcia
18:00		5,4	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100																						

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,4	100		0,0	100		0,13	73		3,8	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		107406,8	100		10,0	100		140,2	100	966,6	100	in Betrieb	
01:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,1	100		2,0	100		0,2	100		107556,3	100		10,1	100		140,4	100	967,3	100	in Betrieb	
01:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,0	100		106536,9	100		9,8	100		140,1	100	974,0	100	in Betrieb	
02:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		19,3	100		2,0	100		0,2	100		106670,6	100		10,0	100		140,4	100	970,1	100	in Betrieb	
02:30		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	94		23,8	100		2,0	100		0,1	100		107367,2	100		9,9	100		140,4	100	971,8	100	in Betrieb	
03:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		28,2	100		2,0	100		0,1	100		107029,6	100		9,9	100		140,5	100	969,4	100	in Betrieb	
03:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		30,7	100		1,9	100		0,1	100		107459,5	100		10,0	100		140,4	100	964,6	100	in Betrieb	
04:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		35,5	100		1,9	100		0,0	100		107522,5	100		10,0	100		140,6	100	964,7	100	in Betrieb	
04:30		5,7	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,1	100		108961,5	100		10,0	100		140,2	100	971,2	100	in Betrieb	
05:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,1	100		108593,9	100		10,0	100		140,0	100	964,3	100	in Betrieb	
05:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,1	100		108558,3	100		10,1	100		140,6	100	961,6	100	in Betrieb	
06:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,1	100		109303,0	100		10,2	100		140,2	100	958,7	100	in Betrieb	
06:30		4,8	100		0,0	100		0,89	73		3,3	100		0,26	94		18,5	100		1,9	100		0,1	100		109611,1	100		10,0	100		140,0	100	967,5	100	in Betrieb	
07:00		3,7	84		0,0	84		0,99	100		3,8	84		0,26	100		18,4	84		1,9	84		0,1	84		109530,6	100		10,1	84		140,3	100	960,8	100	in Betrieb	
07:30		6,7	79		0,0	79		0,55	100		3,7	79		0,26	100		16,8	79		2,0	79		0,0	79		109880,7	100		10,3	79		140,2	100	960,8	100	in Betrieb	
08:00		3,6	100		0,0	100		0,26	100		4,2	100		0,26	100		19,0	100		2,0	100		0,0	100		108244,0	100		10,1	100		139,9	100	963,2	100	in Betrieb	
08:30		2,8	100		0,0	100		0,69	73		2,8	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,2	100		106389,3	100		9,9	100		140,1	100	970,5	100	in Betrieb	
09:00		3,8	100		0,0	100		0,86	100		2,7	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,2	100		104885,5	100		9,8	100		140,2	100	966,2	100	in Betrieb	
09:30		4,7	100		0,0	100		0,39	100		3,2	100		0,26	100		35,8	100		1,9	100		0,1	100		105043,5	100		9,8	100		140,4	100	970,7	100	in Betrieb	
10:00		5,4	100		0,0	100		0,06	100		4,3	100		0,26	100		30,0	100		1,9	100		0,1	100		105122,1	100		9,8	100		140,0	100	972,7	100	in Betrieb	
10:30		2,5	100		0,0	100		0,54	73		3,9	100		0,26	94		31,0	100		1,9	100		0,1	100		104743,5	100		10,0	100		140,4	100	965,8	100	in Betrieb	
11:00		4,6	100		0,0	100		0,08	100		3,9	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,1	100		104120,8	100		9,7	100		140,1	100	978,1	100	in Betrieb	
11:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,2	100		104841,0	100		9,9	100		139,6	100	974,6	100	in Betrieb	
12:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		105345,9	100		10,0	100		139,9	100	970,0	100	in Betrieb	
12:30		4,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,0	100		105297,4	100		10,0	100		139,8	100	966,4	100	in Betrieb	
13:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		105302,6	100		9,8	100		140,0	100	973,2	100	in Betrieb	
13:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,27	100		28,9	100		1,9	100		0,1	100		105686,5	100		9,7	100		140,4	100	971,0	100	in Betrieb	
14:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,0	100		105891,1	100		10,1	100		139,9	100	966,3	100	in Betrieb	
14:30		2,2	100		0,0	100		0,46	73		2,5	100		0,26	94		24,5	100		1,9	100		0,0	100		105936,6	100		9,9	100		140,2	100	964,0	100	in Betrieb	
15:00		4,1	100		0,4	100		0,6	100		2,4	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		106837,1	100		10,1	100		140,1	100	960,8	100	in Betrieb	
15:30		4,9	100		0,5	100		0,13	100		2,6	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,0	100		106091,2	100		10,0	100		140,1	100	965,6	100	in Betrieb	
16:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		13,8	100		0,25	100		9,0	100		1,9	100		0,1	100		104958,6	100		10,1	100		139,6	100	972,2	100	in Betrieb	
16:30		3,3	100		0,0	100		0,57	73		2,9	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,0	100		105534,7	100		10,1	100		140,6	100	964,0	100	in Betrieb	
17:00		4,4	100		0,0	100		0,25	100		3,1	100		0,26	100		28,9	100		1,9	100		0,0	100		106238,7	100		10,0	100		140,5	100	958,1	100	in Betrieb	
17:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,0	100		105393,3	100		10,1	100		140,0	100	957,8	100	in Betrieb	
18:00		5,4	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		33,4	100		1,9	100		0,0	100		105111,2	100		9,9	100		140,0	100	964,3	100	in Betrieb	
18:30		2,9	100		0,0	100		0,0	7																												