

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 06/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,8	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		29,8	100		1,5	100		0,4	100		106411,5	100	10,0	100		139,4	100	961,8	100	In marcia		
01:00		4,5	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		27,5	100		1,5	100		0,5	100		107494,8	100	10,1	100		139,8	100	963,1	100	In marcia		
01:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		28,8	100		1,5	100		0,4	100		107528,6	100	10,0	100		139,7	100	961,4	100	In marcia		
02:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		21,7	100		1,5	100		0,5	100		107500,3	100	10,1	100		139,7	100	964,3	100	In marcia		
02:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		20,4	100		1,5	100		0,5	100		107245,3	100	10,2	100		139,8	100	960,7	100	In marcia		
03:00		3,2	100		0,6	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,5	100		107752,3	100	9,9	100		139,7	100	965,1	100	In marcia		
03:30		2,6	100		0,7	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,6	100		1,6	100		0,5	100		107520,0	100	10,2	100		139,6	100	954,9	100	In marcia		
04:00		3,8	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,5	100		108284,5	100	10,2	100		139,5	100	948,1	100	In marcia		
04:30		3,6	100		1,2	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,5	100		108206,4	100	10,1	100		139,6	100	952,2	100	In marcia		
05:00		4,4	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		17,2	100		1,5	100		0,5	100		107802,9	100	10,1	100		139,6	100	957,9	100	In marcia		
05:30		2,3	100		0,4	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,5	100		107191,5	100	10,1	100		140,1	100	954,4	100	In marcia		
06:00		2,2	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,5	100		107332,8	100	9,9	100		139,4	100	963,7	100	In marcia		
06:30		3,4	100		1,8	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		20,9	100		1,5	100		0,4	100		107864,1	100	10,1	100		139,7	100	956,4	100	In marcia		
07:00		2,8	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,6	100		1,5	100		0,5	100		106932,9	100	10,2	100		140,2	100	956,6	100	In marcia		
07:30		5,3	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,5	100		106578,5	100	10,1	100		140,1	100	960,6	100	In marcia		
08:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,4	100		104952,2	100	10,2	100		140,0	100	957,3	100	In marcia		
08:30		4,5	100		0,0	100		0,0	73		7,9	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		0,5	100		104650,0	100	10,0	100		140,2	100	964,2	100	In marcia		
09:00		3,3	85		0,0	85		0,0	100		6,0	85		0,26	100		47,5	85		1,6	85		0,5	85		108639,2	100	10,3	85		140,8	100	956,3	100	In marcia		
09:30		6,6	79		3,0	79		0,0	100		4,2	79		0,26	100		35,5	79		1,6	79		0,2	79		109218,6	100	9,7	79		140,1	100	965,0	100	In marcia		
10:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		15,6	100		1,5	100		0,1	100		108746,0	100	10,1	100		140,2	100	966,6	100	In marcia		
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		20,8	100		1,5	100		0,1	100		108158,0	100	10,0	100		140,5	100	966,0	100	In marcia		
11:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		107295,1	100	10,1	100		140,3	100	950,7	100	In marcia		
11:30		2,1	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,2	100		107105,8	100	10,1	100		139,8	100	950,6	100	In marcia		
12:00		3,5	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		107723,2	100	10,0	100		139,6	100	961,4	100	In marcia		
12:30		6,9	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,0	100		106650,2	100	10,1	100		139,5	100	959,0	100	In marcia		
13:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		39,3	100		1,6	100		0,1	100		106697,3	100	9,8	100		139,9	100	961,0	100	In marcia		
13:30		3,3	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,1	100		107993,3	100	9,8	100		139,6	100	960,6	100	In marcia		
14:00		5,6	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		13,0	100		1,5	100		0,2	100		108155,0	100	10,2	100		139,7	100	961,7	100	In marcia		
14:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	95		15,1	100		1,5	100		0,1	100		107721,0	100	10,2	100		140,0	100	958,3	100	In marcia		
15:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		24,0	100		1,6	100		0,1	100		106930,8	100	10,0	100		140,0	100	957,4	100	In marcia		
15:30		5,4	100		0,2	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,2	100		108151,8	100	10,1	100		139,8	100	959,8	100	In marcia		
16:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		33,0	100		1,5	100		0,1	100		107248,7	100	10,1	100		140,1	100	957,5	100	In marcia		
16:30		4,2	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		32,8	100		1,6	100		0,2	100		107744,1	100	9,9	100		140,3	100	963,1	100	In marcia		
17:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		107448,2	100	10,2	100		139,7	100	961,8	100	In marcia		
17:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		28,8	100		1,5	100		0,1	100		107369,2	100	10,0	100		140,1	100	962,4	100	In marcia		
18:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,1	100		107431,0	100	10,0	100		139,9	100	963,7	100	In marcia		
18:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	94		20,7	100		1,																	

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 06/06/2025

	SO2 mg/Nm3				HCL mg/Nm3				Hg ug/Nm3				CO mg/Nm3				POLV mg/Nm3				NOX mg/Nm3				COT mg/Nm3				NH3 mg/Nm3				Q Rauchgas Nm3/h				O2 %				T Rauchgas °C				T Nachbrennkammer °C				Anlage	
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %											
00:30		2,8	100			1,4	100			0,0	73			3,3	100			0,26	100			29,8	100			1,5	100			0,4	100			106411,5	100			10,0	100			139,4	100			961,8	100			in Betrieb
01:00		4,5	100			1,8	100			0,0	100			4,1	100			0,26	100			27,5	100			1,5	100			0,5	100			107494,8	100			10,1	100			139,8	100			963,1	100			in Betrieb
01:30		4,8	100			0,0	100			0,0	100			3,9	100			0,26	100			28,8	100			1,5	100			0,4	100			107528,6	100			10,0	100			139,7	100			961,4	100			in Betrieb
02:00		2,6	100			0,0	100			0,0	100			3,9	100			0,26	100			21,7	100			1,5	100			0,5	100			107500,3	100			10,1	100			139,7	100			964,3	100			in Betrieb
02:30		2,1	100			0,0	100			0,0	73			3,4	100			0,26	94			20,4	100			1,5	100			0,5	100			107245,3	100			10,2	100			139,8	100			960,7	100			in Betrieb
03:00		3,2	100			0,6	100			0,0	100			3,3	100			0,26	100			32,9	100			1,6	100			0,5	100			107752,3	100			9,9	100			139,7	100			965,1	100			in Betrieb
03:30		2,6	100			0,7	100			0,0	100			3,5	100			0,26	100			24,6	100			1,6	100			0,5	100			107520,0	100			10,2	100			139,6	100			954,9	100			in Betrieb
04:00		3,8	100			1,3	100			0,0	100			3,2	100			0,26	100			24,7	100			1,6	100			0,5	100			108284,5	100			10,2	100			139,5	100			948,1	100			in Betrieb
04:30		3,6	100			1,2	100			0,0	73			3,5	100			0,26	100			26,3	100			1,6	100			0,5	100			108206,4	100			10,1	100			139,6	100			952,2	100			in Betrieb
05:00		4,4	100			1,8	100			0,0	100			3,4	100			0,26	100			17,2	100			1,5	100			0,5	100			107802,9	100			10,1	100			139,6	100			957,9	100			in Betrieb
05:30		2,3	100			0,4	100			0,0	100			2,9	100			0,26	100			27,5	100			1,6	100			0,5	100			107191,5	100			10,1	100			140,1	100			954,4	100			in Betrieb
06:00		2,2	100			0,7	100			0,0	100			4,2	100			0,26	100			26,9	100			1,5	100			0,5	100			107332,8	100			9,9	100			139,4	100			963,7	100			in Betrieb
06:30		3,4	100			1,8	100			0,0	73			3,3	100			0,26	94			20,9	100			1,5	100			0,4	100			107864,1	100			10,1	100			139,7	100			956,4	100			in Betrieb
07:00		2,8	100			1,0	100			0,0	100			3,4	100			0,26	100			23,6	100			1,5	100			0,5	100			106932,9	100			10,2	100			140,2	100			956,6	100			in Betrieb
07:30		5,3	100			1,7	100			0,0	100			3,4	100			0,26	100			22,3	100			1,5	100			0,5	100			106578,5	100			10,1	100			140,1	100			960,6	100			in Betrieb
08:00		1,9	100			0,0	100			0,0	100			3,4	100			0,26	100			25,3	100			1,5	100			0,4	100			104952,2	100			10,2	100			140,0	100			957,3	100			in Betrieb
08:30		4,5	100			0,0	100			0,0	73			7,9	100			0,26	100			32,5	100			1,5	100			0,5	100			104650,0	100			10,0	100			140,2	100			964,2	100			in Betrieb
09:00		3,3	85			0,0	85			0,0	100			6,0	85			0,26	100			47,5	85			1,6	85			0,5	85			108639,2	100			10,3	85			140,8	100			956,3	100			in Betrieb
09:30		6,6	79			3,0	79			0,0	100			4,2	79			0,26	100			35,5	79			1,6	79			0,2	79			109218,6	100			9,7	79			140,1	100			965,0	100			in Betrieb
10:00		2,5	100			0,0	100			0,0	100			3,4	100			0,26	100			15,6	100			1,5	100			0,1	100			108746,0	100			10,1	100			140,2	100			966,6	100			in Betrieb
10:30		1,8	100			0,0	100			0,0	73			2,9	100			0,26	94			20,8	100			1,5	100			0,1	100			108158,0	100			10,0	100			140,5	100			966,0	100			in Betrieb
11:00		1,8	100			0,0	100			0,0	100			2,8	100			0,26	100			22,0	100			1,5	100			0,0	100			107295,1	100			10,1	100			140,3	100			950,7	100			in Betrieb
11:30		2,1	100			0,8	100			0,0	100			2,7	100			0,26	100			26,7	100			1,6	100			0,2	100			107105,8	100			10,1	100			139,8	100			950,6	100			in Betrieb
12:00		3,5	100			1,4	100			0,0	100			2,9	100			0,26	100			20,0	100			1,5	100			0,1	100			107723,2	100			10,0	100			139,6	100			961,4	100			in Betrieb
12:30		6,9	100			1,2	100			0,0	73			3,3	100			0,26	100			18,9	100			1,5	100			0,0	100			106650,2	100			10,1	100			139,5	100			959,0	100			in Betrieb
13:00		2,1	100			0,0	100			0,0	100			3,3	100			0,27	100			39,3	100			1,6	100			0,1	100			106697,3	100			9,8	100			139,9	100			961,0	100			in Betrieb
13:30		3,3	100			1,5	100			0,0	100			3,2	100			0,26	100			31,3	100			1,6	100			0,1	100			107993,3	100			9,8	100			139,6	100			960,6	100			in Betrieb
14:00		5,6	100			0,8	100			0,0	100			3,5	100			0,26	100			13,0	100			1,5	100			0,2	100			108155,0	100			10,2	100			139,7	100			961,7	100			in Betrieb
14:30		2,4	100			0,0	100			0,0	73			4,4	100			0,26	95			15,1	100			1,5	100			0,1	100			107721,0	100			10,2	100			140,0	100			958,3	100			in Betrieb
15:00		3,7	100			0,0	100			0,0	100			4,2	100			0,26	100			24,0	100			1,6	100			0,1	100			106930,8	100			10,0	100			140,0	100			957,4	100			in Betrieb
15:30		5,4	100			0,2	100			0																																								