

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 07/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,4	100		1,2	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		29,0	100		1,5	100		0,6	100		105802,1	100		10,1	100		139,7	100		957,0	100	In marcia
01:00		4,7	100		1,9	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		37,0	100		1,6	100		0,7	100		105259,7	100		9,9	100		139,8	100		955,2	100	In marcia
01:30		3,8	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		26,7	100		1,5	100		0,6	100		105600,9	100		9,9	100		139,7	100		962,0	100	In marcia
02:00		3,3	100		0,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,6	100		105577,1	100		10,1	100		139,7	100		959,5	100	In marcia
02:30		4,3	100		0,4	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		20,6	100		1,5	100		0,7	100		105260,6	100		9,7	100		139,8	100		967,7	100	In marcia
03:00		2,7	100		0,6	100		0,18	100		2,5	100		0,26	100		22,1	100		1,6	100		0,7	100		105915,1	100		10,1	100		139,9	100		957,6	100	In marcia
03:30		4,2	100		1,6	100		0,2	100		2,9	100		0,26	100		26,4	100		1,6	100		0,7	100		106412,5	100		9,9	100		139,9	100		963,1	100	In marcia
04:00		4,2	100		1,4	100		0,21	100		2,9	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,7	100		106941,6	100		10,1	100		139,8	100		961,9	100	In marcia
04:30		3,5	100		0,8	100		0,09	73		2,7	100		0,26	100		23,9	100		1,5	100		0,7	100		107120,1	100		10,1	100		139,9	100		964,7	100	In marcia
05:00		4,1	100		1,2	100		0,14	100		2,6	100		0,26	100		27,8	100		1,5	100		0,6	100		106311,0	100		10,0	100		140,0	100		960,6	100	In marcia
05:30		5,2	100		1,6	100		0,13	100		3,4	100		0,26	100		28,2	100		1,5	100		0,7	100		107200,2	100		10,1	100		140,0	100		960,4	100	In marcia
06:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,8	100		106352,2	100		10,0	100		139,9	100		961,1	100	In marcia
06:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		20,9	100		1,5	100		0,7	100		106700,1	100		10,1	100		139,8	100		957,1	100	In marcia
07:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,7	100		106449,8	100		10,0	100		139,8	100		960,7	100	In marcia
07:30		5,6	100		0,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		20,4	100		1,5	100		0,5	100		105745,6	100		10,4	100		139,7	100		956,5	100	In marcia
08:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		14,5	100		1,5	100		0,8	100		104549,8	100		10,0	100		139,7	100		957,6	100	In marcia
08:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		18,4	100		1,5	100		0,8	100		104695,5	100		9,5	100		140,1	100		970,5	100	In marcia
09:00		2,5	86		0,0	86		0,05	100		2,6	86		0,26	100		34,9	86		1,6	86		0,8	86		104763,8	100		9,9	86		140,2	100		963,3	100	In marcia
09:30		5,7	78		1,2	78		0,17	100		2,6	78		0,26	100		33,2	78		1,5	78		0,0	78		104996,2	100		10,1	78		139,9	100		961,2	100	In marcia
10:00		4,6	100		0,8	100		0,01	100		3,3	100		0,26	100		31,7	100		1,5	100		0,0	100		104375,9	100		9,8	100		140,0	100		961,2	100	In marcia
10:30		3,4	100		0,3	100		0,08	73		3,5	100		0,26	95		39,5	100		1,6	100		0,0	100		104759,0	100		9,7	100		140,4	100		961,4	100	In marcia
11:00		4,8	100		0,2	100		0,13	100		2,6	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,0	100		105012,8	100		10,0	100		140,1	100		962,5	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,6	100		1,6	100		0,0	100		104756,9	100		9,7	100		140,3	100		972,1	100	In marcia
12:00		4,3	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,0	100		106146,9	100		9,9	100		140,5	100		961,0	100	In marcia
12:30		4,0	100		0,2	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,1	100		106033,7	100		9,9	100		139,9	100		963,0	100	In marcia
13:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		22,6	100		1,6	100		0,0	100		106266,4	100		10,3	100		139,9	100		954,4	100	In marcia
13:30		5,8	100		0,9	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		30,0	100		1,6	100		0,0	100		106865,8	100		9,8	100		139,7	100		960,8	100	In marcia
14:00		3,6	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,27	100		26,1	100		1,6	100		0,2	100		106761,1	100		10,0	100		139,8	100		956,6	100	In marcia
14:30		4,9	100		1,4	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		12,6	100		1,5	100		0,0	100		107066,8	100		10,2	100		139,4	100		961,5	100	In marcia
15:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		11,3	100		1,5	100		0,0	100		105698,8	100		10,2	100		139,8	100		957,4	100	In marcia
15:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		17,6	100		1,5	100		0,0	100		104873,8	100		9,9	100		140,0	100		962,8	100	In marcia
16:00		3,8	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,1	100		105261,2	100		9,9	100		140,1	100		965,1	100	In marcia
16:30		3,5	100		0,4	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,1	100		104791,3	100		10,1	100		139,9	100		962,9	100	In marcia
17:00		4,7	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		36,9	100		1,6	100		0,1	100		104415,6	100		9,8	100		140,1	100		967,3	100	In marcia
17:30		4,9	100		0,4	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		30,2	100		1,5	100		0,1	100		105198,2	100		9,9	100		140,2	100		969,4	100	In marcia
18:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		2																				

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 07/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,4	100		1,2	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		29,0	100		1,5	100		0,6	100		105802,1	100		10,1	100		139,7	100		957,0	100	in Betrieb
01:00		4,7	100		1,9	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		37,0	100		1,6	100		0,7	100		105259,7	100		9,9	100		139,8	100		955,2	100	in Betrieb
01:30		3,8	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		26,7	100		1,5	100		0,6	100		105600,9	100		9,9	100		139,7	100		962,0	100	in Betrieb
02:00		3,3	100		0,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,6	100		105577,1	100		10,1	100		139,7	100		959,5	100	in Betrieb
02:30		4,3	100		0,4	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		20,6	100		1,5	100		0,7	100		105260,6	100		9,7	100		139,8	100		967,7	100	in Betrieb
03:00		2,7	100		0,6	100		0,18	100		2,5	100		0,26	100		22,1	100		1,6	100		0,7	100		105915,1	100		10,1	100		139,9	100		957,6	100	in Betrieb
03:30		4,2	100		1,6	100		0,2	100		2,9	100		0,26	100		26,4	100		1,6	100		0,7	100		106412,5	100		9,9	100		139,9	100		963,1	100	in Betrieb
04:00		4,2	100		1,4	100		0,21	100		2,9	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,7	100		106941,6	100		10,1	100		139,8	100		961,9	100	in Betrieb
04:30		3,5	100		0,8	100		0,09	73		2,7	100		0,26	100		23,9	100		1,5	100		0,7	100		107120,1	100		10,1	100		139,9	100		964,7	100	in Betrieb
05:00		4,1	100		1,2	100		0,14	100		2,6	100		0,26	100		27,8	100		1,5	100		0,6	100		106311,0	100		10,0	100		140,0	100		960,6	100	in Betrieb
05:30		5,2	100		1,6	100		0,13	100		3,4	100		0,26	100		28,2	100		1,5	100		0,7	100		107200,2	100		10,1	100		140,0	100		960,4	100	in Betrieb
06:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,8	100		106352,2	100		10,0	100		139,9	100		961,1	100	in Betrieb
06:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		20,9	100		1,5	100		0,7	100		106700,1	100		10,1	100		139,8	100		957,1	100	in Betrieb
07:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,7	100		106449,8	100		10,0	100		139,8	100		960,7	100	in Betrieb
07:30		5,6	100		0,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		20,4	100		1,5	100		0,5	100		105745,6	100		10,4	100		139,7	100		956,5	100	in Betrieb
08:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		14,5	100		1,5	100		0,8	100		104549,8	100		10,0	100		139,7	100		957,6	100	in Betrieb
08:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		18,4	100		1,5	100		0,8	100		104695,5	100		9,5	100		140,1	100		970,5	100	in Betrieb
09:00		2,5	86		0,0	86		0,05	100		2,6	86		0,26	100		34,9	86		1,6	86		0,8	86		104763,8	100		9,9	86		140,2	100		963,3	100	in Betrieb
09:30		5,7	78		1,2	78		0,17	100		2,6	78		0,26	100		33,2	78		1,5	78		0,0	78		104996,2	100		10,1	78		139,9	100		961,2	100	in Betrieb
10:00		4,6	100		0,8	100		0,01	100		3,3	100		0,26	100		31,7	100		1,5	100		0,0	100		104375,9	100		9,8	100		140,0	100		961,2	100	in Betrieb
10:30		3,4	100		0,3	100		0,08	73		3,5	100		0,26	95		39,5	100		1,6	100		0,0	100		104759,0	100		9,7	100		140,4	100		961,4	100	in Betrieb
11:00		4,8	100		0,2	100		0,13	100		2,6	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,0	100		105012,8	100		10,0	100		140,1	100		962,5	100	in Betrieb
11:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,6	100		1,6	100		0,0	100		104756,9	100		9,7	100		140,3	100		972,1	100	in Betrieb
12:00		4,3	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,0	100		106146,9	100		9,9	100		140,5	100		961,0	100	in Betrieb
12:30		4,0	100		0,2	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,1	100		106033,7	100		9,9	100		139,9	100		963,0	100	in Betrieb
13:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		22,6	100		1,6	100		0,0	100		106266,4	100		10,3	100		139,9	100		954,4	100	in Betrieb
13:30		5,8	100		0,9	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		30,0	100		1,6	100		0,0	100		106865,8	100		9,8	100		139,7	100		960,8	100	in Betrieb
14:00		3,6	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,27	100		26,1	100		1,6	100		0,2	100		106761,1	100		10,0	100		139,8	100		956,6	100	in Betrieb
14:30		4,9	100		1,4	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		12,6	100		1,5	100		0,0	100		107066,8	100		10,2	100		139,4	100		961,5	100	in Betrieb
15:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		11,3	100		1,5	100		0,0	100		105698,8	100		10,2	100		139,8	100		957,4	100	in Betrieb
15:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		17,6	100		1,5	100		0,0	100		104873,8	100		9,9	100		140,0	100		962,8	100	in Betrieb
16:00		3,8	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,1	100		105261,2	100		9,9	100		140,1	100		965,1	100	in Betrieb
16:30		3,5	100		0,4	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,1	100		104791,3	100		10,1	100		139,9	100		962,9	100	in Betrieb
17:00		4,7	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		36,9	100		1,6	100		0,1	100		104415,6	100		9,8	100		140,1	100		967,3	100	in Betrieb
17:30		4,9	100		0,4	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		30,2	100		1,5	100		0,1	100		105198,2	100		9,9	100		140,2	100		969,4	100	in Betrieb
18:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,1	100		105325,8											