

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 09/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,4	100		103226,2	100		9,7	100		140,1	100	969,5	100	In marcia	
01:00		3,9	100		0,0	100		0,08	100		2,6	100		0,26	100		29,0	100		1,5	100		0,3	100		103820,3	100		9,9	100		140,1	100	960,1	100	In marcia	
01:30		6,3	100		0,3	100		0,06	100		2,6	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,2	100		102839,8	100		9,9	100		139,9	100	958,2	100	In marcia	
02:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,4	100		102458,2	100		9,7	100		140,2	100	959,7	100	In marcia	
02:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	94		33,3	100		1,5	100		0,4	100		103482,8	100		9,7	100		140,2	100	964,8	100	In marcia	
03:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		25,8	100		1,5	100		0,4	100		103753,7	100		10,0	100		140,3	100	956,6	100	In marcia	
03:30		5,2	100		0,0	100		0,17	100		2,8	100		0,25	100		26,9	100		1,5	100		0,2	100		103943,9	100		9,8	100		140,1	100	960,4	100	In marcia	
04:00		3,4	100		0,0	100		0,23	100		2,8	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,3	100		104752,1	100		10,0	100		140,0	100	955,1	100	In marcia	
04:30		2,9	100		0,0	100		0,28	73		2,4	100		0,25	100		28,2	100		1,5	100		0,3	100		103917,8	100		9,9	100		139,8	100	958,2	100	In marcia	
05:00		4,9	100		0,2	100		0,41	100		2,3	100		0,25	100		26,5	100		1,5	100		0,3	100		103296,1	100		9,7	100		139,8	100	957,1	100	In marcia	
05:30		4,8	100		0,3	100		0,27	100		2,4	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,2	100		103950,9	100		9,9	100		139,8	100	955,0	100	In marcia	
06:00		3,7	100		0,0	100		0,28	100		2,6	100		0,25	100		25,5	100		1,5	100		0,3	100		102987,1	100		9,8	100		139,8	100	963,6	100	In marcia	
06:30		3,1	100		0,0	100		0,1	73		2,4	100		0,25	94		20,1	100		1,5	100		0,3	100		103178,8	100		10,0	100		139,6	100	954,8	100	In marcia	
07:00		3,4	100		0,0	100		0,15	100		2,3	100		0,25	100		23,5	100		1,5	100		0,3	100		103209,2	100		9,8	100		139,9	100	957,6	100	In marcia	
07:30		4,4	100		0,3	100		0,27	100		2,5	100		0,26	100		30,3	100		1,5	100		0,3	100		103600,8	100		9,7	100		140,1	100	958,6	100	In marcia	
08:00		4,1	100		1,1	100		0,3	100		2,6	100		0,26	100		36,0	100		1,6	100		0,4	100		104985,6	100		9,9	100		140,1	100	949,9	100	In marcia	
08:30		5,2	100		1,1	100		0,41	73		3,0	100		0,26	100		36,0	100		1,5	100		0,4	100		107910,1	100		9,9	100		139,8	100	960,8	100	In marcia	
09:00		2,9	85		0,1	85		0,4	100		2,9	85		0,25	100		24,2	85		1,5	85		0,3	85		108993,1	100		11,0	85		139,5	100	932,3	100	In marcia	
09:30		4,2	79		1,2	79		0,35	100		2,4	79		0,26	100		15,3	79		1,5	79		0,2	79		109071,0	100		10,7	79		139,9	100	930,5	100	In marcia	
10:00		4,9	100		0,3	100		0,24	100		2,4	100		0,25	100		10,4	100		1,5	100		0,1	100		107852,6	100		10,2	100		139,5	100	953,9	100	In marcia	
10:30		3,3	100		0,0	100		0,21	73		2,9	100		0,26	94		14,9	100		1,5	100		0,2	100		108145,8	100		10,0	100		139,6	100	955,0	100	In marcia	
11:00		4,2	100		0,2	100		0,25	100		2,8	100		0,25	100		14,9	100		1,5	100		0,0	100		107538,7	100		10,2	100		139,4	100	945,7	100	In marcia	
11:30		2,7	100		0,0	100		0,06	100		2,9	100		0,25	100		23,1	100		1,5	100		0,2	100		106024,7	100		10,0	100		139,5	100	955,0	100	In marcia	
12:00		1,8	100		0,0	100		0,29	100		2,8	100		0,26	100		36,2	100		1,5	100		0,2	100		106084,8	100		9,9	100		139,9	100	949,9	100	In marcia	
12:30		6,3	100		0,4	100		0,39	73		2,9	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,1	100		106394,7	100		10,2	100		139,5	100	956,1	100	In marcia	
13:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		16,0	100		1,5	100		0,0	100		105417,9	100		10,1	100		139,6	100	949,9	100	In marcia	
13:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		13,3	100		1,5	100		0,0	100		103882,6	100		10,0	100		139,8	100	956,7	100	In marcia	
14:00		5,0	100		0,0	100		0,05	100		3,1	100		0,26	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		103187,9	100		9,9	100		140,1	100	958,0	100	In marcia	
14:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,25	94		19,9	100		1,5	100		0,1	100		103159,1	100		9,8	100		140,1	100	963,2	100	In marcia	
15:00		3,4	100		0,0	100		0,18	100		2,9	100		0,26	100		36,9	100		1,5	100		0,2	100		102615,4	100		9,7	100		140,3	100	958,1	100	In marcia	
15:30		4,8	100		0,0	100		0,36	100		3,2	100		0,26	100		43,6	100		1,5	100		0,2	100		105006,4	100		9,9	100		140,8	100	959,2	100	In marcia	
16:00		4,4	100		0,0	100		0,37	100		3,1	100		0,26	100		37,7	100		1,5	100		0,2	100		105706,7	100		10,0	100		140,5	100	954,9	100	In marcia	
16:30		4,7	100		0,0	100		0,43	73		3,7	100		0,26	100		28,4	100		1,5	100		0,1	100		105434,6	100		10,1	100		140,3	100	959,2	100	In marcia	
17:00		3,3	100		0,0	100		0,38	100		3,4	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		104443,4	100		9,9	100		140,0	100	953,3	100	In marcia	
17:30		3,7	100		0,0	100		0,34	100		3,1	100		0,25	100		14,9	100		1,5	100		0,1	100		103694,4	100		10,0	100		139,6	100	947,0	100	In marcia	
18:00		2,9	100		0,0	100		0,54	100		2,8	100		0,26	100		24,9	100		1,5	100		0,2	100		104472,9	100		9,8	100		140,0	100	954,5			

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 09/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,4	100		103226,2	100		9,7	100		140,1	100	969,5	100	in Betrieb	
01:00		3,9	100		0,0	100		0,08	100		2,6	100		0,26	100		29,0	100		1,5	100		0,3	100		103820,3	100		9,9	100		140,1	100	960,1	100	in Betrieb	
01:30		6,3	100		0,3	100		0,06	100		2,6	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,2	100		102839,8	100		9,9	100		139,9	100	958,2	100	in Betrieb	
02:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,4	100		102458,2	100		9,7	100		140,2	100	959,7	100	in Betrieb	
02:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	94		33,3	100		1,5	100		0,4	100		103482,8	100		9,7	100		140,2	100	964,8	100	in Betrieb	
03:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		25,8	100		1,5	100		0,4	100		103753,7	100		10,0	100		140,3	100	956,6	100	in Betrieb	
03:30		5,2	100		0,0	100		0,17	100		2,8	100		0,25	100		26,9	100		1,5	100		0,2	100		103943,9	100		9,8	100		140,1	100	960,4	100	in Betrieb	
04:00		3,4	100		0,0	100		0,23	100		2,8	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,3	100		104752,1	100		10,0	100		140,0	100	955,1	100	in Betrieb	
04:30		2,9	100		0,0	100		0,28	73		2,4	100		0,25	100		28,2	100		1,5	100		0,3	100		103917,8	100		9,9	100		139,8	100	958,2	100	in Betrieb	
05:00		4,9	100		0,2	100		0,41	100		2,3	100		0,25	100		26,5	100		1,5	100		0,3	100		103296,1	100		9,7	100		139,8	100	957,1	100	in Betrieb	
05:30		4,8	100		0,3	100		0,27	100		2,4	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,2	100		103950,9	100		9,9	100		139,8	100	955,0	100	in Betrieb	
06:00		3,7	100		0,0	100		0,28	100		2,6	100		0,25	100		25,5	100		1,5	100		0,3	100		102987,1	100		9,8	100		139,8	100	963,6	100	in Betrieb	
06:30		3,1	100		0,0	100		0,1	73		2,4	100		0,25	94		20,1	100		1,5	100		0,3	100		103178,8	100		10,0	100		139,6	100	954,8	100	in Betrieb	
07:00		3,4	100		0,0	100		0,15	100		2,3	100		0,25	100		23,5	100		1,5	100		0,3	100		103209,2	100		9,8	100		139,9	100	957,6	100	in Betrieb	
07:30		4,4	100		0,3	100		0,27	100		2,5	100		0,26	100		30,3	100		1,5	100		0,3	100		103600,8	100		9,7	100		140,1	100	958,6	100	in Betrieb	
08:00		4,1	100		1,1	100		0,3	100		2,6	100		0,26	100		36,0	100		1,6	100		0,4	100		104985,6	100		9,9	100		140,1	100	949,9	100	in Betrieb	
08:30		5,2	100		1,1	100		0,41	73		3,0	100		0,26	100		36,0	100		1,5	100		0,4	100		107910,1	100		9,9	100		139,8	100	960,8	100	in Betrieb	
09:00		2,9	85		0,1	85		0,4	100		2,9	85		0,25	100		24,2	85		1,5	85		0,3	85		108993,1	100		11,0	85		139,5	100	932,3	100	in Betrieb	
09:30		4,2	79		1,2	79		0,35	100		2,4	79		0,26	100		15,3	79		1,5	79		0,2	79		109071,0	100		10,7	79		139,9	100	930,5	100	in Betrieb	
10:00		4,9	100		0,3	100		0,24	100		2,4	100		0,25	100		10,4	100		1,5	100		0,1	100		107852,6	100		10,2	100		139,5	100	953,9	100	in Betrieb	
10:30		3,3	100		0,0	100		0,21	73		2,9	100		0,26	94		14,9	100		1,5	100		0,2	100		108145,8	100		10,0	100		139,6	100	955,0	100	in Betrieb	
11:00		4,2	100		0,2	100		0,25	100		2,8	100		0,25	100		14,9	100		1,5	100		0,0	100		107538,7	100		10,2	100		139,4	100	945,7	100	in Betrieb	
11:30		2,7	100		0,0	100		0,06	100		2,9	100		0,25	100		23,1	100		1,5	100		0,2	100		106024,7	100		10,0	100		139,5	100	955,0	100	in Betrieb	
12:00		1,8	100		0,0	100		0,29	100		2,8	100		0,26	100		36,2	100		1,5	100		0,2	100		106084,8	100		9,9	100		139,9	100	949,9	100	in Betrieb	
12:30		6,3	100		0,4	100		0,39	73		2,9	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,1	100		106394,7	100		10,2	100		139,5	100	956,1	100	in Betrieb	
13:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		16,0	100		1,5	100		0,0	100		105417,9	100		10,1	100		139,6	100	949,9	100	in Betrieb	
13:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		13,3	100		1,5	100		0,0	100		103882,6	100		10,0	100		139,8	100	956,7	100	in Betrieb	
14:00		5,0	100		0,0	100		0,05	100		3,1	100		0,26	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		103187,9	100		9,9	100		140,1	100	958,0	100	in Betrieb	
14:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,25	94		19,9	100		1,5	100		0,1	100		103159,1	100		9,8	100		140,1	100	963,2	100	in Betrieb	
15:00		3,4	100		0,0	100		0,18	100		2,9	100		0,26	100		36,9	100		1,5	100		0,2	100		102615,4	100		9,7	100		140,3	100	958,1	100	in Betrieb	
15:30		4,8	100		0,0	100		0,36	100		3,2	100		0,26	100		43,6	100		1,5	100		0,2	100		105006,4	100		9,9	100		140,8	100	959,2	100	in Betrieb	
16:00		4,4	100		0,0	100		0,37	100		3,1	100		0,26	100		37,7	100		1,5	100		0,2	100		105706,7	100		10,0	100		140,5	100	954,9	100	in Betrieb	
16:30		4,7	100		0,0	100		0,43	73		3,7	100		0,26	100		28,4	100		1,5	100		0,1	100		105434,6	100		10,1	100		140,3	100	959,2	100	in Betrieb	
17:00		3,3	100		0,0	100		0,38	100		3,4	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		104443,4	100		9,9	100		140,0	100	953,3	100	in Betrieb	
17:30		3,7	100		0,0	100		0,34	100		3,1	100		0,25	100		14,9	100		1,5	100		0,1	100		103694,4	100		10,0	100		139,6	100	947,0	100	in Betrieb	
18:00		2,9	100		0,0	100		0,54	100		2,8	100		0,26	100		24,9	100		1,5	100		0,2	100		104472,9	100		9,8	100		140,0	100	954,5	100	in Betrieb	
18:30		4,8	100		0,0	100																															