

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 10/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,5	100		0,0	100		2,34	73		3,4	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,4	100		102466,8	100		9,6	100		139,6	100	958,8	100	In marcia	
01:00		3,6	100		0,0	100		4,03	100		3,4	100		0,26	100		43,5	100		1,5	100		0,5	100		105378,9	100		9,8	100		139,9	100	957,9	100	In marcia	
01:30		3,1	100		0,0	100		5,61	100		3,0	100		0,26	100		46,4	100		1,6	100		0,5	100		106321,6	100		10,1	100		139,8	100	943,4	100	In marcia	
02:00		3,7	100		0,2	100		6,76	100		2,9	100		0,26	100		35,7	100		1,6	100		0,5	100		106679,3	100		10,3	100		139,4	100	951,8	100	In marcia	
02:30		3,9	100		0,7	100		5,97	73		3,1	100		0,26	94		26,6	100		1,5	100		0,4	100		106673,1	100		10,0	100		139,7	100	947,3	100	In marcia	
03:00		6,3	100		0,6	100		4,07	100		2,8	100		0,26	100		10,5	100		1,5	100		0,5	100		106876,8	100		9,8	100		139,5	100	951,1	100	In marcia	
03:30		4,5	100		0,0	100		1,88	100		3,4	100		0,26	100		6,7	100		1,5	100		0,3	100		106538,7	100		9,9	100		139,4	100	943,1	100	In marcia	
04:00		3,8	100		0,0	100		1,42	100		3,8	100		0,26	100		6,7	100		1,5	100		0,4	100		106229,2	100		10,1	100		139,5	100	945,9	100	In marcia	
04:30		3,8	100		0,0	100		1,12	73		3,4	100		0,26	100		11,9	100		1,5	100		0,3	100		105648,5	100		10,0	100		139,8	100	945,8	100	In marcia	
05:00		5,2	100		0,0	100		1,27	100		4,4	100		0,25	100		10,1	100		1,5	100		0,3	100		105375,4	100		10,0	100		139,4	100	950,5	100	In marcia	
05:30		2,4	100		0,0	100		0,57	100		3,7	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,4	100		104912,8	100		10,0	100		139,9	100	952,8	100	In marcia	
06:00		3,6	100		0,0	100		1,18	100		3,3	100		0,26	100		29,5	100		1,5	100		0,4	100		105988,9	100		9,9	100		139,6	100	957,9	100	In marcia	
06:30		3,6	100		0,0	100		1,26	73		3,7	100		0,26	94		34,0	100		1,5	100		0,4	100		105404,7	100		10,1	100		139,4	100	956,4	100	In marcia	
07:00		3,9	100		0,0	100		0,96	100		3,4	100		0,26	100		43,2	100		1,5	100		0,5	100		104733,5	100		9,7	100		139,4	100	956,5	100	In marcia	
07:30		4,1	100		0,0	100		0,99	100		3,7	100		0,26	100		43,6	100		1,5	100		0,5	100		105406,4	100		9,9	100		139,5	100	957,2	100	In marcia	
08:00		3,6	100		0,0	100		1,17	100		3,5	100		0,26	100		38,9	100		1,5	100		0,4	100		105688,0	100		10,0	100		139,5	100	951,2	100	In marcia	
08:30		3,4	100		0,0	100		1,43	73		3,0	100		0,26	100		28,4	100		1,5	100		0,4	100		106851,8	100		9,9	100		139,6	100	958,6	100	In marcia	
09:00		5,1	86		1,0	86		1,5	100		2,8	86		0,26	100		26,8	86		1,5	86		0,3	86		106503,4	100		10,1	86		139,6	100	955,0	100	In marcia	
09:30		5,1	78		0,3	78		0,66	100		3,1	78		0,25	100		14,8	78		1,5	78		0,4	78		105986,0	100		10,1	78		139,4	100	960,1	100	In marcia	
10:00		1,8	100		0,0	100		0,62	100		3,2	100		0,26	100		15,8	100		1,5	100		0,4	100		104551,0	100		9,8	100		139,6	100	962,8	100	In marcia	
10:30		2,2	100		0,0	100		1,13	73		3,4	100		0,26	94		11,3	100		1,5	100		0,4	100		104213,4	100		9,9	100		139,8	100	958,8	100	In marcia	
11:00		3,9	100		0,4	100		1,4	100		3,1	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,5	100		105672,5	100		9,8	100		140,1	100	953,6	100	In marcia	
11:30		2,7	100		0,3	100		1,08	100		2,3	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,4	100		105494,8	100		9,9	100		139,9	100	953,0	100	In marcia	
12:00		4,2	100		1,7	100		0,97	100		2,7	100		0,25	100		16,8	100		1,5	100		0,3	100		104497,7	100		10,2	100		139,8	100	953,2	100	In marcia	
12:30		4,4	100		0,9	100		0,35	73		3,0	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,4	100		103309,0	100		9,9	100		140,2	100	957,2	100	In marcia	
13:00		2,0	100		0,0	100		0,39	100		2,6	100		0,26	100		24,6	100		1,4	100		0,4	100		103744,8	100		9,6	100		140,2	100	960,7	100	In marcia	
13:30		2,3	100		0,6	100		0,77	100		2,1	100		0,26	100		29,2	100		1,4	100		0,4	100		103457,1	100		9,9	100		139,9	100	957,1	100	In marcia	
14:00		6,2	100		1,1	100		0,57	100		2,7	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,4	100		103537,5	100		10,0	100		139,5	100	960,8	100	In marcia	
14:30		3,8	100		0,5	100		0,15	73		2,7	100		0,26	94		24,3	100		1,5	100		0,4	100		102851,2	100		9,8	100		139,7	100	961,8	100	In marcia	
15:00		3,1	100		0,6	100		0,01	100		2,6	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,3	100		102542,6	100		9,9	100		139,9	100	956,3	100	In marcia	
15:30		4,8	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,4	100		102199,5	100		9,8	100		139,9	100	958,9	100	In marcia	
16:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		33,9	100		1,6	100		0,6	100		103103,1	100		9,8	100		140,9	100	953,0	100	In marcia	
16:30		1,9	100		0,0	100		0,29	73		2,7	100		0,26	100		34,9	100		1,4	100		0,6	100		105392,9	100		9,7	100		140,3	100	959,2	100	In marcia	
17:00		3,1	100		1,7	100		0,5	100		2,6	100		0,26	100		17,0	100		1,4	100		0,5	100		106133,7	100		10,1	100		140,0	100	961,2	100	In marcia	
17:30		2,5	100		1,0	100		0,07	100		2,4	100		0,25	100		15,1	100		1,5	100		0,4	100		104654,3	100		10,2	100		139,9	100	955,2	100	In marcia	
18:00		1,8	100		0,0	100		0,15	100		2,3	100		0,26	100		25,5	100		1,4	100		0,3	100		103723,7	100		9,9	100		140,3	100	962,3,			

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 10/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,5	100		0,0	100		2,34	73		3,4	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,4	100		102466,8	100		9,6	100		139,6	100		958,8	100	in Betrieb
01:00		3,6	100		0,0	100		4,03	100		3,4	100		0,26	100		43,5	100		1,5	100		0,5	100		105378,9	100		9,8	100		139,9	100		957,9	100	in Betrieb
01:30		3,1	100		0,0	100		5,61	100		3,0	100		0,26	100		46,4	100		1,6	100		0,5	100		106321,6	100		10,1	100		139,8	100		943,4	100	in Betrieb
02:00		3,7	100		0,2	100		6,76	100		2,9	100		0,26	100		35,7	100		1,6	100		0,5	100		106679,3	100		10,3	100		139,4	100		951,8	100	in Betrieb
02:30		3,9	100		0,7	100		5,97	73		3,1	100		0,26	94		26,6	100		1,5	100		0,4	100		106673,1	100		10,0	100		139,7	100		947,3	100	in Betrieb
03:00		6,3	100		0,6	100		4,07	100		2,8	100		0,26	100		10,5	100		1,5	100		0,5	100		106876,8	100		9,8	100		139,5	100		951,1	100	in Betrieb
03:30		4,5	100		0,0	100		1,88	100		3,4	100		0,26	100		6,7	100		1,5	100		0,3	100		106538,7	100		9,9	100		139,4	100		943,1	100	in Betrieb
04:00		3,8	100		0,0	100		1,42	100		3,8	100		0,26	100		6,7	100		1,5	100		0,4	100		106229,2	100		10,1	100		139,5	100		945,9	100	in Betrieb
04:30		3,8	100		0,0	100		1,12	73		3,4	100		0,26	100		11,9	100		1,5	100		0,3	100		105648,5	100		10,0	100		139,8	100		945,8	100	in Betrieb
05:00		5,2	100		0,0	100		1,27	100		4,4	100		0,25	100		10,1	100		1,5	100		0,3	100		105375,4	100		10,0	100		139,4	100		950,5	100	in Betrieb
05:30		2,4	100		0,0	100		0,57	100		3,7	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,4	100		104912,8	100		10,0	100		139,9	100		952,8	100	in Betrieb
06:00		3,6	100		0,0	100		1,18	100		3,3	100		0,26	100		29,5	100		1,5	100		0,4	100		105988,9	100		9,9	100		139,6	100		957,9	100	in Betrieb
06:30		3,6	100		0,0	100		1,26	73		3,7	100		0,26	94		34,0	100		1,5	100		0,4	100		105404,7	100		10,1	100		139,4	100		956,4	100	in Betrieb
07:00		3,9	100		0,0	100		0,96	100		3,4	100		0,26	100		43,2	100		1,5	100		0,5	100		104733,5	100		9,7	100		139,4	100		956,5	100	in Betrieb
07:30		4,1	100		0,0	100		0,99	100		3,7	100		0,26	100		43,6	100		1,5	100		0,5	100		105406,4	100		9,9	100		139,5	100		957,2	100	in Betrieb
08:00		3,6	100		0,0	100		1,17	100		3,5	100		0,26	100		38,9	100		1,5	100		0,4	100		105688,0	100		10,0	100		139,5	100		951,2	100	in Betrieb
08:30		3,4	100		0,0	100		1,43	73		3,0	100		0,26	100		28,4	100		1,5	100		0,4	100		106851,8	100		9,9	100		139,6	100		958,6	100	in Betrieb
09:00		5,1	86		1,0	86		1,5	100		2,8	86		0,26	100		26,8	86		1,5	86		0,3	86		106503,4	100		10,1	86		139,6	100		955,0	100	in Betrieb
09:30		5,1	78		0,3	78		0,66	100		3,1	78		0,25	100		14,8	78		1,5	78		0,4	78		105986,0	100		10,1	78		139,4	100		960,1	100	in Betrieb
10:00		1,8	100		0,0	100		0,62	100		3,2	100		0,26	100		15,8	100		1,5	100		0,4	100		104551,0	100		9,8	100		139,6	100		962,8	100	in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		1,13	73		3,4	100		0,26	94		11,3	100		1,5	100		0,4	100		104213,4	100		9,9	100		139,8	100		958,8	100	in Betrieb
11:00		3,9	100		0,4	100		1,4	100		3,1	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,5	100		105672,5	100		9,8	100		140,1	100		953,6	100	in Betrieb
11:30		2,7	100		0,3	100		1,08	100		2,3	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,4	100		105494,8	100		9,9	100		139,9	100		953,0	100	in Betrieb
12:00		4,2	100		1,7	100		0,97	100		2,7	100		0,25	100		16,8	100		1,5	100		0,3	100		104497,7	100		10,2	100		139,8	100		953,2	100	in Betrieb
12:30		4,4	100		0,9	100		0,35	73		3,0	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,4	100		103309,0	100		9,9	100		140,2	100		957,2	100	in Betrieb
13:00		2,0	100		0,0	100		0,39	100		2,6	100		0,26	100		24,6	100		1,4	100		0,4	100		103744,8	100		9,6	100		140,2	100		960,7	100	in Betrieb
13:30		2,3	100		0,6	100		0,77	100		2,1	100		0,26	100		29,2	100		1,4	100		0,4	100		103457,1	100		9,9	100		139,9	100		957,1	100	in Betrieb
14:00		6,2	100		1,1	100		0,57	100		2,7	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,4	100		103537,5	100		10,0	100		139,5	100		960,8	100	in Betrieb
14:30		3,8	100		0,5	100		0,15	73		2,7	100		0,26	94		24,3	100		1,5	100		0,4	100		102851,2	100		9,8	100		139,7	100		961,8	100	in Betrieb
15:00		3,1	100		0,6	100		0,01	100		2,6	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,3	100		102542,6	100		9,9	100		139,9	100		956,3	100	in Betrieb
15:30		4,8	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,4	100		102199,5	100		9,8	100		139,9	100		958,9	100	in Betrieb
16:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		33,9	100		1,6	100		0,6	100		103103,1	100		9,8	100		140,9	100		953,0	100	in Betrieb
16:30		1,9	100		0,0	100		0,29	73		2,7	100		0,26	100		34,9	100		1,4	100		0,6	100		105392,9	100		9,7	100		140,3	100		959,2	100	in Betrieb
17:00		3,1	100		1,7	100		0,5	100		2,6	100		0,26	100		17,0	100		1,4	100		0,5	100		106133,7	100		10,1	100		140,0	100		961,2	100	in Betrieb
17:30		2,5	100		1,0	100		0,07	100		2,4	100		0,25	100		15,1	100		1,5	100		0,4	100		104654,3	100		10,2	100		139,9	100		955,2	100	in Betrieb
18:00		1,8	100		0,0	100		0,15	100		2,3	100		0,26	100		25,5	100		1,4	100		0,3	100	</												