

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,7	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		19,4	100		1,5	100		0,3	100		102880,3	100	9,9	100		139,3	100	957,0	100	In marcia		
01:00		2,6	100		0,0	100		0,02	100		2,6	100		0,26	100		18,3	100		1,5	100		0,5	100		101448,9	100	9,5	100		139,5	100	966,2	100	In marcia		
01:30		4,7	100		2,3	100		0,23	100		2,3	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,5	100		102905,0	100	9,5	100		139,7	100	971,3	100	In marcia		
02:00		3,1	100		1,2	100		0,13	100		2,7	100		0,25	100		23,5	100		1,5	100		0,4	100		103164,0	100	10,0	100		139,6	100	951,9	100	In marcia		
02:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		32,6	100		1,5	100		0,5	100		102911,8	100	9,8	100		139,9	100	953,6	100	In marcia		
03:00		1,8	100		0,0	100		0,08	100		2,3	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,5	100		102195,1	100	9,8	100		140,1	100	943,6	100	In marcia		
03:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		38,8	100		1,5	100		0,5	100		103238,0	100	9,5	100		140,2	100	940,4	100	In marcia		
04:00		2,6	100		0,8	100		0,49	100		2,4	100		0,26	100		29,6	100		1,4	100		0,5	100		104872,5	100	9,9	100		139,6	100	945,9	100	In marcia		
04:30		2,5	100		0,2	100		0,03	73		2,5	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,4	100		104898,0	100	9,9	100		139,8	100	955,2	100	In marcia		
05:00		3,7	100		0,7	100		0,01	100		2,8	100		0,26	100		17,3	100		1,4	100		0,5	100		105838,2	100	9,9	100		139,8	100	953,5	100	In marcia		
05:30		3,5	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		15,3	100		1,5	100		0,5	100		105491,9	100	9,9	100		139,6	100	954,9	100	In marcia		
06:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		13,3	100		1,5	100		0,5	100		105465,9	100	10,2	100		139,5	100	946,5	100	In marcia		
06:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		18,8	100		1,5	100		0,6	100		104724,1	100	9,8	100		139,8	100	939,4	100	In marcia		
07:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,8	100		1,5	100		0,4	100		104785,3	100	10,0	100		140,0	100	947,9	100	In marcia		
07:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		36,4	100		1,5	100		0,5	100		104514,2	100	9,8	100		140,3	100	951,5	100	In marcia		
08:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		31,5	100		1,5	100		0,6	100		105003,9	100	9,9	100		140,1	100	954,7	100	In marcia		
08:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		30,4	100		1,5	100		0,6	100		104948,2	100	10,0	100		140,3	100	944,5	100	In marcia		
09:00		2,2	85		0,0	85		0,14	100		2,5	85		0,26	100		31,6	85		1,4	85		0,6	85		104622,7	100	9,9	85		140,3	100	946,6	100	In marcia		
09:30		2,9	78		0,8	78		0,1	100		2,4	78		0,26	100		33,7	78		1,6	78		0,1	78		104075,1	100	9,8	78		140,0	100	950,0	100	In marcia		
10:00		4,3	100		1,4	100		0,21	100		2,4	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,0	100		105873,0	100	9,9	100		139,8	100	948,9	100	In marcia		
10:30		6,4	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		20,4	100		1,5	100		0,0	100		106122,9	100	10,0	100		139,5	100	953,3	100	In marcia		
11:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		106208,0	100	10,1	100		139,7	100	949,8	100	In marcia		
11:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		105409,2	100	10,0	100		140,0	100	938,3	100	In marcia		
12:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		34,7	100		1,6	100		0,0	100		105626,2	100	9,9	100		139,9	100	942,8	100	In marcia		
12:30		2,7	100		0,4	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,1	100		108309,0	100	10,5	100		140,2	100	927,9	100	In marcia		
13:00		2,6	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		23,5	100		1,4	100		0,1	100		107912,6	100	10,0	100		139,9	100	956,5	100	In marcia		
13:30		2,6	100		1,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		107609,7	100	10,2	100		140,2	100	949,1	100	In marcia		
14:00		4,6	100		0,8	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		19,6	100		1,4	100		0,0	100		107290,9	100	10,0	100		140,0	100	952,7	100	In marcia		
14:30		4,3	100		1,2	100		0,0	73		2,5	100		0,26	94		18,5	100		1,4	100		0,0	100		106301,2	100	10,0	100		140,3	100	956,8	100	In marcia		
15:00		4,2	100		1,1	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		17,2	100		1,4	100		0,0	100		105650,4	100	10,1	100		140,0	100	953,9	100	In marcia		
15:30		3,6	100		0,7	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		104849,9	100	9,8	100		140,2	100	961,3	100	In marcia		
16:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,0	100		104103,3	100	9,9	100		139,7	100	960,1	100	In marcia		
16:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		104244,1	100	10,0	100		139,5	100	955,0	100	In marcia		
17:00		2,7	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		33,9	100		1,4	100		0,0	100		105336,8	100	9,9	100		140,0	100	955,9	100	In marcia		
17:30		4,9	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,0	100		104873,2	100	10,2	100		139,7	100	948,8	100	In marcia		
18:00		3,3	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,1	100		103981,9	100	9,9	100		139,8	100	950,8	100	In marcia		
18:30		2,6	100		0,2	100		0,0	73		2,1	100		0,26	94		23,8	100		1,5	100																

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 11/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,7	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		19,4	100		1,5	100		0,3	100		102880,3	100		9,9	100		139,3	100	957,0	100	in Betrieb	
01:00		2,6	100		0,0	100		0,02	100		2,6	100		0,26	100		18,3	100		1,5	100		0,5	100		101448,9	100		9,5	100		139,5	100	966,2	100	in Betrieb	
01:30		4,7	100		2,3	100		0,23	100		2,3	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,5	100		102905,0	100		9,5	100		139,7	100	971,3	100	in Betrieb	
02:00		3,1	100		1,2	100		0,13	100		2,7	100		0,25	100		23,5	100		1,5	100		0,4	100		103164,0	100		10,0	100		139,6	100	951,9	100	in Betrieb	
02:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		32,6	100		1,5	100		0,5	100		102911,8	100		9,8	100		139,9	100	953,6	100	in Betrieb	
03:00		1,8	100		0,0	100		0,08	100		2,3	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,5	100		102195,1	100		9,8	100		140,1	100	943,6	100	in Betrieb	
03:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		38,8	100		1,5	100		0,5	100		103238,0	100		9,5	100		140,2	100	940,4	100	in Betrieb	
04:00		2,6	100		0,8	100		0,49	100		2,4	100		0,26	100		29,6	100		1,4	100		0,5	100		104872,5	100		9,9	100		139,6	100	945,9	100	in Betrieb	
04:30		2,5	100		0,2	100		0,03	73		2,5	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,4	100		104898,0	100		9,9	100		139,8	100	955,2	100	in Betrieb	
05:00		3,7	100		0,7	100		0,01	100		2,8	100		0,26	100		17,3	100		1,4	100		0,5	100		105838,2	100		9,9	100		139,8	100	953,5	100	in Betrieb	
05:30		3,5	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		15,3	100		1,5	100		0,5	100		105491,9	100		9,9	100		139,6	100	954,9	100	in Betrieb	
06:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		13,3	100		1,5	100		0,5	100		105465,9	100		10,2	100		139,5	100	946,5	100	in Betrieb	
06:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		18,8	100		1,5	100		0,6	100		104724,1	100		9,8	100		139,8	100	939,4	100	in Betrieb	
07:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,8	100		1,5	100		0,4	100		104785,3	100		10,0	100		140,0	100	947,9	100	in Betrieb	
07:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		36,4	100		1,5	100		0,5	100		104514,2	100		9,8	100		140,3	100	951,5	100	in Betrieb	
08:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		31,5	100		1,5	100		0,6	100		105003,9	100		9,9	100		140,1	100	954,7	100	in Betrieb	
08:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		30,4	100		1,5	100		0,6	100		104948,2	100		10,0	100		140,3	100	944,5	100	in Betrieb	
09:00		2,2	85		0,0	85		0,14	100		2,5	85		0,26	100		31,6	85		1,4	85		0,6	85		104622,7	100		9,9	85		140,3	100	946,6	100	in Betrieb	
09:30		2,9	78		0,8	78		0,1	100		2,4	78		0,26	100		33,7	78		1,6	78		0,1	78		104075,1	100		9,8	78		140,0	100	950,0	100	in Betrieb	
10:00		4,3	100		1,4	100		0,21	100		2,4	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,0	100		105873,0	100		9,9	100		139,8	100	948,9	100	in Betrieb	
10:30		6,4	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		20,4	100		1,5	100		0,0	100		106122,9	100		10,0	100		139,5	100	953,3	100	in Betrieb	
11:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		106208,0	100		10,1	100		139,7	100	949,8	100	in Betrieb	
11:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		105409,2	100		10,0	100		140,0	100	938,3	100	in Betrieb	
12:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		34,7	100		1,6	100		0,0	100		105626,2	100		9,9	100		139,9	100	942,8	100	in Betrieb	
12:30		2,7	100		0,4	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,1	100		108309,0	100		10,5	100		140,2	100	927,9	100	in Betrieb	
13:00		2,6	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		23,5	100		1,4	100		0,1	100		107912,6	100		10,0	100		139,9	100	956,5	100	in Betrieb	
13:30		2,6	100		1,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		107609,7	100		10,2	100		140,2	100	949,1	100	in Betrieb	
14:00		4,6	100		0,8	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		19,6	100		1,4	100		0,0	100		107290,9	100		10,0	100		140,0	100	952,7	100	in Betrieb	
14:30		4,3	100		1,2	100		0,0	73		2,5	100		0,26	94		18,5	100		1,4	100		0,0	100		106301,2	100		10,0	100		140,3	100	956,8	100	in Betrieb	
15:00		4,2	100		1,1	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		17,2	100		1,4	100		0,0	100		105650,4	100		10,1	100		140,0	100	953,9	100	in Betrieb	
15:30		3,6	100		0,7	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		104849,9	100		9,8	100		140,2	100	961,3	100	in Betrieb	
16:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,0	100		104103,3	100		9,9	100		139,7	100	960,1	100	in Betrieb	
16:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		104244,1	100		10,0	100		139,5	100	955,0	100	in Betrieb	
17:00		2,7	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		33,9	100		1,4	100		0,0	100		105336,8	100		9,9	100		140,0	100	955,9	100	in Betrieb	
17:30		4,9	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,0	100		104873,2	100		10,2	100		139,7	100	948,8	100	in Betrieb	
18:00		3,3	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,1	100		103981,9	100		9,9	100		139,8	100	950,8	100	in Betrieb	
18:30		2,6	100		0,2	100		0,0	73																												