

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 12/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,2	100		0,3	100		0,0	73		1,9	100		0,25	100		14,6	100		1,5	100		0,3	100		103373,0	100		9,8	100		139,6	100		962,4	100	In marcia
01:00		4,0	100		0,3	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,3	100		103824,7	100		10,0	100		139,9	100		960,7	100	In marcia
01:30		7,0	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,3	100		104205,3	100		9,9	100		139,7	100		959,0	100	In marcia
02:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,4	100		103412,0	100		9,8	100		139,7	100		967,2	100	In marcia
02:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		32,9	100		1,5	100		0,3	100		103518,4	100		9,7	100		140,2	100		969,0	100	In marcia
03:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		37,4	100		1,5	100		0,4	100		105424,9	100		9,7	100		140,8	100		962,3	100	In marcia
03:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		29,4	100		1,5	100		0,4	100		106012,2	100		10,1	100		140,4	100		953,9	100	In marcia
04:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		32,7	100		1,5	100		0,3	100		106934,3	100		10,0	100		140,8	100		943,3	100	In marcia
04:30		4,6	100		0,6	100		0,1	73		2,4	100		0,26	100		14,7	100		1,5	100		0,4	100		106460,2	100		10,1	100		140,3	100		953,8	100	In marcia
05:00		6,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		13,7	100		1,5	100		0,3	100		107684,2	100		10,3	100		140,6	100		948,0	100	In marcia
05:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		18,4	100		1,5	100		0,4	100		105637,7	100		10,2	100		140,3	100		948,0	100	In marcia
06:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		20,2	100		1,5	100		0,3	100		105048,6	100		10,1	100		140,1	100		953,0	100	In marcia
06:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	94		20,5	100		1,5	100		0,4	100		104662,9	100		9,7	100		140,2	100		966,8	100	In marcia
07:00		4,6	100		0,4	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,4	100		104731,2	100		9,9	100		140,1	100		964,5	100	In marcia
07:30		6,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,4	100		104942,6	100		9,8	100		140,1	100		962,6	100	In marcia
08:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,4	100		104678,4	100		9,7	100		140,0	100		965,9	100	In marcia
08:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,3	100		104910,7	100		10,0	100		140,0	100		957,8	100	In marcia
09:00		1,9	86		0,0	86		0,21	100		2,8	86		0,26	100		29,1	86		1,5	86		0,4	86		104722,3	100		9,5	86		140,1	100		969,9	100	In marcia
09:30		2,3	78		0,2	78		0,24	100		3,1	78		0,26	100		31,8	78		1,5	78		0,5	78		104612,0	100		10,1	78		140,2	100		963,1	100	In marcia
10:00		2,8	100		0,0	100		0,07	100		2,8	100		0,26	100		30,1	100		1,5	100		0,5	100		104862,6	100		9,9	100		140,1	100		963,7	100	In marcia
10:30		3,3	100		0,4	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		35,3	100		1,5	100		0,6	100		104726,8	100		9,9	100		140,3	100		953,6	100	In marcia
11:00		4,6	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,6	100		104912,9	100		9,7	100		140,0	100		963,8	100	In marcia
11:30		3,2	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,27	100		24,2	100		1,5	100		0,7	100		104974,9	100		9,8	100		140,3	100		961,9	100	In marcia
12:00		2,6	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		21,1	100		1,4	100		0,6	100		105753,0	100		10,1	100		139,6	100		955,0	100	In marcia
12:30		1,9	100		0,2	100		0,0	73		2,9	100		0,27	100		27,9	100		1,5	100		0,6	100		105834,0	100		9,8	100		139,9	100		952,3	100	In marcia
13:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,6	100		107397,1	100		9,8	100		139,9	100		965,4	100	In marcia
13:30		2,3	100		0,2	100		0,01	100		2,4	100		0,26	100		10,8	100		1,5	100		0,6	100		107684,9	100		10,2	100		139,6	100		953,2	100	In marcia
14:00		3,0	100		0,5	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		5,5	98		1,4	100		0,8	100		105926,1	100		10,1	100		139,8	100		952,2	100	In marcia
14:30		3,5	100		1,1	100		0,0	73		2,5	100		0,26	94		7,7	100		1,4	100		0,6	100		104876,4	100		10,1	100		140,0	100		960,6	100	In marcia
15:00		3,2	100		0,6	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		23,5	100		1,4	100		0,7	100		104122,1	100		9,9	100		139,9	100		959,3	100	In marcia
15:30		4,7	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		33,0	100		1,5	100		0,6	100		103192,3	100		9,9	100		139,8	100		957,2	100	In marcia
16:00		2,8	100		0,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		41,6	100		1,6	100		0,7	100		103525,8	100		9,8	100		140,4	100		961,7	100	In marcia
16:30		2,9	100		0,8	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		37,5	100		1,4	100		0,8	100		104555,6	100		9,9	100		140,0	100		964,3	100	In marcia
17:00		3,4	100		1,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,9	100		1,4	100		0,7	100		104505,7	100		9,9	100		140,0	100		963,8	100	In marcia
17:30		3,7	100		1,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		29,3	100		1,4	100		0,5	100		104821,8	100		10,0	100		140,1	100		959,1	100	In marcia
18:00		5,9	100		1,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		21,6	100		1,5</																	

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,2	100		0,3	100		0,0	73		1,9	100		0,25	100		14,6	100		1,5	100		0,3	100		103373,0	100		9,8	100		139,6	100	962,4	100	in Betrieb	
01:00		4,0	100		0,3	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,3	100		103824,7	100		10,0	100		139,9	100	960,7	100	in Betrieb	
01:30		7,0	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,3	100		104205,3	100		9,9	100		139,7	100	959,0	100	in Betrieb	
02:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,4	100		103412,0	100		9,8	100		139,7	100	967,2	100	in Betrieb	
02:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		32,9	100		1,5	100		0,3	100		103518,4	100		9,7	100		140,2	100	969,0	100	in Betrieb	
03:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		37,4	100		1,5	100		0,4	100		105424,9	100		9,7	100		140,8	100	962,3	100	in Betrieb	
03:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		29,4	100		1,5	100		0,4	100		106012,2	100		10,1	100		140,4	100	953,9	100	in Betrieb	
04:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		32,7	100		1,5	100		0,3	100		106934,3	100		10,0	100		140,8	100	943,3	100	in Betrieb	
04:30		4,6	100		0,6	100		0,1	73		2,4	100		0,26	100		14,7	100		1,5	100		0,4	100		106460,2	100		10,1	100		140,3	100	953,8	100	in Betrieb	
05:00		6,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		13,7	100		1,5	100		0,3	100		107684,2	100		10,3	100		140,6	100	948,0	100	in Betrieb	
05:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		18,4	100		1,5	100		0,4	100		105637,7	100		10,2	100		140,3	100	948,0	100	in Betrieb	
06:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		20,2	100		1,5	100		0,3	100		105048,6	100		10,1	100		140,1	100	953,0	100	in Betrieb	
06:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	94		20,5	100		1,5	100		0,4	100		104662,9	100		9,7	100		140,2	100	966,8	100	in Betrieb	
07:00		4,6	100		0,4	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,4	100		104731,2	100		9,9	100		140,1	100	964,5	100	in Betrieb	
07:30		6,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,4	100		104942,6	100		9,8	100		140,1	100	962,6	100	in Betrieb	
08:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,4	100		104678,4	100		9,7	100		140,0	100	965,9	100	in Betrieb	
08:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,3	100		104910,7	100		10,0	100		140,0	100	957,8	100	in Betrieb	
09:00		1,9	86		0,0	86		0,21	100		2,8	86		0,26	100		29,1	86		1,5	86		0,4	86		104722,3	100		9,5	86		140,1	100	969,9	100	in Betrieb	
09:30		2,3	78		0,2	78		0,24	100		3,1	78		0,26	100		31,8	78		1,5	78		0,5	78		104612,0	100		10,1	78		140,2	100	963,1	100	in Betrieb	
10:00		2,8	100		0,0	100		0,07	100		2,8	100		0,26	100		30,1	100		1,5	100		0,5	100		104862,6	100		9,9	100		140,1	100	963,7	100	in Betrieb	
10:30		3,3	100		0,4	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		35,3	100		1,5	100		0,6	100		104726,8	100		9,9	100		140,3	100	953,6	100	in Betrieb	
11:00		4,6	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,6	100		104912,9	100		9,7	100		140,0	100	963,8	100	in Betrieb	
11:30		3,2	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,27	100		24,2	100		1,5	100		0,7	100		104974,9	100		9,8	100		140,3	100	961,9	100	in Betrieb	
12:00		2,6	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		21,1	100		1,4	100		0,6	100		105753,0	100		10,1	100		139,6	100	955,0	100	in Betrieb	
12:30		1,9	100		0,2	100		0,0	73		2,9	100		0,27	100		27,9	100		1,5	100		0,6	100		105834,0	100		9,8	100		139,9	100	952,3	100	in Betrieb	
13:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,6	100		107397,1	100		9,8	100		139,9	100	965,4	100	in Betrieb	
13:30		2,3	100		0,2	100		0,01	100		2,4	100		0,26	100		10,8	100		1,5	100		0,6	100		107684,9	100		10,2	100		139,6	100	953,2	100	in Betrieb	
14:00		3,0	100		0,5	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		5,5	98		1,4	100		0,8	100		105926,1	100		10,1	100		139,8	100	952,2	100	in Betrieb	
14:30		3,5	100		1,1	100		0,0	73		2,5	100		0,26	94		7,7	100		1,4	100		0,6	100		104876,4	100		10,1	100		140,0	100	960,6	100	in Betrieb	
15:00		3,2	100		0,6	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		23,5	100		1,4	100		0,7	100		104122,1	100		9,9	100		139,9	100	959,3	100	in Betrieb	
15:30		4,7	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		33,0	100		1,5	100		0,6	100		103192,3	100		9,9	100		139,8	100	957,2	100	in Betrieb	
16:00		2,8	100		0,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		41,6	100		1,6	100		0,7	100		103525,8	100		9,8	100		140,4	100	961,7	100	in Betrieb	
16:30		2,9	100		0,8	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		37,5	100		1,4	100		0,8	100		104555,6	100		9,9	100		140,0	100	964,3	100	in Betrieb	
17:00		3,4	100		1,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,9	100		1,4	100		0,7	100		104505,7	100		9,9	100		140,0	100	963,8	100	in Betrieb	
17:30		3,7	100		1,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		29,3	100		1,4	100		0,5	100		104821,8	100		10,0	100		140,1	100	959,1	100	in Betrieb	
18:00		5,9	100		1,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,7	100		104837,5	100		10,0	100		139,9	100	961,9	100	in Betrieb	
18:30		2,2	100		0,0	100		0,0	73		2,5,2																										