

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 14/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,2	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,0	100		101731,2	100		9,6	100		139,5	100		965,4	100	In marcia
01:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		27,7	100		1,5	100		0,1	100		102015,0	100		9,8	100		139,6	100		963,6	100	In marcia
01:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,1	100		101582,2	100		9,6	100		139,4	100		967,1	100	In marcia
02:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,0	100		102047,6	100		9,6	100		139,6	100		964,9	100	In marcia
02:30		4,1	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	94		25,4	100		1,6	100		0,2	100		102276,8	100		9,6	100		139,8	100		964,2	100	In marcia
03:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,1	100		102397,4	100		9,7	100		139,9	100		965,1	100	In marcia
03:30		5,2	100		0,5	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,2	100		102420,0	100		9,6	100		140,3	100		959,7	100	In marcia
04:00		4,5	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,1	100		103488,4	100		9,7	100		140,2	100		952,1	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		23,2	100		1,5	100		0,1	100		103245,2	100		9,7	100		140,3	100		951,1	100	In marcia
05:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		26,6	100		1,5	100		0,1	100		103797,2	100		9,8	100		140,3	100		960,1	100	In marcia
05:30		4,2	100		0,3	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		31,6	100		1,6	100		0,1	100		103912,3	100		9,9	100		140,3	100		961,6	100	In marcia
06:00		5,6	100		0,7	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,4	100		1,5	100		0,1	100		104072,9	100		10,0	100		140,1	100		956,0	100	In marcia
06:30		5,0	100		1,1	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		23,7	100		1,5	100		0,1	100		104246,2	100		9,8	100		140,0	100		962,8	100	In marcia
07:00		3,7	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		12,2	100		1,6	100		0,1	100		104650,3	100		10,2	100		139,9	100		948,2	100	In marcia
07:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		12,7	100		1,6	100		0,1	100		102255,4	100		10,0	100		140,0	100		956,3	100	In marcia
08:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		7,8	100		1,5	100		0,1	100		101052,9	100		9,8	100		139,9	100		970,0	100	In marcia
08:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		16,0	100		1,5	100		0,1	100		99905,7	100		9,5	100		140,2	100		966,2	100	In marcia
09:00		2,9	86		0,0	86		0,0	100		2,6	86		0,26	100		33,2	86		1,5	86		0,1	86		101502,9	100		9,5	86		140,1	100		959,9	100	In marcia
09:30		2,8	77		0,1	77		0,0	100		2,2	77		0,26	100		61,4	77		1,6	77		0,1	77		102433,9	100		9,8	77		140,1	100		953,8	100	In marcia
10:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		52,3	100		1,5	100		0,1	100		102776,3	100		10,0	100		139,8	100		946,6	100	In marcia
10:30		4,6	100		0,3	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		47,3	100		1,6	100		0,1	100		102987,0	100		9,4	100		140,0	100		957,9	100	In marcia
11:00		2,3	100		0,1	100		0,0	100		2,3	100		0,27	100		52,1	100		1,5	100		0,3	100		104221,5	100		9,6	100		140,4	100		955,7	100	In marcia
11:30		4,5	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,1	100		105112,3	100		9,9	100		139,5	100		958,6	100	In marcia
12:00		4,3	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		14,4	100		1,5	100		0,2	100		105666,0	100		10,0	100		139,9	100		957,2	100	In marcia
12:30		3,3	100		0,3	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		10,2	100		1,5	100		0,1	100		105217,5	100		10,1	100		140,1	100		957,1	100	In marcia
13:00		5,2	100		0,5	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		6,7	98		1,6	100		0,2	100		105280,6	100		9,8	100		140,3	100		959,8	100	In marcia
13:30		4,6	100		0,8	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		14,9	100		1,5	100		0,1	100		104868,0	100		10,0	100		139,9	100		955,3	100	In marcia
14:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		5,8	100		1,5	100		0,3	100		103161,6	100		9,9	100		139,6	100		959,1	100	In marcia
14:30		4,2	100		0,4	100		0,0	73		2,0	100		0,26	94		7,0	100		1,5	100		0,2	100		102064,5	100		9,8	100		139,5	100		966,4	100	In marcia
15:00		2,8	100		1,2	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		14,3	100		1,6	100		0,3	100		101678,6	100		9,6	100		139,8	100		966,7	100	In marcia
15:30		3,6	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,2	100		102827,4	100		9,7	100		139,9	100		964,0	100	In marcia
16:00		2,3	100		0,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		44,3	100		1,5	100		0,2	100		103555,6	100		9,9	100		140,0	100		957,9	100	In marcia
16:30		2,2	100		1,7	100		0,0	73		1,8	100		0,26	100		43,9	100		1,5	100		0,1	100		103907,2	100		9,7	100		140,0	100		960,3	100	In marcia
17:00		2,2	100		2,1	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,1	100		103756,4	100		10,0	100		139,4	100		961,4	100	In marcia
17:30		6,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,1	100		102968,6	100		10,0	100		139,5	100		963,9	100	In marcia
18:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		26,9	100		1,5	100																

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,2	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,0	100		101731,2	100		9,6	100		139,5	100	965,4	100	in Betrieb	
01:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		27,7	100		1,5	100		0,1	100		102015,0	100		9,8	100		139,6	100	963,6	100	in Betrieb	
01:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,1	100		101582,2	100		9,6	100		139,4	100	967,1	100	in Betrieb	
02:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,0	100		102047,6	100		9,6	100		139,6	100	964,9	100	in Betrieb	
02:30		4,1	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	94		25,4	100		1,6	100		0,2	100		102276,8	100		9,6	100		139,8	100	964,2	100	in Betrieb	
03:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,1	100		102397,4	100		9,7	100		139,9	100	965,1	100	in Betrieb	
03:30		5,2	100		0,5	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,2	100		102420,0	100		9,6	100		140,3	100	959,7	100	in Betrieb	
04:00		4,5	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,1	100		103488,4	100		9,7	100		140,2	100	952,1	100	in Betrieb	
04:30		2,2	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		23,2	100		1,5	100		0,1	100		103245,2	100		9,7	100		140,3	100	951,1	100	in Betrieb	
05:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		26,6	100		1,5	100		0,1	100		103797,2	100		9,8	100		140,3	100	960,1	100	in Betrieb	
05:30		4,2	100		0,3	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		31,6	100		1,6	100		0,1	100		103912,3	100		9,9	100		140,3	100	961,6	100	in Betrieb	
06:00		5,6	100		0,7	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,4	100		1,5	100		0,1	100		104072,9	100		10,0	100		140,1	100	956,0	100	in Betrieb	
06:30		5,0	100		1,1	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		23,7	100		1,5	100		0,1	100		104246,2	100		9,8	100		140,0	100	962,8	100	in Betrieb	
07:00		3,7	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		12,2	100		1,6	100		0,1	100		104650,3	100		10,2	100		139,9	100	948,2	100	in Betrieb	
07:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		12,7	100		1,6	100		0,1	100		102255,4	100		10,0	100		140,0	100	956,3	100	in Betrieb	
08:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		7,8	100		1,5	100		0,1	100		101052,9	100		9,8	100		139,9	100	970,0	100	in Betrieb	
08:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		16,0	100		1,5	100		0,1	100		99905,7	100		9,5	100		140,2	100	966,2	100	in Betrieb	
09:00		2,9	86		0,0	86		0,0	100		2,6	86		0,26	100		33,2	86		1,5	86		0,1	86		101502,9	100		9,5	86		140,1	100	959,9	100	in Betrieb	
09:30		2,8	77		0,1	77		0,0	100		2,2	77		0,26	100		61,4	77		1,6	77		0,1	77		102433,9	100		9,8	77		140,1	100	953,8	100	in Betrieb	
10:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		52,3	100		1,5	100		0,1	100		102776,3	100		10,0	100		139,8	100	946,6	100	in Betrieb	
10:30		4,6	100		0,3	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		47,3	100		1,6	100		0,1	100		102987,0	100		9,4	100		140,0	100	957,9	100	in Betrieb	
11:00		2,3	100		0,1	100		0,0	100		2,3	100		0,27	100		52,1	100		1,5	100		0,3	100		104221,5	100		9,6	100		140,4	100	955,7	100	in Betrieb	
11:30		4,5	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,1	100		105112,3	100		9,9	100		139,5	100	958,6	100	in Betrieb	
12:00		4,3	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		14,4	100		1,5	100		0,2	100		105666,0	100		10,0	100		139,9	100	957,2	100	in Betrieb	
12:30		3,3	100		0,3	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		10,2	100		1,5	100		0,1	100		105217,5	100		10,1	100		140,1	100	957,1	100	in Betrieb	
13:00		5,2	100		0,5	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		6,7	98		1,6	100		0,2	100		105280,6	100		9,8	100		140,3	100	959,8	100	in Betrieb	
13:30		4,6	100		0,8	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		14,9	100		1,5	100		0,1	100		104868,0	100		10,0	100		139,9	100	955,3	100	in Betrieb	
14:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		5,8	100		1,5	100		0,3	100		103161,6	100		9,9	100		139,6	100	959,1	100	in Betrieb	
14:30		4,2	100		0,4	100		0,0	73		2,0	100		0,26	94		7,0	100		1,5	100		0,2	100		102064,5	100		9,8	100		139,5	100	966,4	100	in Betrieb	
15:00		2,8	100		1,2	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		14,3	100		1,6	100		0,3	100		101678,6	100		9,6	100		139,8	100	966,7	100	in Betrieb	
15:30		3,6	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,2	100		102827,4	100		9,7	100		139,9	100	964,0	100	in Betrieb	
16:00		2,3	100		0,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		44,3	100		1,5	100		0,2	100		103555,6	100		9,9	100		140,0	100	957,9	100	in Betrieb	
16:30		2,2	100		1,7	100		0,0	73		1,8	100		0,26	100		43,9	100		1,5	100		0,1	100		103907,2	100		9,7	100		140,0	100	960,3	100	in Betrieb	
17:00		2,2	100		2,1	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,1	100		103756,4	100		10,0	100		139,4	100	961,4	100	in Betrieb	
17:30		6,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,1	100		102968,6	100		10,0	100		139,5	100	963,9	100	in Betrieb	
18:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		26,9	100		1,5	100		0,1	100		103736,8	100		9,8	100		139,7	100	970,2	100	in Betrieb	
18:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100																									